# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 천학수 | 이수원 | 최시OO | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2022/03/24 00:00 ~ 2022/03/24 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG | |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 | |
| 측정 최소값 | 0.97 | 0.25 | 16.55 | 0.00 | 940.25 | 0.54 | 5.92 | 12,199.00 | 191.27 | |
| 측정 최대값 | 19.07 | 0.55 | 23.66 | 0.00 | 1,080.25 | 0.77 | 9.10 | 16,036.70 | 193.68 | |
| 측정 누적값 | 121.25 | 17.66 | 847.44 | 0.00 | 42,752.29 | 26.70 | 310.02 | 581,296 | 8,085.03 | |
| 측정 평균값 | 2.89 | 0.42 | 20.18 | 0.00 | 1,017.91 | 0.64 | 7.38 | 13,840.39 | 192.50 | |
| 2022/03/24 00:00 | | | | | 961.41 | 0.88 | | 10,575.60 | 192.09 | |
| 2022/03/24 00:30 | 2.13 | 0.42 | 22.08 | 0.00 | 998.37 | 0.69 | 8.31 | 12,880.60 | 191.47 | |
| 2022/03/24 01:00 | 1.92 | 0.42 | 22.97 | 0.00 | 1,037.59 | 0.66 | 7.75 | 13,675.60 | 191.27 | |
| 2022/03/24 01:30 | 19.07 | 0.25 | 22.10 | 0.00 | 1,079.92 | 0.61 | 6.03 | 16,036.70 | 192.59 | |
| 2022/03/24 02:00 | 2.36 | 0.45 | 22.73 | 0.00 | 1,000.55 | 0.74 | 8.62 | 13,015.70 | 193.68 | |
| 2022/03/24 02:30 | 2.06 | 0.45 | 22.42 | 0.00 | 995.53 | 0.71 | 8.14 | 13,753.30 | 193.66 | |
| 2022/03/24 03:00 | 2.45 | 0.47 | 21.40 | 0.00 | 956.16 | 0.74 | 8.73 | 12,670.60 | 192.58 | |
| 2022/03/24 03:30 | 2.61 | 0.49 | 22.69 | 0.00 | 979.09 | 0.72 | 8.44 | 12,998.00 | 192.06 | |
| 2022/03/24 04:00 | | | | | 1,011.69 | 0.85 | | 11,068.70 | 192.02 | |
| 2022/03/24 04:30 | 2.35 | 0.38 | 22.51 | 0.00 | 1,009.91 | 0.68 | 7.82 | 13,623.20 | 192.11 | |
| 2022/03/24 05:00 | 2.85 | 0.39 | 23.66 | 0.00 | 989.85 | 0.72 | 8.30 | 13,313.80 | 192.11 | |
| 2022/03/24 05:30 | 3.94 | 0.34 | 21.99 | 0.00 | 1,011.02 | 0.68 | 7.38 | 14,208.10 | 192.13 | |
| 2022/03/24 06:00 | 3.71 | 0.39 | 22.80 | 0.00 | 940.25 | 0.77 | 9.10 | 12,212.80 | 192.09 | |
| 2022/03/24 06:30 | 4.74 | 0.37 | 19.77 | 0.00 | 1,017.67 | 0.64 | 6.79 | 14,799.80 | 191.75 | |
| 2022/03/24 07:00 | 2.22 | 0.31 | 19.64 | 0.00 | 1,052.57 | 0.61 | 6.11 | 15,496.30 | 192.30 | |
| 2022/03/24 07:30 | 1.95 | 0.34 | 20.93 | 0.00 | 1,056.19 | 0.63 | 6.62 | 14,780.00 | 192.78 | |
| 2022/03/24 08:00 | | | | | 1,036.11 | 0.84 | | 11,414.20 | 192.23 | |
| 2022/03/24 08:30 | 1.86 | 0.39 | 18.69 | 0.00 | 1,004.12 | 0.65 | 7.47 | 13,716.70 | 192.16 | |
| 2022/03/24 09:00 | 2.41 | 0.42 | 21.25 | 0.00 | 960.90 | 0.68 | 8.19 | 13,124.30 | 192.10 | |
| 2022/03/24 09:30 | 1.96 | 0.44 | 19.41 | 0.00 | 979.61 | 0.64 | 7.50 | 13,749.00 | 192.06 | |
| 2022/03/24 10:00 | 1.24 | 0.39 | 20.03 | 0.00 | 1,028.83 | 0.60 | 6.78 | 14,483.20 | 192.17 | |
| 2022/03/24 10:30 | 1.72 | 0.44 | 20.13 | 0.00 | 1,014.35 | 0.63 | 7.56 | 13,599.90 | 192.21 | |
| 2022/03/24 11:00 | 1.13 | 0.41 | 20.21 | 0.00 | 1,036.20 | 0.61 | 7.20 | 13,892.60 | 192.44 | |
| 2022/03/24 11:30 | 1.28 | 0.42 | 20.52 | 0.00 | 1,028.81 | 0.60 | 7.11 | 14,020.20 | 192.62 | |
| 2022/03/24 12:00 | | | | | 1,021.17 | 0.78 | | 11,461.90 | 192.72 | |
| 2022/03/24 12:30 | 1.85 | 0.51 | 22.05 | 0.00 | 988.45 | 0.65 | 8.20 | 12,766.70 | 192.37 | |
| 2022/03/24 13:00 | 5.49 | 0.42 | 19.74 | 0.00 | 1,036.61 | 0.59 | 6.94 | 14,154.50 | 192.58 | |
| 2022/03/24 13:30 | 3.09 | 0.42 | 19.64 | 0.00 | 1,041.05 | 0.60 | 7.02 | 14,086.80 | 193.02 | |
| 2022/03/24 14:00 | 0.97 | 0.37 | 19.23 | 0.00 | 1,055.97 | 0.58 | 6.45 | 14,683.50 | 193.19 | |
| 2022/03/24 14:30 | 2.22 | 0.46 | 17.36 | 0.00 | 974.33 | 0.68 | 8.63 | 12,199.00 | 193.20 | |
| 2022/03/24 15:00 | 0.99 | 0.38 | 19.32 | 0.00 | 1,035.75 | 0.58 | 6.85 | 13,942.40 | 192.51 | |
| 2022/03/24 15:30 | 1.26 | 0.42 | 16.55 | 0.00 | 1,019.44 | 0.61 | 7.75 | 12,854.90 | 192.20 | |
| 2022/03/24 16:00 | | | | | 1,003.08 | 0.72 | | 11,308.80 | 191.97 | |
| 2022/03/24 16:30 | 1.34 | 0.40 | 17.81 | 0.00 | 1,015.58 | 0.62 | 7.87 | 12,775.20 | 192.07 | |
| 2022/03/24 17:00 | 18.26 | 0.38 | 17.60 | 0.00 | 1,026.95 | 0.59 | 7.09 | 13,751.50 | 192.04 | |
| 2022/03/24 17:30 | 1.37 | 0.33 | 18.60 | 0.00 | 1,080.25 | 0.54 | 5.92 | 15,145.90 | 192.36 | |
| 2022/03/24 18:00 | 1.58 | 0.40 | 21.35 | 0.00 | 1,009.75 | 0.63 | 7.86 | 13,113.90 | 192.87 | |
| 2022/03/24 18:30 | 1.34 | 0.36 | 17.51 | 0.00 | 1,017.86 | 0.61 | 7.10 | 13,966.60 | 193.26 | |
| 2022/03/24 19:00 | 1.24 | 0.37 | 19.13 | 0.00 | 1,017.88 | 0.60 | 7.23 | 13,842.60 | 193.16 | |
| 2022/03/24 19:30 | 2.05 | 0.39 | 18.39 | 0.00 | 1,029.74 | 0.59 | 6.96 | 14,180.10 | 193.32 | |
| 2022/03/24 20:00 | | | | | 1,063.11 | 0.75 | | 11,863.00 | 192.56 | |
| 2022/03/24 20:30 | 1.13 | 0.47 | 18.20 | 0.00 | 1,076.61 | 0.57 | 6.19 | 14,879.40 | 192.76 | |
| 2022/03/24 21:00 | 1.31 | 0.51 | 20.40 | 0.00 | 1,047.81 | 0.60 | 6.91 | 14,144.00 | 192.68 | |
| 2022/03/24 21:30 | 1.27 | 0.53 | 20.53 | 0.00 | 1,026.09 | 0.63 | 7.44 | 13,590.50 | 192.53 | |
| 2022/03/24 22:00 | 4.38 | 0.53 | 19.40 | 0.00 | 1,030.83 | 0.61 | 6.88 | 14,399.80 | 192.91 | |
| 2022/03/24 22:30 | 1.42 | 0.55 | 19.74 | 0.00 | 1,014.51 | 0.61 | 6.96 | 14,152.80 | 192.67 | |
| 2022/03/24 23:00 | 1.26 | 0.55 | 18.93 | 0.00 | 1,009.51 | 0.61 | 7.27 | 13,810.30 | 192.44 | |
| 2022/03/24 23:30 | 1.47 | 0.53 | 18.03 | 0.00 | 1,019.83 | 0.59 | 6.55 | 14,805.40 | 192.55 | |

[통작물량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 손학수 | 이복현 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2022/03/25 00:00 ~ 2022/03/25 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.77 | 0.08 | 15.31 | 0.00 | 934.03 | 0.54 | 5.46 | 11,766.20 | 190.16 |
| 측정 최대값 | 4.41 | 0.88 | 21.32 | 0.04 | 1,067.26 | 0.68 | 8.66 | 15,671.30 | 193.59 |
| 측정 누적값 | 57.07 | 15.77 | 639.68 | 0.07 | 34,713.24 | 20.19 | 245.32 | 460,481 | 6,536.67 |
| 측정 평균값 | 1.68 | 0.46 | 18.81 | 0.00 | 1,020.98 | 0.59 | 7.22 | 13,543.56 | 192.26 |
| 2022/03/25 00:00 | | | | | 1,021.31 | 0.75 | | 11,437.40 | 192.03 |
| 2022/03/25 00:30 | 1.48 | 0.40 | 21.32 | 0.00 | 1,065.21 | 0.58 | 6.77 | 14,027.40 | 191.29 |
| 2022/03/25 01:00 | 1.49 | 0.45 | 19.94 | 0.00 | 1,010.43 | 0.63 | 7.78 | 12,970.00 | 191.15 |
| 2022/03/25 01:30 | 2.19 | 0.45 | 20.84 | 0.00 | 981.81 | 0.64 | 7.66 | 13,236.20 | 191.06 |
| 2022/03/25 02:00 | 1.83 | 0.43 | 19.10 | 0.00 | 989.33 | 0.62 | 7.57 | 13,267.20 | 190.33 |
| 2022/03/25 02:30 | 2.88 | 0.47 | 19.04 | 0.00 | 934.03 | 0.68 | 8.42 | 12,429.40 | 190.16 |
| 2022/03/25 03:00 | 1.97 | 0.44 | 18.70 | 0.00 | 982.96 | 0.62 | 7.40 | 13,601.10 | 190.51 |
| 2022/03/25 03:30 | 1.02 | 0.34 | 18.03 | 0.03 | 1,065.46 | 0.55 | 5.46 | 15,671.30 | 191.43 |
| 2022/03/25 04:00 | | | | | 1,031.41 | 0.77 | | 11,286.60 | 191.63 |
| 2022/03/25 04:30 | 1.50 | 0.48 | 19.66 | 0.00 | 990.73 | 0.62 | 7.20 | 13,910.10 | 191.83 |
| 2022/03/25 05:00 | 0.88 | 0.44 | 18.74 | 0.00 | 1,036.13 | 0.58 | 6.32 | 14,805.80 | 192.09 |
| 2022/03/25 05:30 | 4.41 | 0.45 | 18.24 | 0.04 | 1,027.10 | 0.63 | 7.17 | 13,594.90 | 191.88 |
| 2022/03/25 06:00 | 1.43 | 0.50 | 20.42 | 0.00 | 1,026.61 | 0.61 | 7.35 | 13,478.20 | 191.23 |
| 2022/03/25 06:30 | 1.09 | 0.45 | 20.42 | 0.00 | 1,038.79 | 0.60 | 6.97 | 13,949.20 | 191.66 |
| 2022/03/25 07:00 | 1.07 | 0.46 | 17.72 | 0.00 | 1,035.42 | 0.60 | 6.91 | 13,980.20 | 192.08 |
| 2022/03/25 07:30 | 1.06 | 0.48 | 18.54 | 0.00 | 1,015.38 | 0.61 | 7.35 | 13,442.60 | 191.64 |
| 2022/03/25 08:00 | | | | | 1,046.39 | 0.75 | | 11,610.60 | 191.52 |
| 2022/03/25 08:30 | 0.81 | 0.42 | 19.70 | 0.00 | 1,046.87 | 0.61 | 7.28 | 13,372.00 | 191.87 |
| 2022/03/25 09:00 | 1.42 | 0.46 | 19.41 | 0.00 | 1,009.72 | 0.61 | 7.51 | 13,426.20 | 191.79 |
| 2022/03/25 09:30 | 37.40 | 4.19 | 35.84 | 13.62 | 1,042.76 | 0.44 | 12.78 | 18,508.90 | 191.87 |
| 2022/03/25 10:00 | 26.13 | 6.27 | 22.36 | 9.65 | 1,093.38 | 0.43 | 14.37 | 18,231.90 | 192.11 |
| 2022/03/25 10:30 | 16.08 | 3.60 | 13.68 | 5.77 | 1,101.09 | 0.43 | 17.36 | 18,161.40 | 192.07 |
| 2022/03/25 11:00 | 4.09 | 2.09 | 9.66 | 1.52 | 1,061.81 | 0.43 | 18.22 | 17,967.20 | 192.07 |
| 2022/03/25 11:30 | 2.55 | 0.60 | 27.81 | 0.00 | 979.21 | 0.42 | 8.60 | 17,851.50 | 191.66 |
| 2022/03/25 12:00 | 1.24 | 0.35 | 21.94 | 0.08 | 1,037.83 | 0.43 | 14.72 | 18,189.40 | 191.85 |
| 2022/03/25 12:30 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1,023.71 | 0.42 | 20.95 | 18,216.90 | 192.07 |
| 2022/03/25 13:00 | 14.13 | 2.40 | 11.66 | 4.94 | 1,042.87 | 0.42 | 18.21 | 18,351.50 | 192.26 |
| 2022/03/25 13:30 | 175.75 | 0.14 | 150.96 | 63.72 | 1,039.63 | 0.42 | 0.98 | 18,399.50 | 192.84 |
| 2022/03/25 14:00 | 2.17 | 0.18 | 16.11 | 0.00 | 980.89 | 0.60 | 7.77 | 12,875.40 | 193.05 |
| 2022/03/25 14:30 | 1.25 | 0.09 | 16.36 | 0.00 | 1,047.73 | 0.54 | 6.52 | 13,956.80 | 192.52 |
| 2022/03/25 15:00 | 1.15 | 0.08 | 17.21 | 0.00 | 1,046.20 | 0.56 | 6.94 | 13,556.20 | 192.52 |
| 2022/03/25 15:30 | 1.81 | 0.09 | 15.31 | 0.00 | 1,043.20 | 0.56 | 6.78 | 13,799.70 | 193.07 |
| 2022/03/25 16:00 | | | | | 1,057.24 | 0.72 | | 11,171.30 | 193.36 |
| 2022/03/25 16:30 | 1.68 | 0.70 | 20.64 | 0.00 | 1,033.73 | 0.59 | 7.44 | 13,128.70 | 193.23 |
| 2022/03/25 17:00 | 1.56 | 0.69 | 18.87 | 0.00 | 1,028.97 | 0.56 | 6.71 | 14,022.70 | 193.38 |
| 2022/03/25 17:30 | 3.32 | 0.74 | 16.49 | 0.00 | 1,017.70 | 0.57 | 6.95 | 13,715.50 | 193.14 |
| 2022/03/25 18:00 | 3.00 | 0.88 | 18.08 | 0.00 | 983.31 | 0.64 | 8.66 | 11,766.20 | 192.49 |
| 2022/03/25 18:30 | 0.77 | 0.77 | 20.42 | 0.00 | 1,059.83 | 0.56 | 6.98 | 13,690.30 | 192.60 |
| 2022/03/25 19:00 | 1.41 | 0.81 | 20.36 | 0.00 | 1,041.75 | 0.57 | 7.00 | 13,818.10 | 192.99 |
| 2022/03/25 19:30 | 0.86 | 0.78 | 19.91 | 0.00 | 1,067.26 | 0.55 | 6.72 | 14,015.40 | 193.35 |
| 2022/03/25 20:00 | | | | | 1,006.65 | 0.76 | | 10,180.90 | 193.65 |
| 2022/03/25 20:30 | 2.23 | 0.41 | 17.27 | 0.00 | 992.07 | 0.59 | 7.48 | 13,159.10 | 193.46 |
| 2022/03/25 21:00 | 1.27 | 0.39 | 19.20 | 0.00 | 1,033.75 | 0.58 | 7.41 | 13,151.30 | 193.06 |
| 2022/03/25 21:30 | 1.68 | 0.43 | 20.40 | 0.00 | 1,003.02 | 0.59 | 7.56 | 13,105.70 | 192.80 |
| 2022/03/25 22:00 | 1.29 | 0.40 | 18.57 | 0.00 | 1,024.34 | 0.57 | 6.99 | 13,695.80 | 192.87 |
| 2022/03/25 22:30 | 1.42 | 0.41 | 17.86 | 0.00 | 1,030.23 | 0.58 | 7.27 | 13,421.10 | 193.27 |
| 2022/03/25 23:00 | 1.88 | 0.41 | 20.15 | 0.00 | 1,006.57 | 0.61 | 7.82 | 12,941.90 | 193.59 |
| 2022/03/25 23:30 | 1.79 | 0.39 | 16.65 | 0.00 | 1,016.71 | 0.58 | 7.20 | 13,499.40 | 193.28 |

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 황성원 | 이재훈 | 최시내 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2022/03/26 00:00 ~ 2022/03/26 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG | |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 | |
| 측정 최소값 | 0.99 | 0.28 | 8.02 | 0.00 | 952.80 | 0.52 | 5.51 | 11,732.80 | 191.70 | |
| 측정 최대값 | 33.24 | 0.67 | 19.83 | 0.03 | 1,069.72 | 0.66 | 9.16 | 16,323.80 | 194.66 | |
| 측정 누적값 | 145.02 | 18.76 | 613.26 | 0.03 | 42,703.00 | 24.62 | 307.03 | 575,033 | 8,108.25 | |
| 측정 평균값 | 3.45 | 0.45 | 14.60 | 0.00 | 1,016.74 | 0.59 | 7.31 | 13,691.26 | 193.05 | |
| 2022/03/26 00:00 | [redacted] | | | | 1,031.74 | 0.73 | [redacted] | 11,272.20 | 193.19 | |
| 2022/03/26 00:30 | 1.84 | 0.33 | 17.58 | 0.00 | 1,041.31 | 0.59 | 7.02 | 13,756.10 | 193.57 | |
| 2022/03/26 01:00 | 3.90 | 0.32 | 19.83 | 0.00 | 1,062.05 | 0.57 | 6.58 | 14,421.00 | 193.62 | |
| 2022/03/26 01:30 | 1.71 | 0.38 | 17.17 | 0.00 | 1,009.97 | 0.62 | 7.79 | 13,188.50 | 194.00 | |
| 2022/03/26 02:00 | 1.99 | 0.39 | 17.13 | 0.00 | 984.61 | 0.61 | 7.64 | 13,401.30 | 193.94 | |
| 2022/03/26 02:30 | 2.44 | 0.40 | 19.09 | 0.00 | 964.73 | 0.62 | 7.83 | 13,236.60 | 193.57 | |
| 2022/03/26 03:00 | 2.60 | 0.39 | 16.46 | 0.00 | 952.80 | 0.63 | 8.28 | 12,631.20 | 192.91 | |
| 2022/03/26 03:30 | 2.08 | 0.36 | 15.35 | 0.00 | 1,013.52 | 0.58 | 7.05 | 13,853.90 | 192.15 | |
| 2022/03/26 04:00 | [redacted] | | | | 1,057.04 | 0.72 | [redacted] | 12,583.10 | 193.41 | |
| 2022/03/26 04:30 | 1.99 | 0.32 | 13.17 | 0.00 | 988.93 | 0.61 | 7.83 | 13,063.90 | 193.51 | |
| 2022/03/26 05:00 | 2.34 | 0.34 | 13.98 | 0.00 | 1,005.30 | 0.58 | 6.77 | 14,427.60 | 193.51 | |
| 2022/03/26 05:30 | 1.60 | 0.33 | 13.88 | 0.00 | 1,019.75 | 0.57 | 6.85 | 14,246.10 | 193.77 | |
| 2022/03/26 06:00 | 2.40 | 0.37 | 13.30 | 0.00 | 986.65 | 0.61 | 8.07 | 12,731.50 | 193.40 | |
| 2022/03/26 06:30 | 1.99 | 0.36 | 13.48 | 0.00 | 1,000.15 | 0.58 | 7.49 | 13,249.40 | 192.19 | |
| 2022/03/26 07:00 | 1.59 | 0.33 | 12.83 | 0.00 | 1,026.38 | 0.57 | 7.35 | 13,204.30 | 192.05 | |
| 2022/03/26 07:30 | 1.84 | 0.33 | 14.24 | 0.00 | 1,011.05 | 0.58 | 7.39 | 13,304.00 | 192.08 | |
| 2022/03/26 08:00 | [redacted] | | | | 1,077.42 | 0.69 | [redacted] | 11,775.10 | 192.18 | |
| 2022/03/26 08:30 | 1.87 | 0.61 | 16.05 | 0.00 | 1,013.01 | 0.61 | 7.97 | 13,456.00 | 192.94 | |
| 2022/03/26 09:00 | 3.03 | 0.67 | 15.93 | 0.00 | 980.63 | 0.66 | 9.16 | 11,732.80 | 193.02 | |
| 2022/03/26 09:30 | 2.75 | 0.61 | 13.99 | 0.00 | 973.67 | 0.60 | 8.13 | 12,466.00 | 191.85 | |
| 2022/03/26 10:00 | 2.60 | 0.58 | 11.25 | 0.00 | 973.88 | 0.60 | 8.12 | 12,589.10 | 192.02 | |
| 2022/03/26 10:30 | 2.22 | 0.54 | 12.77 | 0.00 | 1,003.53 | 0.58 | 7.43 | 13,279.60 | 192.06 | |
| 2022/03/26 11:00 | 1.48 | 0.51 | 11.11 | 0.00 | 1,041.90 | 0.56 | 7.20 | 13,346.10 | 192.06 | |
| 2022/03/26 11:30 | 2.36 | 0.57 | 8.87 | 0.00 | 980.07 | 0.62 | 8.45 | 11,950.70 | 191.70 | |
| 2022/03/26 12:00 | [redacted] | | | | 1,039.97 | 0.70 | [redacted] | 10,774.40 | 192.11 | |
| 2022/03/26 12:30 | 1.11 | 0.56 | 11.57 | 0.00 | 1,025.80 | 0.55 | 7.20 | 13,598.50 | 192.19 | |
| 2022/03/26 13:00 | 1.89 | 0.53 | 10.29 | 0.00 | 1,005.95 | 0.56 | 7.26 | 13,713.10 | 192.65 | |
| 2022/03/26 13:30 | 1.45 | 0.53 | 8.02 | 0.00 | 1,009.12 | 0.56 | 7.44 | 13,490.30 | 192.74 | |
| 2022/03/26 14:00 | 1.20 | 0.51 | 10.12 | 0.00 | 1,047.49 | 0.52 | 6.02 | 15,309.20 | 193.51 | |
| 2022/03/26 14:30 | 1.09 | 0.57 | 8.46 | 0.00 | 1,035.15 | 0.56 | 6.87 | 14,396.10 | 193.85 | |
| 2022/03/26 15:00 | 19.24 | 0.51 | 9.27 | 0.00 | 1,053.84 | 0.52 | 5.51 | 16,323.80 | 194.45 | |
| 2022/03/26 15:30 | 1.02 | 0.54 | 18.32 | 0.00 | 1,065.76 | 0.55 | 6.55 | 14,614.70 | 194.66 | |
| 2022/03/26 16:00 | [redacted] | | | | 1,067.99 | 0.74 | [redacted] | 11,298.50 | 194.93 | |
| 2022/03/26 16:30 | 33.24 | 0.50 | 18.20 | 0.03 | 1,032.78 | 0.58 | 6.51 | 14,936.70 | 194.45 | |
| 2022/03/26 17:00 | 4.29 | 0.52 | 15.86 | 0.00 | 995.97 | 0.64 | 8.33 | 12,529.90 | 194.02 | |
| 2022/03/26 17:30 | 14.69 | 0.53 | 17.88 | 0.00 | 1,020.81 | 0.56 | 6.63 | 14,540.70 | 193.69 | |
| 2022/03/26 18:00 | 3.07 | 0.49 | 18.34 | 0.00 | 1,054.77 | 0.57 | 6.70 | 14,427.10 | 193.68 | |
| 2022/03/26 18:30 | 1.92 | 0.59 | 18.08 | 0.00 | 986.87 | 0.64 | 8.14 | 12,963.80 | 193.26 | |
| 2022/03/26 19:00 | 1.25 | 0.58 | 18.27 | 0.00 | 1,009.05 | 0.61 | 7.77 | 13,161.90 | 192.26 | |
| 2022/03/26 19:30 | 1.00 | 0.54 | 19.17 | 0.00 | 1,021.49 | 0.58 | 7.07 | 13,871.80 | 192.25 | |
| 2022/03/26 20:00 | [redacted] | | | | 998.87 | 0.75 | [redacted] | 11,000.30 | 192.58 | |
| 2022/03/26 20:30 | 2.00 | 0.31 | 13.01 | 0.00 | 988.93 | 0.63 | 8.07 | 12,727.70 | 191.78 | |
| 2022/03/26 21:00 | 1.87 | 0.28 | 14.39 | 0.00 | 1,069.72 | 0.54 | 6.04 | 15,193.60 | 191.77 | |
| 2022/03/26 21:30 | 1.33 | 0.30 | 14.77 | 0.00 | 1,059.39 | 0.57 | 6.81 | 14,415.80 | 193.21 | |
| 2022/03/26 22:00 | 3.40 | 0.32 | 15.36 | 0.00 | 1,047.07 | 0.60 | 7.36 | 13,741.20 | 193.17 | |
| 2022/03/26 22:30 | 1.15 | 0.33 | 15.90 | 0.00 | 1,044.41 | 0.57 | 6.60 | 14,812.80 | 193.26 | |
| 2022/03/26 23:00 | 1.20 | 0.35 | 14.87 | 0.00 | 1,037.34 | 0.59 | 7.12 | 14,099.80 | 193.74 | |
| 2022/03/26 23:30 | 0.99 | 0.33 | 15.65 | 0.00 | 1,057.40 | 0.57 | 6.63 | 14,628.60 | 193.74 | |

[redacted] [동작물량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]