# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김승원 | 이석현 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2022/08/24 00:00 ~ 2022/08/24 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.46 | 0.73 | 8.42 | 0.00 | 955.08 | 0.47 | 5.41 | 11,695.00 | 188.00 |
| 측정 최대값 | 9.60 | 1.02 | 21.87 | 0.00 | 1,081.33 | 0.60 | 9.00 | 16,178.50 | 190.78 |
| 측정 누적값 | 57.28 | 35.54 | 679.04 | 0.00 | 42,695.26 | 22.09 | 289.16 | 602,317 | 7,963.28 |
| 측정 평균값 | 1.36 | 0.85 | 16.17 | 0.00 | 1,016.55 | 0.53 | 6.88 | 14,340.88 | 189.60 |
| 2022/08/24 00:00 | [redacted] | | | | 1,002.76 | 0.66 | [redacted] | 11,334.90 | 189.19 |
| 2022/08/24 00:30 | 1.82 | 0.98 | 9.44 | 0.00 | 955.08 | 0.60 | 9.00 | 11,695.00 | 188.06 |
| 2022/08/24 01:00 | 3.37 | 0.86 | 19.32 | 0.00 | 1,024.65 | 0.51 | 6.59 | 14,894.10 | 188.62 |
| 2022/08/24 01:30 | 1.06 | 0.83 | 17.51 | 0.00 | 1,019.75 | 0.52 | 6.70 | 14,733.60 | 190.38 |
| 2022/08/24 02:00 | 1.14 | 0.88 | 17.70 | 0.00 | 996.47 | 0.55 | 7.19 | 14,224.90 | 190.31 |
| 2022/08/24 02:30 | 1.31 | 0.91 | 12.39 | 0.00 | 974.82 | 0.56 | 7.75 | 13,197.70 | 189.49 |
| 2022/08/24 03:00 | 1.24 | 0.93 | 14.55 | 0.00 | 983.58 | 0.56 | 7.60 | 13,465.30 | 189.29 |
| 2022/08/24 03:30 | 0.67 | 0.84 | 19.60 | 0.00 | 1,032.33 | 0.50 | 6.35 | 15,002.30 | 189.39 |
| 2022/08/24 04:00 | [redacted] | | | | 1,017.91 | 0.66 | [redacted] | 12,044.00 | 190.18 |
| 2022/08/24 04:30 | 0.73 | 0.82 | 19.42 | 0.00 | 1,035.24 | 0.49 | 5.90 | 15,758.70 | 190.70 |
| 2022/08/24 05:00 | 4.40 | 0.89 | 17.23 | 0.00 | 1,020.05 | 0.51 | 6.54 | 14,810.90 | 190.49 |
| 2022/08/24 05:30 | 1.37 | 0.98 | 19.70 | 0.00 | 994.88 | 0.56 | 7.71 | 13,486.50 | 190.08 |
| 2022/08/24 06:00 | 1.13 | 0.97 | 19.01 | 0.00 | 1,011.85 | 0.53 | 7.18 | 14,189.60 | 189.86 |
| 2022/08/24 06:30 | 0.67 | 0.89 | 19.86 | 0.00 | 1,035.59 | 0.51 | 6.26 | 15,034.20 | 190.16 |
| 2022/08/24 07:00 | 0.53 | 0.87 | 19.85 | 0.00 | 1,050.88 | 0.50 | 6.04 | 15,328.70 | 190.31 |
| 2022/08/24 07:30 | 1.44 | 1.02 | 9.06 | 0.00 | 974.50 | 0.59 | 8.49 | 12,275.50 | 189.22 |
| 2022/08/24 08:00 | [redacted] | | | | 978.69 | 0.67 | [redacted] | 11,239.70 | 188.42 |
| 2022/08/24 08:30 | 0.65 | 0.76 | 16.80 | 0.00 | 1,064.09 | 0.48 | 5.72 | 15,848.10 | 189.37 |
| 2022/08/24 09:00 | 0.46 | 0.75 | 21.55 | 0.00 | 1,081.33 | 0.47 | 5.41 | 16,178.50 | 190.71 |
| 2022/08/24 09:30 | 0.70 | 0.82 | 15.68 | 0.00 | 1,037.33 | 0.53 | 6.73 | 14,386.70 | 190.36 |
| 2022/08/24 10:00 | 9.60 | 0.74 | 21.69 | 0.00 | 1,074.30 | 0.47 | 5.65 | 15,709.50 | 189.86 |
| 2022/08/24 10:30 | 0.80 | 0.78 | 17.76 | 0.00 | 1,048.10 | 0.52 | 6.68 | 14,426.60 | 189.74 |
| 2022/08/24 11:00 | 0.48 | 0.78 | 18.93 | 0.00 | 1,048.97 | 0.52 | 6.83 | 14,048.10 | 189.21 |
| 2022/08/24 11:30 | 0.99 | 0.84 | 13.82 | 0.00 | 1,003.91 | 0.56 | 7.79 | 12,953.10 | 188.66 |
| 2022/08/24 12:00 | [redacted] | | | | 983.37 | 0.70 | [redacted] | 10,317.00 | 188.43 |
| 2022/08/24 12:30 | 1.01 | 0.78 | 10.33 | 0.00 | 988.24 | 0.54 | 7.25 | 13,854.40 | 188.44 |
| 2022/08/24 13:00 | 0.97 | 0.78 | 14.31 | 0.00 | 1,012.11 | 0.52 | 6.78 | 14,243.90 | 188.79 |
| 2022/08/24 13:30 | 1.37 | 0.73 | 15.37 | 0.00 | 1,058.97 | 0.48 | 5.59 | 15,918.70 | 189.73 |
| 2022/08/24 14:00 | 0.55 | 0.76 | 14.98 | 0.00 | 1,043.17 | 0.50 | 6.14 | 15,035.50 | 189.77 |
| 2022/08/24 14:30 | 0.88 | 0.82 | 8.42 | 0.00 | 1,001.15 | 0.55 | 7.45 | 13,384.90 | 189.15 |
| 2022/08/24 15:00 | 0.59 | 0.79 | 16.76 | 0.00 | 1,036.22 | 0.50 | 6.02 | 15,540.30 | 189.67 |
| 2022/08/24 15:30 | 0.49 | 0.78 | 16.84 | 0.00 | 1,055.95 | 0.49 | 5.73 | 15,692.30 | 190.51 |
| 2022/08/24 16:00 | [redacted] | | | | 1,023.31 | 0.66 | [redacted] | 11,828.40 | 189.64 |
| 2022/08/24 16:30 | 1.06 | 0.87 | 10.96 | 0.00 | 995.50 | 0.55 | 7.79 | 13,188.90 | 189.16 |
| 2022/08/24 17:00 | 1.01 | 0.90 | 11.10 | 0.00 | 993.07 | 0.55 | 7.72 | 13,211.90 | 189.25 |
| 2022/08/24 17:30 | 0.78 | 0.88 | 13.28 | 0.00 | 1,005.08 | 0.53 | 7.15 | 14,039.90 | 189.14 |
| 2022/08/24 18:00 | 0.73 | 0.85 | 20.87 | 0.00 | 1,034.33 | 0.49 | 6.01 | 15,512.40 | 189.90 |
| 2022/08/24 18:30 | 1.25 | 0.86 | 16.89 | 0.00 | 1,015.91 | 0.51 | 6.56 | 14,743.40 | 190.28 |
| 2022/08/24 19:00 | 1.27 | 0.87 | 16.61 | 0.00 | 1,010.65 | 0.52 | 6.76 | 14,718.40 | 189.77 |
| 2022/08/24 19:30 | 1.27 | 0.87 | 15.39 | 0.00 | 987.55 | 0.53 | 7.10 | 14,227.50 | 189.94 |
| 2022/08/24 20:00 | [redacted] | | | | 996.70 | 0.66 | [redacted] | 12,164.90 | 190.04 |
| 2022/08/24 20:30 | 0.90 | 0.74 | 17.05 | 0.00 | 1,017.74 | 0.51 | 6.28 | 15,409.80 | 190.35 |
| 2022/08/24 21:00 | 1.07 | 0.78 | 19.35 | 0.00 | 1,027.97 | 0.51 | 6.35 | 15,290.20 | 190.78 |
| 2022/08/24 21:30 | 1.33 | 0.84 | 21.87 | 0.00 | 1,006.07 | 0.54 | 7.26 | 14,072.70 | 190.11 |
| 2022/08/24 22:00 | 1.98 | 0.92 | 13.94 | 0.00 | 967.73 | 0.58 | 8.43 | 12,446.60 | 189.19 |
| 2022/08/24 22:30 | 1.70 | 0.90 | 13.81 | 0.00 | 974.61 | 0.58 | 8.41 | 12,270.40 | 188.32 |
| 2022/08/24 23:00 | 1.47 | 0.87 | 13.62 | 0.00 | 983.79 | 0.55 | 7.56 | 13,368.90 | 188.00 |
| 2022/08/24 23:30 | 1.04 | 0.81 | 16.42 | 0.00 | 1,011.75 | 0.52 | 6.71 | 14,498.40 | 188.76 |

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [OL비정상] [OL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김정수 | 이재철 | 최서원 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2022/08/25 00:00 ~ 2022/08/25 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.61 | 0.66 | 8.68 | 0.00 | 879.21 | 0.46 | 4.89 | 12,137.60 | 183.49 |
| 측정 최대값 | 23.16 | 0.99 | 18.20 | 0.04 | 1,056.42 | 0.60 | 9.03 | 15,920.70 | 190.43 |
| 측정 누적값 | 76.31 | 35.91 | 562.24 | 0.04 | 41,908.84 | 21.49 | 276.32 | 606,754 | 7,945.41 |
| 측정 평균값 | 1.82 | 0.85 | 13.39 | 0.00 | 997.83 | 0.51 | 6.58 | 14,446.53 | 189.18 |
| 2022/08/25 00:00 | [redacted] | | | | 977.31 | 0.70 | [redacted] | 11,408.30 | 189.20 |
| 2022/08/25 00:30 | 1.48 | 0.76 | 12.03 | 0.00 | 976.09 | 0.54 | 7.09 | 14,306.00 | 189.05 |
| 2022/08/25 01:00 | 1.65 | 0.80 | 12.65 | 0.00 | 986.43 | 0.57 | 7.61 | 13,407.90 | 189.07 |
| 2022/08/25 01:30 | 2.55 | 0.86 | 11.47 | 0.00 | 913.47 | 0.60 | 8.49 | 12,613.00 | 188.30 |
| 2022/08/25 02:00 | 3.41 | 0.88 | 17.10 | 0.00 | 879.21 | 0.60 | 9.03 | 12,137.60 | 185.70 |
| 2022/08/25 02:30 | 1.53 | 0.74 | 15.30 | 0.00 | 999.64 | 0.48 | 6.22 | 15,061.90 | 183.49 |
| 2022/08/25 03:00 | 1.18 | 0.75 | 13.60 | 0.00 | 997.71 | 0.51 | 6.91 | 14,187.10 | 185.93 |
| 2022/08/25 03:30 | 0.89 | 0.72 | 14.87 | 0.00 | 1,019.54 | 0.51 | 6.39 | 15,148.40 | 188.27 |
| 2022/08/25 04:00 | [redacted] | | | | 1,038.30 | 0.65 | [redacted] | 13,113.20 | 189.76 |
| 2022/08/25 04:30 | 0.82 | 0.84 | 10.59 | 0.00 | 1,022.95 | 0.51 | 6.22 | 15,391.10 | 190.25 |
| 2022/08/25 05:00 | 1.03 | 0.93 | 11.35 | 0.00 | 993.28 | 0.53 | 6.84 | 14,685.30 | 189.75 |
| 2022/08/25 05:30 | 1.65 | 0.98 | 10.35 | 0.00 | 974.86 | 0.59 | 7.87 | 13,237.50 | 189.23 |
| 2022/08/25 06:00 | 1.33 | 0.94 | 12.71 | 0.00 | 987.74 | 0.53 | 6.82 | 14,569.70 | 189.14 |
| 2022/08/25 06:30 | 0.97 | 0.92 | 10.13 | 0.00 | 992.32 | 0.54 | 7.15 | 14,014.60 | 188.63 |
| 2022/08/25 07:00 | 0.96 | 0.94 | 9.90 | 0.00 | 982.69 | 0.53 | 6.98 | 14,446.60 | 189.10 |
| 2022/08/25 07:30 | 0.84 | 0.88 | 11.91 | 0.00 | 1,006.07 | 0.51 | 6.40 | 15,151.70 | 189.36 |
| 2022/08/25 08:00 | [redacted] | | | | 1,000.37 | 0.69 | [redacted] | 11,701.80 | 189.55 |
| 2022/08/25 08:30 | 1.12 | 0.74 | 13.38 | 0.00 | 1,009.87 | 0.51 | 6.57 | 14,872.60 | 189.68 |
| 2022/08/25 09:00 | 0.88 | 0.77 | 13.11 | 0.00 | 1,025.93 | 0.49 | 6.16 | 14,819.80 | 189.53 |
| 2022/08/25 09:30 | 0.64 | 0.73 | 16.02 | 0.00 | 1,054.85 | 0.48 | 5.49 | 15,403.60 | 189.34 |
| 2022/08/25 10:00 | 0.67 | 0.74 | 14.64 | 0.00 | 1,041.38 | 0.48 | 5.83 | 15,105.40 | 189.53 |
| 2022/08/25 10:30 | 1.00 | 0.77 | 11.65 | 0.00 | 1,008.00 | 0.50 | 6.39 | 14,570.10 | 189.86 |
| 2022/08/25 11:00 | 0.78 | 0.72 | 13.44 | 0.00 | 1,049.28 | 0.47 | 5.32 | 15,763.70 | 189.69 |
| 2022/08/25 11:30 | 0.61 | 0.71 | 15.80 | 0.00 | 1,056.42 | 0.46 | 5.28 | 15,529.00 | 189.90 |
| 2022/08/25 12:00 | [redacted] | | | | 1,044.78 | 0.64 | [redacted] | 11,908.60 | 189.76 |
| 2022/08/25 12:30 | 0.66 | 0.81 | 14.76 | 0.00 | 1,044.06 | 0.47 | 5.55 | 15,463.70 | 189.79 |
| 2022/08/25 13:00 | 0.68 | 0.82 | 16.52 | 0.00 | 1,051.71 | 0.47 | 5.54 | 15,242.00 | 190.15 |
| 2022/08/25 13:30 | 1.19 | 0.91 | 14.31 | 0.00 | 991.33 | 0.52 | 6.89 | 13,890.40 | 189.82 |
| 2022/08/25 14:00 | 23.16 | 0.66 | 16.50 | 0.04 | 1,056.36 | 0.46 | 4.89 | 15,920.70 | 190.05 |
| 2022/08/25 14:30 | 1.08 | 0.92 | 16.92 | 0.00 | 1,022.42 | 0.49 | 6.38 | 14,383.90 | 190.21 |
| 2022/08/25 15:00 | 1.29 | 0.92 | 16.82 | 0.00 | 1,018.08 | 0.48 | 5.98 | 15,066.90 | 190.20 |
| 2022/08/25 15:30 | 1.11 | 0.99 | 18.20 | 0.00 | 1,018.25 | 0.49 | 6.47 | 14,197.90 | 190.15 |
| 2022/08/25 16:00 | [redacted] | | | | 961.73 | 0.67 | [redacted] | 10,982.90 | 189.88 |
| 2022/08/25 16:30 | 1.24 | 0.86 | 18.08 | 0.00 | 994.97 | 0.48 | 6.03 | 14,912.70 | 189.80 |
| 2022/08/25 17:00 | 1.17 | 0.88 | 16.12 | 0.00 | 1,002.80 | 0.48 | 5.96 | 14,921.00 | 190.43 |
| 2022/08/25 17:30 | 2.34 | 0.89 | 16.11 | 0.00 | 1,019.13 | 0.49 | 5.93 | 14,758.70 | 190.21 |
| 2022/08/25 18:00 | 1.79 | 0.98 | 11.30 | 0.00 | 965.55 | 0.54 | 7.43 | 13,197.90 | 189.43 |
| 2022/08/25 18:30 | 1.39 | 0.88 | 15.69 | 0.00 | 999.76 | 0.49 | 6.02 | 14,747.60 | 189.57 |
| 2022/08/25 19:00 | 1.57 | 0.93 | 11.84 | 0.00 | 979.01 | 0.52 | 6.86 | 13,980.00 | 189.82 |
| 2022/08/25 19:30 | 1.29 | 0.91 | 12.16 | 0.00 | 993.25 | 0.50 | 6.31 | 14,754.00 | 189.90 |
| 2022/08/25 20:00 | [redacted] | | | | 1,012.82 | 0.67 | [redacted] | 11,282.80 | 190.04 |
| 2022/08/25 20:30 | 1.41 | 0.86 | 11.90 | 0.00 | 976.04 | 0.51 | 6.72 | 14,157.20 | 189.89 |
| 2022/08/25 21:00 | 1.93 | 0.97 | 11.72 | 0.00 | 952.89 | 0.54 | 7.47 | 13,361.50 | 188.97 |
| 2022/08/25 21:30 | 1.30 | 0.91 | 10.57 | 0.00 | 981.61 | 0.52 | 6.84 | 14,049.20 | 188.54 |
| 2022/08/25 22:00 | 1.61 | 0.98 | 8.68 | 0.00 | 942.53 | 0.55 | 7.61 | 13,189.20 | 189.07 |
| 2022/08/25 22:30 | 1.43 | 0.89 | 12.00 | 0.00 | 970.85 | 0.50 | 6.51 | 14,490.60 | 188.86 |
| 2022/08/25 23:00 | 1.25 | 0.90 | 10.25 | 0.00 | 985.52 | 0.52 | 6.67 | 14,101.90 | 188.90 |
| 2022/08/25 23:30 | 1.43 | 0.92 | 9.79 | 0.00 | 964.99 | 0.53 | 7.20 | 13,544.60 | 188.85 |

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김정석 | 이재철 | 최서영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2022/08/26 00:00 ~ 2022/08/26 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.70 | 0.68 | 6.99 | 0.00 | 939.74 | 0.46 | 5.18 | 12,691.20 | 187.14 |
| 측정 최대값 | 10.93 | 1.05 | 20.58 | 0.01 | 1,047.93 | 0.57 | 7.95 | 15,840.10 | 190.24 |
| 측정 누적값 | 51.62 | 28.64 | 469.07 | 0.01 | 32,941.23 | 16.68 | 213.10 | 475,521 | 6,242.72 |
| 측정 평균값 | 1.56 | 0.87 | 14.21 | 0.00 | 998.22 | 0.51 | 6.46 | 14,409.74 | 189.17 |
| 2022/08/26 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,001.01 | 0.64 | [redacted] | 12,076.80 | 188.36 |
| 2022/08/26 00:30 | 1.77 | 0.89 | 10.04 | 0.00 | 959.93 | 0.55 | 7.58 | 13,339.40 | 188.71 |
| 2022/08/26 01:00 | 1.64 | 0.84 | 11.84 | 0.00 | 1,008.01 | 0.48 | 5.80 | 15,242.70 | 189.30 |
| 2022/08/26 01:30 | 1.29 | 0.90 | 10.39 | 0.00 | 975.20 | 0.52 | 6.76 | 14,144.30 | 189.26 |
| 2022/08/26 02:00 | 1.62 | 0.88 | 14.05 | 0.00 | 981.84 | 0.50 | 6.48 | 14,528.20 | 189.18 |
| 2022/08/26 02:30 | 1.13 | 0.83 | 12.96 | 0.00 | 1,015.61 | 0.50 | 6.20 | 14,920.70 | 189.36 |
| 2022/08/26 03:00 | 1.34 | 0.86 | 13.29 | 0.00 | 984.46 | 0.51 | 6.68 | 14,408.40 | 189.26 |
| 2022/08/26 03:30 | 1.30 | 0.89 | 11.64 | 0.00 | 981.11 | 0.52 | 6.94 | 13,924.90 | 188.60 |
| 2022/08/26 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 954.00 | 0.69 | [redacted] | 10,953.60 | 188.57 |
| 2022/08/26 04:30 | 1.31 | 0.80 | 11.60 | 0.00 | 996.02 | 0.53 | 6.76 | 13,941.90 | 188.81 |
| 2022/08/26 05:00 | 1.37 | 0.81 | 13.34 | 0.00 | 988.72 | 0.52 | 6.55 | 14,526.20 | 188.80 |
| 2022/08/26 05:30 | 0.86 | 0.77 | 12.33 | 0.00 | 1,007.81 | 0.51 | 6.41 | 14,483.70 | 189.06 |
| 2022/08/26 06:00 | 1.82 | 0.85 | 6.99 | 0.00 | 939.74 | 0.57 | 7.95 | 12,691.20 | 188.62 |
| 2022/08/26 06:30 | 1.39 | 0.76 | 15.51 | 0.00 | 1,018.47 | 0.49 | 6.04 | 14,660.60 | 187.14 |
| 2022/08/26 07:00 | 10.93 | 0.68 | 16.68 | 0.01 | 1,047.93 | 0.47 | 5.18 | 15,840.10 | 188.78 |
| 2022/08/26 07:30 | 0.93 | 0.73 | 19.51 | 0.00 | 1,035.70 | 0.49 | 5.96 | 15,333.60 | 189.99 |
| 2022/08/26 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,061.48 | 0.66 | [redacted] | 11,880.30 | 189.91 |
| 2022/08/26 08:30 | 1.49 | 0.83 | 14.42 | 0.00 | 1,002.93 | 0.53 | 6.67 | 14,557.60 | 190.18 |
| 2022/08/26 09:00 | 61.02 | 11.06 | 58.48 | 21.86 | 1,022.76 | 0.42 | 2.03 | 18,563.10 | 190.49 |
| 2022/08/26 09:30 | 91.79 | 18.44 | 77.67 | 33.43 | 1,060.77 | 0.40 | 0.01 | 19,509.70 | 191.37 |
| 2022/08/26 10:00 | 61.61 | 9.03 | 45.80 | 15.30 | 1,072.51 | 0.39 | 4.69 | 19,307.00 | 191.38 |
| 2022/08/26 10:30 | 1.50 | 1.22 | 17.58 | 0.00 | 1,000.68 | 0.40 | 6.76 | 18,984.00 | 190.52 |
| 2022/08/26 11:00 | 1.17 | 1.39 | 26.09 | 0.00 | 1,036.16 | 0.39 | 5.68 | 19,055.20 | 190.41 |
| 2022/08/26 11:30 | 1.63 | 1.46 | 22.41 | 0.00 | 1,019.31 | 0.40 | 6.07 | 18,991.70 | 190.54 |
| 2022/08/26 12:00 | 1.58 | 1.28 | 33.01 | 0.00 | 1,054.85 | 0.39 | 8.01 | 18,797.60 | 190.43 |
| 2022/08/26 12:30 | 1.20 | 1.24 | 34.93 | 0.00 | 1,026.13 | 0.39 | 6.05 | 18,643.60 | 190.12 |
| 2022/08/26 13:00 | 1.39 | 1.31 | 36.40 | 0.00 | 1,019.69 | 0.39 | 6.46 | 18,428.60 | 189.88 |
| 2022/08/26 13:30 | 1.62 | 1.18 | 27.57 | 0.00 | 1,002.44 | 0.43 | 6.59 | 16,491.70 | 189.16 |
| 2022/08/26 14:00 | 1.01 | 0.84 | 16.79 | 0.00 | 1,013.21 | 0.48 | 6.08 | 14,673.60 | 189.61 |
| 2022/08/26 14:30 | 0.70 | 0.82 | 16.80 | 0.00 | 1,021.08 | 0.48 | 5.78 | 15,150.90 | 190.24 |
| 2022/08/26 15:00 | 0.81 | 0.83 | 13.16 | 0.00 | 1,020.00 | 0.48 | 5.81 | 14,886.00 | 190.03 |
| 2022/08/26 15:30 | 0.75 | 0.83 | 16.19 | 0.00 | 1,020.85 | 0.47 | 5.71 | 15,007.70 | 189.84 |
| 2022/08/26 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 990.90 | 0.65 | [redacted] | 11,534.40 | 189.73 |
| 2022/08/26 16:30 | 0.97 | 0.85 | 20.21 | 0.00 | 1,023.88 | 0.46 | 5.36 | 15,542.00 | 189.70 |
| 2022/08/26 17:00 | 0.92 | 0.92 | 20.58 | 0.00 | 1,035.33 | 0.47 | 5.94 | 14,702.50 | 189.88 |
| 2022/08/26 17:30 | 1.58 | 0.99 | 15.26 | 0.00 | 979.98 | 0.52 | 7.15 | 13,612.00 | 189.79 |
| 2022/08/26 18:00 | 1.13 | 0.97 | 14.28 | 0.00 | 992.79 | 0.49 | 6.42 | 14,228.80 | 189.11 |
| 2022/08/26 18:30 | 1.44 | 1.00 | 13.46 | 0.00 | 974.43 | 0.53 | 7.01 | 13,817.70 | 189.57 |
| 2022/08/26 19:00 | 1.57 | 1.05 | 10.95 | 0.00 | 956.07 | 0.54 | 7.59 | 12,752.50 | 188.71 |
| 2022/08/26 19:30 | 0.96 | 0.95 | 10.46 | 0.00 | 998.71 | 0.51 | 6.62 | 13,982.80 | 188.04 |
| 2022/08/26 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 989.23 | 0.65 | [redacted] | 12,271.90 | 189.22 |
| 2022/08/26 20:30 | 1.45 | 0.88 | 10.82 | 0.00 | 966.17 | 0.52 | 7.11 | 13,763.70 | 189.10 |
| 2022/08/26 21:00 | 1.06 | 0.87 | 15.44 | 0.00 | 995.43 | 0.50 | 6.28 | 14,633.00 | 188.36 |
| 2022/08/26 21:30 | 1.03 | 0.89 | 16.83 | 0.00 | 998.14 | 0.51 | 6.39 | 14,458.00 | 189.15 |
| 2022/08/26 22:00 | 0.98 | 0.87 | 17.33 | 0.00 | 1,011.98 | 0.49 | 6.07 | 14,871.50 | 189.40 |
| 2022/08/26 22:30 | 1.23 | 0.94 | 14.37 | 0.00 | 983.63 | 0.52 | 6.78 | 14,175.00 | 188.78 |
| 2022/08/26 23:00 | 2.40 | 0.89 | 15.89 | 0.00 | 1,016.33 | 0.49 | 6.14 | 14,745.20 | 189.18 |
| 2022/08/26 23:30 | 1.44 | 0.93 | 15.66 | 0.00 | 989.74 | 0.53 | 6.90 | 13,975.00 | 189.18 |

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]