측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천학*	이*연	최시*	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/04/06 00:00 ~ 2023/04/06 23:55

측정항목코드	COb	HCL	NOX	SO2	TM1	TSP	02b	FL1	TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	1.54	0.00	0.00	0.00	629.09	0.38	5.75	4,941.88	106.85
측정 최대값	132.88	0.57	46.53	0.53	1,007.19	0.74	11.50	13,799.40	187.51
측정 누적값	494.20	6.93	149.90	0.53	33,304.83	19.84	269.84	423,863	6,482.44
측정 평균값	13.73	0.19	4.16	0.01	925.13	0.55	7.50	11,773.98	180.07
2023/04/06 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	498.21	0.37	[redacted]	2,700.39	49.54
2023/04/06 00:30	46.65	0.48	46.38	0.00	502.96	0.41	14.03	2,391.87	49.94
2023/04/06 01:00	46.59	0.54	46.57	0.00	509.01	0.39	14.15	2,403.81	49.58
2023/04/06 01:30	25.16	0.56	45.70	0.00	553.00	0.36	13.52	2,604.61	50.19
2023/04/06 02:00	35.26	0.59	45.49	0.00	556.69	0.37	13.46	2,640.30	52.93
2023/04/06 02:30	153.63	0.86	42.29	1.57	535.53	0.64	14.24	3,356.30	63.87
2023/04/06 03:00	500.30	1.36	36.90	3.72	456.33	1.35	16.20	2,682.40	101.02
2023/04/06 03:30	100.93	0.57	46.53	0.53	629.09	0.74	11.50	4,941.88	106.85
2023/04/06 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	802.73	0.41	[redacted]	7,982.39	120.16
2023/04/06 04:30	132.88	0.01	20.72	0.00	879.01	0.38	6.83	11,675.70	138.79
2023/04/06 05:00	31.06	0.12	19.30	0.00	869.57	0.50	8.35	11,965.40	162.25
2023/04/06 05:30	19.29	0.16	10.44	0.00	907.43	0.50	7.00	12,243.50	173.84
2023/04/06 06:00	15.33	0.16	2.78	0.00	881.85	0.55	7.86	11,332.20	178.70
2023/04/06 06:30	11.56	0.17	1.46	0.00	909.19	0.55	7.59	11,499.20	180.43
2023/04/06 07:00	6.48	0.18	0.83	0.00	940.31	0.52	6.82	12,199.40	180.20
2023/04/06 07:30	7.37	0.17	0.01	0.00	918.39	0.54	7.23	11,241.00	181.10
2023/04/06 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	905.48	0.70	[redacted]	9,431.63	182.20
2023/04/06 08:30	10.13	0.15	0.00	0.00	898.07	0.56	7.53	10,887.20	182.60
2023/04/06 09:00	8.60	0.09	0.00	0.00	922.68	0.55	7.19	11,589.10	184.43
2023/04/06 09:30	6.96	0.02	0.00	0.00	917.29	0.55	7.47	11,399.40	184.67
2023/04/06 10:00	5.82	0.00	0.00	0.00	914.77	0.56	7.53	11,145.70	184.95
2023/04/06 10:30	6.29	0.00	0.00	0.00	912.89	0.56	7.41	10,490.90	184.77
2023/04/06 11:00	13.13	0.00	0.00	0.00	913.63	0.55	7.45	10,617.30	183.81
2023/04/06 11:30	6.09	0.00	0.00	0.00	938.57	0.53	6.85	11,588.00	183.99
2023/04/06 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	921.69	0.69	[redacted]	9,024.54	183.66
2023/04/06 12:30	7.03	0.43	0.00	0.00	926.13	0.54	7.19	11,267.40	184.30
2023/04/06 13:00	3.81	0.38	0.00	0.00	898.60	0.56	7.62	10,843.60	184.76
2023/04/06 13:30	13.84	0.36	0.00	0.00	921.47	0.53	7.27	11,182.10	184.83
2023/04/06 14:00	4.79	0.45	0.00	0.00	890.13	0.58	8.12	10,449.60	184.80
2023/04/06 14:30	9.67	0.41	0.00	0.00	952.13	0.61	6.36	12,393.80	184.90
2023/04/06 15:00	17.16	0.39	0.00	0.00	1,007.19	0.48	5.75	13,799.40	184.01
2023/04/06 15:30	2.94	0.48	0.00	0.00	980.76	0.51	6.87	13,117.10	183.79
2023/04/06 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	974.14	0.67	[redacted]	10,153.90	184.44
2023/04/06 16:30	3.67	0.19	0.00	0.00	929.05	0.57	8.15	11,674.30	184.99
2023/04/06 17:00	1.54	0.12	0.00	0.00	996.43	0.51	6.64	13,185.70	184.83
2023/04/06 17:30	1.73	0.09	0.00	0.00	982.09	0.53	7.11	12,793.00	185.20
2023/04/06 18:00	2.45	0.14	0.00	0.00	925.53	0.59	8.44	11,453.60	185.57
2023/04/06 18:30	2.45	0.16	0.54	0.00	944.93	0.55	7.60	12,674.60	185.26
2023/04/06 19:00	1.72	0.17	5.10	0.00	990.46	0.52	6.63	13,246.20	184.79
2023/04/06 19:30	4.28	0.16	5.34	0.00	959.02	0.56	7.69	12,217.60	183.77
2023/04/06 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	920.08	0.72	[redacted]	10,260.60	184.12
2023/04/06 20:30	4.77	0.19	5.36	0.00	942.89	0.58	7.76	12,655.60	185.58
2023/04/06 21:00	19.35	0.17	5.02	0.00	961.99	0.57	7.39	13,255.80	187.06
2023/04/06 21:30	2.70	0.20	6.63	0.00	972.60	0.56	7.16	13,292.40	187.51
2023/04/06 22:00	2.18	0.19	4.71	0.00	946.23	0.59	7.96	12,230.80	186.97
2023/04/06 22:30	2.03	0.14	4.89	0.00	949.85	0.57	7.77	12,404.40	186.24
2023/04/06 23:00	2.15	0.14	4.76	0.00	929.75	0.60	8.01	12,312.40	185.96
2023/04/06 23:30	2.02	0.17	5.48	0.00	944.86	0.59	7.74	12,598.00	185.94

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	원정식		최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/04/07 00:00 ~ 2023/04/07 23:55

측정항목코드	COb	HCL	NOX	SO2	TM1	TSP	02b	FL1	TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	1.38	0.08	3.85	0.00	869.57	0.53	6.49	10,014.30	183.69
측정 최대값	23.15	0.55	17.73	0.00	1,010.55	0.69	9.63	14,335.60	186.66
측정 누적값	166.10	8.74	309.17	0.00	29,250.17	18.20	237.79	378,209	5,750.21
측정 평균값	5.36	0.28	9.97	0.00	943.55	0.59	7.67	12,200.29	185.49
2023/04/07 00:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	967.98	0.79	[illegible]	10,435.80	185.84
2023/04/07 00:30	1.60	0.08	6.78	0.00	969.23	0.55	7.16	13,129.20	185.84
2023/04/07 01:00	5.47	0.08	4.68	0.00	950.35	0.59	7.83	12,418.60	185.61
2023/04/07 01:30	18.41	0.11	6.58	0.00	978.49	0.57	7.32	13,150.30	185.78
2023/04/07 02:00	2.86	0.13	5.34	0.00	909.67	0.65	8.75	11,566.00	185.42
2023/04/07 02:30	2.30	0.12	11.22	0.00	974.22	0.55	6.95	13,409.10	185.00
2023/04/07 03:00	2.14	0.15	9.98	0.00	939.96	0.60	7.94	12,501.70	185.19
2023/04/07 03:30	2.43	0.14	11.57	0.00	940.47	0.62	8.11	12,268.50	185.40
2023/04/07 04:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,008.53	0.73	[illegible]	10,906.90	185.89
2023/04/07 04:30	15.45	0.14	10.86	0.00	990.21	0.58	7.27	13,291.10	186.01
2023/04/07 05:00	6.61	0.15	9.64	0.00	944.59	0.66	8.38	11,888.00	185.45
2023/04/07 05:30	1.52	0.15	10.95	0.00	979.03	0.56	7.05	13,273.70	185.26
2023/04/07 06:00	1.43	0.17	13.42	0.00	977.09	0.57	7.44	13,022.20	185.52
2023/04/07 06:30	1.77	0.18	12.20	0.00	958.04	0.60	7.81	12,657.10	185.69
2023/04/07 07:00	1.61	0.18	15.63	0.00	970.02	0.60	7.62	12,729.70	185.55
2023/04/07 07:30	1.38	0.19	15.03	0.00	963.91	0.59	7.46	12,912.00	184.87
2023/04/07 08:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	955.67	0.76	[illegible]	9,315.45	182.46
2023/04/07 08:30	4.81	0.14	4.06	0.00	914.75	0.60	7.81	11,152.00	183.69
2023/04/07 09:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	856.37	0.84	[illegible]	8,269.39	185.25
2023/04/07 09:30	52.67	0.96	43.35	17.87	933.98	0.83	3.97	8,962.81	187.13
2023/04/07 10:00	115.11	11.25	96.98	41.40	889.97	0.42	3.10	15,612.80	187.43
2023/04/07 10:30	45.38	13.30	36.97	16.30	931.80	0.43	5.28	15,433.30	187.68
2023/04/07 11:00	37.69	9.63	28.51	13.01	921.01	0.43	4.04	14,981.50	187.85
2023/04/07 11:30	0.00	0.06	0.09	0.00	955.47	0.77	20.96	14,660.00	187.59
2023/04/07 12:00	5.67	0.37	0.19	0.00	910.45	0.43	11.57	14,736.40	187.42
2023/04/07 12:30	6.39	0.59	1.26	0.00	946.60	0.42	7.07	14,527.50	187.17
2023/04/07 13:00	4.03	0.87	0.65	0.05	866.38	0.42	10.70	14,468.10	186.76
2023/04/07 13:30	85.79	6.25	72.03	30.48	898.87	0.42	3.31	14,628.70	186.25
2023/04/07 14:00	28.03	3.78	22.95	9.07	876.40	0.56	5.45	11,900.50	185.45
2023/04/07 14:30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	887.19	0.74	[illegible]	8,432.91	185.06
2023/04/07 15:00	2.88	0.55	3.85	0.00	880.23	0.59	8.13	10,112.70	185.13
2023/04/07 15:30	2.69	0.51	4.69	0.00	901.49	0.57	7.56	10,537.50	185.38
2023/04/07 16:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	880.61	0.72	[illegible]	8,572.30	185.03
2023/04/07 16:30	2.23	0.45	6.29	0.00	893.12	0.58	7.76	10,234.20	184.76
2023/04/07 17:00	13.47	0.42	5.64	0.00	915.85	0.57	7.47	10,468.00	184.86
2023/04/07 17:30	23.15	0.38	8.65	0.00	953.57	0.53	6.65	11,480.20	184.68
2023/04/07 18:00	3.17	0.47	6.50	0.00	870.36	0.62	8.71	10,014.30	185.24
2023/04/07 18:30	2.54	0.47	10.82	0.00	921.57	0.56	7.09	11,441.10	186.45
2023/04/07 19:00	10.36	0.49	9.33	0.00	916.65	0.59	7.75	11,629.00	185.65
2023/04/07 19:30	11.77	0.49	8.32	0.00	980.33	0.56	7.26	12,887.30	186.07
2023/04/07 20:00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	973.55	0.70	[illegible]	10,831.10	185.69
2023/04/07 20:30	1.88	0.34	15.79	0.00	954.95	0.57	7.61	12,975.40	186.48
2023/04/07 21:00	5.49	0.36	10.99	0.00	937.14	0.60	8.00	12,476.10	186.22
2023/04/07 21:30	3.19	0.35	17.73	0.00	980.74	0.56	7.22	13,537.70	186.66
2023/04/07 22:00	3.47	0.37	11.95	0.00	869.57	0.69	9.63	10,841.80	186.21
2023/04/07 22:30	4.15	0.33	11.36	0.00	921.23	0.62	8.36	12,123.70	185.07
2023/04/07 23:00	2.63	0.33	12.72	0.00	982.79	0.56	7.20	13,745.20	185.12
2023/04/07 23:30	3.24	0.32	16.60	0.00	1,010.55	0.54	6.49	14,335.60	185.95

[illegible] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김승원	박재홍	최서배	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/04/08 00:00 ~ 2023/04/08 23:55

측정항목코드	C0b	HCL	NOX	S02	TM1	TSP	02b	FL1	TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	1.46	0.02	8.58	0.00	832.83	0.53	5.79	10,091.40	183.99
측정 최대값	29.97	0.98	19.03	0.00	1,014.72	0.78	10.37	15,183.90	190.27
측정 누적값	226.17	14.10	609.10	0.00	39,926.02	25.15	309.29	568,231	7,885.23
측정 평균값	5.38	0.34	14.50	0.00	950.62	0.60	7.36	13,529.31	187.74
2023/04/08 00:00					1,007.66	0.71		11,724.90	187.01
2023/04/08 00:30	2.02	0.21	17.14	0.00	973.05	0.59	7.47	13,373.20	187.36
2023/04/08 01:00	6.72	0.20	15.33	0.00	999.10	0.57	6.81	14,099.50	187.28
2023/04/08 01:30	1.83	0.18	15.19	0.00	975.26	0.59	7.39	13,568.60	187.25
2023/04/08 02:00	1.82	0.15	16.23	0.00	1,014.72	0.54	5.92	15,108.70	187.68
2023/04/08 02:30	1.65	0.18	13.50	0.00	953.24	0.63	7.85	12,932.00	187.93
2023/04/08 03:00	3.53	0.15	14.06	0.00	951.40	0.62	7.79	13,087.10	187.43
2023/04/08 03:30	18.31	0.16	16.62	0.00	995.41	0.56	6.29	14,770.90	187.21
2023/04/08 04:00					959.10	0.75		11,612.90	187.15
2023/04/08 04:30	7.29	0.02	14.26	0.00	958.41	0.58	6.73	14,426.90	187.53
2023/04/08 05:00	3.30	0.03	10.43	0.00	872.91	0.72	9.00	11,741.50	186.69
2023/04/08 05:30	11.76	0.05	15.35	0.00	984.32	0.56	6.12	15,095.40	186.49
2023/04/08 06:00	2.65	0.07	11.45	0.00	925.36	0.64	7.79	13,104.20	186.15
2023/04/08 06:30	2.51	0.09	9.45	0.00	909.14	0.63	7.69	13,149.00	185.99
2023/04/08 07:00	3.41	0.09	9.73	0.00	926.41	0.61	7.35	13,565.60	185.88
2023/04/08 07:30	3.53	0.04	8.58	0.00	931.34	0.62	7.61	13,130.30	185.52
2023/04/08 08:00					977.47	0.76		11,085.70	185.50
2023/04/08 08:30	4.25	0.33	10.84	0.00	832.83	0.78	10.37	10,091.40	185.19
2023/04/08 09:00	29.97	0.21	12.44	0.00	921.44	0.63	7.79	12,836.30	184.98
2023/04/08 09:30	15.82	0.26	10.45	0.00	928.40	0.61	7.81	12,558.50	183.99
2023/04/08 10:00	11.53	0.21	15.72	0.00	1,014.63	0.53	5.79	15,183.90	185.13
2023/04/08 10:30	2.12	0.24	16.99	0.00	984.96	0.61	7.39	13,439.50	187.14
2023/04/08 11:00	3.24	0.32	12.10	0.00	915.55	0.67	8.71	12,002.40	187.82
2023/04/08 11:30	2.08	0.31	15.68	0.00	997.11	0.56	6.70	14,158.50	187.57
2023/04/08 12:00					931.25	0.80		10,350.40	187.74
2023/04/08 12:30	4.07	0.92	18.36	0.00	914.37	0.65	8.31	12,688.00	187.64
2023/04/08 13:00	3.51	0.98	10.04	0.00	898.19	0.65	8.74	12,056.30	186.71
2023/04/08 13:30	1.63	0.86	17.49	0.00	962.67	0.57	6.95	13,983.60	187.17
2023/04/08 14:00	2.30	0.95	18.30	0.00	930.69	0.62	8.12	12,778.20	187.49
2023/04/08 14:30	1.98	0.93	14.84	0.00	955.85	0.58	7.38	13,438.10	187.70
2023/04/08 15:00	2.89	0.96	15.93	0.00	940.19	0.61	7.80	13,108.50	188.27
2023/04/08 15:30	2.57	0.95	12.85	0.00	953.76	0.59	7.58	13,219.20	188.35
2023/04/08 16:00					954.17	0.73		11,437.60	188.61
2023/04/08 16:30	2.03	0.32	16.08	0.00	967.31	0.58	7.20	13,593.00	188.80
2023/04/08 17:00	2.21	0.33	15.18	0.00	935.90	0.60	7.89	13,055.70	189.10
2023/04/08 17:30	22.72	0.28	17.40	0.00	1,008.01	0.53	6.04	14,826.80	189.39
2023/04/08 18:00	8.64	0.28	17.15	0.00	982.63	0.55	6.45	14,391.60	190.27
2023/04/08 18:30	2.07	0.37	14.88	0.00	955.43	0.58	7.34	13,436.40	190.25
2023/04/08 19:00	10.94	0.33	16.08	0.00	990.77	0.54	6.06	15,018.90	190.20
2023/04/08 19:30	2.24	0.39	15.10	0.00	960.79	0.58	7.18	13,989.90	190.27
2023/04/08 20:00					955.26	0.75		11,152.70	190.20
2023/04/08 20:30	2.24	0.27	10.85	0.00	917.19	0.59	7.47	13,231.80	189.30
2023/04/08 21:00	1.63	0.24	16.17	0.00	948.30	0.57	7.00	14,047.00	189.21
2023/04/08 21:30	1.46	0.22	19.03	0.00	965.38	0.57	6.81	14,369.30	189.75
2023/04/08 22:00	4.76	0.24	17.53	0.00	950.59	0.58	7.18	13,921.60	189.77
2023/04/08 22:30	3.99	0.29	12.46	0.00	914.06	0.60	7.47	13,622.10	189.70
2023/04/08 23:00	1.48	0.24	16.52	0.00	969.18	0.56	6.48	14,588.40	188.88
2023/04/08 23:30	1.47	0.25	15.32	0.00	939.77	0.60	7.47	13,443.30	188.80

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김승원	박재홍		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/04/09 00:00 ~ 2023/04/09 23:55

측정항목코드	COb	HCL	NOX	SO2	TM1	TSP	02b	FL1	TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	1.08	0.05	11.04	0.00	907.75	0.53	6.08	12,034.20	186.14
측정 최대값	44.44	0.84	21.16	0.00	1,039.29	0.69	8.38	14,858.10	191.27
측정 누적값	163.20	13.85	664.55	0.00	40,156.66	24.90	312.60	559,213	7,934.42
측정 평균값	3.89	0.33	15.82	0.00	956.11	0.59	7.44	13,314.59	188.91
2023/04/09 00:00					903.41	0.78		10,679.10	188.96
2023/04/09 00:30	1.93	0.17	12.79	0.00	923.66	0.62	7.86	12,820.30	187.92
2023/04/09 01:00	1.54	0.15	17.90	0.00	957.17	0.59	7.11	13,838.20	187.62
2023/04/09 01:30	2.15	0.15	12.74	0.00	914.33	0.64	8.19	12,583.60	187.43
2023/04/09 02:00	1.38	0.15	15.68	0.00	975.57	0.57	6.54	14,754.10	187.81
2023/04/09 02:30	1.69	0.13	14.68	0.00	923.35	0.63	7.68	13,307.20	188.42
2023/04/09 03:00	1.08	0.13	16.86	0.00	970.12	0.57	6.67	14,426.00	188.70
2023/04/09 03:30	1.79	0.13	14.07	0.00	919.71	0.64	8.10	12,806.90	188.66
2023/04/09 04:00					936.89	0.77		11,443.30	188.08
2023/04/09 04:30	1.64	0.23	12.47	0.00	945.25	0.60	7.19	13,898.50	187.47
2023/04/09 05:00	2.27	0.24	13.55	0.00	907.75	0.66	8.37	12,427.40	187.23
2023/04/09 05:30	2.24	0.29	12.23	0.00	909.23	0.69	8.38	12,304.30	186.53
2023/04/09 06:00	1.76	0.28	17.76	0.00	953.71	0.64	7.62	13,240.50	186.40
2023/04/09 06:30	1.38	0.31	20.53	0.00	952.45	0.62	7.67	13,208.30	186.36
2023/04/09 07:00	2.19	0.28	12.68	0.00	935.65	0.65	8.01	12,595.80	186.14
2023/04/09 07:30	1.45	0.21	15.13	0.00	983.25	0.58	6.88	13,712.30	186.59
2023/04/09 08:00					896.10	0.77		10,243.10	186.59
2023/04/09 08:30	1.56	0.28	16.97	0.00	984.21	0.56	6.83	13,767.90	186.79
2023/04/09 09:00	3.08	0.30	14.39	0.00	936.99	0.63	8.37	12,188.10	187.09
2023/04/09 09:30	2.37	0.22	11.04	0.00	944.68	0.63	8.34	12,034.20	186.97
2023/04/09 10:00	1.56	0.14	17.61	0.00	981.90	0.58	7.32	13,067.90	187.04
2023/04/09 10:30	44.44	0.06	11.91	0.00	1,039.29	0.54	6.08	14,348.20	187.34
2023/04/09 11:00	2.97	0.05	21.16	0.00	1,008.65	0.58	7.45	13,019.90	188.39
2023/04/09 11:30	2.57	0.12	18.40	0.00	965.35	0.58	7.57	12,966.60	188.92
2023/04/09 12:00					999.52	0.72		11,109.30	189.39
2023/04/09 12:30	2.28	0.76	17.08	0.00	939.33	0.58	7.79	12,944.90	189.69
2023/04/09 13:00	2.17	0.72	13.63	0.00	980.69	0.56	6.91	13,656.40	189.96
2023/04/09 13:30	2.38	0.81	13.98	0.00	940.08	0.60	7.89	12,525.90	189.54
2023/04/09 14:00	23.65	0.72	13.97	0.00	956.27	0.58	7.60	13,109.60	189.39
2023/04/09 14:30	2.24	0.81	13.80	0.00	976.17	0.58	7.56	13,025.30	189.45
2023/04/09 15:00	2.06	0.84	11.28	0.00	961.39	0.60	8.03	12,358.60	189.48
2023/04/09 15:30	2.19	0.84	14.80	0.00	941.81	0.61	8.22	12,293.90	189.52
2023/04/09 16:00					978.83	0.71		10,943.80	189.69
2023/04/09 16:30	2.03	0.30	17.34	0.00	958.71	0.59	7.80	12,782.50	190.33
2023/04/09 17:00	1.56	0.25	18.86	0.00	986.23	0.57	7.18	13,435.90	190.28
2023/04/09 17:30	3.80	0.23	16.47	0.00	967.63	0.57	7.42	13,214.50	190.50
2023/04/09 18:00	1.64	0.24	17.29	0.00	961.07	0.56	7.25	13,579.30	190.80
2023/04/09 18:30	4.90	0.26	19.12	0.00	963.05	0.56	6.97	14,006.00	190.83
2023/04/09 19:00	3.48	0.27	17.37	0.00	981.83	0.54	6.42	14,635.20	191.03
2023/04/09 19:30	4.89	0.30	16.98	0.00	949.09	0.56	7.07	13,835.70	190.97
2023/04/09 20:00					983.14	0.71		11,848.30	191.22
2023/04/09 20:30	7.89	0.33	18.06	0.00	969.04	0.57	7.15	13,682.10	190.91
2023/04/09 21:00	3.85	0.36	14.13	0.00	943.57	0.58	7.42	13,578.00	190.91
2023/04/09 21:30	2.26	0.34	16.38	0.00	977.43	0.53	6.21	14,858.10	190.99
2023/04/09 22:00	1.48	0.36	17.04	0.00	971.34	0.56	6.69	14,443.40	191.01
2023/04/09 22:30	1.42	0.36	17.91	0.00	955.72	0.58	7.08	13,932.00	191.27
2023/04/09 23:00	1.65	0.35	18.91	0.00	932.03	0.60	7.59	13,314.60	191.24
2023/04/09 23:30	2.34	0.38	19.60	0.00	911.91	0.62	8.12	12,684.60	190.50

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]