# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 권경희 | 이재욱 | 최서영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/05/25 00:00 ~ 2023/05/25 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.46 | 0.34 | 5.61 | 0.00 | 929.13 | 0.49 | 6.12 | 0.00 | 186.96 |
| 측정 최대값 | 8.18 | 1.36 | 28.33 | 2.44 | 1,074.86 | 0.67 | 9.45 | 0.00 | 190.69 |
| 측정 누적값 | 66.34 | 37.52 | 748.13 | 5.44 | 42,162.40 | 23.17 | 309.66 | 0.00 | 7,946.01 |
| 측정 평균값 | 1.58 | 0.89 | 17.81 | 0.13 | 1,003.87 | 0.55 | 7.37 | 0.00 | 189.19 |
| 2023/05/25 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,005.85 | 0.68 | [redacted] | 0.00 | 188.85 |
| 2023/05/25 00:30 | 0.48 | 0.34 | 23.90 | 0.00 | 1,037.06 | 0.56 | 7.36 | 0.00 | 189.05 |
| 2023/05/25 01:00 | 0.61 | 0.36 | 24.00 | 0.00 | 1,026.78 | 0.59 | 7.84 | 0.00 | 188.67 |
| 2023/05/25 01:30 | 1.06 | 0.40 | 22.46 | 0.00 | 994.82 | 0.60 | 8.30 | 0.00 | 188.22 |
| 2023/05/25 02:00 | 1.01 | 0.40 | 24.54 | 0.00 | 1,001.68 | 0.57 | 7.59 | 0.00 | 188.18 |
| 2023/05/25 02:30 | 0.89 | 0.38 | 24.07 | 0.00 | 1,017.18 | 0.55 | 7.21 | 0.00 | 188.74 |
| 2023/05/25 03:00 | 1.44 | 0.44 | 24.72 | 1.16 | 1,027.91 | 0.55 | 7.18 | 0.00 | 188.98 |
| 2023/05/25 03:30 | 0.72 | 0.51 | 24.99 | 0.00 | 1,022.54 | 0.55 | 7.23 | 0.00 | 189.08 |
| 2023/05/25 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,021.86 | 0.71 | [redacted] | 0.00 | 188.51 |
| 2023/05/25 04:30 | 0.46 | 0.48 | 28.33 | 0.05 | 1,074.86 | 0.52 | 6.12 | 0.00 | 188.63 |
| 2023/05/25 05:00 | 0.77 | 0.60 | 21.86 | 0.03 | 1,000.26 | 0.61 | 8.30 | 0.00 | 188.16 |
| 2023/05/25 05:30 | 1.15 | 0.65 | 16.91 | 0.00 | 981.09 | 0.58 | 7.84 | 0.00 | 187.05 |
| 2023/05/25 06:00 | 2.05 | 0.68 | 15.12 | 0.00 | 985.23 | 0.57 | 7.59 | 0.00 | 186.96 |
| 2023/05/25 06:30 | 1.01 | 0.73 | 22.02 | 0.00 | 990.71 | 0.57 | 7.29 | 0.00 | 187.82 |
| 2023/05/25 07:00 | 1.86 | 0.89 | 11.06 | 0.00 | 947.96 | 0.62 | 8.51 | 0.00 | 188.05 |
| 2023/05/25 07:30 | 1.02 | 0.89 | 16.23 | 0.00 | 990.53 | 0.58 | 7.74 | 0.00 | 188.14 |
| 2023/05/25 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 943.23 | 0.72 | [redacted] | 0.00 | 188.61 |
| 2023/05/25 08:30 | 0.90 | 0.73 | 13.55 | 0.00 | 994.54 | 0.55 | 7.05 | 0.00 | 188.86 |
| 2023/05/25 09:00 | 0.99 | 0.79 | 10.96 | 0.00 | 998.14 | 0.55 | 7.30 | 0.00 | 188.46 |
| 2023/05/25 09:30 | 1.26 | 0.86 | 9.19 | 0.00 | 977.69 | 0.58 | 7.81 | 0.00 | 188.71 |
| 2023/05/25 10:00 | 0.89 | 0.91 | 9.16 | 0.00 | 982.89 | 0.56 | 7.70 | 0.00 | 188.54 |
| 2023/05/25 10:30 | 1.46 | 1.02 | 5.61 | 0.00 | 956.12 | 0.57 | 8.08 | 0.00 | 188.52 |
| 2023/05/25 11:00 | 0.62 | 0.97 | 14.11 | 0.00 | 1,012.97 | 0.53 | 6.88 | 0.00 | 188.99 |
| 2023/05/25 11:30 | 1.14 | 1.12 | 9.90 | 0.99 | 979.01 | 0.57 | 7.96 | 0.00 | 189.29 |
| 2023/05/25 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 994.31 | 0.66 | [redacted] | 0.00 | 189.60 |
| 2023/05/25 12:30 | 1.39 | 1.36 | 14.59 | 0.00 | 969.21 | 0.56 | 7.91 | 0.00 | 190.01 |
| 2023/05/25 13:00 | 1.75 | 1.22 | 17.58 | 0.02 | 1,023.99 | 0.50 | 6.39 | 0.00 | 190.27 |
| 2023/05/25 13:30 | 4.40 | 1.28 | 19.04 | 0.23 | 1,030.91 | 0.51 | 7.00 | 0.00 | 189.58 |
| 2023/05/25 14:00 | 7.40 | 1.24 | 16.48 | 2.44 | 1,049.07 | 0.49 | 6.44 | 0.00 | 189.94 |
| 2023/05/25 14:30 | 0.69 | 1.34 | 17.64 | 0.35 | 1,013.37 | 0.54 | 7.65 | 0.00 | 190.24 |
| 2023/05/25 15:00 | 5.76 | 1.34 | 17.50 | 0.00 | 1,007.31 | 0.54 | 7.45 | 0.00 | 189.81 |
| 2023/05/25 15:30 | 8.18 | 1.22 | 16.41 | 0.14 | 1,033.67 | 0.50 | 6.63 | 0.00 | 189.90 |
| 2023/05/25 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,002.17 | 0.66 | [redacted] | 0.00 | 190.45 |
| 2023/05/25 16:30 | 0.83 | 1.26 | 17.03 | 0.00 | 997.42 | 0.52 | 7.17 | 0.00 | 190.08 |
| 2023/05/25 17:00 | 1.13 | 1.28 | 17.83 | 0.00 | 992.98 | 0.54 | 7.51 | 0.00 | 189.72 |
| 2023/05/25 17:30 | 0.58 | 1.12 | 21.69 | 0.00 | 1,035.19 | 0.50 | 6.41 | 0.00 | 189.89 |
| 2023/05/25 18:00 | 1.00 | 1.16 | 18.50 | 0.00 | 994.39 | 0.54 | 7.26 | 0.00 | 190.56 |
| 2023/05/25 18:30 | 1.17 | 1.13 | 15.63 | 0.00 | 994.87 | 0.53 | 6.99 | 0.00 | 190.21 |
| 2023/05/25 19:00 | 1.11 | 1.18 | 13.28 | 0.00 | 979.71 | 0.57 | 7.85 | 0.00 | 190.28 |
| 2023/05/25 19:30 | 0.73 | 1.06 | 20.28 | 0.00 | 1,018.15 | 0.51 | 6.55 | 0.00 | 190.23 |
| 2023/05/25 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,051.67 | 0.70 | [redacted] | 0.00 | 190.26 |
| 2023/05/25 20:30 | 0.66 | 0.88 | 24.58 | 0.01 | 1,037.29 | 0.52 | 6.74 | 0.00 | 190.69 |
| 2023/05/25 21:00 | 2.92 | 1.10 | 13.46 | 0.02 | 929.13 | 0.67 | 9.45 | 0.00 | 189.75 |
| 2023/05/25 21:30 | 0.98 | 0.87 | 17.61 | 0.00 | 1,010.74 | 0.54 | 7.20 | 0.00 | 189.36 |
| 2023/05/25 22:00 | 0.82 | 0.86 | 21.33 | 0.00 | 1,011.09 | 0.54 | 7.27 | 0.00 | 189.44 |
| 2023/05/25 22:30 | 0.99 | 0.85 | 18.54 | 0.00 | 1,013.93 | 0.56 | 7.45 | 0.00 | 189.44 |
| 2023/05/25 23:00 | 1.11 | 0.81 | 16.60 | 0.00 | 1,007.49 | 0.52 | 6.46 | 0.00 | 189.65 |
| 2023/05/25 23:30 | 0.95 | 0.81 | 19.84 | 0.00 | 1,012.52 | 0.54 | 7.00 | 0.00 | 189.86 |

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김승원 | 박재홍 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/05/26 00:00 ~ 2023/05/26 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.53 | 0.62 | 11.19 | 0.00 | 953.86 | 0.50 | 6.28 | 0.00 | 187.18 |
| 측정 최대값 | 19.03 | 1.22 | 23.51 | 4.08 | 1,065.18 | 0.60 | 8.39 | 0.00 | 190.35 |
| 측정 누적값 | 64.83 | 27.30 | 579.96 | 4.57 | 32,518.65 | 17.34 | 229.12 | 0.00 | 6,053.00 |
| 측정 평균값 | 2.03 | 0.85 | 18.12 | 0.14 | 1,016.21 | 0.54 | 7.16 | 0.00 | 189.16 |
| 2023/05/26 00:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 980.96 | 0.73 | [illegible] | 0.00 | 189.35 |
| 2023/05/26 00:30 | 1.07 | 0.78 | 14.42 | 0.00 | 988.93 | 0.54 | 7.19 | 0.00 | 188.91 |
| 2023/05/26 01:00 | 1.27 | 0.76 | 11.19 | 0.00 | 969.39 | 0.56 | 7.67 | 0.00 | 189.04 |
| 2023/05/26 01:30 | 0.85 | 0.67 | 15.69 | 0.17 | 1,011.33 | 0.53 | 6.72 | 0.00 | 189.52 |
| 2023/05/26 02:00 | 0.78 | 0.68 | 19.60 | 0.06 | 1,018.33 | 0.53 | 6.72 | 0.00 | 189.80 |
| 2023/05/26 02:30 | 0.68 | 0.68 | 19.72 | 0.00 | 1,012.75 | 0.55 | 7.17 | 0.00 | 189.99 |
| 2023/05/26 03:00 | 0.53 | 0.66 | 22.49 | 0.08 | 1,051.72 | 0.52 | 6.57 | 0.00 | 190.35 |
| 2023/05/26 03:30 | 19.03 | 0.63 | 17.30 | 4.08 | 1,065.18 | 0.55 | 6.83 | 0.00 | 190.04 |
| 2023/05/26 04:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,034.52 | 0.70 | [illegible] | 0.00 | 189.32 |
| 2023/05/26 04:30 | 0.65 | 0.69 | 23.51 | 0.01 | 1,027.11 | 0.53 | 6.67 | 0.00 | 187.86 |
| 2023/05/26 05:00 | 0.77 | 0.65 | 21.16 | 0.00 | 1,017.21 | 0.54 | 6.82 | 0.00 | 187.47 |
| 2023/05/26 05:30 | 1.39 | 0.72 | 12.71 | 0.00 | 953.86 | 0.60 | 8.31 | 0.00 | 187.18 |
| 2023/05/26 06:00 | 1.09 | 0.66 | 20.21 | 0.00 | 984.35 | 0.56 | 7.42 | 0.00 | 187.24 |
| 2023/05/26 06:30 | 0.91 | 0.62 | 22.10 | 0.06 | 1,022.30 | 0.54 | 6.70 | 0.00 | 188.42 |
| 2023/05/26 07:00 | 0.76 | 0.64 | 22.83 | 0.00 | 1,017.90 | 0.55 | 7.16 | 0.00 | 189.41 |
| 2023/05/26 07:30 | 1.01 | 0.66 | 20.48 | 0.00 | 1,002.24 | 0.56 | 7.16 | 0.00 | 189.58 |
| 2023/05/26 08:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 971.86 | 0.71 | [illegible] | 0.00 | 189.43 |
| 2023/05/26 08:30 | 0.88 | 0.68 | 19.73 | 0.04 | 1,021.25 | 0.53 | 6.66 | 0.00 | 189.33 |
| 2023/05/26 09:00 | 15.77 | 7.83 | 20.52 | 5.32 | 982.41 | 0.78 | [illegible] | 0.00 | 189.07 |
| 2023/05/26 09:30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,023.61 | 0.83 | [illegible] | 0.00 | 189.84 |
| 2023/05/26 10:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,012.71 | 0.85 | [illegible] | 0.00 | 189.89 |
| 2023/05/26 10:30 | 67.28 | 6.36 | 57.94 | 24.71 | 972.63 | 0.55 | 4.08 | 0.00 | 189.32 |
| 2023/05/26 11:00 | 75.46 | 14.07 | 63.54 | 28.08 | 1,018.18 | 0.40 | 10.64 | 0.00 | 188.52 |
| 2023/05/26 11:30 | 7.03 | 6.15 | 15.76 | 0.54 | 1,007.46 | 0.39 | 9.66 | 0.00 | 188.97 |
| 2023/05/26 12:00 | 1.42 | 0.75 | 15.32 | 0.10 | 984.97 | 0.32 | 17.76 | 0.00 | 189.11 |
| 2023/05/26 12:30 | 0.40 | 1.86 | 19.03 | 0.25 | 1,036.46 | 0.40 | 15.08 | 0.00 | 189.59 |
| 2023/05/26 13:00 | 0.77 | 6.68 | 32.44 | 0.39 | 1,018.84 | 0.41 | 8.34 | 0.00 | 189.35 |
| 2023/05/26 13:30 | 0.86 | 1.88 | 29.04 | 0.19 | 1,045.91 | 0.52 | 6.00 | 0.00 | 190.22 |
| 2023/05/26 14:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 979.45 | 0.72 | [illegible] | 0.00 | 190.12 |
| 2023/05/26 14:30 | 18.20 | 0.97 | 18.29 | 0.04 | 1,014.46 | 0.52 | 6.87 | 0.00 | 189.55 |
| 2023/05/26 15:00 | 1.10 | 1.05 | 14.81 | 0.03 | 1,019.48 | 0.53 | 7.21 | 0.00 | 189.07 |
| 2023/05/26 15:30 | 1.07 | 1.22 | 17.64 | 0.00 | 996.05 | 0.58 | 8.39 | 0.00 | 189.04 |
| 2023/05/26 16:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,024.90 | 0.63 | [illegible] | 0.00 | 189.03 |
| 2023/05/26 16:30 | 2.19 | 1.06 | 11.24 | 0.00 | 993.30 | 0.58 | 8.39 | 0.00 | 189.35 |
| 2023/05/26 17:00 | 0.82 | 1.07 | 17.27 | 0.00 | 1,028.42 | 0.54 | 7.60 | 0.00 | 189.26 |
| 2023/05/26 17:30 | 1.03 | 1.18 | 16.52 | 0.00 | 1,009.07 | 0.57 | 8.25 | 0.00 | 189.23 |
| 2023/05/26 18:00 | 0.55 | 1.01 | 20.37 | 0.00 | 1,044.05 | 0.52 | 6.74 | 0.00 | 189.66 |
| 2023/05/26 18:30 | 1.06 | 1.10 | 14.08 | 0.00 | 986.90 | 0.57 | 7.70 | 0.00 | 189.27 |
| 2023/05/26 19:00 | 1.22 | 1.08 | 11.84 | 0.00 | 983.29 | 0.54 | 7.47 | 0.00 | 188.61 |
| 2023/05/26 19:30 | 0.64 | 0.96 | 20.03 | 0.00 | 1,046.00 | 0.50 | 6.50 | 0.00 | 189.01 |
| 2023/05/26 20:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,016.87 | 0.68 | [illegible] | 0.00 | 189.36 |
| 2023/05/26 20:30 | 0.58 | 0.97 | 20.55 | 0.00 | 1,052.41 | 0.51 | 6.54 | 0.00 | 189.65 |
| 2023/05/26 21:00 | 0.82 | 1.00 | 17.08 | 0.00 | 1,020.21 | 0.54 | 7.44 | 0.00 | 189.51 |
| 2023/05/26 21:30 | 1.01 | 0.99 | 18.59 | 0.00 | 1,023.09 | 0.55 | 7.30 | 0.00 | 189.43 |
| 2023/05/26 22:00 | 0.77 | 0.93 | 19.20 | 0.00 | 1,021.57 | 0.55 | 7.30 | 0.00 | 189.60 |
| 2023/05/26 22:30 | 0.84 | 0.90 | 19.57 | 0.00 | 1,022.32 | 0.54 | 6.83 | 0.00 | 189.49 |
| 2023/05/26 23:00 | 0.68 | 0.82 | 19.40 | 0.00 | 1,037.11 | 0.50 | 6.28 | 0.00 | 189.34 |
| 2023/05/26 23:30 | 0.58 | 0.81 | 20.34 | 0.00 | 1,057.07 | 0.51 | 6.54 | 0.00 | 189.79 |

[illegible] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김승원 | 박재홍 | 최 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/05/27 00:00 ~ 2023/05/27 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.53 | 0.22 | 9.00 | 0.00 | 923.91 | 0.48 | 5.90 | 0.00 | 188.11 |
| 측정 최대값 | 30.97 | 0.77 | 23.88 | 0.10 | 1,067.38 | 0.67 | 9.95 | 0.00 | 190.73 |
| 측정 누적값 | 110.46 | 21.48 | 719.52 | 0.18 | 42,439.20 | 22.46 | 297.50 | 0.00 | 7,955.06 |
| 측정 평균값 | 2.63 | 0.51 | 17.13 | 0.00 | 1,010.46 | 0.53 | 7.08 | 0.00 | 189.41 |
| 2023/05/27 00:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,019.74 | 0.69 | [illegible] | 0.00 | 189.87 |
| 2023/05/27 00:30 | 0.76 | 0.77 | 19.38 | 0.00 | 1,038.57 | 0.52 | 6.74 | 0.00 | 189.53 |
| 2023/05/27 01:00 | 0.57 | 0.68 | 21.90 | 0.00 | 1,067.38 | 0.49 | 5.92 | 0.00 | 189.90 |
| 2023/05/27 01:30 | 0.97 | 0.72 | 16.11 | 0.00 | 1,004.53 | 0.54 | 7.08 | 0.00 | 190.73 |
| 2023/05/27 02:00 | 1.32 | 0.64 | 15.88 | 0.00 | 1,026.10 | 0.51 | 5.97 | 0.00 | 190.72 |
| 2023/05/27 02:30 | 0.77 | 0.66 | 17.26 | 0.00 | 1,019.50 | 0.52 | 6.71 | 0.00 | 190.63 |
| 2023/05/27 03:00 | 0.92 | 0.69 | 19.06 | 0.00 | 1,011.29 | 0.55 | 7.25 | 0.00 | 189.91 |
| 2023/05/27 03:30 | 0.70 | 0.64 | 17.98 | 0.00 | 1,032.08 | 0.53 | 6.75 | 0.00 | 189.21 |
| 2023/05/27 04:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,022.27 | 0.68 | [illegible] | 0.00 | 189.04 |
| 2023/05/27 04:30 | 1.06 | 0.61 | 14.32 | 0.00 | 987.31 | 0.58 | 7.90 | 0.00 | 188.81 |
| 2023/05/27 05:00 | 0.53 | 0.50 | 20.81 | 0.00 | 1,054.09 | 0.50 | 5.94 | 0.00 | 189.42 |
| 2023/05/27 05:30 | 0.63 | 0.54 | 16.85 | 0.00 | 1,039.69 | 0.56 | 7.26 | 0.00 | 189.10 |
| 2023/05/27 06:00 | 0.92 | 0.54 | 19.03 | 0.00 | 1,009.60 | 0.55 | 7.25 | 0.00 | 188.68 |
| 2023/05/27 06:30 | 0.90 | 0.53 | 14.56 | 0.00 | 997.94 | 0.56 | 7.66 | 0.00 | 188.98 |
| 2023/05/27 07:00 | 1.41 | 0.57 | 9.00 | 0.00 | 964.53 | 0.59 | 8.21 | 0.00 | 188.51 |
| 2023/05/27 07:30 | 8.35 | 0.46 | 18.62 | 0.00 | 1,024.73 | 0.53 | 6.75 | 0.00 | 188.18 |
| 2023/05/27 08:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,037.31 | 0.65 | [illegible] | 0.00 | 188.96 |
| 2023/05/27 08:30 | 0.95 | 0.66 | 14.33 | 0.05 | 1,003.51 | 0.56 | 7.84 | 0.00 | 188.92 |
| 2023/05/27 09:00 | 1.45 | 0.64 | 16.21 | 0.00 | 986.45 | 0.54 | 7.21 | 0.00 | 189.16 |
| 2023/05/27 09:30 | 0.66 | 0.58 | 23.88 | 0.00 | 1,030.35 | 0.52 | 6.47 | 0.00 | 190.53 |
| 2023/05/27 10:00 | 0.79 | 0.58 | 21.74 | 0.00 | 1,043.43 | 0.53 | 6.75 | 0.00 | 189.84 |
| 2023/05/27 10:30 | 1.17 | 0.66 | 21.86 | 0.00 | 985.80 | 0.57 | 7.88 | 0.00 | 189.14 |
| 2023/05/27 11:00 | 1.02 | 0.58 | 15.68 | 0.00 | 1,001.03 | 0.54 | 7.22 | 0.00 | 189.10 |
| 2023/05/27 11:30 | 0.71 | 0.52 | 21.11 | 0.00 | 1,028.44 | 0.50 | 6.45 | 0.00 | 189.27 |
| 2023/05/27 12:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,061.27 | 0.67 | [illegible] | 0.00 | 188.88 |
| 2023/05/27 12:30 | 0.83 | 0.53 | 20.55 | 0.00 | 1,020.95 | 0.53 | 7.34 | 0.00 | 189.00 |
| 2023/05/27 13:00 | 1.22 | 0.54 | 18.33 | 0.00 | 968.21 | 0.56 | 8.02 | 0.00 | 188.97 |
| 2023/05/27 13:30 | 0.83 | 0.48 | 19.10 | 0.00 | 1,007.50 | 0.50 | 6.52 | 0.00 | 189.51 |
| 2023/05/27 14:00 | 1.14 | 0.51 | 12.66 | 0.00 | 980.57 | 0.54 | 7.41 | 0.00 | 189.84 |
| 2023/05/27 14:30 | 3.14 | 0.48 | 17.13 | 0.00 | 1,014.89 | 0.52 | 6.91 | 0.00 | 189.77 |
| 2023/05/27 15:00 | 0.81 | 0.47 | 16.41 | 0.00 | 998.85 | 0.54 | 7.49 | 0.00 | 189.81 |
| 2023/05/27 15:30 | 0.74 | 0.43 | 19.93 | 0.00 | 1,030.95 | 0.50 | 6.48 | 0.00 | 190.15 |
| 2023/05/27 16:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,067.85 | 0.67 | [illegible] | 0.00 | 189.78 |
| 2023/05/27 16:30 | 3.13 | 0.64 | 11.30 | 0.00 | 923.91 | 0.67 | 9.95 | 0.00 | 188.80 |
| 2023/05/27 17:00 | 0.80 | 0.48 | 17.83 | 0.00 | 1,024.85 | 0.51 | 6.77 | 0.00 | 188.11 |
| 2023/05/27 17:30 | 0.84 | 0.46 | 17.07 | 0.00 | 1,016.61 | 0.54 | 7.39 | 0.00 | 188.34 |
| 2023/05/27 18:00 | 30.97 | 0.31 | 18.12 | 0.10 | 1,043.85 | 0.49 | 5.91 | 0.00 | 188.91 |
| 2023/05/27 18:30 | 2.12 | 0.43 | 9.60 | 0.00 | 970.68 | 0.57 | 8.12 | 0.00 | 189.36 |
| 2023/05/27 19:00 | 1.40 | 0.45 | 11.52 | 0.00 | 984.16 | 0.53 | 7.19 | 0.00 | 189.12 |
| 2023/05/27 19:30 | 0.69 | 0.40 | 20.39 | 0.00 | 1,045.28 | 0.48 | 5.90 | 0.00 | 189.73 |
| 2023/05/27 20:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 973.71 | 0.69 | [illegible] | 0.00 | 189.67 |
| 2023/05/27 20:30 | 1.02 | 0.32 | 17.86 | 0.00 | 1,030.48 | 0.51 | 6.54 | 0.00 | 189.67 |
| 2023/05/27 21:00 | 1.34 | 0.35 | 10.75 | 0.00 | 969.14 | 0.55 | 7.95 | 0.00 | 189.12 |
| 2023/05/27 21:30 | 13.30 | 0.28 | 17.61 | 0.00 | 1,014.77 | 0.50 | 6.36 | 0.00 | 189.41 |
| 2023/05/27 22:00 | 1.13 | 0.31 | 18.26 | 0.00 | 1,009.85 | 0.54 | 7.23 | 0.00 | 189.62 |
| 2023/05/27 22:30 | 1.67 | 0.34 | 17.28 | 0.00 | 975.58 | 0.56 | 7.83 | 0.00 | 189.47 |
| 2023/05/27 23:00 | 0.96 | 0.28 | 16.82 | 0.00 | 1,006.25 | 0.52 | 6.74 | 0.00 | 189.68 |
| 2023/05/27 23:30 | 15.82 | 0.22 | 15.43 | 0.03 | 1,045.52 | 0.51 | 6.24 | 0.00 | 190.40 |

[illegible] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]