# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 현정희 | 이재을 | 최서영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/09/13 00:00 ~ 2023/09/13 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | O2b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.73 | 0.17 | 5.88 | 0.00 | 924.54 | 0.45 | 5.68 | 11,830.90 | 187.88 |
| 측정 최대값 | 23.39 | 0.45 | 23.76 | 0.05 | 1,071.36 | 0.59 | 8.94 | 15,948.30 | 192.01 |
| 측정 누적값 | 135.51 | 12.85 | 659.81 | 0.13 | 42,714.37 | 21.98 | 310.20 | 575,100 | 7,959.41 |
| 측정 평균값 | 3.23 | 0.31 | 15.71 | 0.00 | 1,017.01 | 0.52 | 7.39 | 13,692.85 | 189.51 |
| 2023/09/13 00:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 930.79 | 0.67 | [illegible] | 11,067.50 | 189.35 |
| 2023/09/13 00:30 | 2.06 | 0.34 | 11.36 | 0.00 | 962.92 | 0.54 | 7.69 | 13,324.80 | 188.95 |
| 2023/09/13 01:00 | 2.25 | 0.35 | 12.03 | 0.00 | 968.21 | 0.52 | 7.21 | 14,105.00 | 189.35 |
| 2023/09/13 01:30 | 18.40 | 0.23 | 14.40 | 0.04 | 1,059.62 | 0.46 | 5.68 | 15,484.60 | 189.59 |
| 2023/09/13 02:00 | 1.38 | 0.23 | 17.34 | 0.00 | 1,067.72 | 0.49 | 6.60 | 14,579.20 | 189.98 |
| 2023/09/13 02:30 | 1.31 | 0.34 | 16.31 | 0.00 | 1,019.25 | 0.55 | 8.05 | 12,828.20 | 189.47 |
| 2023/09/13 03:00 | 0.89 | 0.26 | 18.04 | 0.00 | 1,068.02 | 0.51 | 7.04 | 13,845.60 | 189.36 |
| 2023/09/13 03:30 | 1.65 | 0.33 | 12.44 | 0.00 | 994.92 | 0.56 | 8.13 | 12,934.80 | 189.18 |
| 2023/09/13 04:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,013.36 | 0.67 | [illegible] | 11,030.70 | 189.04 |
| 2023/09/13 04:30 | 1.97 | 0.25 | 14.70 | 0.00 | 973.00 | 0.57 | 8.53 | 12,555.90 | 188.96 |
| 2023/09/13 05:00 | 2.32 | 0.25 | 12.15 | 0.00 | 966.44 | 0.57 | 8.50 | 12,522.10 | 188.87 |
| 2023/09/13 05:30 | 1.30 | 0.21 | 15.62 | 0.00 | 1,005.29 | 0.56 | 8.25 | 12,554.80 | 188.12 |
| 2023/09/13 06:00 | 0.99 | 0.17 | 20.47 | 0.00 | 1,062.72 | 0.50 | 6.71 | 14,516.30 | 189.02 |
| 2023/09/13 06:30 | 1.39 | 0.22 | 17.99 | 0.00 | 991.57 | 0.56 | 8.31 | 12,772.90 | 189.52 |
| 2023/09/13 07:00 | 2.21 | 0.27 | 16.60 | 0.00 | 966.90 | 0.58 | 8.59 | 12,431.00 | 189.08 |
| 2023/09/13 07:30 | 1.84 | 0.25 | 14.48 | 0.00 | 988.18 | 0.55 | 8.10 | 12,839.90 | 188.48 |
| 2023/09/13 08:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,011.00 | 0.64 | [illegible] | 11,612.20 | 188.96 |
| 2023/09/13 08:30 | 1.07 | 0.30 | 21.83 | 0.00 | 1,031.30 | 0.52 | 7.25 | 13,910.20 | 189.27 |
| 2023/09/13 09:00 | 1.46 | 0.29 | 18.55 | 0.00 | 1,012.45 | 0.53 | 7.55 | 13,575.80 | 189.24 |
| 2023/09/13 09:30 | 2.52 | 0.30 | 7.43 | 0.00 | 924.54 | 0.59 | 8.94 | 11,830.90 | 188.59 |
| 2023/09/13 10:00 | 2.17 | 0.29 | 13.53 | 0.00 | 978.12 | 0.53 | 7.41 | 13,589.60 | 187.88 |
| 2023/09/13 10:30 | 4.16 | 0.26 | 11.07 | 0.00 | 1,026.42 | 0.47 | 6.18 | 15,369.00 | 189.18 |
| 2023/09/13 11:00 | 3.95 | 0.25 | 10.03 | 0.00 | 1,005.08 | 0.50 | 6.86 | 14,477.30 | 190.26 |
| 2023/09/13 11:30 | 1.25 | 0.25 | 8.45 | 0.00 | 1,000.12 | 0.48 | 6.66 | 14,746.70 | 189.38 |
| 2023/09/13 12:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 996.81 | 0.64 | [illegible] | 11,406.50 | 189.84 |
| 2023/09/13 12:30 | 2.40 | 0.45 | 5.88 | 0.00 | 936.07 | 0.57 | 8.43 | 12,414.50 | 189.72 |
| 2023/09/13 13:00 | 1.34 | 0.43 | 6.51 | 0.00 | 993.62 | 0.52 | 7.29 | 13,789.90 | 189.05 |
| 2023/09/13 13:30 | 0.77 | 0.35 | 9.61 | 0.00 | 1,044.25 | 0.45 | 5.69 | 15,948.30 | 190.35 |
| 2023/09/13 14:00 | 0.73 | 0.32 | 11.29 | 0.00 | 1,042.51 | 0.47 | 6.09 | 15,268.40 | 192.01 |
| 2023/09/13 14:30 | 1.38 | 0.35 | 10.46 | 0.00 | 1,008.69 | 0.53 | 7.78 | 13,168.00 | 191.60 |
| 2023/09/13 15:00 | 0.98 | 0.32 | 14.59 | 0.00 | 1,057.28 | 0.51 | 7.35 | 13,495.80 | 190.30 |
| 2023/09/13 15:30 | 2.39 | 0.29 | 15.63 | 0.01 | 1,049.87 | 0.51 | 7.38 | 13,579.10 | 190.29 |
| 2023/09/13 16:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,051.93 | 0.67 | [illegible] | 10,923.40 | 189.93 |
| 2023/09/13 16:30 | 1.75 | 0.41 | 17.18 | 0.00 | 1,000.65 | 0.55 | 8.15 | 12,833.00 | 189.60 |
| 2023/09/13 17:00 | 12.78 | 0.37 | 16.03 | 0.01 | 1,027.72 | 0.54 | 7.66 | 13,169.20 | 189.33 |
| 2023/09/13 17:30 | 1.16 | 0.32 | 21.13 | 0.00 | 1,070.23 | 0.49 | 6.65 | 14,425.30 | 189.79 |
| 2023/09/13 18:00 | 1.28 | 0.35 | 21.31 | 0.01 | 1,053.61 | 0.50 | 6.91 | 14,036.20 | 189.64 |
| 2023/09/13 18:30 | 1.03 | 0.38 | 23.76 | 0.05 | 1,061.63 | 0.49 | 6.75 | 14,315.70 | 189.66 |
| 2023/09/13 19:00 | 1.26 | 0.37 | 22.79 | 0.00 | 1,051.75 | 0.49 | 7.01 | 14,556.00 | 190.10 |
| 2023/09/13 19:30 | 1.73 | 0.39 | 18.93 | 0.00 | 1,035.77 | 0.51 | 7.11 | 14,465.40 | 190.43 |
| 2023/09/13 20:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,080.60 | 0.63 | [illegible] | 11,917.80 | 189.97 |
| 2023/09/13 20:30 | 1.14 | 0.30 | 23.25 | 0.00 | 1,071.36 | 0.51 | 7.16 | 13,938.60 | 190.06 |
| 2023/09/13 21:00 | 23.39 | 0.22 | 20.05 | 0.00 | 1,065.90 | 0.48 | 6.21 | 14,585.60 | 190.00 |
| 2023/09/13 21:30 | 1.35 | 0.26 | 20.63 | 0.00 | 1,049.49 | 0.51 | 6.88 | 14,057.10 | 189.14 |
| 2023/09/13 22:00 | 15.44 | 0.32 | 18.88 | 0.00 | 1,021.71 | 0.55 | 7.63 | 13,579.30 | 189.57 |
| 2023/09/13 22:30 | 3.14 | 0.31 | 20.13 | 0.01 | 983.19 | 0.57 | 8.20 | 12,542.40 | 189.37 |
| 2023/09/13 23:00 | 1.58 | 0.34 | 19.84 | 0.00 | 1,022.18 | 0.54 | 7.58 | 13,286.30 | 188.88 |
| 2023/09/13 23:30 | 1.95 | 0.36 | 17.11 | 0.00 | 994.10 | 0.55 | 8.05 | 12,851.00 | 188.79 |

[illegible] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 현정희 | 이재훈 | 최시내 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/09/14 00:00 ~ 2023/09/14 23:55

| 측정항목코드 | COb | HCL | NOX | SO2 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.57 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 919.38 | 0.46 | 5.58 | 11,446.90 | 186.35 |
| 측정 최대값 | 2.64 | 0.40 | 21.57 | 3.98 | 1,074.16 | 0.60 | 9.17 | 15,648.50 | 190.09 |
| 측정 누적값 | 61.12 | 12.21 | 274.84 | 13.18 | 41,890.67 | 21.70 | 297.94 | 581,149 | 7,924.07 |
| 측정 평균값 | 1.46 | 0.29 | 6.54 | 0.31 | 997.40 | 0.52 | 7.09 | 13,836.89 | 188.67 |
| 2023/09/14 00:00 | [redacted] | | | | 1,043.67 | 0.66 | [redacted] | 11,150.20 | 188.81 |
| 2023/09/14 00:30 | 0.78 | 0.29 | 21.57 | 0.00 | 1,074.16 | 0.49 | 6.72 | 14,204.70 | 188.57 |
| 2023/09/14 01:00 | 2.42 | 0.38 | 13.79 | 0.00 | 954.52 | 0.60 | 9.17 | 11,446.90 | 188.33 |
| 2023/09/14 01:30 | 1.49 | 0.34 | 14.84 | 0.00 | 1,010.98 | 0.54 | 7.83 | 12,827.10 | 187.94 |
| 2023/09/14 02:00 | 0.85 | 0.30 | 21.10 | 0.00 | 1,056.59 | 0.49 | 6.61 | 14,385.30 | 188.41 |
| 2023/09/14 02:30 | 1.37 | 0.30 | 15.53 | 0.00 | 1,011.33 | 0.54 | 7.66 | 13,130.40 | 188.66 |
| 2023/09/14 03:00 | 1.26 | 0.32 | 19.40 | 0.00 | 1,002.82 | 0.54 | 7.86 | 12,878.80 | 188.22 |
| 2023/09/14 03:30 | 1.75 | 0.33 | 13.90 | 0.00 | 990.34 | 0.53 | 7.57 | 13,303.80 | 188.18 |
| 2023/09/14 04:00 | [redacted] | | | | 973.74 | 0.67 | [redacted] | 10,763.50 | 188.39 |
| 2023/09/14 04:30 | 2.61 | 0.38 | 7.87 | 0.00 | 923.60 | 0.60 | 8.92 | 11,660.30 | 187.70 |
| 2023/09/14 05:00 | 1.99 | 0.32 | 5.55 | 0.00 | 948.09 | 0.56 | 8.25 | 12,300.80 | 186.35 |
| 2023/09/14 05:30 | 1.50 | 0.30 | 7.97 | 0.00 | 979.01 | 0.54 | 7.64 | 13,140.10 | 186.95 |
| 2023/09/14 06:00 | 1.19 | 0.27 | 8.44 | 0.00 | 1,003.55 | 0.52 | 7.31 | 13,542.10 | 187.84 |
| 2023/09/14 06:30 | 1.10 | 0.27 | 15.87 | 0.00 | 1,017.81 | 0.52 | 6.99 | 14,160.60 | 188.59 |
| 2023/09/14 07:00 | 0.87 | 0.26 | 14.85 | 0.00 | 1,020.72 | 0.52 | 7.13 | 13,811.90 | 188.75 |
| 2023/09/14 07:30 | 1.27 | 0.28 | 13.13 | 0.00 | 995.03 | 0.53 | 7.38 | 13,969.80 | 189.26 |
| 2023/09/14 08:00 | [redacted] | | | | 1,021.51 | 0.66 | [redacted] | 11,116.90 | 188.79 |
| 2023/09/14 08:30 | 1.59 | 0.33 | 14.55 | 0.00 | 1,000.57 | 0.58 | 8.31 | 12,364.80 | 188.43 |
| 2023/09/14 09:00 | 1.13 | 0.28 | 18.00 | 0.00 | 1,025.21 | 0.51 | 6.87 | 13,995.20 | 188.56 |
| 2023/09/14 09:30 | 1.92 | 0.33 | 12.60 | 0.00 | 962.19 | 0.56 | 8.16 | 12,760.50 | 188.65 |
| 2023/09/14 10:00 | 2.37 | 0.38 | 5.86 | 0.00 | 919.38 | 0.58 | 8.64 | 12,227.80 | 188.31 |
| 2023/09/14 10:30 | 2.38 | 0.32 | 4.72 | 0.00 | 952.13 | 0.54 | 7.67 | 13,021.60 | 187.52 |
| 2023/09/14 11:00 | 2.30 | 0.33 | 3.58 | 0.00 | 949.40 | 0.54 | 7.75 | 12,846.80 | 187.33 |
| 2023/09/14 11:30 | 1.76 | 0.33 | 2.68 | 0.00 | 962.86 | 0.52 | 7.34 | 13,203.40 | 187.73 |
| 2023/09/14 12:00 | [redacted] | | | | 936.24 | 0.67 | [redacted] | 10,315.90 | 187.24 |
| 2023/09/14 12:30 | 2.03 | 0.34 | 0.93 | 0.00 | 946.33 | 0.54 | 7.82 | 12,663.60 | 187.25 |
| 2023/09/14 13:00 | 2.24 | 0.34 | 0.56 | 0.00 | 953.25 | 0.53 | 7.67 | 13,056.30 | 187.69 |
| 2023/09/14 13:30 | 2.64 | 0.29 | 0.48 | 0.00 | 993.87 | 0.48 | 6.38 | 14,612.80 | 188.61 |
| 2023/09/14 14:00 | 1.74 | 0.26 | 0.28 | 0.00 | 997.35 | 0.48 | 6.17 | 15,105.80 | 189.20 |
| 2023/09/14 14:30 | 1.00 | 0.25 | 1.18 | 0.00 | 1,033.31 | 0.46 | 5.58 | 15,534.60 | 189.31 |
| 2023/09/14 15:00 | 1.14 | 0.27 | 2.29 | 0.00 | 1,004.75 | 0.49 | 6.51 | 14,526.90 | 189.57 |
| 2023/09/14 15:30 | 1.74 | 0.28 | 2.52 | 0.31 | 1,037.09 | 0.49 | 6.44 | 14,409.80 | 189.68 |
| 2023/09/14 16:00 | [redacted] | | | | 952.32 | 0.67 | [redacted] | 10,780.50 | 189.03 |
| 2023/09/14 16:30 | 1.73 | 0.17 | 0.80 | 0.00 | 1,007.31 | 0.49 | 6.50 | 14,296.70 | 188.50 |
| 2023/09/14 17:00 | 1.46 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 967.05 | 0.52 | 7.30 | 13,562.10 | 188.80 |
| 2023/09/14 17:30 | 1.47 | 0.14 | 0.76 | 0.00 | 1,014.73 | 0.48 | 6.19 | 15,101.00 | 189.33 |
| 2023/09/14 18:00 | 1.36 | 0.12 | 0.94 | 0.08 | 1,020.51 | 0.48 | 5.99 | 15,341.20 | 189.98 |
| 2023/09/14 18:30 | 1.03 | 0.13 | 1.18 | 1.76 | 1,039.02 | 0.47 | 5.76 | 15,648.50 | 190.09 |
| 2023/09/14 19:00 | 1.07 | 0.12 | 0.68 | 0.73 | 1,008.78 | 0.49 | 6.35 | 15,107.10 | 190.05 |
| 2023/09/14 19:30 | 0.84 | 0.13 | 0.89 | 1.48 | 1,012.58 | 0.49 | 6.34 | 14,979.80 | 189.90 |
| 2023/09/14 20:00 | [redacted] | | | | 1,009.77 | 0.64 | [redacted] | 12,193.40 | 189.41 |
| 2023/09/14 20:30 | 0.75 | 0.37 | 1.46 | 3.85 | 1,028.06 | 0.47 | 5.83 | 15,449.70 | 189.80 |
| 2023/09/14 21:00 | 1.14 | 0.38 | 0.57 | 0.91 | 995.75 | 0.51 | 6.68 | 14,293.10 | 189.91 |
| 2023/09/14 21:30 | 1.04 | 0.40 | 0.21 | 0.08 | 992.64 | 0.52 | 7.18 | 13,622.80 | 189.26 |
| 2023/09/14 22:00 | 0.67 | 0.38 | 0.65 | 0.00 | 1,019.41 | 0.49 | 6.46 | 14,519.40 | 189.21 |
| 2023/09/14 22:30 | 0.57 | 0.35 | 1.14 | 3.98 | 1,034.49 | 0.48 | 6.08 | 14,895.00 | 189.33 |
| 2023/09/14 23:00 | 0.93 | 0.37 | 0.23 | 0.00 | 989.69 | 0.52 | 7.06 | 13,812.40 | 189.02 |
| 2023/09/14 23:30 | 0.63 | 0.32 | 1.13 | 0.00 | 1,034.41 | 0.47 | 5.87 | 15,428.10 | 189.30 |

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김승원 | 박재홍 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/09/15 00:00 ~ 2023/09/15 23:55

| 측정항목코드 | C0b | HCL | NOX | S02 | TM1 | TSP | 02b | FL1 | TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.83 | 0.47 | 5.71 | 12,225.90 | 187.51 |
| 측정 최대값 | 2.43 | 0.35 | 2.37 | 1.96 | 1,053.27 | 0.57 | 8.37 | 15,718.60 | 190.91 |
| 측정 누적값 | 38.22 | 8.50 | 6.85 | 1.96 | 31,790.78 | 16.36 | 222.89 | 448,246 | 6,048.18 |
| 측정 평균값 | 1.19 | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 993.46 | 0.51 | 6.97 | 14,007.70 | 189.01 |
| 2023/09/15 00:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,049.29 | 0.65 | [illegible] | 12,123.00 | 190.58 |
| 2023/09/15 00:30 | 1.81 | 0.29 | 0.23 | 0.00 | 938.39 | 0.57 | 8.37 | 12,327.70 | 190.20 |
| 2023/09/15 01:00 | 1.67 | 0.28 | 0.10 | 0.00 | 958.89 | 0.54 | 7.83 | 12,933.50 | 188.45 |
| 2023/09/15 01:30 | 0.82 | 0.24 | 0.14 | 0.00 | 1,013.13 | 0.50 | 6.57 | 14,277.70 | 188.42 |
| 2023/09/15 02:00 | 1.21 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 990.25 | 0.52 | 7.10 | 13,846.00 | 189.00 |
| 2023/09/15 02:30 | 1.01 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 1,004.63 | 0.49 | 6.60 | 14,359.20 | 188.55 |
| 2023/09/15 03:00 | 1.05 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 987.42 | 0.52 | 7.35 | 13,422.70 | 188.50 |
| 2023/09/15 03:30 | 1.41 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 968.30 | 0.54 | 7.82 | 12,908.00 | 188.58 |
| 2023/09/15 04:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,028.64 | 0.63 | [illegible] | 12,087.90 | 188.47 |
| 2023/09/15 04:30 | 0.81 | 0.30 | 0.59 | 1.96 | 1,028.43 | 0.49 | 6.26 | 14,940.50 | 189.14 |
| 2023/09/15 05:00 | 1.27 | 0.32 | 0.16 | 0.00 | 976.71 | 0.54 | 7.72 | 13,221.20 | 189.31 |
| 2023/09/15 05:30 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 989.55 | 0.51 | 6.98 | 14,183.40 | 188.94 |
| 2023/09/15 06:00 | 1.09 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | 991.04 | 0.52 | 6.99 | 14,077.80 | 189.08 |
| 2023/09/15 06:30 | 1.00 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 997.18 | 0.51 | 6.93 | 14,305.00 | 189.22 |
| 2023/09/15 07:00 | 0.82 | 0.32 | 0.14 | 0.00 | 1,012.49 | 0.51 | 6.69 | 14,541.90 | 188.75 |
| 2023/09/15 07:30 | 0.71 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 1,029.12 | 0.49 | 6.29 | 14,933.20 | 189.02 |
| 2023/09/15 08:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 993.19 | 0.68 | [illegible] | 11,183.80 | 189.55 |
| 2023/09/15 08:30 | 0.51 | 0.32 | 2.37 | 0.00 | 1,053.27 | 0.50 | 6.63 | 14,457.80 | 189.46 |
| 2023/09/15 09:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,014.83 | 0.74 | [illegible] | 10,274.00 | 189.46 |
| 2023/09/15 09:30 | 73.68 | 1.53 | 64.23 | 26.93 | 1,079.82 | 0.80 | 2.77 | 9,389.00 | 190.35 |
| 2023/09/15 10:00 | 26.84 | 4.36 | 22.67 | 9.66 | 947.33 | 0.39 | 12.52 | 18,717.90 | 190.60 |
| 2023/09/15 10:30 | 31.36 | 1.61 | 26.34 | 11.39 | 989.29 | 0.38 | 16.56 | 18,712.90 | 189.36 |
| 2023/09/15 11:00 | 55.41 | 22.96 | 46.45 | 19.93 | 989.34 | 0.39 | 0.52 | 18,424.60 | 189.24 |
| 2023/09/15 11:30 | 0.60 | 8.29 | 0.15 | 0.09 | 1,012.98 | 0.38 | 10.05 | 18,168.10 | 188.86 |
| 2023/09/15 12:00 | 0.03 | 0.29 | 0.15 | 0.48 | 1,007.42 | 0.38 | 20.96 | 18,776.50 | 189.05 |
| 2023/09/15 12:30 | 0.00 | 0.52 | 0.31 | 1.31 | 1,009.61 | 0.39 | 20.96 | 18,414.80 | 189.38 |
| 2023/09/15 13:00 | 0.23 | 2.97 | 0.43 | 1.77 | 969.89 | 0.38 | 12.17 | 18,490.20 | 189.06 |
| 2023/09/15 13:30 | 0.75 | 6.66 | 1.17 | 0.24 | 1,004.06 | 0.46 | 3.97 | 16,618.90 | 188.93 |
| 2023/09/15 14:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 934.75 | 0.64 | [illegible] | 11,546.80 | 189.14 |
| 2023/09/15 14:30 | 1.08 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 980.39 | 0.50 | 6.81 | 14,323.30 | 188.99 |
| 2023/09/15 15:00 | 0.89 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 993.93 | 0.50 | 6.76 | 14,190.10 | 188.98 |
| 2023/09/15 15:30 | 1.15 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 979.97 | 0.52 | 7.25 | 13,573.20 | 189.46 |
| 2023/09/15 16:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 962.49 | 0.67 | [illegible] | 11,204.10 | 188.52 |
| 2023/09/15 16:30 | 1.39 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 963.24 | 0.53 | 7.44 | 13,255.80 | 187.99 |
| 2023/09/15 17:00 | 1.04 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 1,026.61 | 0.47 | 6.10 | 14,917.50 | 188.77 |
| 2023/09/15 17:30 | 1.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 958.01 | 0.53 | 7.47 | 13,469.20 | 189.20 |
| 2023/09/15 18:00 | 1.47 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 957.57 | 0.53 | 7.70 | 13,160.50 | 188.68 |
| 2023/09/15 18:30 | 1.12 | 0.30 | 0.57 | 0.00 | 1,005.55 | 0.49 | 6.45 | 14,664.60 | 189.30 |
| 2023/09/15 19:00 | 1.40 | 0.33 | 0.05 | 0.00 | 968.43 | 0.52 | 7.24 | 13,583.60 | 188.97 |
| 2023/09/15 19:30 | 1.86 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 934.83 | 0.55 | 8.27 | 12,225.90 | 187.51 |
| 2023/09/15 20:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,007.90 | 0.63 | [illegible] | 11,953.60 | 188.14 |
| 2023/09/15 20:30 | 1.13 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 1,016.37 | 0.49 | 6.41 | 14,681.60 | 189.49 |
| 2023/09/15 21:00 | 1.04 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 1,001.71 | 0.50 | 6.63 | 14,454.30 | 189.46 |
| 2023/09/15 21:30 | 1.02 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 986.77 | 0.53 | 7.13 | 13,382.90 | 188.81 |
| 2023/09/15 22:00 | 2.43 | 0.26 | 0.11 | 0.00 | 1,026.56 | 0.50 | 6.48 | 14,213.60 | 188.55 |
| 2023/09/15 22:30 | 1.46 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1,000.15 | 0.50 | 6.81 | 14,197.50 | 188.67 |
| 2023/09/15 23:00 | 1.29 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 1,043.93 | 0.47 | 5.71 | 15,718.60 | 189.82 |
| 2023/09/15 23:30 | 0.92 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1,007.96 | 0.48 | 6.10 | 15,498.50 | 190.91 |

[illegible] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]