# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 권혁수 | 이수현 | 최시내 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/09/28 00:00 ~ 2023/09/28 23:55

| 측정항목코드 | 001 COb | 001 HCL | 001 NOX | 001 SO2 | 001 TM1 | 001 TSP | 001 O2b | 001 FL1 | 001 TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.42 | 0.17 | 1.34 | 0.00 | 943.87 | 0.45 | 5.29 | 12,753.50 | 188.12 |
| 측정 최대값 | 4.65 | 0.46 | 15.52 | 0.08 | 1,061.27 | 0.56 | 7.90 | 16,055.10 | 191.15 |
| 측정 누적값 | 47.86 | 11.47 | 268.42 | 0.14 | 42,248.62 | 21.29 | 280.83 | 599,763 | 7,944.33 |
| 측정 평균값 | 1.14 | 0.27 | 6.39 | 0.00 | 1,005.92 | 0.51 | 6.69 | 14,280.07 | 189.15 |
| 2023/09/28 00:00 | [redacted] | | | | 964.59 | 0.68 | [redacted] | 11,225.90 | 189.79 |
| 2023/09/28 00:30 | 0.67 | 0.31 | 5.17 | 0.00 | 1,016.11 | 0.49 | 6.04 | 15,247.50 | 189.52 |
| 2023/09/28 01:00 | 0.81 | 0.33 | 3.18 | 0.00 | 972.43 | 0.53 | 7.29 | 13,774.40 | 189.27 |
| 2023/09/28 01:30 | 1.30 | 0.35 | 1.88 | 0.00 | 943.87 | 0.54 | 7.69 | 13,554.80 | 189.18 |
| 2023/09/28 02:00 | 0.87 | 0.35 | 2.98 | 0.00 | 978.31 | 0.52 | 6.94 | 14,278.60 | 189.37 |
| 2023/09/28 02:30 | 1.10 | 0.36 | 2.73 | 0.00 | 971.34 | 0.53 | 7.25 | 13,770.80 | 189.12 |
| 2023/09/28 03:00 | 1.32 | 0.37 | 3.03 | 0.00 | 969.35 | 0.52 | 7.10 | 14,242.80 | 188.80 |
| 2023/09/28 03:30 | 0.99 | 0.32 | 4.10 | 0.00 | 1,004.14 | 0.50 | 6.45 | 14,717.70 | 189.21 |
| 2023/09/28 04:00 | [redacted] | | | | 933.18 | 0.69 | [redacted] | 11,026.00 | 189.13 |
| 2023/09/28 04:30 | 1.52 | 0.21 | 3.63 | 0.00 | 1,013.69 | 0.49 | 6.22 | 15,066.30 | 189.19 |
| 2023/09/28 05:00 | 2.39 | 0.21 | 1.68 | 0.00 | 956.41 | 0.53 | 7.40 | 13,724.10 | 189.33 |
| 2023/09/28 05:30 | 3.53 | 0.19 | 2.02 | 0.00 | 991.27 | 0.51 | 6.49 | 14,847.60 | 189.20 |
| 2023/09/28 06:00 | 4.65 | 0.20 | 1.34 | 0.00 | 964.71 | 0.53 | 7.15 | 13,921.40 | 188.89 |
| 2023/09/28 06:30 | 0.94 | 0.21 | 2.20 | 0.00 | 994.31 | 0.51 | 6.57 | 14,744.70 | 189.15 |
| 2023/09/28 07:00 | 1.64 | 0.20 | 1.50 | 0.00 | 982.38 | 0.53 | 6.95 | 14,245.60 | 189.42 |
| 2023/09/28 07:30 | 0.74 | 0.20 | 2.26 | 0.00 | 985.88 | 0.51 | 6.72 | 14,315.40 | 188.88 |
| 2023/09/28 08:00 | [redacted] | | | | 1,002.64 | 0.65 | [redacted] | 11,758.60 | 187.96 |
| 2023/09/28 08:30 | 2.41 | 0.27 | 1.83 | 0.00 | 1,008.79 | 0.49 | 6.32 | 14,782.40 | 188.74 |
| 2023/09/28 09:00 | 2.16 | 0.24 | 2.27 | 0.00 | 1,021.39 | 0.48 | 5.92 | 15,302.60 | 189.48 |
| 2023/09/28 09:30 | 3.43 | 0.24 | 1.91 | 0.00 | 1,024.43 | 0.48 | 5.95 | 15,172.60 | 189.34 |
| 2023/09/28 10:00 | 1.10 | 0.18 | 4.76 | 0.01 | 1,061.27 | 0.45 | 5.29 | 16,055.10 | 190.19 |
| 2023/09/28 10:30 | 0.72 | 0.22 | 3.80 | 0.00 | 1,014.92 | 0.49 | 6.34 | 14,870.60 | 191.15 |
| 2023/09/28 11:00 | 0.63 | 0.24 | 4.42 | 0.00 | 1,028.87 | 0.50 | 6.19 | 14,597.70 | 190.24 |
| 2023/09/28 11:30 | 0.66 | 0.25 | 3.99 | 0.00 | 1,002.89 | 0.52 | 7.10 | 13,406.60 | 189.11 |
| 2023/09/28 12:00 | [redacted] | | | | 1,035.08 | 0.67 | [redacted] | 10,946.00 | 188.97 |
| 2023/09/28 12:30 | 0.74 | 0.30 | 6.17 | 0.00 | 987.20 | 0.56 | 7.61 | 12,753.50 | 188.60 |
| 2023/09/28 13:00 | 0.62 | 0.27 | 5.44 | 0.00 | 997.23 | 0.52 | 7.12 | 13,683.50 | 188.54 |
| 2023/09/28 13:30 | 0.47 | 0.22 | 7.48 | 0.01 | 1,059.35 | 0.45 | 5.49 | 15,477.30 | 188.99 |
| 2023/09/28 14:00 | 0.45 | 0.24 | 3.70 | 0.00 | 1,002.57 | 0.50 | 6.83 | 13,979.10 | 189.61 |
| 2023/09/28 14:30 | 0.74 | 0.25 | 6.87 | 0.00 | 1,039.93 | 0.47 | 5.88 | 15,147.00 | 189.59 |
| 2023/09/28 15:00 | 0.64 | 0.25 | 9.54 | 0.00 | 1,050.03 | 0.47 | 5.83 | 15,059.80 | 189.97 |
| 2023/09/28 15:30 | 1.34 | 0.23 | 11.64 | 0.03 | 1,045.45 | 0.48 | 6.39 | 14,396.50 | 190.27 |
| 2023/09/28 16:00 | [redacted] | | | | 1,035.89 | 0.65 | [redacted] | 11,352.80 | 189.46 |
| 2023/09/28 16:30 | 0.42 | 0.35 | 11.88 | 0.08 | 1,056.96 | 0.47 | 5.92 | 14,770.00 | 189.61 |
| 2023/09/28 17:00 | 0.77 | 0.41 | 6.60 | 0.00 | 971.12 | 0.53 | 7.67 | 13,023.20 | 189.72 |
| 2023/09/28 17:30 | 0.53 | 0.38 | 8.47 | 0.00 | 1,022.60 | 0.51 | 7.10 | 13,213.80 | 188.44 |
| 2023/09/28 18:00 | 0.43 | 0.39 | 11.62 | 0.00 | 1,022.30 | 0.50 | 6.78 | 13,898.50 | 188.72 |
| 2023/09/28 18:30 | 0.45 | 0.37 | 15.52 | 0.00 | 1,041.65 | 0.50 | 6.49 | 14,104.60 | 188.89 |
| 2023/09/28 19:00 | 0.85 | 0.46 | 8.91 | 0.00 | 977.10 | 0.55 | 7.90 | 12,806.40 | 188.29 |
| 2023/09/28 19:30 | 0.76 | 0.43 | 11.91 | 0.00 | 995.66 | 0.52 | 7.18 | 13,745.80 | 188.12 |
| 2023/09/28 20:00 | [redacted] | | | | 971.58 | 0.69 | [redacted] | 10,483.50 | 188.07 |
| 2023/09/28 20:30 | 1.26 | 0.28 | 8.52 | 0.00 | 966.87 | 0.54 | 7.54 | 13,473.90 | 188.48 |
| 2023/09/28 21:00 | 0.74 | 0.17 | 14.44 | 0.01 | 1,053.22 | 0.48 | 5.62 | 15,324.70 | 188.70 |
| 2023/09/28 21:30 | 0.67 | 0.21 | 12.12 | 0.00 | 1,008.89 | 0.52 | 6.94 | 13,971.80 | 188.62 |
| 2023/09/28 22:00 | 0.80 | 0.20 | 10.51 | 0.00 | 996.02 | 0.53 | 7.03 | 13,855.70 | 188.64 |
| 2023/09/28 22:30 | 0.48 | 0.20 | 11.78 | 0.00 | 1,021.96 | 0.52 | 6.79 | 13,827.40 | 188.31 |
| 2023/09/28 23:00 | 0.61 | 0.21 | 11.43 | 0.00 | 999.80 | 0.52 | 6.94 | 14,075.00 | 188.73 |
| 2023/09/28 23:30 | 0.51 | 0.20 | 13.19 | 0.00 | 1,025.95 | 0.50 | 6.41 | 14,536.00 | 188.71 |

[측정중/일정] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 현정희 | 이재국 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/09/29 00:00 ~ 2023/09/29 23:55

| 측정항목코드 | 001 C0b | 001 HCL | 001 NOX | 001 S02 | 001 TM1 | 001 TSP | 001 02b | 001 FL1 | 001 TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.24 | 0.22 | 4.23 | 0.00 | 922.32 | 0.47 | 5.49 | 12,217.90 | 187.28 |
| 측정 최대값 | 5.38 | 0.43 | 19.21 | 0.08 | 1,079.74 | 0.58 | 8.28 | 16,122.80 | 193.13 |
| 측정 누적값 | 42.78 | 14.19 | 429.17 | 0.12 | 42,062.69 | 21.91 | 292.13 | 584,233 | 7,931.95 |
| 측정 평균값 | 1.02 | 0.34 | 10.22 | 0.00 | 1,001.49 | 0.52 | 6.96 | 13,910.30 | 188.86 |
| 2023/09/29 00:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,013.31 | 0.68 | [redacted] | 11,066.70 | 188.53 |
| 2023/09/29 00:30 | 0.79 | 0.36 | 10.93 | 0.00 | 984.73 | 0.55 | 7.41 | 13,371.30 | 188.03 |
| 2023/09/29 01:00 | 0.74 | 0.33 | 10.26 | 0.00 | 982.63 | 0.55 | 7.42 | 13,140.30 | 187.88 |
| 2023/09/29 01:30 | 1.07 | 0.36 | 8.12 | 0.00 | 965.61 | 0.55 | 7.42 | 13,501.50 | 188.02 |
| 2023/09/29 02:00 | 1.00 | 0.32 | 6.93 | 0.00 | 987.72 | 0.51 | 6.70 | 14,146.10 | 187.61 |
| 2023/09/29 02:30 | 1.03 | 0.35 | 6.64 | 0.00 | 987.92 | 0.52 | 6.76 | 14,210.60 | 188.03 |
| 2023/09/29 03:00 | 0.63 | 0.34 | 8.62 | 0.00 | 991.23 | 0.52 | 6.90 | 13,920.80 | 188.06 |
| 2023/09/29 03:30 | 0.85 | 0.33 | 9.85 | 0.00 | 1,014.34 | 0.51 | 6.47 | 14,382.30 | 187.89 |
| 2023/09/29 04:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,003.57 | 0.67 | [redacted] | 11,373.20 | 187.79 |
| 2023/09/29 04:30 | 0.73 | 0.40 | 8.08 | 0.00 | 970.42 | 0.57 | 7.77 | 12,899.40 | 187.71 |
| 2023/09/29 05:00 | 0.72 | 0.37 | 11.47 | 0.00 | 995.83 | 0.54 | 7.15 | 13,694.00 | 187.62 |
| 2023/09/29 05:30 | 0.54 | 0.37 | 10.56 | 0.00 | 1,005.23 | 0.54 | 7.24 | 13,463.80 | 187.71 |
| 2023/09/29 06:00 | 0.71 | 0.41 | 11.79 | 0.00 | 989.98 | 0.56 | 7.56 | 13,105.70 | 187.37 |
| 2023/09/29 06:30 | 0.32 | 0.36 | 17.08 | 0.01 | 1,030.96 | 0.51 | 6.54 | 14,201.10 | 187.38 |
| 2023/09/29 07:00 | 0.68 | 0.41 | 13.11 | 0.00 | 987.37 | 0.57 | 7.91 | 12,740.40 | 187.28 |
| 2023/09/29 07:30 | 0.59 | 0.40 | 12.05 | 0.00 | 985.02 | 0.57 | 7.85 | 12,810.30 | 187.29 |
| 2023/09/29 08:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,001.84 | 0.66 | [redacted] | 11,520.90 | 187.26 |
| 2023/09/29 08:30 | 0.53 | 0.30 | 12.48 | 0.00 | 1,007.08 | 0.53 | 7.05 | 13,579.40 | 187.37 |
| 2023/09/29 09:00 | 0.86 | 0.31 | 7.65 | 0.00 | 957.94 | 0.56 | 7.98 | 12,690.20 | 187.43 |
| 2023/09/29 09:30 | 0.81 | 0.25 | 13.71 | 0.00 | 1,036.07 | 0.49 | 6.20 | 14,588.70 | 187.77 |
| 2023/09/29 10:00 | 0.70 | 0.25 | 10.28 | 0.00 | 981.75 | 0.54 | 7.29 | 13,406.80 | 188.03 |
| 2023/09/29 10:30 | 1.46 | 0.29 | 5.75 | 0.00 | 922.32 | 0.58 | 8.28 | 12,217.90 | 187.59 |
| 2023/09/29 11:00 | 1.22 | 0.24 | 7.66 | 0.00 | 973.90 | 0.52 | 6.96 | 13,736.30 | 187.72 |
| 2023/09/29 11:30 | 1.64 | 0.22 | 9.79 | 0.00 | 1,013.09 | 0.48 | 6.15 | 14,813.20 | 188.62 |
| 2023/09/29 12:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,047.98 | 0.65 | [redacted] | 11,702.50 | 189.12 |
| 2023/09/29 12:30 | 0.31 | 0.42 | 7.96 | 0.00 | 991.31 | 0.51 | 7.12 | 13,693.80 | 189.49 |
| 2023/09/29 13:00 | 0.45 | 0.43 | 6.61 | 0.00 | 977.72 | 0.52 | 7.18 | 13,700.50 | 189.61 |
| 2023/09/29 13:30 | 1.07 | 0.43 | 4.23 | 0.00 | 951.35 | 0.53 | 7.54 | 13,298.70 | 189.25 |
| 2023/09/29 14:00 | 0.54 | 0.40 | 7.74 | 0.00 | 989.17 | 0.50 | 6.81 | 13,925.80 | 188.93 |
| 2023/09/29 14:30 | 0.66 | 0.42 | 6.77 | 0.00 | 973.49 | 0.52 | 7.39 | 13,336.90 | 188.95 |
| 2023/09/29 15:00 | 0.81 | 0.37 | 9.60 | 0.00 | 1,008.74 | 0.49 | 6.51 | 14,366.90 | 189.34 |
| 2023/09/29 15:30 | 1.35 | 0.40 | 5.58 | 0.00 | 985.11 | 0.51 | 7.12 | 13,717.30 | 189.32 |
| 2023/09/29 16:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,042.09 | 0.64 | [redacted] | 12,000.80 | 189.74 |
| 2023/09/29 16:30 | 0.66 | 0.32 | 5.84 | 0.00 | 985.57 | 0.53 | 7.48 | 13,144.40 | 189.14 |
| 2023/09/29 17:00 | 0.90 | 0.34 | 5.00 | 0.00 | 956.56 | 0.54 | 7.91 | 12,692.20 | 188.45 |
| 2023/09/29 17:30 | 0.96 | 0.32 | 6.12 | 0.00 | 996.79 | 0.51 | 6.88 | 14,081.20 | 188.61 |
| 2023/09/29 18:00 | 0.50 | 0.34 | 7.28 | 0.00 | 991.58 | 0.52 | 7.25 | 13,799.90 | 189.08 |
| 2023/09/29 18:30 | 0.46 | 0.33 | 9.43 | 0.00 | 1,011.83 | 0.51 | 7.00 | 14,366.00 | 189.28 |
| 2023/09/29 19:00 | 1.43 | 0.29 | 11.84 | 0.00 | 1,044.63 | 0.47 | 5.84 | 15,908.60 | 190.18 |
| 2023/09/29 19:30 | 0.74 | 0.30 | 7.53 | 0.00 | 1,010.59 | 0.52 | 6.88 | 14,253.20 | 190.86 |
| 2023/09/29 20:00 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 1,037.93 | 0.67 | [redacted] | 11,597.80 | 189.71 |
| 2023/09/29 20:30 | 0.42 | 0.30 | 15.81 | 0.00 | 1,065.73 | 0.48 | 5.72 | 15,231.40 | 189.50 |
| 2023/09/29 21:00 | 3.03 | 0.31 | 15.88 | 0.00 | 1,060.09 | 0.49 | 6.01 | 14,964.10 | 190.65 |
| 2023/09/29 21:30 | 0.33 | 0.36 | 12.13 | 0.00 | 1,005.85 | 0.53 | 7.06 | 14,037.40 | 190.98 |
| 2023/09/29 22:00 | 5.38 | 0.31 | 16.49 | 0.08 | 1,072.79 | 0.47 | 5.49 | 16,122.80 | 190.74 |
| 2023/09/29 22:30 | 4.64 | 0.28 | 19.21 | 0.01 | 1,079.74 | 0.49 | 5.91 | 15,147.10 | 191.63 |
| 2023/09/29 23:00 | 0.24 | 0.26 | 17.15 | 0.00 | 1,071.27 | 0.50 | 5.93 | 14,960.20 | 193.13 |
| 2023/09/29 23:30 | 0.28 | 0.29 | 18.16 | 0.02 | 1,061.64 | 0.50 | 6.09 | 14,864.30 | 192.42 |

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 현정희 | 이재훈 | | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2023/09/30 00:00 ~ 2023/09/30 23:55

| 측정항목코드 | 001 C0b | 001 HCL | 001 NOX | 001 S02 | 001 TM1 | 001 TSP | 001 02b | 001 FL1 | 001 TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.29 | 0.17 | 3.42 | 0.00 | 944.05 | 0.46 | 4.90 | 12,233.40 | 187.62 |
| 측정 최대값 | 18.89 | 0.40 | 16.84 | 0.04 | 1,092.90 | 0.61 | 8.53 | 16,426.00 | 193.90 |
| 측정 누적값 | 78.09 | 11.62 | 402.40 | 0.07 | 42,411.29 | 21.99 | 284.60 | 602,601 | 7,964.73 |
| 측정 평균값 | 1.86 | 0.28 | 9.58 | 0.00 | 1,009.79 | 0.52 | 6.78 | 14,347.64 | 189.64 |
| 2023/09/30 00:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,099.79 | 0.64 | [illegible] | 12,691.70 | 191.55 |
| 2023/09/30 00:30 | 12.57 | 0.17 | 13.22 | 0.02 | 1,092.90 | 0.46 | 4.90 | 16,426.00 | 192.27 |
| 2023/09/30 01:00 | 2.32 | 0.18 | 15.42 | 0.04 | 1,080.55 | 0.48 | 5.21 | 16,102.90 | 193.48 |
| 2023/09/30 01:30 | 18.89 | 0.19 | 11.83 | 0.00 | 1,061.53 | 0.47 | 5.19 | 16,310.80 | 193.90 |
| 2023/09/30 02:00 | 1.51 | 0.20 | 14.32 | 0.01 | 1,046.53 | 0.49 | 5.66 | 15,627.20 | 193.66 |
| 2023/09/30 02:30 | 1.43 | 0.20 | 13.62 | 0.00 | 1,046.70 | 0.49 | 5.80 | 15,307.10 | 192.67 |
| 2023/09/30 03:00 | 0.50 | 0.22 | 10.06 | 0.00 | 998.77 | 0.53 | 6.89 | 13,823.70 | 191.06 |
| 2023/09/30 03:30 | 15.64 | 0.18 | 16.84 | 0.00 | 1,075.45 | 0.46 | 5.16 | 15,795.90 | 189.54 |
| 2023/09/30 04:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,046.78 | 0.66 | [illegible] | 12,064.80 | 190.02 |
| 2023/09/30 04:30 | 1.07 | 0.31 | 12.42 | 0.00 | 1,037.06 | 0.50 | 6.09 | 14,991.90 | 190.76 |
| 2023/09/30 05:00 | 0.96 | 0.31 | 10.05 | 0.00 | 1,007.50 | 0.52 | 6.57 | 14,455.80 | 190.73 |
| 2023/09/30 05:30 | 0.56 | 0.35 | 11.98 | 0.00 | 1,008.05 | 0.52 | 6.79 | 14,163.90 | 189.55 |
| 2023/09/30 06:00 | 0.46 | 0.35 | 16.18 | 0.00 | 1,016.68 | 0.52 | 6.67 | 14,477.90 | 188.85 |
| 2023/09/30 06:30 | 1.06 | 0.40 | 9.11 | 0.00 | 948.47 | 0.60 | 8.45 | 12,345.20 | 188.43 |
| 2023/09/30 07:00 | 1.10 | 0.38 | 10.85 | 0.00 | 1,000.56 | 0.54 | 7.16 | 13,940.90 | 188.06 |
| 2023/09/30 07:30 | 1.23 | 0.39 | 7.85 | 0.00 | 944.05 | 0.60 | 8.53 | 12,233.40 | 187.79 |
| 2023/09/30 08:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 917.73 | 0.70 | [illegible] | 11,145.50 | 187.30 |
| 2023/09/30 08:30 | 0.81 | 0.28 | 9.91 | 0.00 | 999.44 | 0.53 | 6.66 | 14,756.00 | 187.62 |
| 2023/09/30 09:00 | 0.85 | 0.26 | 9.74 | 0.00 | 1,023.03 | 0.52 | 6.46 | 14,767.60 | 188.66 |
| 2023/09/30 09:30 | 1.17 | 0.28 | 6.79 | 0.00 | 950.15 | 0.61 | 8.36 | 12,679.30 | 188.66 |
| 2023/09/30 10:00 | 1.68 | 0.25 | 7.72 | 0.00 | 1,012.19 | 0.53 | 6.72 | 14,410.80 | 188.30 |
| 2023/09/30 10:30 | 0.52 | 0.28 | 6.99 | 0.00 | 989.03 | 0.54 | 7.22 | 13,892.50 | 188.42 |
| 2023/09/30 11:00 | 0.55 | 0.27 | 8.48 | 0.00 | 993.82 | 0.54 | 7.04 | 14,123.80 | 188.56 |
| 2023/09/30 11:30 | 0.89 | 0.27 | 6.77 | 0.00 | 982.47 | 0.56 | 7.54 | 13,420.80 | 188.37 |
| 2023/09/30 12:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 947.23 | 0.68 | [illegible] | 11,031.50 | 188.11 |
| 2023/09/30 12:30 | 0.73 | 0.26 | 5.37 | 0.00 | 968.00 | 0.55 | 7.56 | 13,412.00 | 188.00 |
| 2023/09/30 13:00 | 0.90 | 0.27 | 4.26 | 0.00 | 960.33 | 0.54 | 7.48 | 13,650.70 | 188.05 |
| 2023/09/30 13:30 | 1.08 | 0.23 | 3.42 | 0.00 | 956.80 | 0.54 | 7.46 | 13,781.20 | 188.65 |
| 2023/09/30 14:00 | 0.97 | 0.20 | 4.62 | 0.00 | 1,012.03 | 0.49 | 6.23 | 14,885.20 | 188.85 |
| 2023/09/30 14:30 | 0.60 | 0.21 | 5.49 | 0.00 | 991.27 | 0.52 | 7.20 | 13,664.20 | 188.91 |
| 2023/09/30 15:00 | 0.45 | 0.21 | 7.82 | 0.00 | 1,031.53 | 0.49 | 6.45 | 14,522.60 | 189.31 |
| 2023/09/30 15:30 | 0.83 | 0.24 | 5.66 | 0.00 | 989.98 | 0.54 | 7.45 | 13,468.10 | 189.38 |
| 2023/09/30 16:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,006.09 | 0.67 | [illegible] | 11,297.50 | 189.53 |
| 2023/09/30 16:30 | 0.43 | 0.29 | 10.25 | 0.00 | 1,023.21 | 0.51 | 6.68 | 14,147.00 | 189.55 |
| 2023/09/30 17:00 | 0.50 | 0.31 | 7.08 | 0.00 | 1,007.28 | 0.55 | 7.57 | 12,817.60 | 189.00 |
| 2023/09/30 17:30 | 0.59 | 0.32 | 7.79 | 0.00 | 1,003.23 | 0.54 | 7.36 | 13,579.40 | 188.85 |
| 2023/09/30 18:00 | 0.59 | 0.32 | 8.82 | 0.00 | 1,000.19 | 0.52 | 6.90 | 14,457.00 | 189.28 |
| 2023/09/30 18:30 | 0.57 | 0.30 | 8.95 | 0.00 | 1,007.83 | 0.51 | 6.70 | 14,886.70 | 189.67 |
| 2023/09/30 19:00 | 0.54 | 0.28 | 7.58 | 0.00 | 1,002.13 | 0.52 | 6.86 | 14,225.10 | 189.23 |
| 2023/09/30 19:30 | 0.63 | 0.32 | 6.91 | 0.00 | 990.24 | 0.54 | 7.25 | 13,779.40 | 188.67 |
| 2023/09/30 20:00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,017.31 | 0.67 | [illegible] | 11,762.00 | 188.93 |
| 2023/09/30 20:30 | 0.35 | 0.32 | 10.54 | 0.00 | 1,033.63 | 0.51 | 6.47 | 14,827.00 | 189.56 |
| 2023/09/30 21:00 | 0.47 | 0.31 | 9.01 | 0.00 | 997.23 | 0.53 | 7.17 | 14,059.80 | 189.28 |
| 2023/09/30 21:30 | 0.52 | 0.33 | 9.80 | 0.00 | 1,002.12 | 0.52 | 6.96 | 14,360.80 | 189.06 |
| 2023/09/30 22:00 | 0.29 | 0.30 | 14.08 | 0.00 | 1,039.15 | 0.50 | 6.15 | 15,263.20 | 189.56 |
| 2023/09/30 22:30 | 0.51 | 0.29 | 10.69 | 0.00 | 1,040.13 | 0.51 | 6.28 | 15,174.80 | 190.07 |
| 2023/09/30 23:00 | 0.33 | 0.29 | 13.72 | 0.00 | 1,035.09 | 0.51 | 6.34 | 15,176.40 | 191.01 |
| 2023/09/30 23:30 | 0.44 | 0.30 | 10.39 | 0.00 | 1,004.96 | 0.54 | 7.01 | 14,409.40 | 191.45 |

[illegible] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]