# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김승원 | 박재홍 | 최시영 | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/02/06 00:00 ~ 2024/02/06 23:55

| 측정항목코드 | 001 C0b | 001 HCL | 001 NOX | 001 S02 | 001 TM1 | 001 TSP | 001 02b | 001 FL1 | 001 TMP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG | | |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 | | |
| 측정 최소값 | 0.62 | 0.13 | 2.73 | 0.00 | 897.76 | 0.50 | 4.82 | 11,250.20 | 185.55 | | |
| 측정 최대값 | 31.00 | 0.43 | 17.20 | 0.14 | 1,024.90 | 0.65 | 8.67 | 15,900.70 | 192.11 | | |
| 측정 누적값 | 157.02 | 11.52 | 337.47 | 0.15 | 40,225.80 | 24.15 | 275.00 | 575,068 | 7,937.26 | | |
| 측정 평균값 | 3.74 | 0.27 | 8.04 | 0.00 | 957.76 | 0.57 | 6.55 | 13,692.09 | 188.98 | | |
| 2024/02/06 00:00 | | | | | 949.86 | 0.75 | | 11,369.00 | 190.22 | | |
| 2024/02/06 00:30 | 1.22 | 0.18 | 2.73 | 0.00 | 918.43 | 0.63 | 7.71 | 12,727.30 | 190.39 | | |
| 2024/02/06 01:00 | 4.27 | 0.16 | 5.45 | 0.00 | 982.93 | 0.55 | 5.62 | 15,004.60 | 190.97 | | |
| 2024/02/06 01:30 | 8.19 | 0.15 | 5.37 | 0.00 | 968.79 | 0.57 | 6.12 | 14,148.10 | 192.11 | | |
| 2024/02/06 02:00 | 13.81 | 0.17 | 4.04 | 0.00 | 956.27 | 0.58 | 6.34 | 13,941.90 | 191.95 | | |
| 2024/02/06 02:30 | 31.00 | 0.13 | 5.48 | 0.00 | 992.23 | 0.54 | 5.36 | 15,031.90 | 191.86 | | |
| 2024/02/06 03:00 | 1.48 | 0.19 | 5.44 | 0.00 | 926.81 | 0.61 | 6.95 | 13,377.90 | 191.90 | | |
| 2024/02/06 03:30 | 1.19 | 0.17 | 6.14 | 0.00 | 930.92 | 0.59 | 6.58 | 13,729.90 | 191.06 | | |
| 2024/02/06 04:00 | | | | | 967.16 | 0.73 | | 12,016.50 | 190.88 | | |
| 2024/02/06 04:30 | 1.27 | 0.26 | 4.26 | 0.00 | 922.33 | 0.61 | 7.23 | 12,887.40 | 190.47 | | |
| 2024/02/06 05:00 | 1.36 | 0.27 | 6.09 | 0.00 | 951.54 | 0.58 | 6.47 | 13,642.20 | 189.73 | | |
| 2024/02/06 05:30 | 1.16 | 0.27 | 4.58 | 0.00 | 929.69 | 0.60 | 7.20 | 12,804.00 | 189.03 | | |
| 2024/02/06 06:00 | 1.98 | 0.29 | 6.11 | 0.00 | 944.54 | 0.59 | 6.67 | 13,691.40 | 189.34 | | |
| 2024/02/06 06:30 | 1.79 | 0.29 | 4.97 | 0.00 | 932.11 | 0.61 | 7.10 | 12,972.90 | 189.16 | | |
| 2024/02/06 07:00 | 0.94 | 0.26 | 5.36 | 0.00 | 950.34 | 0.59 | 6.60 | 13,395.50 | 189.12 | | |
| 2024/02/06 07:30 | 5.46 | 0.28 | 4.01 | 0.00 | 938.75 | 0.60 | 6.71 | 13,524.40 | 189.02 | | |
| 2024/02/06 08:00 | | | | | 933.84 | 0.77 | | 10,472.00 | 188.86 | | |
| 2024/02/06 08:30 | 1.89 | 0.37 | 3.39 | 0.00 | 909.71 | 0.63 | 7.49 | 12,563.80 | 188.72 | | |
| 2024/02/06 09:00 | 2.53 | 0.30 | 4.58 | 0.00 | 988.63 | 0.55 | 5.58 | 14,557.80 | 188.86 | | |
| 2024/02/06 09:30 | 1.07 | 0.32 | 3.86 | 0.00 | 943.69 | 0.60 | 6.96 | 13,024.00 | 189.21 | | |
| 2024/02/06 10:00 | 1.57 | 0.32 | 4.41 | 0.00 | 962.51 | 0.56 | 6.11 | 14,195.10 | 189.53 | | |
| 2024/02/06 10:30 | 13.59 | 0.27 | 6.17 | 0.01 | 1,024.90 | 0.52 | 4.96 | 15,379.70 | 190.25 | | |
| 2024/02/06 11:00 | 4.00 | 0.23 | 7.36 | 0.14 | 997.41 | 0.57 | 6.01 | 14,134.30 | 191.85 | | |
| 2024/02/06 11:30 | 2.27 | 0.29 | 6.01 | 0.00 | 962.37 | 0.59 | 6.62 | 13,585.10 | 191.90 | | |
| 2024/02/06 12:00 | | | | | 912.83 | 0.76 | | 10,598.80 | 189.59 | | |
| 2024/02/06 12:30 | 0.81 | 0.23 | 8.57 | 0.00 | 972.48 | 0.56 | 6.22 | 13,850.70 | 188.35 | | |
| 2024/02/06 13:00 | 1.31 | 0.25 | 6.29 | 0.00 | 939.49 | 0.59 | 7.12 | 13,114.20 | 188.08 | | |
| 2024/02/06 13:30 | 3.81 | 0.23 | 9.54 | 0.00 | 965.43 | 0.54 | 6.15 | 13,988.40 | 187.61 | | |
| 2024/02/06 14:00 | 0.74 | 0.24 | 9.77 | 0.00 | 981.17 | 0.52 | 5.71 | 14,427.60 | 186.96 | | |
| 2024/02/06 14:30 | 0.72 | 0.24 | 11.21 | 0.00 | 984.53 | 0.55 | 6.45 | 13,537.80 | 186.69 | | |
| 2024/02/06 15:00 | 1.76 | 0.28 | 8.40 | 0.00 | 913.99 | 0.65 | 8.67 | 11,250.20 | 185.94 | | |
| 2024/02/06 15:30 | 22.26 | 0.23 | 11.05 | 0.00 | 950.03 | 0.60 | 7.47 | 12,773.40 | 185.55 | | |
| 2024/02/06 16:00 | | | | | 968.17 | 0.69 | | 12,249.00 | 186.14 | | |
| 2024/02/06 16:30 | 1.92 | 0.29 | 7.56 | 0.00 | 897.76 | 0.63 | 8.23 | 12,061.80 | 186.22 | | |
| 2024/02/06 17:00 | 2.48 | 0.26 | 8.64 | 0.00 | 962.93 | 0.56 | 6.73 | 13,405.20 | 186.02 | | |
| 2024/02/06 17:30 | 1.17 | 0.31 | 10.80 | 0.00 | 937.99 | 0.59 | 7.61 | 12,503.50 | 186.17 | | |
| 2024/02/06 18:00 | 0.74 | 0.26 | 12.68 | 0.00 | 954.31 | 0.58 | 7.17 | 13,055.10 | 186.62 | | |
| 2024/02/06 18:30 | 1.02 | 0.27 | 11.70 | 0.00 | 940.63 | 0.59 | 7.15 | 13,077.90 | 186.93 | | |
| 2024/02/06 19:00 | 0.85 | 0.27 | 12.27 | 0.00 | 957.96 | 0.56 | 6.68 | 13,444.20 | 186.54 | | |
| 2024/02/06 19:30 | 0.62 | 0.21 | 17.20 | 0.00 | 1,022.57 | 0.50 | 4.82 | 15,900.70 | 187.84 | | |
| 2024/02/06 20:00 | | | | | 928.97 | 0.75 | | 11,125.50 | 189.64 | | |
| 2024/02/06 20:30 | 5.84 | 0.32 | 13.74 | 0.00 | 1,021.29 | 0.52 | 5.21 | 15,424.20 | 189.73 | | |
| 2024/02/06 21:00 | 0.80 | 0.40 | 13.17 | 0.00 | 957.51 | 0.58 | 6.63 | 13,981.20 | 190.56 | | |
| 2024/02/06 21:30 | 0.95 | 0.41 | 12.24 | 0.00 | 951.73 | 0.58 | 6.63 | 13,865.40 | 190.62 | | |
| 2024/02/06 22:00 | 1.71 | 0.43 | 6.77 | 0.00 | 940.49 | 0.57 | 6.70 | 13,042.60 | 188.61 | | |
| 2024/02/06 22:30 | 3.54 | 0.42 | 9.28 | 0.00 | 959.95 | 0.55 | 6.14 | 14,250.40 | 187.85 | | |
| 2024/02/06 23:00 | 0.71 | 0.42 | 13.70 | 0.00 | 965.43 | 0.55 | 6.10 | 14,127.20 | 188.42 | | |
| 2024/02/06 23:30 | 1.22 | 0.38 | 17.08 | 0.00 | 1,013.23 | 0.51 | 5.02 | 15,667.00 | 189.52 | | |

[동작불량] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김승원 | 박재홍 | | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/02/07 00:00 ~ 2024/02/07 23:55

| 측정항목코드 | 001 C0b | 001 HCL | 001 NOX | 001 S02 | 001 TM1 | 001 TSP | 001 02b | 001 FL1 | 001 TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % 0 | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.43 | 0.16 | 7.55 | 0.00 | 920.59 | 0.52 | 4.97 | 11,660.80 | 185.50 |
| 측정 최대값 | 15.17 | 0.56 | 23.19 | 0.14 | 1,056.23 | 0.65 | 8.22 | 15,553.40 | 190.93 |
| 측정 누적값 | 91.05 | 11.63 | 645.46 | 0.33 | 41,307.28 | 24.15 | 272.87 | 575,426 | 7,914.07 |
| 측정 평균값 | 2.17 | 0.28 | 15.37 | 0.01 | 983.51 | 0.57 | 6.50 | 13,700.63 | 188.43 |
| 2024/02/07 00:00 | | | | | 973.18 | 0.75 | | 11,252.20 | 190.99 |
| 2024/02/07 00:30 | 0.76 | 0.19 | 8.18 | 0.00 | 943.83 | 0.58 | 6.46 | 13,672.40 | 190.89 |
| 2024/02/07 01:00 | 1.24 | 0.17 | 9.78 | 0.00 | 991.33 | 0.54 | 5.68 | 14,594.00 | 189.29 |
| 2024/02/07 01:30 | 4.26 | 0.16 | 10.51 | 0.00 | 995.83 | 0.53 | 5.52 | 14,886.00 | 188.95 |
| 2024/02/07 02:00 | 1.23 | 0.18 | 9.27 | 0.00 | 971.42 | 0.55 | 5.87 | 14,557.20 | 189.73 |
| 2024/02/07 02:30 | 0.61 | 0.17 | 13.86 | 0.00 | 1,015.30 | 0.52 | 4.97 | 15,553.40 | 190.40 |
| 2024/02/07 03:00 | 0.70 | 0.18 | 12.11 | 0.00 | 984.60 | 0.56 | 5.78 | 14,634.90 | 190.93 |
| 2024/02/07 03:30 | 0.74 | 0.20 | 10.32 | 0.00 | 961.05 | 0.59 | 6.52 | 13,645.40 | 190.62 |
| 2024/02/07 04:00 | | | | | 963.34 | 0.74 | | 11,232.70 | 189.14 |
| 2024/02/07 04:30 | 1.50 | 0.19 | 13.54 | 0.00 | 1,008.34 | 0.53 | 5.28 | 15,174.90 | 188.57 |
| 2024/02/07 05:00 | 0.54 | 0.21 | 11.51 | 0.00 | 981.27 | 0.56 | 5.87 | 14,519.70 | 189.36 |
| 2024/02/07 05:30 | 0.80 | 0.25 | 9.99 | 0.00 | 954.99 | 0.59 | 6.61 | 13,679.10 | 189.81 |
| 2024/02/07 06:00 | 0.61 | 0.22 | 11.23 | 0.00 | 983.39 | 0.55 | 5.71 | 14,777.00 | 189.63 |
| 2024/02/07 06:30 | 0.75 | 0.24 | 9.70 | 0.00 | 966.87 | 0.57 | 6.11 | 14,333.30 | 189.88 |
| 2024/02/07 07:00 | 0.96 | 0.27 | 7.55 | 0.00 | 937.02 | 0.61 | 7.13 | 13,013.80 | 189.32 |
| 2024/02/07 07:30 | 0.67 | 0.25 | 12.61 | 0.00 | 975.54 | 0.57 | 6.12 | 14,195.60 | 188.43 |
| 2024/02/07 08:00 | | | | | 980.02 | 0.75 | | 11,192.00 | 188.23 |
| 2024/02/07 08:30 | 0.62 | 0.26 | 11.64 | 0.00 | 978.61 | 0.56 | 6.23 | 14,078.80 | 188.58 |
| 2024/02/07 09:00 | 0.54 | 0.26 | 14.62 | 0.00 | 974.15 | 0.57 | 6.41 | 14,116.80 | 188.85 |
| 2024/02/07 09:30 | 0.46 | 0.24 | 17.24 | 0.00 | 987.64 | 0.57 | 6.35 | 14,029.10 | 189.25 |
| 2024/02/07 10:00 | 1.13 | 0.26 | 12.69 | 0.00 | 939.53 | 0.64 | 7.57 | 12,789.10 | 189.74 |
| 2024/02/07 10:30 | 7.60 | 0.26 | 16.42 | 0.00 | 968.25 | 0.58 | 6.54 | 13,843.70 | 188.84 |
| 2024/02/07 11:00 | 15.17 | 0.23 | 15.52 | 0.00 | 982.62 | 0.56 | 6.08 | 14,309.90 | 188.25 |
| 2024/02/07 11:30 | 8.35 | 0.22 | 17.01 | 0.01 | 1,013.43 | 0.55 | 5.69 | 14,633.70 | 189.03 |
| 2024/02/07 12:00 | | | | | 956.54 | 0.74 | | 11,503.50 | 189.34 |
| 2024/02/07 12:30 | 0.95 | 0.32 | 14.65 | 0.00 | 941.63 | 0.59 | 7.11 | 13,291.30 | 188.53 |
| 2024/02/07 13:00 | 6.47 | 0.28 | 15.54 | 0.00 | 950.25 | 0.58 | 6.75 | 13,527.50 | 188.24 |
| 2024/02/07 13:30 | 3.01 | 0.25 | 17.64 | 0.00 | 985.21 | 0.55 | 6.23 | 13,966.90 | 187.79 |
| 2024/02/07 14:00 | 2.99 | 0.28 | 16.14 | 0.00 | 964.50 | 0.61 | 7.51 | 12,485.90 | 187.15 |
| 2024/02/07 14:30 | 3.84 | 0.22 | 14.38 | 0.14 | 1,005.01 | 0.58 | 6.80 | 12,634.80 | 186.29 |
| 2024/02/07 15:00 | 2.87 | 0.21 | 19.13 | 0.01 | 1,007.38 | 0.57 | 6.78 | 12,808.00 | 186.01 |
| 2024/02/07 15:30 | 9.49 | 0.19 | 19.90 | 0.05 | 1,056.23 | 0.52 | 5.49 | 14,387.80 | 186.79 |
| 2024/02/07 16:00 | | | | | 1,024.82 | 0.73 | | 11,204.90 | 188.39 |
| 2024/02/07 16:30 | 1.40 | 0.27 | 12.58 | 0.00 | 927.47 | 0.64 | 8.17 | 11,813.30 | 188.14 |
| 2024/02/07 17:00 | 1.48 | 0.29 | 13.96 | 0.00 | 920.59 | 0.64 | 8.22 | 11,660.80 | 186.58 |
| 2024/02/07 17:30 | 1.06 | 0.24 | 22.41 | 0.00 | 1,005.19 | 0.54 | 5.88 | 14,354.40 | 186.46 |
| 2024/02/07 18:00 | 0.57 | 0.23 | 22.04 | 0.00 | 1,004.45 | 0.55 | 6.18 | 13,856.10 | 187.86 |
| 2024/02/07 18:30 | 0.50 | 0.21 | 21.60 | 0.00 | 1,024.85 | 0.55 | 6.07 | 14,102.80 | 188.90 |
| 2024/02/07 19:00 | 0.62 | 0.25 | 20.79 | 0.00 | 1,004.24 | 0.56 | 6.42 | 14,121.90 | 189.43 |
| 2024/02/07 19:30 | 0.43 | 0.23 | 23.19 | 0.00 | 1,035.89 | 0.54 | 5.67 | 14,716.90 | 188.60 |
| 2024/02/07 20:00 | | | | | 1,015.59 | 0.76 | | 10,864.40 | 188.56 |
| 2024/02/07 20:30 | 0.53 | 0.50 | 17.24 | 0.00 | 997.61 | 0.61 | 7.38 | 12,575.10 | 188.42 |
| 2024/02/07 21:00 | 0.94 | 0.50 | 21.98 | 0.03 | 996.43 | 0.59 | 7.00 | 13,255.00 | 187.55 |
| 2024/02/07 21:30 | 0.58 | 0.49 | 22.36 | 0.00 | 1,012.35 | 0.58 | 6.75 | 13,439.10 | 187.76 |
| 2024/02/07 22:00 | 0.82 | 0.55 | 16.58 | 0.00 | 962.67 | 0.64 | 8.11 | 11,727.00 | 187.50 |
| 2024/02/07 22:30 | 1.20 | 0.56 | 16.75 | 0.00 | 962.57 | 0.65 | 8.04 | 11,746.70 | 185.77 |
| 2024/02/07 23:00 | 0.51 | 0.50 | 19.56 | 0.00 | 990.29 | 0.62 | 7.46 | 12,207.40 | 185.50 |
| 2024/02/07 23:30 | 1.55 | 0.45 | 21.74 | 0.09 | 1,037.46 | 0.56 | 6.35 | 13,709.80 | 186.45 |

[동작불량] [보수중] [DI전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

# 측정자료이력(stack #1)

| 결재 | 담 당 | 조 장 | 팀 장 | 소 장 |
|---|---|---|---|---|
| | 김정수 | | | |

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/02/08 00:00 ~ 2024/02/08 23:55

| 측정항목코드 | 001 COb | 001 HCL | 001 NOX | 001 SO2 | 001 TM1 | 001 TSP | 001 02b | 001 FL1 | 001 TMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정항목단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | DEG | Mgm | % O | SM3 | DEG |
| 측정 규제값 | 0-20 | 0-10 | 0-30 | 0-10 | 0-16,000 | 0-20 | 0-12 | 0-100,000 | 0-300 |
| 측정 최소값 | 0.33 | 0.05 | 11.88 | 0.00 | 897.18 | 0.52 | 4.65 | 12,502.30 | 186.05 |
| 측정 최대값 | 16.77 | 0.64 | 28.19 | 1.92 | 1,042.49 | 0.62 | 7.86 | 16,151.80 | 190.65 |
| 측정 누적값 | 86.89 | 10.25 | 639.48 | 5.73 | 33,426.35 | 19.66 | 223.41 | 469,962 | 6,389.72 |
| 측정 평균값 | 2.56 | 0.30 | 18.81 | 0.17 | 983.13 | 0.58 | 6.57 | 13,822.40 | 187.93 |
| 2024/02/08 00:00 | | | | | 949.72 | 0.77 | | 10,158.70 | 186.05 |
| 2024/02/08 00:30 | 2.62 | 0.11 | 18.94 | 0.00 | 990.07 | 0.56 | 6.21 | 14,191.30 | 186.21 |
| 2024/02/08 01:00 | 2.53 | 0.09 | 17.41 | 0.00 | 998.48 | 0.56 | 6.08 | 14,600.90 | 187.55 |
| 2024/02/08 01:30 | 10.51 | 0.05 | 19.29 | 0.00 | 1,034.95 | 0.53 | 5.22 | 15,461.10 | 189.32 |
| 2024/02/08 02:00 | 1.10 | 0.09 | 16.85 | 0.00 | 982.03 | 0.61 | 6.74 | 13,724.30 | 190.40 |
| 2024/02/08 02:30 | 1.41 | 0.13 | 18.03 | 0.00 | 966.31 | 0.58 | 6.40 | 14,199.30 | 189.90 |
| 2024/02/08 03:00 | 3.52 | 0.09 | 19.30 | 0.00 | 1,001.85 | 0.56 | 5.90 | 14,801.00 | 188.95 |
| 2024/02/08 03:30 | 0.91 | 0.13 | 17.23 | 0.00 | 981.88 | 0.57 | 6.23 | 14,399.20 | 189.23 |
| 2024/02/08 04:00 | | | | | 973.25 | 0.75 | | 11,715.00 | 189.00 |
| 2024/02/08 04:30 | 16.77 | 0.27 | 19.29 | 1.92 | 1,042.49 | 0.52 | 4.65 | 16,151.80 | 189.49 |
| 2024/02/08 05:00 | 0.75 | 0.34 | 16.09 | 0.35 | 968.99 | 0.61 | 6.94 | 13,608.70 | 190.65 |
| 2024/02/08 05:30 | 1.20 | 0.32 | 19.56 | 0.99 | 999.45 | 0.59 | 6.36 | 14,005.00 | 190.21 |
| 2024/02/08 06:00 | 0.33 | 0.28 | 21.26 | 0.74 | 1,041.77 | 0.57 | 6.08 | 13,954.50 | 189.13 |
| 2024/02/08 06:30 | 3.60 | 0.25 | 22.05 | 0.09 | 1,029.52 | 0.59 | 6.48 | 13,874.80 | 188.56 |
| 2024/02/08 07:00 | 0.36 | 0.25 | 21.74 | 0.00 | 1,011.28 | 0.59 | 6.33 | 14,330.60 | 188.56 |
| 2024/02/08 07:30 | 0.40 | 0.24 | 21.54 | 0.01 | 1,002.55 | 0.59 | 6.41 | 14,248.80 | 188.72 |
| 2024/02/08 08:00 | | | | | 956.29 | 0.79 | | 10,822.90 | 188.35 |
| 2024/02/08 08:30 | 1.01 | 0.15 | 16.32 | 0.01 | 968.23 | 0.58 | 6.63 | 13,758.60 | 187.13 |
| 2024/02/08 09:00 | 12.19 | 0.07 | 16.81 | 1.62 | 1,004.69 | 0.55 | 5.80 | 14,753.20 | 187.95 |
| 2024/02/08 09:30 | | | | | 935.79 | 0.94 | | 8,645.90 | 188.54 |
| 2024/02/08 10:00 | | | | | | | | | |
| 2024/02/08 10:30 | | | | | | | | | |
| 2024/02/08 11:00 | | | | | | | | | |
| 2024/02/08 11:30 | | | | | | | | | |
| 2024/02/08 12:00 | | | | | | | | | |
| 2024/02/08 12:30 | | | | | | | | | |
| 2024/02/08 13:00 | | | | | | | | | |
| 2024/02/08 13:30 | | | | | 989.82 | 0.75 | | 10,300.40 | 186.42 |
| 2024/02/08 14:00 | 1.29 | 0.12 | 21.94 | 0.00 | 1,013.83 | 0.58 | 6.83 | 13,407.60 | 186.52 |
| 2024/02/08 14:30 | 0.72 | 0.06 | 25.34 | 0.00 | 1,002.15 | 0.56 | 6.59 | 13,794.40 | 187.43 |
| 2024/02/08 15:00 | 1.36 | 0.10 | 17.87 | 0.00 | 983.83 | 0.59 | 7.06 | 13,099.80 | 187.66 |
| 2024/02/08 15:30 | 0.57 | 0.06 | 28.19 | 0.00 | 1,027.53 | 0.54 | 6.18 | 13,979.60 | 187.28 |
| 2024/02/08 16:00 | | | | | 1,029.32 | 0.71 | | 11,539.50 | 187.71 |
| 2024/02/08 16:30 | 1.17 | 0.60 | 17.32 | 0.00 | 951.93 | 0.60 | 7.58 | 12,702.20 | 187.85 |
| 2024/02/08 17:00 | 1.15 | 0.60 | 20.00 | 0.00 | 945.21 | 0.58 | 7.07 | 13,332.40 | 187.57 |
| 2024/02/08 17:30 | 1.31 | 0.59 | 18.69 | 0.00 | 943.38 | 0.58 | 7.11 | 13,245.80 | 187.42 |
| 2024/02/08 18:00 | 2.32 | 0.64 | 14.74 | 0.00 | 897.18 | 0.62 | 7.86 | 12,502.30 | 187.37 |
| 2024/02/08 18:30 | 1.73 | 0.62 | 15.50 | 0.00 | 938.68 | 0.58 | 7.15 | 12,989.20 | 186.80 |
| 2024/02/08 19:00 | 1.82 | 0.63 | 17.21 | 0.00 | 943.99 | 0.59 | 7.15 | 13,059.90 | 186.69 |
| 2024/02/08 19:30 | 1.41 | 0.63 | 14.56 | 0.00 | 958.64 | 0.57 | 6.84 | 13,210.90 | 186.52 |
| 2024/02/08 20:00 | | | | | 1,009.10 | 0.74 | | 11,543.80 | 187.16 |
| 2024/02/08 20:30 | 4.66 | 0.36 | 17.91 | 0.00 | 982.62 | 0.59 | 6.75 | 13,476.20 | 187.12 |
| 2024/02/08 21:00 | 1.27 | 0.38 | 20.61 | 0.00 | 987.85 | 0.57 | 6.41 | 13,987.60 | 186.77 |
| 2024/02/08 21:30 | 0.90 | 0.37 | 21.31 | 0.00 | 984.77 | 0.58 | 6.58 | 13,829.20 | 187.29 |
| 2024/02/08 22:00 | 1.16 | 0.39 | 20.30 | 0.00 | 951.83 | 0.61 | 7.24 | 13,018.30 | 187.64 |
| 2024/02/08 22:30 | 1.62 | 0.44 | 14.18 | 0.00 | 935.43 | 0.61 | 7.43 | 12,676.00 | 186.54 |
| 2024/02/08 23:00 | 1.89 | 0.45 | 11.88 | 0.00 | 942.42 | 0.61 | 7.43 | 12,726.30 | 186.05 |
| 2024/02/08 23:30 | 1.33 | 0.35 | 20.22 | 0.00 | 1,010.54 | 0.54 | 5.69 | 14,860.80 | 187.24 |

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]