측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김승원	박재홍	최서영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/04/03 00:00 ~ 2024/04/03 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP		
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG		
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300		
측정 최소값	0.25	0.03	4.96	0.00	931.50	0.49	6.08	10,440.50	184.94		
측정 최대값	21.64	0.33	24.35	0.09	1,083.52	0.61	9.53	14,599.80	190.54		
측정 누적값	80.83	8.72	579.34	0.36	42,605.32	22.32	319.43	534,868	7,875.34		
측정 평균값	1.92	0.21	13.79	0.01	1,014.41	0.53	7.61	12,734.96	187.51		
2024/04/03 00:00					1,036.08	0.64		11,024.60	188.85		
2024/04/03 00:30	0.76	0.07	20.47	0.00	1,033.05	0.51	7.10	13,408.40	189.54		
2024/04/03 01:00	3.43	0.06	16.11	0.00	1,005.81	0.53	7.34	13,328.60	189.58		
2024/04/03 01:30	1.93	0.07	13.01	0.00	952.76	0.57	8.56	12,036.00	189.15		
2024/04/03 02:00	21.64	0.03	14.48	0.05	1,013.25	0.50	6.83	13,634.40	188.53		
2024/04/03 02:30	2.36	0.06	12.88	0.00	949.79	0.58	8.78	11,618.00	187.74		
2024/04/03 03:00	1.06	0.08	19.05	0.00	1,010.11	0.51	7.24	13,296.80	187.73		
2024/04/03 03:30	0.58	0.06	19.37	0.02	1,058.35	0.49	6.51	13,822.60	187.85		
2024/04/03 04:00					1,052.01	0.65		10,782.80	188.18		
2024/04/03 04:30	0.56	0.15	17.15	0.00	1,030.45	0.54	7.59	12,783.30	188.49		
2024/04/03 05:00	1.16	0.21	12.55	0.00	987.07	0.57	8.47	11,896.30	188.49		
2024/04/03 05:30	0.89	0.21	16.74	0.00	1,011.72	0.54	7.65	12,806.10	187.98		
2024/04/03 06:00	1.55	0.21	18.94	0.08	1,050.67	0.51	7.15	13,188.80	187.53		
2024/04/03 06:30	0.45	0.23	15.09	0.00	1,019.63	0.55	8.11	11,915.30	187.08		
2024/04/03 07:00	0.42	0.24	17.01	0.00	1,034.55	0.53	7.67	12,490.10	186.89		
2024/04/03 07:30	0.70	0.28	15.08	0.00	1,006.59	0.55	8.19	11,914.10	186.56		
2024/04/03 08:00					1,020.65	0.67		10,075.90	186.46		
2024/04/03 08:30	0.71	0.17	17.84	0.00	1,014.34	0.55	8.22	11,931.20	186.04		
2024/04/03 09:00	0.65	0.16	14.79	0.00	1,020.29	0.53	7.85	11,945.20	185.11		
2024/04/03 09:30	0.85	0.18	12.92	0.00	1,009.56	0.55	8.30	11,629.80	185.44		
2024/04/03 10:00	8.74	0.19	9.39	0.00	992.57	0.54	7.97	12,317.10	185.73		
2024/04/03 10:30	1.79	0.21	13.41	0.00	1,008.28	0.53	7.77	12,238.80	185.70		
2024/04/03 11:00	0.87	0.23	13.01	0.00	996.19	0.55	8.31	11,499.90	185.46		
2024/04/03 11:30	1.32	0.27	11.68	0.00	986.01	0.55	8.37	11,642.30	185.41		
2024/04/03 12:00					968.13	0.69		9,340.79	185.39		
2024/04/03 12:30	1.95	0.22	10.90	0.00	1,013.69	0.52	7.59	12,483.30	185.58		
2024/04/03 13:00	0.71	0.20	10.89	0.00	1,004.43	0.55	8.21	11,777.70	185.67		
2024/04/03 13:30	0.89	0.25	9.61	0.00	999.19	0.55	8.24	11,623.50	185.45		
2024/04/03 14:00	2.12	0.33	6.20	0.00	931.50	0.61	9.53	10,440.50	184.94		
2024/04/03 14:30	2.10	0.32	7.27	0.00	942.44	0.56	8.64	11,487.00	185.15		
2024/04/03 15:00	1.51	0.33	6.35	0.00	966.26	0.53	7.92	12,321.90	185.45		
2024/04/03 15:30	1.15	0.28	4.96	0.00	997.43	0.50	7.07	13,165.00	185.82		
2024/04/03 16:00					983.70	0.65		10,906.80	186.59		
2024/04/03 16:30	1.07	0.25	6.97	0.00	988.87	0.52	7.39	13,268.30	187.38		
2024/04/03 17:00	0.99	0.24	6.08	0.00	1,005.93	0.51	7.40	13,081.60	187.60		
2024/04/03 17:30	5.21	0.21	8.19	0.00	1,031.20	0.50	6.76	14,071.20	188.08		
2024/04/03 18:00	0.74	0.20	11.33	0.01	1,054.99	0.49	6.22	14,599.80	189.47		
2024/04/03 18:30	0.47	0.19	13.16	0.00	1,057.78	0.49	6.51	14,268.30	190.54		
2024/04/03 19:00	0.42	0.21	15.39	0.00	1,060.51	0.51	6.72	13,902.80	190.33		
2024/04/03 19:30	0.49	0.21	18.99	0.04	1,083.52	0.49	6.08	14,524.90	189.90		
2024/04/03 20:00					988.41	0.71		10,044.00	189.20		
2024/04/03 20:30	1.15	0.30	10.17	0.00	986.72	0.56	8.08	12,567.50	188.18		
2024/04/03 21:00	0.38	0.23	16.33	0.01	1,054.99	0.50	6.97	13,353.70	187.73		
2024/04/03 21:30	0.25	0.24	19.25	0.00	1,060.89	0.52	7.05	13,524.70	188.95		
2024/04/03 22:00	0.65	0.30	15.36	0.00	1,008.50	0.57	8.28	12,253.40	189.04		
2024/04/03 22:30	4.15	0.30	19.03	0.04	1,037.33	0.50	6.66	14,068.60	189.02		
2024/04/03 23:00	0.51	0.25	24.35	0.02	1,077.54	0.50	6.36	14,235.90	189.43		
2024/04/03 23:30	1.50	0.29	17.59	0.09	1,050.57	0.56	7.77	12,505.70	189.60		

[정전] [통신불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결	담 당	조 장	팀 장	소 장
재				

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/04/04 00:00 ~ 2024/04/04 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.85	0.01	3.33	0.00	930.43	0.45	5.43	11,458.10	185.41
측정 최대값	20.80	0.36	18.03	0.03	1,095.31	0.60	8.91	15,292.90	191.27
측정 누적값	115.53	7.96	308.15	0.05	35,146.76	18.40	254.92	457,178	6,590.62
측정 평균값	3.30	0.23	8.80	0.00	1,004.19	0.53	7.28	13,062.22	188.30
2024/04/04 00:00					1,013.40	0.66		10,942.20	189.06
2024/04/04 00:30	1.07	0.11	17.99	0.00	1,000.93	0.55	7.83	12,819.50	188.38
2024/04/04 01:00	1.15	0.14	16.83	0.00	990.96	0.55	7.92	12,597.50	188.23
2024/04/04 01:30	0.85	0.14	17.25	0.00	1,027.45	0.51	7.06	13,274.70	187.82
2024/04/04 02:00	1.20	0.18	16.43	0.00	1,012.25	0.51	7.09	13,365.40	188.06
2024/04/04 02:30	1.90	0.26	16.36	0.00	1,020.62	0.52	7.01	13,432.80	188.13
2024/04/04 03:00	1.23	0.03	18.03	0.00	1,040.81	0.50	6.72	13,669.10	188.24
2024/04/04 03:30	2.21	0.01	8.68	0.00	956.39	0.58	8.47	12,048.20	188.05
2024/04/04 04:00					935.59	0.69		10,097.30	187.45
2024/04/04 04:30	1.01	0.30	14.69	0.00	1,046.69	0.47	5.61	15,055.30	187.89
2024/04/04 05:00	0.96	0.32	14.61	0.00	1,055.76	0.48	5.93	14,603.90	188.72
2024/04/04 05:30	1.39	0.36	9.94	0.00	990.81	0.55	7.61	12,805.30	189.77
2024/04/04 06:00	9.08	0.33	11.47	0.00	997.25	0.53	7.25	13,220.20	189.38
2024/04/04 06:30	1.27	0.35	9.02	0.00	982.65	0.55	7.85	12,401.60	188.35
2024/04/04 07:00	1.12	0.30	9.96	0.00	1,015.09	0.52	7.24	13,156.80	187.88
2024/04/04 07:30	2.19	0.24	16.99	0.00	1,054.83	0.48	6.05	14,472.10	188.23
2024/04/04 08:00					1,012.40	0.66		11,218.40	188.87
2024/04/04 08:30	1.63	0.14	4.32	0.00	954.02	0.58	8.56	11,458.10	187.32
2024/04/04 09:00	2.74	0.15	6.16	0.00	930.43	0.60	8.91	11,503.30	186.71
2024/04/04 09:30	3.28	0.12	6.83	0.00	1,027.20	0.49	6.33	14,509.80	188.41
2024/04/04 10:00	1.08	0.14	6.19	0.00	997.77	0.52	7.09	13,507.30	189.96
2024/04/04 10:30	1.08	0.15	5.50	0.00	1,003.13	0.52	7.04	13,616.70	189.89
2024/04/04 11:00	6.66	0.11	6.00	0.00	1,031.65	0.49	6.45	14,135.00	189.39
2024/04/04 11:30	2.01	0.12	3.33	0.00	983.89	0.54	7.82	12,561.00	189.23
2024/04/04 12:00					975.90	0.66		10,727.20	188.84
2024/04/04 12:30	3.52	0.29	4.71	0.00	1,031.21	0.49	6.47	14,185.20	188.50
2024/04/04 13:00	9.91	0.25	8.42	0.01	1,095.31	0.45	5.43	15,292.90	190.09
2024/04/04 13:30	10.07	0.26	5.98	0.01	1,070.92	0.48	5.86	14,152.50	191.26
2024/04/04 14:00	20.80	0.27	4.05	0.03	1,004.14	0.53	7.14	12,931.10	191.27
2024/04/04 14:30	8.40	0.29	6.90	0.00	1,040.35	0.48	6.13	13,981.90	189.81
2024/04/04 15:00	1.39	0.35	5.04	0.00	970.62	0.54	7.94	12,071.10	188.64
2024/04/04 15:30	1.03	0.30	6.93	0.00	1,008.51	0.49	6.83	13,299.80	188.05
2024/04/04 16:00					1,048.13	0.64		10,786.20	188.12
2024/04/04 16:30	1.53	0.27	4.09	0.00	968.18	0.55	8.10	11,613.50	187.50
2024/04/04 17:00	4.80	0.25	4.35	0.00	983.14	0.54	7.89	11,918.30	186.62
2024/04/04 17:30	1.41	0.26	4.08	0.00	988.11	0.54	7.79	11,947.70	186.24
2024/04/04 18:00	1.13	0.27	5.47	0.00	997.41	0.55	8.02	11,728.30	186.19
2024/04/04 18:30	1.80	0.26	3.76	0.00	974.86	0.56	8.19	11,620.50	185.41
2024/04/04 19:00	2.40	0.31	3.48	0.00	945.63	0.58	8.59	11,467.40	185.61
2024/04/04 19:30	2.23	0.33	4.31	0.00	947.79	0.58	8.70	12,753.90	187.39
2024/04/04 20:00					840.35	0.92		7,954.64	188.49
2024/04/04 20:30	3,054.75	5.86	9.55	0.04	422.89	9.90	19.86	1,019.45	186.99
2024/04/04 21:00	9,821.26	11.10	2.90	6.07	229.64	45.35	20.77	174.97	183.93
2024/04/04 21:30	13,796.70	10.31	0.00	7.62	217.59	90.45	20.90	47.13	174.19
2024/04/04 22:00	6,984.33	1.17	0.00	9.50	190.85	93.47	20.91	43.34	169.07
2024/04/04 22:30	4,443.75	0.50	0.00	12.97	165.69	98.25	20.92	40.86	163.66
2024/04/04 23:00	5,182.54	0.00	0.00	28.76	148.29	149.94	20.97	25.52	157.69
2024/04/04 23:30	4,061.40	0.00	0.00	23.10	133.97	151.84	21.03	23.86	151.33

[등작불량] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]