측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	권정우	이재훈	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/06/03 00:00 ~ 2024/06/03 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.68	0.09	7.20	0.00	902.54	0.47	5.71	10,711.20	186.98
측정 최대값	4.55	0.32	23.68	0.00	1,046.95	0.58	8.49	13,637.60	190.65
측정 누적값	54.74	9.36	668.21	0.00	41,129.67	22.25	311.21	496,043	7,918.44
측정 평균값	1.30	0.22	15.91	0.00	979.28	0.53	7.41	11,810.55	188.53
2024/06/03 00:00					957.31	0.68		9,030.93	187.51
2024/06/03 00:30	1.08	0.26	13.82	0.00	989.07	0.51	7.05	11,751.70	187.22
2024/06/03 01:00	1.00	0.26	9.59	0.00	968.99	0.52	7.52	10,985.60	187.22
2024/06/03 01:30	1.22	0.25	7.59	0.00	958.77	0.54	7.61	11,113.60	186.98
2024/06/03 02:00	1.36	0.24	11.42	0.00	969.47	0.53	7.22	11,721.20	187.26
2024/06/03 02:30	1.12	0.24	11.82	0.00	971.85	0.52	6.91	11,960.60	187.77
2024/06/03 03:00	1.37	0.23	9.89	0.00	930.59	0.56	7.93	10,969.30	187.64
2024/06/03 03:30	0.99	0.26	13.16	0.00	991.37	0.51	6.66	12,184.40	187.52
2024/06/03 04:00					938.23	0.69		9,026.60	187.64
2024/06/03 04:30	1.21	0.22	12.03	0.00	976.10	0.50	6.59	12,394.90	187.77
2024/06/03 05:00	0.93	0.24	7.20	0.00	958.75	0.52	7.25	11,232.00	187.22
2024/06/03 05:30	1.49	0.26	7.40	0.00	937.05	0.54	7.74	11,357.40	187.32
2024/06/03 06:00	1.10	0.27	8.54	0.00	950.87	0.53	7.41	11,742.30	187.59
2024/06/03 06:30	4.55	0.26	10.33	0.00	989.55	0.51	6.79	12,445.90	188.28
2024/06/03 07:00	0.78	0.24	13.55	0.00	967.46	0.55	7.68	11,437.20	188.33
2024/06/03 07:30	0.85	0.28	15.18	0.00	974.08	0.54	7.73	11,511.60	188.26
2024/06/03 08:00					975.19	0.69		9,272.73	188.40
2024/06/03 08:30	1.65	0.19	14.14	0.00	938.91	0.58	8.36	10,776.80	188.20
2024/06/03 09:00	0.68	0.14	16.57	0.00	1,019.41	0.51	6.87	12,145.20	187.89
2024/06/03 09:30	1.38	0.17	12.83	0.00	951.07	0.58	8.45	10,711.20	187.93
2024/06/03 10:00	1.22	0.18	16.36	0.00	965.59	0.55	7.76	11,545.70	188.22
2024/06/03 10:30	0.92	0.16	17.87	0.00	979.45	0.52	7.45	11,746.80	188.16
2024/06/03 11:00	2.56	0.16	18.19	0.00	1,003.03	0.50	6.86	12,539.30	188.57
2024/06/03 11:30	0.80	0.14	19.57	0.00	990.13	0.53	7.35	12,301.10	189.15
2024/06/03 12:00					976.35	0.69		9,728.08	189.38
2024/06/03 12:30	1.07	0.28	18.96	0.00	966.51	0.54	8.02	11,459.40	188.62
2024/06/03 13:00	0.70	0.24	18.36	0.00	988.18	0.52	7.45	12,017.80	188.69
2024/06/03 13:30	1.01	0.25	17.45	0.00	972.24	0.54	8.06	11,320.20	189.01
2024/06/03 14:00	1.52	0.29	13.35	0.00	942.96	0.56	8.49	10,742.40	188.60
2024/06/03 14:30	0.88	0.28	19.90	0.00	1,003.21	0.51	7.36	11,818.00	188.43
2024/06/03 15:00	1.01	0.29	20.11	0.00	1,004.84	0.51	7.32	11,715.60	188.86
2024/06/03 15:30	0.75	0.27	19.91	0.00	1,002.52	0.54	7.93	11,028.10	188.83
2024/06/03 16:00					1,006.17	0.65		9,541.01	188.73
2024/06/03 16:30	1.61	0.13	18.07	0.00	967.87	0.56	8.16	10,757.70	188.68
2024/06/03 17:00	1.05	0.12	20.19	0.00	1,027.39	0.50	6.83	12,355.10	188.70
2024/06/03 17:30	3.37	0.09	21.45	0.00	1,046.95	0.47	5.71	13,433.10	189.67
2024/06/03 18:00	0.70	0.11	22.21	0.00	1,014.93	0.50	6.75	12,883.20	190.60
2024/06/03 18:30	1.16	0.14	18.05	0.00	976.77	0.54	7.73	11,677.90	190.49
2024/06/03 19:00	1.00	0.13	19.51	0.00	976.92	0.55	7.93	11,961.30	189.41
2024/06/03 19:30	0.79	0.11	23.54	0.00	1,016.31	0.52	7.10	12,426.80	189.19
2024/06/03 20:00					1,005.36	0.69		9,745.81	189.74
2024/06/03 20:30	1.56	0.32	17.65	0.00	966.10	0.56	7.86	11,617.20	189.05
2024/06/03 21:00	0.80	0.24	23.68	0.00	1,024.77	0.49	6.20	13,637.60	189.39
2024/06/03 21:30	1.22	0.27	20.57	0.00	992.33	0.52	6.87	12,881.00	190.65
2024/06/03 22:00	2.41	0.28	11.20	0.00	902.54	0.58	8.41	11,188.80	190.04
2024/06/03 22:30	1.49	0.32	15.38	0.00	962.28	0.54	7.62	11,740.50	188.17
2024/06/03 23:00	1.03	0.25	21.74	0.00	1,017.25	0.51	6.64	12,980.30	188.92
2024/06/03 23:30	1.35	0.30	19.88	0.00	975.24	0.54	7.58	11,827.50	189.94

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결 재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	현장우	재준	최서연	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/06/04 00:00 ~ 2024/06/04 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.58	0.07	10.89	0.00	916.12	0.47	6.15	9,652.87	187.38
측정 최대값	21.79	0.38	25.12	0.00	1,044.95	0.63	9.40	13,514.50	191.23
측정 누적값	96.27	8.70	765.18	0.00	41,816.08	22.12	304.59	509,871	7,950.99
측정 평균값	2.29	0.21	18.22	0.00	995.62	0.53	7.25	12,139.79	189.31
2024/06/04 00:00					990.20	0.69		10,132.00	189.48
2024/06/04 00:30	0.84	0.38	20.97	0.00	1,022.84	0.51	6.57	13,216.90	189.43
2024/06/04 01:00	0.68	0.37	23.38	0.00	1,034.30	0.51	6.33	13,514.50	190.71
2024/06/04 01:30	0.97	0.38	19.60	0.00	1,013.24	0.54	6.90	12,950.90	191.08
2024/06/04 02:00	2.33	0.38	14.21	0.00	966.83	0.55	7.26	12,584.40	190.55
2024/06/04 02:30	0.98	0.34	17.74	0.00	1,000.92	0.52	6.85	13,144.10	190.20
2024/06/04 03:00	1.17	0.30	18.47	0.00	1,018.91	0.51	6.63	13,245.90	190.84
2024/06/04 03:30	0.75	0.29	22.20	0.00	1,032.17	0.51	6.76	13,010.70	190.98
2024/06/04 04:00					932.10	0.71		9,519.68	190.26
2024/06/04 04:30	0.99	0.17	19.91	0.00	1,017.29	0.52	6.86	12,891.50	189.57
2024/06/04 05:00	2.39	0.16	12.45	0.00	916.12	0.63	9.37	10,242.30	188.85
2024/06/04 05:30	1.61	0.09	18.62	0.00	969.99	0.55	7.96	11,768.90	188.36
2024/06/04 06:00	1.67	0.25	15.92	0.00	956.68	0.55	7.79	11,959.90	188.75
2024/06/04 06:30	1.59	0.24	18.24	0.00	994.45	0.50	6.68	12,252.50	188.50
2024/06/04 07:00	1.37	0.26	13.08	0.00	965.10	0.53	7.51	11,422.50	187.79
2024/06/04 07:30	1.32	0.29	16.54	0.00	994.68	0.52	7.38	11,332.20	187.38
2024/06/04 08:00					990.61	0.65		9,352.41	187.26
2024/06/04 08:30	1.08	0.07	17.39	0.00	1,025.04	0.48	6.44	12,292.10	187.47
2024/06/04 09:00	1.02	0.08	15.80	0.00	995.60	0.52	7.35	11,050.60	187.44
2024/06/04 09:30	21.79	0.11	17.35	0.00	1,026.37	0.49	6.38	12,392.00	187.75
2024/06/04 10:00	1.51	0.08	16.85	0.00	994.19	0.52	7.38	12,150.40	188.39
2024/06/04 10:30	1.19	0.13	17.33	0.00	976.40	0.54	7.72	11,768.90	189.02
2024/06/04 11:00	12.41	0.13	14.77	0.00	987.12	0.52	7.16	12,430.10	189.21
2024/06/04 11:30	1.09	0.14	17.77	0.00	987.49	0.52	7.33	11,843.80	189.20
2024/06/04 12:00					972.63	0.68		9,177.55	188.90
2024/06/04 12:30	2.04	0.16	18.61	0.00	947.81	0.54	7.66	11,889.50	188.97
2024/06/04 13:00	1.10	0.12	20.14	0.00	992.36	0.51	6.88	12,442.30	189.15
2024/06/04 13:30	1.99	0.14	10.89	0.00	922.37	0.56	8.29	10,996.40	189.04
2024/06/04 14:00	1.19	0.10	14.18	0.00	977.15	0.50	6.98	12,269.40	188.62
2024/06/04 14:30	0.87	0.11	18.29	0.00	1,008.29	0.50	6.99	12,233.50	189.18
2024/06/04 15:00	1.95	0.16	17.28	0.00	949.21	0.58	8.75	11,079.20	189.57
2024/06/04 15:30	2.59	0.14	11.33	0.00	916.80	0.61	9.40	9,652.87	188.35
2024/06/04 16:00					941.81	0.69		8,438.08	187.72
2024/06/04 16:30	1.47	0.30	23.58	0.00	1,015.25	0.52	7.40	11,454.50	187.91
2024/06/04 17:00	1.46	0.31	22.05	0.00	1,015.08	0.53	7.42	11,644.70	188.76
2024/06/04 17:30	1.56	0.28	22.98	0.00	1,044.95	0.48	6.34	12,808.10	189.23
2024/06/04 18:00	11.07	0.22	19.02	0.00	1,021.51	0.47	6.15	13,045.20	189.51
2024/06/04 18:30	1.21	0.28	18.44	0.00	993.21	0.53	7.41	11,934.70	190.31
2024/06/04 19:00	0.79	0.26	20.79	0.00	1,019.26	0.50	6.75	12,781.40	189.79
2024/06/04 19:30	2.07	0.23	22.30	0.00	1,028.67	0.50	6.53	13,213.20	190.28
2024/06/04 20:00					1,016.42	0.64		10,960.20	191.33
2024/06/04 20:30	1.04	0.21	18.36	0.00	1,011.03	0.53	7.28	12,418.60	191.23
2024/06/04 21:00	0.78	0.22	18.88	0.00	1,001.91	0.55	7.39	11,999.00	190.68
2024/06/04 21:30	1.08	0.22	15.88	0.00	989.71	0.57	8.19	11,289.20	189.94
2024/06/04 22:00	1.08	0.19	19.38	0.00	987.55	0.54	7.55	12,229.80	189.56
2024/06/04 22:30	0.71	0.17	25.12	0.00	1,042.37	0.51	6.75	12,974.50	190.02
2024/06/04 23:00	0.58	0.11	20.40	0.00	1,038.65	0.52	6.72	12,123.90	190.07
2024/06/04 23:30	0.89	0.13	18.69	0.00	997.21	0.53	7.15	11,926.30	189.35

[동작불량] [보수점검] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김승원	박재홍	최	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/06/05 00:00 ~ 2024/06/05 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.32	0.04	8.04	0.00	915.10	0.46	6.30	9,685.48	185.71
측정 최대값	2.80	0.39	24.30	0.00	1,071.27	0.63	9.28	12,788.40	189.80
측정 누적값	43.89	9.02	706.82	0.00	41,922.09	21.80	312.55	475,944	7,885.40
측정 평균값	1.04	0.21	16.83	0.00	998.15	0.52	7.44	11,332.01	187.75
2024/06/05 00:00					1,008.00	0.66		9,479.14	188.47
2024/06/05 00:30	1.11	0.21	16.82	0.00	981.47	0.52	7.18	11,942.90	188.38
2024/06/05 01:00	0.59	0.18	20.47	0.00	1,040.58	0.49	6.30	12,788.40	188.54
2024/06/05 01:30	1.27	0.21	17.39	0.00	972.29	0.56	7.89	11,211.20	188.35
2024/06/05 02:00	0.78	0.15	19.66	0.00	1,021.88	0.51	6.71	12,285.50	187.83
2024/06/05 02:30	1.20	0.08	17.41	0.00	1,002.09	0.52	7.21	11,777.20	187.82
2024/06/05 03:00	1.23	0.18	17.72	0.00	983.42	0.55	7.70	11,477.00	187.97
2024/06/05 03:30	1.19	0.04	17.27	0.00	983.37	0.53	7.22	11,944.80	187.85
2024/06/05 04:00					965.79	0.67		9,570.99	187.63
2024/06/05 04:30	0.80	0.15	18.47	0.00	1,019.82	0.51	6.77	11,996.10	187.48
2024/06/05 05:00	2.80	0.22	12.72	0.00	915.10	0.63	9.28	9,685.48	187.06
2024/06/05 05:30	0.84	0.11	24.30	0.00	1,051.01	0.49	6.58	12,745.40	186.88
2024/06/05 06:00	1.27	0.23	14.86	0.00	975.72	0.56	7.91	11,170.10	187.72
2024/06/05 06:30	1.16	0.30	17.86	0.00	983.93	0.55	7.61	11,043.20	187.37
2024/06/05 07:00	1.22	0.32	16.14	0.00	984.27	0.54	7.87	10,544.10	185.74
2024/06/05 07:30	1.14	0.30	14.56	0.00	980.93	0.54	8.25	10,282.50	185.71
2024/06/05 08:00					975.33	0.67		8,723.20	186.28
2024/06/05 08:30	1.10	0.32	17.33	0.00	993.56	0.53	7.79	10,904.50	186.37
2024/06/05 09:00	0.84	0.28	17.89	0.00	996.23	0.53	7.84	10,904.10	186.45
2024/06/05 09:30	0.98	0.28	22.46	0.00	989.73	0.52	7.49	11,508.50	187.31
2024/06/05 10:00	1.33	0.30	18.65	0.00	970.32	0.52	7.48	11,474.60	187.56
2024/06/05 10:30	2.11	0.31	16.95	0.00	977.34	0.52	7.29	11,086.70	187.06
2024/06/05 11:00	0.99	0.29	19.70	0.00	979.95	0.52	7.54	10,928.80	186.99
2024/06/05 11:30	0.40	0.24	20.50	0.00	1,016.83	0.48	6.66	12,019.20	187.70
2024/06/05 12:00					984.93	0.65		9,129.77	188.00
2024/06/05 12:30	0.94	0.15	15.26	0.00	982.69	0.53	7.67	10,968.50	187.75
2024/06/05 13:00	0.97	0.13	11.76	0.00	970.65	0.49	7.15	11,439.60	187.82
2024/06/05 13:30	0.68	0.14	15.71	0.00	1,001.52	0.51	7.77	10,411.50	187.63
2024/06/05 14:00	0.63	0.15	14.22	0.00	1,009.96	0.50	7.49	10,659.30	187.19
2024/06/05 14:30	0.56	0.15	16.61	0.00	1,010.29	0.49	7.41	10,870.10	187.22
2024/06/05 15:00	0.84	0.20	18.67	0.00	1,008.25	0.52	7.76	10,291.50	187.43
2024/06/05 15:30	0.96	0.17	15.51	0.00	1,002.39	0.49	7.43	10,862.10	187.24
2024/06/05 16:00					969.78	0.63		8,765.60	187.17
2024/06/05 16:30	1.37	0.14	8.04	0.00	961.62	0.52	7.96	10,099.80	186.83
2024/06/05 17:00	1.80	0.15	10.81	0.00	970.35	0.50	7.69	11,143.40	187.04
2024/06/05 17:30	1.04	0.15	15.97	0.00	988.33	0.50	7.57	11,407.40	187.83
2024/06/05 18:00	0.70	0.13	16.82	0.00	1,030.33	0.48	6.76	12,303.50	188.73
2024/06/05 18:30	0.84	0.11	14.86	0.00	1,010.95	0.50	7.25	11,699.80	188.95
2024/06/05 19:00	0.48	0.10	14.73	0.00	1,018.60	0.50	7.53	10,887.90	187.86
2024/06/05 19:30	0.36	0.09	18.72	0.00	1,053.21	0.46	6.52	12,310.00	187.71
2024/06/05 20:00					1,064.81	0.64		9,589.92	188.72
2024/06/05 20:30	0.64	0.34	18.93	0.00	1,024.64	0.52	7.09	11,772.80	189.80
2024/06/05 21:00	0.58	0.31	17.26	0.00	1,026.64	0.52	7.19	11,835.00	189.59
2024/06/05 21:30	0.66	0.33	18.02	0.00	1,033.69	0.52	7.28	11,530.30	189.16
2024/06/05 22:00	0.32	0.30	22.99	0.00	1,071.27	0.49	6.70	12,123.90	188.84
2024/06/05 22:30	1.54	0.39	14.22	0.00	957.97	0.56	8.40	10,979.30	189.51
2024/06/05 23:00	1.16	0.34	15.24	0.00	984.93	0.54	7.55	11,708.80	189.20
2024/06/05 23:30	2.47	0.35	13.34	0.00	983.97	0.54	7.81	10,919.70	187.93

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]