측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김정석	정성보	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/06/23 00:00 ~ 2024/06/23 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.36	0.18	1.97	0.00	906.03	0.41	3.88	10,094.90	185.82
측정 최대값	73.45	0.44	14.94	0.00	1,089.87	0.53	8.42	14,933.40	190.29
측정 누적값	238.90	12.62	257.12	0.00	41,432.64	19.93	274.16	521,919	7,912.26
측정 평균값	5.69	0.30	6.12	0.00	986.49	0.47	6.53	12,426.65	188.39
2024/06/23 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	938.19	0.65	[redacted]	9,522.99	189.89
2024/06/23 00:30	2.66	0.35	8.18	0.00	942.55	0.50	7.20	11,853.90	188.40
2024/06/23 01:00	1.60	0.36	7.29	0.00	929.99	0.50	7.21	11,940.90	188.43
2024/06/23 01:30	2.08	0.37	5.65	0.00	906.03	0.52	7.72	11,221.60	188.23
2024/06/23 02:00	13.13	0.31	7.70	0.00	1,005.17	0.45	5.71	13,317.30	188.11
2024/06/23 02:30	1.37	0.31	4.56	0.00	929.30	0.51	7.12	12,089.30	188.59
2024/06/23 03:00	13.54	0.25	3.59	0.00	959.95	0.46	6.14	13,109.80	188.97
2024/06/23 03:30	4.18	0.26	4.14	0.00	962.47	0.47	6.22	13,265.90	189.28
2024/06/23 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	938.27	0.62	[redacted]	10,421.20	189.32
2024/06/23 04:30	4.73	0.34	4.08	0.00	964.23	0.47	6.14	13,057.40	189.21
2024/06/23 05:00	2.17	0.36	3.28	0.00	950.92	0.49	6.56	12,788.20	189.33
2024/06/23 05:30	2.35	0.32	4.16	0.00	966.63	0.48	6.43	12,810.00	189.29
2024/06/23 06:00	1.43	0.33	3.06	0.00	955.08	0.49	6.68	12,552.70	189.16
2024/06/23 06:30	2.54	0.28	4.49	0.00	999.20	0.45	5.66	13,593.20	189.17
2024/06/23 07:00	5.71	0.32	3.67	0.00	987.98	0.46	5.97	13,356.30	189.96
2024/06/23 07:30	3.57	0.30	5.23	0.00	1,015.61	0.45	5.40	14,099.50	190.29
2024/06/23 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,042.33	0.62	[redacted]	10,250.40	189.67
2024/06/23 08:30	9.79	0.29	3.87	0.00	984.18	0.47	6.43	12,687.70	189.76
2024/06/23 09:00	1.60	0.32	4.71	0.00	984.62	0.48	6.81	12,414.50	189.16
2024/06/23 09:30	0.45	0.29	6.35	0.00	1,019.46	0.45	5.81	13,150.70	188.99
2024/06/23 10:00	0.44	0.26	4.91	0.00	991.20	0.48	6.70	12,307.90	188.98
2024/06/23 10:30	0.84	0.26	3.74	0.00	977.32	0.48	6.71	12,377.00	188.69
2024/06/23 11:00	0.94	0.30	2.60	0.00	938.45	0.50	7.29	12,048.70	188.25
2024/06/23 11:30	1.13	0.29	1.97	0.00	954.01	0.48	6.97	11,857.20	187.33
2024/06/23 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	996.19	0.58	[redacted]	10,788.60	187.60
2024/06/23 12:30	1.08	0.27	5.99	0.00	1,023.57	0.44	5.53	13,312.70	188.38
2024/06/23 13:00	0.54	0.21	6.85	0.00	1,039.93	0.44	5.56	13,202.70	189.00
2024/06/23 13:30	5.65	0.19	5.61	0.00	1,038.40	0.44	5.47	12,719.40	188.94
2024/06/23 14:00	1.04	0.24	2.91	0.00	941.75	0.51	7.61	11,191.90	188.47
2024/06/23 14:30	7.50	0.23	4.60	0.00	1,022.22	0.43	5.44	13,173.30	187.78
2024/06/23 15:00	1.26	0.22	5.87	0.00	1,041.41	0.42	5.14	12,871.70	187.89
2024/06/23 15:30	1.73	0.25	5.77	0.00	1,021.33	0.45	6.11	12,105.80	188.16
2024/06/23 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	946.78	0.63	[redacted]	8,554.30	186.93
2024/06/23 16:30	1.28	0.29	4.91	0.00	951.53	0.53	8.42	10,094.90	185.82
2024/06/23 17:00	10.97	0.24	8.38	0.00	982.71	0.47	7.11	11,838.70	186.57
2024/06/23 17:30	1.20	0.30	4.02	0.00	926.39	0.49	7.60	11,538.50	187.57
2024/06/23 18:00	1.25	0.32	2.13	0.00	922.86	0.50	7.82	10,859.10	186.38
2024/06/23 18:30	0.77	0.31	4.80	0.00	969.24	0.46	6.97	11,909.80	185.90
2024/06/23 19:00	2.58	0.26	8.02	0.00	1,016.87	0.45	6.06	12,690.50	187.37
2024/06/23 19:30	20.25	0.24	6.00	0.00	988.92	0.50	7.08	11,756.70	187.64
2024/06/23 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,044.29	0.61	[redacted]	9,901.68	187.28
2024/06/23 20:30	0.36	0.41	14.94	0.00	1,058.39	0.46	6.28	12,601.10	188.50
2024/06/23 21:00	9.62	0.44	8.54	0.00	965.37	0.53	7.89	11,103.00	188.80
2024/06/23 21:30	20.00	0.38	12.47	0.00	1,035.60	0.46	6.00	13,179.10	188.06
2024/06/23 22:00	0.65	0.37	14.06	0.00	1,030.93	0.49	6.80	12,133.00	188.65
2024/06/23 22:30	0.87	0.38	13.36	0.00	1,030.73	0.50	7.03	11,591.20	188.99
2024/06/23 23:00	0.60	0.42	11.78	0.00	1,010.27	0.51	7.48	11,213.20	187.71
2024/06/23 23:30	73.45	0.18	8.88	0.00	1,089.87	0.41	3.88	14,933.40	188.10

[redacted] [등작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김정수	정성보	조시윤	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/06/24 00:00 ~ 2024/06/24 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.55	0.17	10.81	0.00	893.51	0.45	5.59	9,869.13	186.14
측정 최대값	17.95	0.58	20.67	0.00	1,046.21	0.57	8.42	13,878.10	190.75
측정 누적값	119.18	14.25	622.36	0.00	40,747.17	21.24	309.27	477,334	7,883.80
측정 평균값	2.84	0.34	14.82	0.00	970.17	0.51	7.36	11,365.08	187.71
2024/06/24 00:00					952.28	0.67		8,441.29	188.00
2024/06/24 00:30	1.90	0.58	10.81	0.00	970.88	0.53	7.90	10,837.70	186.84
2024/06/24 01:00	1.24	0.48	18.00	0.00	1,008.13	0.50	7.00	11,800.10	187.42
2024/06/24 01:30	0.86	0.48	13.04	0.00	1,022.70	0.48	6.76	11,816.30	188.07
2024/06/24 02:00	1.15	0.52	15.99	0.00	993.64	0.52	7.65	11,089.20	187.22
2024/06/24 02:30	6.67	0.53	17.27	0.00	991.17	0.50	7.11	11,706.70	187.35
2024/06/24 03:00	1.81	0.57	17.60	0.00	959.15	0.53	7.88	11,116.70	187.69
2024/06/24 03:30	1.38	0.54	18.70	0.00	973.83	0.52	7.42	11,658.00	187.36
2024/06/24 04:00					936.59	0.69		8,908.45	187.35
2024/06/24 04:30	1.35	0.47	14.76	0.00	963.37	0.52	7.47	11,744.60	187.48
2024/06/24 05:00	1.72	0.48	15.05	0.00	951.15	0.53	7.92	11,263.70	187.31
2024/06/24 05:30	2.43	0.46	15.28	0.00	966.03	0.53	7.74	11,237.30	187.48
2024/06/24 06:00	1.29	0.49	15.24	0.00	954.33	0.53	7.88	11,059.50	187.30
2024/06/24 06:30	17.95	0.47	12.17	0.00	952.07	0.50	7.14	12,288.40	187.48
2024/06/24 07:00	6.36	0.41	18.34	0.00	1,010.31	0.45	5.59	13,878.10	188.76
2024/06/24 07:30	3.27	0.45	14.08	0.00	978.41	0.50	6.92	11,518.50	188.57
2024/06/24 08:00					968.30	0.62		9,396.55	187.36
2024/06/24 08:30	2.14	0.23	12.85	0.00	966.29	0.51	7.53	10,822.50	186.97
2024/06/24 09:00	0.76	0.25	18.66	0.00	981.34	0.51	7.53	10,959.80	187.13
2024/06/24 09:30	1.35	0.27	13.95	0.00	943.96	0.54	8.03	10,487.40	186.72
2024/06/24 10:00	1.31	0.22	12.66	0.00	943.95	0.52	8.00	10,431.40	186.46
2024/06/24 10:30	1.24	0.20	12.04	0.00	951.39	0.51	7.70	10,766.00	186.51
2024/06/24 11:00	1.79	0.25	11.16	0.00	936.09	0.53	8.06	10,423.10	186.25
2024/06/24 11:30	1.79	0.18	11.41	0.00	928.79	0.53	7.99	10,256.70	186.23
2024/06/24 12:00					911.37	0.63		8,763.23	185.65
2024/06/24 12:30	1.70	0.36	11.87	0.00	943.06	0.50	7.57	10,702.80	186.14
2024/06/24 13:00	1.55	0.35	11.18	0.00	940.47	0.49	7.49	10,919.30	186.59
2024/06/24 13:30	1.78	0.38	13.04	0.00	942.48	0.48	7.23	11,249.30	187.05
2024/06/24 14:00	2.78	0.40	11.23	0.00	909.27	0.52	8.32	9,869.13	186.56
2024/06/24 14:30	1.91	0.37	14.91	0.00	947.83	0.49	7.32	11,171.10	186.50
2024/06/24 15:00	2.62	0.37	10.99	0.00	893.51	0.52	8.29	10,638.00	187.26
2024/06/24 15:30	2.22	0.34	12.34	0.00	968.30	0.45	6.06	13,586.40	188.69
2024/06/24 16:00					993.13	0.62		10,393.50	190.04
2024/06/24 16:30	0.80	0.22	18.24	0.00	983.94	0.49	6.88	12,216.80	190.75
2024/06/24 17:00	1.30	0.24	16.71	0.00	974.48	0.50	7.23	11,768.90	189.96
2024/06/24 17:30	0.80	0.25	18.05	0.00	994.09	0.49	6.98	11,982.50	189.55
2024/06/24 18:00	1.24	0.30	15.76	0.00	981.45	0.51	7.39	11,516.30	189.36
2024/06/24 18:30	0.55	0.27	20.67	0.00	1,001.94	0.51	7.47	11,298.80	188.65
2024/06/24 19:00	0.91	0.28	13.87	0.00	972.01	0.50	7.50	11,327.80	188.50
2024/06/24 19:30	0.79	0.26	16.17	0.00	1,014.06	0.49	7.01	11,440.50	188.30
2024/06/24 20:00					1,001.77	0.60		10,037.60	188.09
2024/06/24 20:30	7.61	0.18	14.61	0.00	989.95	0.49	6.95	11,639.80	188.24
2024/06/24 21:00	1.63	0.24	11.92	0.00	945.13	0.53	7.98	10,862.80	188.07
2024/06/24 21:30	8.87	0.17	18.57	0.00	1,046.21	0.45	5.89	12,658.00	187.75
2024/06/24 22:00	1.10	0.17	16.69	0.00	1,030.04	0.48	6.54	11,414.50	188.52
2024/06/24 22:30	1.27	0.19	16.12	0.00	1,000.39	0.50	7.09	11,469.40	188.41
2024/06/24 23:00	15.70	0.17	14.45	0.00	990.31	0.49	6.44	12,210.00	188.28
2024/06/24 23:30	2.29	0.21	15.91	0.00	931.27	0.57	8.42	10,229.70	188.07

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	박규동	이수원	최재원	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/06/25 00:00 ~ 2024/06/25 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.70	0.08	5.51	0.00	924.57	0.45	5.65	10,052.40	186.85
측정 최대값	27.02	0.43	19.42	0.00	1,051.95	0.58	8.46	13,442.10	190.49
측정 누적값	233.57	11.42	632.07	0.00	40,985.51	21.43	296.02	490,989	7,909.80
측정 평균값	5.56	0.27	15.05	0.00	975.85	0.51	7.05	11,690.20	188.33
2024/06/25 00:00					960.11	0.64		9,584.11	187.56
2024/06/25 00:30	1.74	0.37	15.40	0.00	954.18	0.51	7.33	11,088.00	187.23
2024/06/25 01:00	16.65	0.35	15.15	0.00	964.11	0.49	6.85	11,794.80	187.70
2024/06/25 01:30	17.51	0.36	18.48	0.00	967.97	0.49	6.83	12,322.50	188.04
2024/06/25 02:00	2.12	0.34	13.14	0.00	968.95	0.51	6.96	11,876.80	188.35
2024/06/25 02:30	13.85	0.32	13.15	0.00	979.29	0.50	6.58	12,268.30	187.57
2024/06/25 03:00	7.64	0.34	13.28	0.00	990.58	0.49	6.37	11,951.10	187.76
2024/06/25 03:30	24.99	0.35	14.27	0.00	1,017.80	0.48	6.22	11,860.50	187.99
2024/06/25 04:00					1,053.81	0.63		9,643.71	187.59
2024/06/25 04:30	27.02	0.21	13.03	0.00	1,051.95	0.48	5.85	11,971.10	187.68
2024/06/25 05:00	1.55	0.43	5.51	0.00	924.57	0.58	8.46	10,052.40	188.02
2024/06/25 05:30	17.98	0.43	7.42	0.00	933.71	0.57	8.06	10,561.70	186.96
2024/06/25 06:00	1.03	0.38	12.08	0.00	968.76	0.54	7.61	10,977.00	186.85
2024/06/25 06:30	2.84	0.42	9.53	0.00	957.83	0.54	7.56	11,045.00	187.30
2024/06/25 07:00	1.01	0.36	16.74	0.00	993.59	0.50	6.64	12,165.50	187.37
2024/06/25 07:30	1.47	0.39	15.55	0.00	948.07	0.53	7.31	12,006.10	188.46
2024/06/25 08:00					977.69	0.65		10,678.60	188.60
2024/06/25 08:30	2.22	0.23	18.11	0.00	1,026.68	0.47	5.65	13,401.50	188.56
2024/06/25 09:00	1.00	0.24	16.41	0.00	978.92	0.53	7.29	11,731.50	189.47
2024/06/25 09:30	1.22	0.27	14.91	0.00	947.45	0.53	7.27	11,854.70	189.15
2024/06/25 10:00	19.48	0.18	16.40	0.00	989.73	0.49	6.14	13,040.20	188.79
2024/06/25 10:30	1.36	0.27	12.45	0.00	953.71	0.52	7.36	11,184.40	188.59
2024/06/25 11:00	1.59	0.25	9.11	0.00	936.79	0.53	7.41	10,809.50	187.52
2024/06/25 11:30	16.03	0.22	9.87	0.00	981.32	0.48	6.18	12,464.60	187.24
2024/06/25 12:00					1,042.79	0.63		10,330.80	189.22
2024/06/25 12:30	1.49	0.22	17.69	0.00	1,027.24	0.47	5.81	12,585.10	190.49
2024/06/25 13:00	4.01	0.20	19.35	0.00	1,023.19	0.48	6.21	12,451.70	190.07
2024/06/25 13:30	1.19	0.26	17.83	0.00	977.82	0.53	7.68	11,052.20	189.92
2024/06/25 14:00	1.01	0.27	18.01	0.00	997.87	0.49	6.88	11,912.20	189.19
2024/06/25 14:30	1.82	0.31	15.37	0.00	926.67	0.55	8.06	11,014.00	188.89
2024/06/25 15:00	1.55	0.25	18.38	0.00	966.98	0.48	6.54	12,634.20	188.98
2024/06/25 15:30	10.10	0.20	15.87	0.00	992.35	0.45	5.69	13,442.10	189.45
2024/06/25 16:00					977.28	0.64		9,552.37	190.27
2024/06/25 16:30	9.25	0.36	13.24	0.00	959.08	0.52	7.68	11,036.00	189.07
2024/06/25 17:00	3.49	0.29	17.03	0.00	972.85	0.51	7.42	11,610.90	188.99
2024/06/25 17:30	0.82	0.31	19.13	0.00	974.55	0.50	7.14	11,672.60	189.50
2024/06/25 18:00	1.11	0.34	15.98	0.00	964.45	0.51	7.60	10,942.20	188.68
2024/06/25 18:30	0.70	0.33	19.42	0.00	993.62	0.50	7.27	11,351.20	188.27
2024/06/25 19:00	1.69	0.29	17.66	0.00	1,013.17	0.50	6.95	11,843.80	188.53
2024/06/25 19:30	2.07	0.33	14.23	0.00	964.53	0.55	8.06	10,437.80	187.76
2024/06/25 20:00					985.57	0.64		9,496.11	187.49
2024/06/25 20:30	0.71	0.12	18.32	0.00	981.23	0.52	7.51	11,216.10	187.95
2024/06/25 21:00	0.88	0.09	15.49	0.00	965.10	0.52	7.31	11,494.70	187.95
2024/06/25 21:30	6.32	0.08	14.73	0.00	985.41	0.49	6.77	11,967.60	187.62
2024/06/25 22:00	1.26	0.12	15.52	0.00	951.67	0.54	7.66	11,294.00	188.05
2024/06/25 22:30	1.21	0.13	15.85	0.00	962.75	0.52	7.32	11,556.70	188.17
2024/06/25 23:00	1.49	0.09	15.78	0.00	965.47	0.53	7.54	11,248.40	187.96
2024/06/25 23:30	1.10	0.12	17.20	0.00	983.55	0.51	6.99	11,797.80	187.71

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	박규동	이수원		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/06/26 00:00 ~ 2024/06/26 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP	001 IRS
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300	0-100
측정 최소값	0.68	0.08	2.50	0.00	888.47	0.46	5.51	10,018.00	185.81	35.43
측정 최대값	39.90	0.53	18.68	0.00	1,043.41	0.59	8.55	13,604.60	190.72	35.97
측정 누적값	226.89	12.96	341.68	0.00	40,838.40	21.19	288.59	504,012	7,918.14	1,494.61
측정 평균값	5.40	0.31	8.14	0.00	972.34	0.50	6.87	12,000.27	188.53	35.59
2024/06/26 00:00					976.19	0.65		9,662.32	187.92	35.34
2024/06/26 00:30	1.25	0.36	16.15	0.00	963.61	0.54	7.76	10,879.70	187.68	35.43
2024/06/26 01:00	13.85	0.36	15.13	0.00	974.54	0.55	7.59	11,081.10	187.15	35.49
2024/06/26 01:30	1.03	0.39	16.39	0.00	971.19	0.53	7.56	11,219.70	187.02	35.51
2024/06/26 02:00	1.82	0.33	14.15	0.00	976.24	0.51	6.67	12,475.10	187.91	35.49
2024/06/26 02:30	6.69	0.32	11.95	0.00	980.03	0.51	6.77	11,877.80	188.08	35.51
2024/06/26 03:00	1.13	0.36	15.98	0.00	973.25	0.53	7.26	11,643.90	187.62	35.52
2024/06/26 03:30	1.09	0.35	12.14	0.00	961.65	0.52	6.97	11,971.30	187.91	35.57
2024/06/26 04:00					977.77	0.63		11,029.10	188.91	35.64
2024/06/26 04:30	2.06	0.46	8.83	0.00	907.07	0.59	8.55	10,859.90	188.91	35.66
2024/06/26 05:00	1.43	0.45	6.65	0.00	920.69	0.55	7.75	11,766.70	188.32	35.66
2024/06/26 05:30	13.80	0.43	6.68	0.00	977.71	0.49	6.02	13,323.10	188.69	35.56
2024/06/26 06:00	1.01	0.49	5.87	0.00	944.78	0.54	7.02	11,764.80	188.61	35.56
2024/06/26 06:30	4.16	0.43	7.61	0.00	986.68	0.49	6.10	13,012.00	188.05	35.52
2024/06/26 07:00	1.67	0.48	3.63	0.00	901.79	0.58	8.26	10,094.80	187.60	35.52
2024/06/26 07:30	2.01	0.53	4.16	0.00	888.47	0.59	8.55	10,018.00	186.78	35.53
2024/06/26 08:00					981.53	0.63		10,222.80	186.85	35.66
2024/06/26 08:30	12.85	0.14	3.03	0.00	981.31	0.49	6.16	13,236.60	189.13	35.87
2024/06/26 09:00	5.06	0.15	3.37	0.00	1,002.25	0.48	5.73	13,604.60	190.47	35.78
2024/06/26 09:30	5.20	0.15	2.50	0.00	971.93	0.51	6.57	12,744.60	190.57	35.97
2024/06/26 10:00	2.23	0.16	3.57	0.00	981.57	0.49	6.49	12,724.90	188.96	35.87
2024/06/26 10:30	0.68	0.16	5.28	0.00	969.37	0.50	6.71	12,512.80	188.89	35.75
2024/06/26 11:00	11.60	0.13	8.59	0.00	1,033.74	0.46	5.51	13,603.90	189.74	35.57
2024/06/26 11:30	0.98	0.08	11.96	0.00	1,032.27	0.47	5.89	13,466.80	190.68	35.56
2024/06/26 12:00					982.87	0.66		9,742.22	189.87	35.54
2024/06/26 12:30	39.90	0.13	13.42	0.00	1,043.41	0.47	6.04	12,938.90	189.43	35.56
2024/06/26 13:00	1.24	0.25	10.77	0.00	950.19	0.55	8.01	11,247.60	190.27	35.58
2024/06/26 13:30	0.89	0.18	18.68	0.00	1,026.49	0.47	6.10	13,147.40	190.36	35.57
2024/06/26 14:00	0.85	0.25	16.88	0.00	967.89	0.51	7.24	11,970.80	190.72	35.57
2024/06/26 14:30	1.65	0.26	13.44	0.00	920.82	0.49	7.09	11,906.80	190.00	35.55
2024/06/26 15:00	3.66	0.21	8.02	0.00	914.85	0.47	6.37	12,516.30	189.22	35.54
2024/06/26 15:30	1.31	0.27	7.42	0.00	920.94	0.47	6.81	12,167.70	188.92	35.53
2024/06/26 16:00					935.11	0.60		9,994.24	188.89	35.54
2024/06/26 16:30	4.27	0.35	4.66	0.00	935.51	0.47	6.82	12,214.60	188.87	35.53
2024/06/26 17:00	0.78	0.38	7.34	0.00	1,009.00	0.46	6.28	13,015.40	189.39	35.54
2024/06/26 17:30	2.65	0.36	4.53	0.00	989.49	0.47	6.44	12,672.50	189.98	35.56
2024/06/26 18:00	1.51	0.38	2.92	0.00	940.20	0.50	7.49	11,377.70	189.72	35.55
2024/06/26 18:30	5.12	0.39	4.19	0.00	989.28	0.47	6.26	12,569.50	188.77	35.55
2024/06/26 19:00	2.13	0.39	3.67	0.00	967.62	0.49	6.86	11,691.90	187.95	35.56
2024/06/26 19:30	1.20	0.35	4.22	0.00	993.44	0.47	6.40	12,003.90	187.61	35.57
2024/06/26 20:00					975.45	0.64		9,270.74	187.85	35.57
2024/06/26 20:30	10.28	0.26	4.38	0.00	1,012.31	0.46	6.10	12,612.40	187.98	35.57
2024/06/26 21:00	1.20	0.31	5.38	0.00	974.92	0.52	7.47	10,779.00	187.61	35.57
2024/06/26 21:30	0.86	0.30	9.86	0.00	1,022.29	0.49	6.46	11,452.00	187.24	35.57
2024/06/26 22:00	36.36	0.25	6.72	0.00	997.76	0.50	6.73	11,616.50	186.80	35.56
2024/06/26 22:30	16.61	0.31	3.36	0.00	983.33	0.50	6.82	10,907.50	186.43	35.56
2024/06/26 23:00	1.28	0.36	4.95	0.00	1,008.65	0.50	6.92	11,143.10	186.29	35.57
2024/06/26 23:30	1.54	0.31	3.25	0.00	969.87	0.54	7.99	10,177.90	185.81	35.55

[동작불량] [전원단절] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]