측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김재욱		최시원	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/07/01 00:00 ~ 2024/07/01 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.55	0.16	1.18	0.00	902.51	0.45	6.11	10,198.10	185.69
측정 최대값	14.84	0.38	7.41	0.00	1,021.63	0.54	8.84	13,640.20	189.58
측정 누적값	114.98	11.76	118.36	0.00	40,616.90	20.53	295.90	507,617	7,903.73
측정 평균값	2.74	0.28	2.82	0.00	967.07	0.49	7.05	12,086.12	188.18
2024/07/01 00:00					953.73	0.64		9,986.41	187.88
2024/07/01 00:30	1.89	0.31	2.89	0.00	983.37	0.47	6.52	12,961.30	187.89
2024/07/01 01:00	0.55	0.24	6.14	0.00	1,021.63	0.46	6.11	13,294.50	188.39
2024/07/01 01:30	0.89	0.27	3.29	0.00	975.76	0.49	6.80	12,682.80	188.79
2024/07/01 02:00	1.25	0.29	2.12	0.00	938.97	0.51	7.47	11,958.70	188.28
2024/07/01 02:30	1.48	0.28	2.64	0.00	959.69	0.50	7.07	12,390.20	187.85
2024/07/01 03:00	1.76	0.29	2.13	0.00	911.35	0.54	7.94	11,282.90	187.72
2024/07/01 03:30	2.13	0.28	2.50	0.00	957.76	0.49	6.93	12,386.80	187.15
2024/07/01 04:00					972.89	0.61		10,587.60	187.31
2024/07/01 04:30	5.83	0.29	1.34	0.00	952.71	0.50	7.06	12,166.70	187.34
2024/07/01 05:00	14.84	0.28	1.61	0.00	967.27	0.49	6.76	12,887.60	187.30
2024/07/01 05:30	6.38	0.26	2.07	0.00	988.07	0.47	6.19	13,640.20	187.95
2024/07/01 06:00	1.69	0.25	2.11	0.00	971.23	0.49	6.70	12,967.00	188.43
2024/07/01 06:30	5.88	0.28	1.66	0.00	971.24	0.48	6.61	13,192.60	188.17
2024/07/01 07:00	1.71	0.32	1.32	0.00	916.49	0.52	7.78	11,755.20	187.80
2024/07/01 07:30	1.59	0.35	1.78	0.00	929.74	0.51	7.62	11,495.60	187.20
2024/07/01 08:00					950.78	0.62		9,753.24	186.94
2024/07/01 08:30	2.52	0.29	1.33	0.00	950.85	0.49	7.12	11,286.50	186.58
2024/07/01 09:00	5.19	0.27	1.35	0.00	966.75	0.48	6.97	11,394.60	185.93
2024/07/01 09:30	5.33	0.30	1.18	0.00	970.19	0.47	6.69	11,769.60	185.69
2024/07/01 10:00	1.22	0.27	3.89	0.00	942.49	0.51	7.50	11,184.40	186.87
2024/07/01 10:30	1.03	0.25	7.41	0.00	973.85	0.48	6.90	11,722.80	187.52
2024/07/01 11:00	5.58	0.26	6.37	0.00	1,003.00	0.46	6.34	12,522.10	187.93
2024/07/01 11:30	2.87	0.29	3.64	0.00	1,009.07	0.45	6.41	12,304.50	188.56
2024/07/01 12:00					956.76	0.63		9,382.02	188.24
2024/07/01 12:30	2.72	0.31	2.65	0.00	966.79	0.49	7.33	11,440.10	187.94
2024/07/01 13:00	0.97	0.30	3.89	0.00	995.76	0.46	6.50	12,365.80	188.55
2024/07/01 13:30	1.20	0.30	4.13	0.00	1,010.42	0.45	6.43	12,188.50	188.86
2024/07/01 14:00	0.92	0.33	3.36	0.00	979.99	0.49	7.26	11,359.00	188.40
2024/07/01 14:30	1.46	0.35	1.58	0.00	926.95	0.52	8.32	10,506.50	188.10
2024/07/01 15:00	1.93	0.38	1.85	0.00	902.51	0.54	8.84	10,198.10	187.90
2024/07/01 15:30	1.46	0.34	2.30	0.00	947.99	0.50	7.88	11,062.90	187.73
2024/07/01 16:00					1,017.21	0.57		10,402.40	188.10
2024/07/01 16:30	0.70	0.31	3.51	0.00	982.27	0.47	7.03	11,772.70	188.89
2024/07/01 17:00	0.82	0.30	3.20	0.00	981.55	0.47	7.16	11,613.80	188.39
2024/07/01 17:30	1.41	0.32	2.90	0.00	932.27	0.51	8.04	10,891.70	188.30
2024/07/01 18:00	3.78	0.32	2.39	0.00	963.99	0.48	6.99	12,347.30	188.88
2024/07/01 18:30	1.36	0.30	3.67	0.00	989.27	0.46	6.42	12,901.80	189.33
2024/07/01 19:00	2.56	0.33	2.68	0.00	970.10	0.48	6.89	12,535.80	189.58
2024/07/01 19:30	11.45	0.35	2.27	0.00	963.10	0.49	6.97	12,427.90	189.39
2024/07/01 20:00					971.81	0.61		10,304.90	189.38
2024/07/01 20:30	1.75	0.21	2.21	0.00	963.79	0.50	7.16	12,020.30	189.27
2024/07/01 21:00	1.86	0.16	2.87	0.00	1,003.08	0.48	6.46	13,049.80	189.31
2024/07/01 21:30	1.36	0.19	2.15	0.00	939.69	0.53	7.73	11,621.10	188.99
2024/07/01 22:00	1.91	0.17	3.09	0.00	997.95	0.47	6.31	12,941.30	188.76
2024/07/01 22:30	1.18	0.19	3.10	0.00	965.62	0.50	7.16	12,142.90	189.21
2024/07/01 23:00	1.11	0.18	2.84	0.00	973.87	0.50	6.99	12,268.00	189.42
2024/07/01 23:30	1.46	0.20	2.95	0.00	998.46	0.48	6.54	12,715.30	189.19

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김재두	정성철	최시대	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/07/02 00:00 ~ 2024/07/02 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	1.03	0.24	0.59	0.00	877.79	0.45	5.11	9,835.75	185.47
측정 최대값	34.88	0.54	5.27	0.00	1,027.52	0.58	8.99	14,429.70	190.48
측정 누적값	265.06	14.19	95.64	0.00	40,467.10	21.08	294.43	500,685	7,903.62
측정 평균값	6.31	0.34	2.28	0.00	963.50	0.50	7.01	11,921.06	188.18
2024/07/02 00:00					984.20	0.63		10,010.70	189.19
2024/07/02 00:30	4.53	0.27	3.52	0.00	1,008.63	0.47	6.26	12,922.30	189.58
2024/07/02 01:00	1.69	0.29	2.62	0.00	999.21	0.49	6.70	12,412.50	189.20
2024/07/02 01:30	1.42	0.27	2.38	0.00	979.29	0.49	6.93	12,264.70	189.07
2024/07/02 02:00	6.90	0.27	2.83	0.00	1,008.11	0.46	6.00	13,382.10	189.46
2024/07/02 02:30	6.77	0.29	2.22	0.00	985.41	0.48	6.59	13,008.20	189.80
2024/07/02 03:00	10.90	0.25	2.72	0.00	1,017.62	0.46	5.86	13,832.40	190.11
2024/07/02 03:30	5.32	0.25	2.95	0.00	1,019.91	0.47	5.95	12,986.50	190.48
2024/07/02 04:00					972.87	0.64		9,854.15	189.98
2024/07/02 04:30	1.06	0.26	1.99	0.00	934.71	0.54	7.86	11,678.00	189.29
2024/07/02 05:00	4.29	0.29	1.14	0.00	933.25	0.53	7.65	11,481.60	188.92
2024/07/02 05:30	9.93	0.26	0.71	0.00	959.00	0.50	7.02	11,663.00	188.15
2024/07/02 06:00	2.09	0.36	1.71	0.00	917.19	0.54	7.81	11,091.90	187.48
2024/07/02 06:30	2.33	0.41	2.90	0.00	888.71	0.58	8.57	10,377.90	186.80
2024/07/02 07:00	12.06	0.36	1.60	0.00	877.79	0.55	8.07	10,400.70	186.50
2024/07/02 07:30	12.80	0.41	1.40	0.00	898.19	0.53	7.67	11,665.30	186.98
2024/07/02 08:00					1,012.95	0.62		11,301.80	188.72
2024/07/02 08:30	34.88	0.38	1.72	0.00	1,027.52	0.45	5.11	14,429.70	190.19
2024/07/02 09:00	25.30	0.39	0.85	0.00	989.59	0.48	5.79	12,435.90	189.56
2024/07/02 09:30	1.69	0.36	1.95	0.00	913.17	0.55	7.80	10,495.10	188.04
2024/07/02 10:00	1.34	0.27	4.62	0.00	1,013.81	0.49	6.30	12,093.90	186.86
2024/07/02 10:30	11.60	0.29	2.66	0.00	977.93	0.51	6.98	11,399.60	187.47
2024/07/02 11:00	1.85	0.34	2.85	0.00	986.23	0.53	7.60	10,305.00	186.64
2024/07/02 11:30	1.03	0.26	5.27	0.00	1,013.45	0.50	6.94	10,955.30	185.47
2024/07/02 12:00					969.61	0.67		9,213.63	186.60
2024/07/02 12:30	1.38	0.31	4.69	0.00	945.45	0.53	7.60	11,888.60	188.05
2024/07/02 13:00	1.47	0.31	4.07	0.00	946.41	0.53	7.61	11,802.80	188.17
2024/07/02 13:30	2.17	0.29	2.68	0.00	880.45	0.58	8.99	9,835.75	187.08
2024/07/02 14:00	1.71	0.29	2.57	0.00	912.83	0.54	8.21	10,621.30	186.09
2024/07/02 14:30	1.49	0.31	2.19	0.00	913.93	0.53	8.08	11,195.50	187.25
2024/07/02 15:00	4.17	0.24	2.07	0.00	980.47	0.48	6.62	12,338.80	188.23
2024/07/02 15:30	4.52	0.27	2.00	0.00	986.33	0.48	6.74	11,776.40	187.50
2024/07/02 16:00					977.77	0.60		10,049.40	187.56
2024/07/02 16:30	2.29	0.33	2.71	0.00	1,003.23	0.47	6.61	11,682.50	187.65
2024/07/02 17:00	3.83	0.30	2.44	0.00	1,002.87	0.46	6.24	12,210.60	187.94
2024/07/02 17:30	6.48	0.27	1.10	0.00	973.15	0.48	6.76	11,812.50	187.78
2024/07/02 18:00	11.59	0.32	0.59	0.00	950.15	0.50	7.03	12,120.60	188.16
2024/07/02 18:30	12.77	0.33	1.38	0.00	993.50	0.46	5.98	13,282.70	188.63
2024/07/02 19:00	1.45	0.38	2.07	0.00	971.35	0.49	6.73	12,526.20	189.14
2024/07/02 19:30	4.92	0.39	1.75	0.00	963.87	0.49	6.91	12,347.50	188.94
2024/07/02 20:00					953.79	0.63		9,806.87	188.59
2024/07/02 20:30	12.46	0.44	1.96	0.00	933.47	0.51	7.57	11,478.70	188.33
2024/07/02 21:00	2.51	0.47	2.29	0.00	904.01	0.55	8.38	10,368.50	187.79
2024/07/02 21:30	3.41	0.45	1.84	0.00	944.21	0.49	7.15	11,594.30	186.95
2024/07/02 22:00	6.45	0.45	1.42	0.00	943.49	0.50	7.06	12,095.90	187.63
2024/07/02 22:30	9.14	0.47	1.38	0.00	991.12	0.47	6.12	12,773.30	188.57
2024/07/02 23:00	6.54	0.54	2.07	0.00	1,005.26	0.46	5.95	13,109.30	188.69
2024/07/02 23:30	4.53	0.50	1.76	0.00	972.83	0.48	6.63	12,541.30	189.00

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천학수.	이수현	최A00	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/07/03 00:00 ~ 2024/07/03 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.83	0.07	1.37	0.00	905.98	0.43	5.49	10,563.60	184.57
측정 최대값	21.97	0.46	7.21	0.00	1,029.42	0.54	8.23	13,878.80	189.48
측정 누적값	215.51	11.85	126.64	0.00	40,895.61	20.05	284.74	506,462	7,881.81
측정 평균값	5.13	0.28	3.02	0.00	973.70	0.48	6.78	12,058.62	187.66
2024/07/03 00:00					997.77	0.60		10,918.10	189.43
2024/07/03 00:30	2.03	0.18	1.79	0.00	948.21	0.50	7.19	11,693.80	189.18
2024/07/03 01:00	2.07	0.13	2.62	0.00	905.98	0.54	8.23	10,662.20	188.11
2024/07/03 01:30	14.17	0.12	2.34	0.00	969.11	0.49	6.72	12,209.60	187.34
2024/07/03 02:00	5.17	0.15	1.76	0.00	951.38	0.49	6.97	11,774.60	188.23
2024/07/03 02:30	19.72	0.19	1.50	0.00	959.55	0.49	6.85	12,196.60	188.36
2024/07/03 03:00	14.41	0.13	1.54	0.00	991.39	0.47	6.15	12,929.60	188.70
2024/07/03 03:30	2.95	0.18	1.51	0.00	958.29	0.50	7.04	11,780.70	188.79
2024/07/03 04:00					964.49	0.62		10,013.10	188.48
2024/07/03 04:30	1.98	0.44	1.65	0.00	918.86	0.53	7.92	11,051.80	188.07
2024/07/03 05:00	4.38	0.38	1.84	0.00	942.06	0.50	7.37	11,345.50	187.70
2024/07/03 05:30	3.84	0.35	2.41	0.00	958.19	0.49	6.98	12,052.00	187.61
2024/07/03 06:00	16.50	0.31	1.68	0.00	977.56	0.47	6.42	12,508.90	188.18
2024/07/03 06:30	3.40	0.31	1.89	0.00	977.26	0.47	6.73	12,139.80	188.82
2024/07/03 07:00	1.99	0.34	2.06	0.00	980.05	0.48	6.63	12,117.00	188.49
2024/07/03 07:30	10.93	0.29	1.58	0.00	970.27	0.47	6.38	12,709.00	188.81
2024/07/03 08:00					957.13	0.62		10,070.90	188.23
2024/07/03 08:30	12.31	0.13	2.11	0.00	1,007.77	0.46	5.98	13,680.30	187.66
2024/07/03 09:00	1.72	0.16	1.37	0.00	942.57	0.50	7.17	12,364.70	189.24
2024/07/03 09:30	5.72	0.07	2.12	0.00	1,005.16	0.45	5.78	13,803.50	189.30
2024/07/03 10:00	2.87	0.13	4.12	0.00	1,006.12	0.45	5.96	13,395.20	189.04
2024/07/03 10:30	1.40	0.15	2.44	0.00	930.15	0.52	7.84	11,158.70	188.68
2024/07/03 11:00	2.24	0.17	3.06	0.00	932.85	0.51	7.96	10,860.50	186.84
2024/07/03 11:30	0.83	0.10	2.84	0.00	987.19	0.47	6.93	12,102.70	186.49
2024/07/03 12:00					978.87	0.62		9,796.70	187.90
2024/07/03 12:30	1.45	0.40	2.31	0.00	922.32	0.50	7.91	11,126.10	187.33
2024/07/03 13:00	0.88	0.38	4.30	0.00	986.71	0.47	6.72	12,543.70	186.83
2024/07/03 13:30	2.23	0.32	5.19	0.00	1,006.29	0.45	5.86	13,702.40	188.37
2024/07/03 14:00	2.68	0.35	3.64	0.00	1,002.25	0.45	6.06	13,462.30	189.26
2024/07/03 14:30	1.28	0.32	7.21	0.00	1,029.42	0.43	5.64	13,773.50	189.18
2024/07/03 15:00	2.53	0.34	3.86	0.00	989.83	0.46	6.53	12,810.40	189.48
2024/07/03 15:30	2.61	0.29	5.86	0.00	1,028.29	0.43	5.49	13,878.80	189.40
2024/07/03 16:00					994.49	0.59		10,383.10	189.35
2024/07/03 16:30	1.11	0.34	6.28	0.00	992.49	0.46	6.47	13,046.00	189.25
2024/07/03 17:00	1.31	0.34	4.96	0.00	946.17	0.49	7.55	11,655.80	189.07
2024/07/03 17:30	3.02	0.34	3.42	0.00	982.15	0.46	6.81	11,473.70	187.84
2024/07/03 18:00	1.74	0.34	2.59	0.00	974.05	0.46	6.92	11,237.90	186.70
2024/07/03 18:30	9.69	0.29	3.35	0.00	1,017.31	0.44	5.78	12,200.50	186.86
2024/07/03 19:00	4.02	0.36	2.48	0.00	977.56	0.49	7.04	10,605.50	186.14
2024/07/03 19:30	1.69	0.34	7.18	0.00	1,021.21	0.45	6.46	12,126.30	186.02
2024/07/03 20:00					1,012.87	0.60		9,754.44	186.76
2024/07/03 20:30	3.62	0.34	4.29	0.00	974.29	0.48	6.96	11,012.20	186.15
2024/07/03 21:00	5.60	0.36	2.30	0.00	947.52	0.49	7.32	10,563.60	185.32
2024/07/03 21:30	3.37	0.37	2.36	0.00	955.82	0.48	7.11	11,426.50	185.44
2024/07/03 22:00	11.75	0.37	1.59	0.00	976.06	0.46	6.32	11,876.80	185.18
2024/07/03 22:30	21.97	0.39	1.82	0.00	982.67	0.47	6.37	11,545.60	185.05
2024/07/03 23:00	1.31	0.40	3.85	0.00	995.33	0.48	6.73	10,894.30	184.57
2024/07/03 23:30	1.02	0.46	3.57	0.00	967.90	0.50	7.49	10,963.50	184.73

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천학주	이수현	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/07/04 00:00 ~ 2024/07/04 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.44	0.17	1.24	0.00	902.40	0.43	5.61	9,469.87	185.27
측정 최대값	24.39	0.47	11.35	0.00	1,053.36	0.54	8.86	13,748.10	190.38
측정 누적값	178.96	12.08	204.31	0.00	41,263.76	20.01	286.92	508,006	7,876.85
측정 평균값	4.26	0.29	4.86	0.00	982.47	0.48	6.83	12,095.37	187.54
2024/07/04 00:00					907.98	0.64		9,482.05	185.86
2024/07/04 00:30	10.04	0.28	1.24	0.00	950.01	0.49	6.90	11,676.30	185.70
2024/07/04 01:00	3.22	0.28	2.15	0.00	962.11	0.49	6.94	11,798.70	185.27
2024/07/04 01:30	3.17	0.27	1.84	0.00	958.59	0.49	6.91	12,285.20	185.66
2024/07/04 02:00	2.83	0.27	1.41	0.00	934.09	0.51	7.27	11,977.90	186.49
2024/07/04 02:30	6.26	0.24	1.55	0.00	938.53	0.49	7.12	12,251.00	186.82
2024/07/04 03:00	8.75	0.20	2.13	0.00	1,001.89	0.46	6.08	12,958.50	186.84
2024/07/04 03:30	1.53	0.24	2.75	0.00	1,005.27	0.46	6.12	12,919.40	187.17
2024/07/04 04:00					981.93	0.63		10,127.20	187.28
2024/07/04 04:30	5.23	0.27	4.42	0.00	1,008.13	0.47	6.21	13,047.70	187.67
2024/07/04 05:00	3.17	0.28	5.44	0.00	1,020.75	0.46	5.88	13,202.50	187.89
2024/07/04 05:30	7.95	0.31	6.60	0.00	1,008.68	0.49	6.83	12,197.90	187.48
2024/07/04 06:00	13.77	0.24	8.06	0.00	1,029.27	0.46	5.97	13,022.90	187.74
2024/07/04 06:30	0.44	0.30	11.35	0.00	1,041.67	0.48	6.49	12,488.50	187.64
2024/07/04 07:00	1.10	0.29	7.39	0.00	961.68	0.54	8.16	11,060.10	187.71
2024/07/04 07:30	0.89	0.31	8.65	0.00	1,000.37	0.48	6.66	12,491.20	187.20
2024/07/04 08:00					942.60	0.64		9,577.55	186.76
2024/07/04 08:30	6.06	0.20	4.66	0.00	1,003.97	0.46	6.03	13,332.90	186.25
2024/07/04 09:00	12.68	0.19	2.74	0.00	991.42	0.45	6.22	13,382.30	187.89
2024/07/04 09:30	9.74	0.21	3.82	0.00	998.59	0.46	6.19	13,397.50	189.13
2024/07/04 10:00	1.35	0.29	3.28	0.00	958.11	0.48	7.08	12,338.50	188.84
2024/07/04 10:30	2.31	0.24	2.79	0.00	973.75	0.47	6.76	12,639.50	188.62
2024/07/04 11:00	2.14	0.23	3.01	0.00	987.73	0.46	6.50	12,822.40	189.11
2024/07/04 11:30	0.94	0.25	4.89	0.00	970.92	0.48	7.04	12,274.70	189.34
2024/07/04 12:00					952.79	0.61		9,687.52	188.75
2024/07/04 12:30	1.23	0.39	2.47	0.00	936.61	0.50	7.90	11,073.70	188.33
2024/07/04 13:00	4.26	0.33	4.20	0.00	1,017.11	0.43	5.80	13,721.60	188.85
2024/07/04 13:30	1.49	0.35	4.29	0.00	974.27	0.46	6.68	12,530.80	189.63
2024/07/04 14:00	1.48	0.38	3.28	0.00	948.85	0.49	7.47	11,584.30	188.69
2024/07/04 14:30	1.55	0.33	8.91	0.00	1,022.14	0.43	5.76	13,748.10	188.98
2024/07/04 15:00	0.97	0.31	9.95	0.00	1,015.79	0.45	6.38	12,679.60	190.38
2024/07/04 15:30	1.24	0.35	8.25	0.00	985.43	0.48	7.20	11,943.30	189.88
2024/07/04 16:00					991.12	0.60		10,055.60	189.41
2024/07/04 16:30	1.41	0.21	9.33	0.00	982.97	0.49	7.15	12,067.60	189.49
2024/07/04 17:00	1.81	0.21	4.96	0.00	922.35	0.53	8.45	10,244.50	188.99
2024/07/04 17:30	2.19	0.22	2.41	0.00	902.40	0.54	8.86	9,469.87	186.89
2024/07/04 18:00	0.99	0.17	3.20	0.00	986.11	0.46	6.66	10,835.70	185.93
2024/07/04 18:30	1.10	0.18	2.65	0.00	967.65	0.48	7.36	10,308.90	186.26
2024/07/04 19:00	1.39	0.19	4.22	0.00	989.95	0.45	6.70	11,264.50	185.94
2024/07/04 19:30	6.99	0.18	4.76	0.00	977.00	0.48	7.06	11,028.50	185.28
2024/07/04 20:00					1,018.71	0.59		9,463.31	185.55
2024/07/04 20:30	24.39	0.31	8.51	0.00	1,053.36	0.43	5.61	12,436.20	186.41
2024/07/04 21:00	11.09	0.35	7.56	0.00	1,002.99	0.47	7.07	11,259.80	186.43
2024/07/04 21:30	1.07	0.41	6.61	0.00	987.97	0.48	7.16	11,534.40	186.21
2024/07/04 22:00	1.72	0.47	5.95	0.00	976.93	0.48	7.13	11,534.80	186.54
2024/07/04 22:30	1.04	0.44	5.43	0.00	988.07	0.47	6.58	12,119.20	187.10
2024/07/04 23:00	3.56	0.46	4.25	0.00	959.91	0.50	7.43	11,313.50	187.15
2024/07/04 23:30	4.42	0.45	2.95	0.00	960.37	0.48	7.15	11,741.20	187.03

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]