
굴뚝별 트랜드

2015년12월16일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/15　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00 08:00 16:00	00:30 08:30 16:30	01:00 09:00 17:00	01:30 09:30 17:30	02:00 10:00 18:00	02:30 10:30 18:30	03:00 11:00 19:00	03:30 11:30 19:30	04:00 12:00 20:00	04:30 12:30 20:30	05:00 13:00 21:00	05:30 13:30 21:30	06:00 14:00 22:00	06:30 14:30 22:30	07:00 15:00 23:00	07:30 15:30 23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.66	0.51	0.54	0.52	0.51	0.55	0.70	0.52	0.58	0.54	0.58	0.54	0.71	0.51	0.57	0.55
					0.51	0.48	0.67	0.55	0.52	0.56	0.51	0.60	0.66	0.53	0.52	0.53	0.55	0.55	0.64	0.47
					0.44	0.35	0.38	0.39	0.65	0.59	0.49	0.58	0.55	0.59	0.73	0.55	0.65	0.60	0.61	0.59
2	SO_2	30	ppm	1	32.31	24.25	4.86	7.92	17.73	15.87	31.86	19.23	7.86	11.67	8.86	9.90	13.57	14.62	10.43	5.17
					4.78	3.69	12.58	13.38	2.25	0.79	0.89	0.47	3.98	2.31	7.75	3.49	11.54	15.39	16.49	12.23
					6.39	10.27	23.83	6.49	8.30	2.80	3.91	5.29	11.80	8.74	11.80	11.93	3.39	12.81	13.27	14.51

3	NOx	70	ppm	1	63.54	47.59	50.64	52.62	51.47	64.05	72.85	60.66	59.92	52.53	56.38	53.54	65.08	45.20	55.34	58.71
					49.79	48.62	69.72	55.60	51.39	51.76	53.24	49.01	50.95	44.18	48.56	51.84	56.01	52.55	69.88	55.26
					73.05	101.00	85.67	77.41	67.85	57.55	48.41	60.56	53.39	60.59	69.93	53.44	59.87	56.87	51.56	49.54
4	HCl	15	ppm	1	0.42	0.22	0.20	0.24	0.23	0.27	0.51	0.31	0.31	0.28	0.28	0.29	0.63	0.17	0.27	0.26
					0.23	0.23	0.54	0.27	0.19	0.24	0.20	0.25	0.41	0.26	0.25	0.29	0.26	0.27	0.44	0.19
					0.28	0.38	0.26	0.25	0.66	0.33	0.12	0.23	0.23	0.29	0.68	0.22	0.25	0.21	0.25	0.13
5	CO	50	ppm	1	42.61	20.15	32.03	2.05	1.26	0.25	33.49	0.69	1.02	20.83	1.00	0.32	1.01	34.40	1.71	0.71
					5.10	1.23	3.62	0.86	19.83	0.28	9.54	17.66	91.66	3.60	1.68	9.92	22.12	18.54	26.36	8.63
					2.55	1.03	38.01	30.72	0.23	0.07	54.45	0.55	11.11	1.01	3.37	21.59	4.36	19.52	1.75	26.03
6	O_2	12	(%)	1/10	9.05	6.30	7.06	6.87	6.31	7.49	10.07	6.95	8.14	7.24	7.79	7.26	11.46	6.45	7.92	7.59
					6.43	5.79	10.43	7.72	6.75	7.77	6.73	8.49	9.62	6.99	6.42	7.06	7.18	7.31	8.99	5.10
					6.34	7.88	6.57	6.48	10.31	8.72	5.77	8.25	7.32	8.29	11.38	7.17	8.92	8.26	8.32	7.53
7	FLW	0	Sm3	10	11068.20	13354.70	12643.60	12994.50	12943.70	12033.80	9877.55	12569.70	11401.00	12105.20	11502.70	11984.60	9023.20	12525.40	10907.60	12041.70
					13708.40	14528.60	10609.60	11712.40	13189.60	12173.00	13747.30	11522.80	11365.70	13277.30	14084.50	13611.30	13099.30	13031.30	12532.20	14588.00
					16033.90	14542.40	17767.10	18054.40	10270.70	10396.50	13052.10	10809.90	11533.80	11165.70	9603.41	11640.60	10242.10	10944.90	10746.00	11742.20
8	TMP	0	DEG	1	188.94	189.46	188.44	187.05	186.59	187.16	186.94	186.64	186.06	186.00	186.51	186.87	186.50	186.54	186.12	186.31
					187.09	187.69	187.15	186.44	187.21	187.03	186.93	186.19	188.58	188.89	189.58	190.77	189.48	189.70	192.58	190.37
					188.95	168.31	173.64	185.21	187.52	186.16	186.12	185.69	185.89	186.20	187.52	187.55	187.70	186.60	186.27	187.03
9	TM1	0	DEG	1	1133.22	1145.66	1124.98	1124.87	1157.45	1124.07	1146.65	1119.48	1092.29	1099.29	1112.94	1109.01	1095.53	1104.76	1128.06	1106.79
					1115.41	1146.40	1123.28	1066.18	1073.75	1058.95	1071.56	1018.99	1089.57	1073.75	1096.53	1085.04	1078.62	1086.15	1109.29	1163.54
					1170.13	1085.97	1106.91	1147.42	1120.96	1060.93	1060.28	1094.97	1145.31	1110.86	1119.42	1142.36	1100.67	1074.75	1066.57	1080.98
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78