측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김승원		최서원	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/10/03 00:00 ~ 2024/10/03 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.71	0.00	7.70	0.00	919.87	0.28	6.15	9,078.89	184.38
측정 최대값	27.40	1.03	22.01	0.36	1,033.61	0.35	9.46	12,602.70	189.10
측정 누적값	197.93	20.54	646.70	1.18	41,591.75	13.33	329.87	453,773	7,837.65
측정 평균값	4.71	0.49	15.40	0.03	990.28	0.32	7.85	10,804.12	186.61
2024/10/03 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	993.72	0.37	[redacted]	10,102.10	185.15
2024/10/03 00:30	0.86	0.00	11.13	0.00	1,017.14	0.29	6.96	11,500.50	185.85
2024/10/03 01:00	1.28	0.00	12.20	0.00	1,028.91	0.30	7.40	10,670.70	186.15
2024/10/03 01:30	0.84	0.09	18.72	0.00	1,029.73	0.31	7.84	10,231.60	185.98
2024/10/03 02:00	27.40	0.07	17.16	0.00	1,030.30	0.32	6.74	11,966.30	186.43
2024/10/03 02:30	1.65	0.00	18.38	0.00	1,001.23	0.34	7.26	11,419.30	186.97
2024/10/03 03:00	1.54	0.01	15.87	0.00	1,003.45	0.34	6.85	11,861.60	187.54
2024/10/03 03:30	1.42	0.24	18.79	0.00	1,033.61	0.31	6.15	12,602.70	188.01
2024/10/03 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	997.78	0.42	[redacted]	9,314.01	188.28
2024/10/03 04:30	1.89	0.51	12.18	0.00	961.06	0.35	7.61	11,519.00	188.57
2024/10/03 05:00	1.61	0.64	12.76	0.00	959.12	0.34	7.53	11,515.90	188.52
2024/10/03 05:30	1.79	0.41	9.59	0.00	956.87	0.33	7.72	11,193.80	188.41
2024/10/03 06:00	1.07	0.65	16.90	0.00	1,018.92	0.31	6.56	12,413.80	188.66
2024/10/03 06:30	9.38	0.47	11.46	0.00	960.72	0.34	8.17	10,650.70	188.88
2024/10/03 07:00	3.78	0.50	12.01	0.09	971.15	0.31	7.53	11,269.00	188.80
2024/10/03 07:30	0.95	0.57	14.49	0.02	1,016.92	0.29	6.90	11,904.60	188.77
2024/10/03 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,017.11	0.37	[redacted]	9,996.24	189.40
2024/10/03 08:30	17.34	0.43	14.11	0.00	1,000.95	0.32	7.59	11,378.10	189.10
2024/10/03 09:00	1.28	0.80	14.91	0.01	985.65	0.33	8.26	10,381.50	188.16
2024/10/03 09:30	21.15	0.70	19.91	0.11	1,016.23	0.30	7.12	11,465.00	187.56
2024/10/03 10:00	1.76	0.62	14.16	0.00	990.02	0.33	8.59	9,490.84	186.21
2024/10/03 10:30	1.57	0.74	16.62	0.00	950.33	0.33	8.44	10,414.10	185.84
2024/10/03 11:00	2.13	0.84	13.23	0.03	928.30	0.35	9.46	9,225.46	185.15
2024/10/03 11:30	1.49	0.82	13.79	0.14	982.11	0.31	8.08	10,306.50	184.38
2024/10/03 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,008.97	0.35	[redacted]	8,934.37	183.78
2024/10/03 12:30	0.71	0.75	18.52	0.03	1,019.83	0.29	7.25	10,943.80	184.87
2024/10/03 13:00	1.24	0.83	17.24	0.19	1,007.46	0.32	8.21	10,085.40	185.17
2024/10/03 13:30	19.40	0.82	14.49	0.14	1,010.85	0.30	7.50	10,447.00	185.01
2024/10/03 14:00	25.63	0.61	16.70	0.36	1,005.39	0.32	7.95	10,192.60	184.50
2024/10/03 14:30	1.41	0.83	18.76	0.00	1,011.83	0.31	8.03	10,396.00	185.09
2024/10/03 15:00	1.76	0.92	13.96	0.02	966.27	0.34	9.07	9,431.01	185.36
2024/10/03 15:30	1.39	0.81	13.69	0.00	965.81	0.32	8.42	10,185.60	185.41
2024/10/03 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	964.77	0.39	[redacted]	8,988.98	185.72
2024/10/03 16:30	3.78	0.11	16.51	0.00	977.21	0.32	8.14	10,666.40	186.06
2024/10/03 17:00	16.51	0.10	14.43	0.00	976.48	0.33	8.43	10,427.20	186.33
2024/10/03 17:30	1.21	0.16	16.58	0.00	1,001.07	0.32	8.22	10,368.20	186.57
2024/10/03 18:00	1.33	0.16	14.15	0.04	1,020.41	0.33	8.38	10,337.20	186.71
2024/10/03 18:30	1.37	0.19	15.26	0.00	996.19	0.34	8.70	10,113.70	187.03
2024/10/03 19:00	2.08	0.00	12.08	0.00	960.33	0.35	9.46	9,078.89	185.60
2024/10/03 19:30	1.34	0.17	22.01	0.00	1,001.76	0.30	8.00	10,922.50	185.09
2024/10/03 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	992.55	0.37	[redacted]	9,275.06	186.31
2024/10/03 20:30	2.64	1.03	15.42	0.00	923.29	0.34	9.40	9,457.66	186.04
2024/10/03 21:00	6.63	0.54	15.82	0.00	1,017.04	0.28	7.03	11,955.90	185.83
2024/10/03 21:30	1.24	0.76	19.61	0.00	998.80	0.29	7.43	11,666.80	186.53
2024/10/03 22:00	1.02	0.64	20.52	0.00	1,006.52	0.29	7.65	11,357.40	187.02
2024/10/03 22:30	1.17	0.57	17.95	0.00	981.37	0.30	8.10	10,669.90	186.84
2024/10/03 23:00	1.27	0.86	16.93	0.00	981.25	0.29	7.45	11,300.40	186.51
2024/10/03 23:30	2.62	0.57	7.70	0.00	919.87	0.30	8.29	10,388.40	186.14

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL제상상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김승원			

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/10/04 00:00 ~ 2024/10/04 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.79	0.00	10.54	0.00	934.91	0.28	6.63	10,319.80	185.52
측정 최대값	16.58	0.91	22.42	0.21	1,012.89	0.36	8.65	12,859.00	189.09
측정 누적값	74.81	12.39	507.71	0.44	32,523.61	10.09	247.84	382,037	6,185.69
측정 평균값	2.27	0.38	15.39	0.01	985.56	0.31	7.51	11,576.88	187.45
2024/10/04 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	998.41	0.35	[redacted]	9,975.00	186.34
2024/10/04 00:30	5.31	0.62	11.88	0.02	977.85	0.28	7.09	12,159.40	186.99
2024/10/04 01:00	1.05	0.30	16.60	0.00	1,011.56	0.29	6.63	12,859.00	188.31
2024/10/04 01:30	1.51	0.46	13.36	0.00	985.76	0.30	7.09	12,007.40	189.09
2024/10/04 02:00	1.46	0.52	15.95	0.00	996.54	0.30	7.24	11,495.90	188.35
2024/10/04 02:30	0.88	0.28	17.08	0.00	1,012.89	0.28	6.72	12,331.00	187.93
2024/10/04 03:00	0.99	0.62	14.70	0.10	1,000.73	0.28	7.25	11,656.00	187.78
2024/10/04 03:30	1.02	0.32	13.75	0.00	988.24	0.28	7.13	11,968.80	187.85
2024/10/04 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,007.79	0.35	[redacted]	9,867.13	188.04
2024/10/04 04:30	1.14	0.53	14.14	0.07	997.21	0.28	7.03	12,073.60	188.16
2024/10/04 05:00	1.52	0.30	10.70	0.00	958.39	0.29	7.50	11,733.50	188.18
2024/10/04 05:30	1.28	0.24	12.14	0.00	992.69	0.28	6.65	12,507.20	188.36
2024/10/04 06:00	1.09	0.56	11.21	0.02	992.97	0.28	6.92	12,292.80	188.60
2024/10/04 06:30	0.96	0.30	12.71	0.00	988.65	0.29	7.20	11,953.00	188.79
2024/10/04 07:00	1.03	0.35	16.50	0.00	1,002.87	0.30	7.51	11,529.00	188.83
2024/10/04 07:30	1.67	0.59	18.20	0.02	980.26	0.30	7.82	11,329.10	188.50
2024/10/04 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,025.37	0.37	[redacted]	8,658.71	187.90
2024/10/04 08:30	16.58	0.71	17.50	0.21	999.24	0.30	7.89	10,962.10	187.19
2024/10/04 09:00	1.48	0.64	21.71	0.61	1,041.64	0.36	[redacted]	9,830.76	187.47
2024/10/04 09:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	996.47	0.43	[redacted]	7,329.19	186.94
2024/10/04 10:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/10/04 10:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/10/04 11:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/10/04 11:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/10/04 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/10/04 12:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/10/04 13:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/10/04 13:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	966.35	0.36	[redacted]	9,764.58	186.17
2024/10/04 14:00	4.62	0.10	12.90	0.00	972.63	0.31	7.48	11,903.50	186.95
2024/10/04 14:30	0.79	0.10	18.92	0.00	1,012.27	0.29	7.00	12,067.30	187.79
2024/10/04 15:00	1.32	0.10	15.05	0.00	993.33	0.32	8.39	10,421.50	187.74
2024/10/04 15:30	1.20	0.10	19.55	0.00	994.09	0.31	7.87	11,224.90	187.84
2024/10/04 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	999.87	0.38	[redacted]	9,701.08	188.03
2024/10/04 16:30	1.85	0.05	17.38	0.00	952.89	0.33	8.47	10,813.00	188.13
2024/10/04 17:00	3.44	0.03	11.48	0.00	940.03	0.33	8.34	10,911.80	188.19
2024/10/04 17:30	1.44	0.05	16.66	0.00	969.18	0.32	7.78	11,283.70	187.74
2024/10/04 18:00	2.05	0.05	10.54	0.00	934.91	0.36	8.54	10,386.40	187.50
2024/10/04 18:30	1.38	0.00	13.91	0.00	976.30	0.36	7.57	11,513.80	187.41
2024/10/04 19:00	1.54	0.03	12.56	0.00	964.45	0.35	7.49	11,411.30	186.61
2024/10/04 19:30	8.13	0.00	13.87	0.00	1,007.33	0.32	6.70	12,607.60	186.31
2024/10/04 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,031.27	0.40	[redacted]	10,118.70	186.76
2024/10/04 20:30	1.80	0.82	13.45	0.00	949.41	0.34	8.65	10,319.80	186.10
2024/10/04 21:00	0.90	0.63	18.74	0.00	1,001.37	0.31	7.09	12,130.70	185.86
2024/10/04 21:30	1.57	0.91	20.49	0.00	1,001.72	0.31	7.79	11,091.90	186.00
2024/10/04 22:00	1.46	0.76	22.42	0.00	991.30	0.31	7.66	11,429.50	185.66
2024/10/04 22:30	1.17	0.67	19.39	0.00	991.40	0.30	7.60	11,420.20	185.75
2024/10/04 23:00	1.42	0.69	17.00	0.00	981.37	0.30	8.10	10,796.00	185.68
2024/10/04 23:30	1.24	0.60	16.98	0.00	1,003.78	0.29	7.65	11,446.20	185.52

[redacted] [동작불량] [redacted] [redacted] [redacted] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	강지수	정성보	최시훈	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/10/05 00:00 ~ 2024/10/05 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.63	0.00	8.43	0.00	896.29	0.24	6.46	9,258.22	184.02
측정 최대값	23.26	0.88	20.78	0.13	1,055.33	0.34	9.45	13,079.60	187.34
측정 누적값	114.20	13.20	705.12	0.37	42,043.62	11.97	319.08	470,586	7,800.91
측정 평균값	2.72	0.31	16.79	0.01	1,001.04	0.29	7.60	11,204.43	185.74
2024/10/05 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	937.35	0.34	[redacted]	9,693.83	184.81
2024/10/05 00:30	1.30	0.26	19.18	0.00	1,044.90	0.26	6.46	13,079.60	185.64
2024/10/05 01:00	1.88	0.31	17.51	0.00	999.67	0.27	7.50	11,864.20	186.94
2024/10/05 01:30	1.22	0.43	17.25	0.00	967.24	0.28	7.86	11,548.80	186.97
2024/10/05 02:00	0.82	0.57	20.78	0.00	995.31	0.28	7.52	11,726.60	186.93
2024/10/05 02:30	1.52	0.40	15.43	0.00	1,014.37	0.26	7.21	11,703.80	187.01
2024/10/05 03:00	2.12	0.49	11.31	0.00	918.11	0.29	8.93	9,909.31	185.88
2024/10/05 03:30	2.42	0.40	19.85	0.03	1,008.81	0.26	7.31	12,055.80	186.02
2024/10/05 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,028.16	0.32	[redacted]	9,983.19	186.64
2024/10/05 04:30	0.81	0.26	20.19	0.00	1,015.96	0.26	7.53	11,572.30	186.99
2024/10/05 05:00	0.96	0.29	17.60	0.00	1,010.75	0.26	7.58	11,346.20	186.95
2024/10/05 05:30	0.81	0.31	17.15	0.00	1,016.62	0.26	7.56	11,244.50	186.43
2024/10/05 06:00	0.80	0.30	18.34	0.00	1,020.95	0.25	7.24	11,841.90	186.63
2024/10/05 06:30	0.65	0.27	19.65	0.00	1,021.95	0.24	6.94	12,166.90	186.97
2024/10/05 07:00	0.88	0.05	16.39	0.00	1,008.40	0.24	7.25	11,673.10	187.12
2024/10/05 07:30	0.93	0.00	18.96	0.00	1,022.49	0.24	6.73	12,134.80	187.12
2024/10/05 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,097.49	0.31	[redacted]	9,934.43	186.96
2024/10/05 08:30	0.63	0.13	19.27	0.00	1,055.33	0.24	6.63	11,834.30	187.34
2024/10/05 09:00	0.64	0.13	18.63	0.00	1,026.79	0.26	7.14	11,781.00	187.32
2024/10/05 09:30	0.75	0.17	19.53	0.13	1,006.30	0.27	7.08	11,741.20	186.20
2024/10/05 10:00	0.78	0.13	15.41	0.00	1,009.90	0.27	7.24	11,527.40	185.70
2024/10/05 10:30	3.16	0.13	16.80	0.07	1,010.95	0.27	7.19	11,279.80	185.10
2024/10/05 11:00	1.20	0.18	13.98	0.00	978.04	0.29	7.82	10,815.70	184.85
2024/10/05 11:30	1.16	0.17	16.08	0.00	1,001.39	0.29	7.47	10,929.40	184.44
2024/10/05 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,027.57	0.36	[redacted]	9,077.02	184.51
2024/10/05 12:30	4.51	0.72	14.97	0.12	999.69	0.30	8.14	10,343.70	184.75
2024/10/05 13:00	1.11	0.71	15.30	0.00	1,020.60	0.28	7.25	11,053.50	184.39
2024/10/05 13:30	0.84	0.69	16.15	0.00	1,012.29	0.29	7.42	11,144.60	184.75
2024/10/05 14:00	0.94	0.67	18.01	0.00	1,001.43	0.30	7.79	10,955.10	185.35
2024/10/05 14:30	5.91	0.65	20.17	0.00	1,020.06	0.28	7.04	11,418.30	185.51
2024/10/05 15:00	1.14	0.88	19.19	0.00	1,009.47	0.30	8.08	10,239.40	185.40
2024/10/05 15:30	1.50	0.70	20.34	0.00	1,009.12	0.30	7.61	10,942.10	185.29
2024/10/05 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,070.77	0.36	[redacted]	9,369.15	185.57
2024/10/05 16:30	1.15	0.04	17.21	0.00	1,045.28	0.28	7.00	11,493.00	185.96
2024/10/05 17:00	1.80	0.04	15.39	0.00	970.13	0.33	8.69	9,806.34	185.73
2024/10/05 17:30	1.12	0.02	18.06	0.00	1,004.46	0.30	7.54	11,045.50	185.38
2024/10/05 18:00	6.82	0.04	15.82	0.00	971.51	0.34	8.46	10,198.10	185.02
2024/10/05 18:30	8.12	0.00	18.37	0.00	1,007.17	0.34	8.07	10,631.80	184.97
2024/10/05 19:00	2.00	0.01	16.29	0.00	995.41	0.34	8.20	10,674.50	185.59
2024/10/05 19:30	2.72	0.01	16.62	0.00	990.15	0.32	7.95	10,773.90	185.23
2024/10/05 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	995.35	0.38	[redacted]	9,146.74	184.65
2024/10/05 20:30	2.00	0.51	14.77	0.00	997.84	0.30	7.67	11,108.10	184.65
2024/10/05 21:00	8.04	0.25	16.01	0.00	1,017.40	0.30	7.42	11,357.70	185.05
2024/10/05 21:30	7.89	0.43	14.03	0.00	978.12	0.31	7.83	11,077.80	185.13
2024/10/05 22:00	3.02	0.38	15.70	0.00	981.01	0.30	7.94	10,935.70	184.99
2024/10/05 22:30	2.97	0.25	8.43	0.00	896.29	0.34	9.45	9,258.22	184.34
2024/10/05 23:00	23.26	0.55	10.91	0.02	994.98	0.28	7.30	11,526.70	184.02
2024/10/05 23:30	1.90	0.27	14.09	0.00	966.98	0.30	8.04	10,825.30	184.86

[redacted] [동작불량] [전원단절] [보수중] [DL비정상] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김재수	정성철	최시훈	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/10/06 00:00 ~ 2024/10/06 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	1.17	0.04	3.09	0.00	921.50	0.27	6.23	9,779.48	183.55
측정 최대값	8.41	1.08	14.20	0.26	1,048.77	0.33	8.74	13,029.60	188.45
측정 누적값	107.69	17.14	355.11	0.40	40,959.33	12.66	315.93	475,968	7,808.23
측정 평균값	2.56	0.41	8.46	0.01	975.22	0.30	7.52	11,332.57	185.91
2024/10/06 00:00					979.14	0.37		9,092.72	185.30
2024/10/06 00:30	2.36	0.79	14.20	0.00	955.00	0.31	8.14	10,770.30	185.24
2024/10/06 01:00	1.55	0.98	10.55	0.00	951.72	0.30	7.97	10,957.40	185.35
2024/10/06 01:30	1.72	0.83	7.51	0.00	942.83	0.31	7.91	11,098.90	185.47
2024/10/06 02:00	1.78	0.87	6.55	0.00	943.75	0.31	7.63	11,283.30	185.77
2024/10/06 02:30	1.98	0.88	8.77	0.00	988.61	0.29	6.97	11,881.80	185.93
2024/10/06 03:00	2.42	0.72	8.97	0.00	971.87	0.28	7.08	12,000.30	186.40
2024/10/06 03:30	2.00	1.08	12.20	0.00	957.56	0.33	8.39	10,413.20	186.41
2024/10/06 04:00					1,017.71	0.36		9,971.78	186.41
2024/10/06 04:30	1.53	0.52	10.71	0.00	967.87	0.31	8.24	10,641.80	186.33
2024/10/06 05:00	1.49	0.21	7.24	0.00	955.63	0.30	7.92	10,921.60	186.21
2024/10/06 05:30	2.71	0.31	6.76	0.00	969.17	0.28	7.41	11,564.40	186.12
2024/10/06 06:00	1.98	0.38	7.88	0.00	950.15	0.31	8.07	10,811.00	186.22
2024/10/06 06:30	1.64	0.19	12.39	0.00	1,006.15	0.28	6.83	12,320.00	186.75
2024/10/06 07:00	2.93	0.36	12.71	0.00	1,048.77	0.27	6.32	12,500.00	187.62
2024/10/06 07:30	1.17	0.23	13.41	0.00	1,016.05	0.30	7.14	11,998.70	188.45
2024/10/06 08:00					1,031.46	0.36		9,626.17	188.33
2024/10/06 08:30	4.26	0.62	9.84	0.26	992.53	0.30	7.67	11,018.10	187.37
2024/10/06 09:00	1.58	0.53	11.71	0.07	1,008.42	0.28	7.09	11,675.80	186.55
2024/10/06 09:30	1.63	0.40	13.63	0.06	1,021.02	0.27	6.83	11,915.00	186.41
2024/10/06 10:00	1.66	0.67	8.84	0.00	943.61	0.31	8.37	10,335.40	185.79
2024/10/06 10:30	3.35	0.61	9.77	0.00	989.03	0.28	7.03	12,035.00	185.36
2024/10/06 11:00	5.32	0.54	10.28	0.00	1,007.19	0.29	6.74	12,283.10	186.16
2024/10/06 11:30	3.46	0.53	10.74	0.01	1,018.23	0.28	6.23	13,029.60	187.16
2024/10/06 12:00					1,021.13	0.38		9,623.13	187.75
2024/10/06 12:30	1.30	0.31	10.43	0.00	958.65	0.32	8.35	10,565.10	187.72
2024/10/06 13:00	1.23	0.34	14.11	0.00	970.66	0.31	7.94	10,975.10	186.55
2024/10/06 13:30	1.59	0.34	7.72	0.00	936.82	0.33	8.52	10,010.80	185.46
2024/10/06 14:00	3.11	0.30	7.59	0.00	978.67	0.31	7.68	10,746.50	184.43
2024/10/06 14:30	3.25	0.27	10.41	0.00	1,000.69	0.30	7.39	11,299.60	184.72
2024/10/06 15:00	1.44	0.31	11.47	0.00	1,005.96	0.29	6.91	11,982.30	186.08
2024/10/06 15:30	2.20	0.27	7.74	0.00	973.28	0.30	7.40	11,606.30	186.46
2024/10/06 16:00					934.94	0.38		8,965.91	185.96
2024/10/06 16:30	2.68	0.06	9.41	0.00	1,017.10	0.27	6.30	12,749.70	186.10
2024/10/06 17:00	4.61	0.04	4.17	0.00	962.81	0.31	7.65	11,147.60	186.56
2024/10/06 17:30	1.77	0.04	4.36	0.00	923.12	0.33	8.74	9,779.48	185.81
2024/10/06 18:00	1.84	0.07	5.82	0.00	957.11	0.31	7.85	10,767.70	185.00
2024/10/06 18:30	4.82	0.08	5.68	0.00	963.58	0.33	7.18	12,251.20	187.53
2024/10/06 19:00	3.48	0.07	5.16	0.00	995.54	0.32	6.89	12,073.40	187.21
2024/10/06 19:30	1.55	0.09	4.68	0.00	961.00	0.33	7.67	10,938.40	185.82
2024/10/06 20:00					939.44	0.37		8,965.62	184.35
2024/10/06 20:30	1.43	0.34	5.43	0.00	988.13	0.28	7.28	11,378.90	184.09
2024/10/06 21:00	2.95	0.39	6.48	0.00	996.59	0.29	6.95	11,848.80	185.09
2024/10/06 21:30	1.53	0.29	4.09	0.00	957.41	0.31	7.77	10,994.50	184.87
2024/10/06 22:00	1.68	0.27	4.22	0.00	921.50	0.32	8.49	10,271.00	184.22
2024/10/06 22:30	2.30	0.44	3.86	0.00	971.69	0.30	7.54	10,874.70	183.55
2024/10/06 23:00	8.41	0.38	3.09	0.00	948.05	0.31	7.99	10,689.80	183.68
2024/10/06 23:30	6.00	0.19	4.53	0.00	965.81	0.30	7.46	11,562.30	184.21

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]