
굴뚝별 트랜드

2015년12월17일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/16　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.71	0.60	0.61	0.66	0.59	0.69	0.69	0.53	0.58	0.56	0.63	0.57	0.69	0.64	0.57	0.61
1	TSP	20	MGm	1	0.57	0.59	0.67	0.53	0.53	0.55	0.54	0.42	0.43	0.42	0.42	0.44	0.45	0.51	0.44	0.41
					0.67	0.65	0.67	0.66	0.74	0.59	0.60	0.57	0.60	0.68	0.73	0.69	0.61	0.65	0.53	0.59
					15.37	16.10	9.97	7.80	16.35	22.67	54.94	22.67	19.79	15.49	14.67	18.48	4.51	11.12	7.88	10.53
2	SO_2	30	ppm	1	12.13	12.27	4.35	6.54	7.74	7.86	7.84	0.74	7.58	30.93	26.59	81.37	76.85	81.12	37.32	66.01
					10.49	14.04	18.17	4.32	6.30	13.75	10.26	3.03	1.60	10.15	12.29	1.72	5.89	4.71	22.31	8.27
3	NOx	70	ppm	1	52.87	55.04	50.38	60.30	51.34	90.02	84.90	52.67	57.68	54.54	51.55	49.50	63.04	57.57	52.74	53.31
					46.25	54.35	69.95	50.98	51.64	47.65	41.61	0.06	16.10	68.05	56.30	62.41	61.60	90.59	79.97	73.70
					52.11	53.60	47.03	50.70	62.48	51.55	55.18	49.96	50.75	57.85	58.69	61.55	49.04	57.99	54.95	62.72
4	HCl	15	ppm	1	0.44	0.27	0.20	0.22	0.23	0.30	0.40	0.17	0.14	0.11	0.18	0.19	0.29	0.18	0.16	0.16
					0.16	0.16	0.40	0.18	0.15	0.10	0.12	0.15	0.07	0.03	0.00	22.97	0.78	0.00	1.57	0.59
					0.37	0.44	0.53	0.60	2.30	0.61	0.44	0.37	0.43	0.48	2.34	0.87	0.43	0.41	0.21	0.30
5	CO	50	ppm	1	52.63	0.12	31.44	0.65	0.97	0.36	26.83	3.66	21.86	20.18	13.83	1.52	44.99	0.86	2.83	1.30
					2.00	13.33	10.30	0.62	9.45	23.81	7.23	0.00	19.57	86.79	68.87	11.69	117.26	1.25	68.58	18.03
					3.36	0.78	2.53	1.37	2.40	4.31	1.32	17.40	1.78	0.28	15.56	3.64	4.91	1.74	51.72	14.68
6	O_2	12	(%)	1/10	10.55	8.01	8.00	8.98	7.48	9.55	10.13	6.40	7.41	7.16	8.11	6.95	9.84	8.62	7.41	8.08
					7.26	7.89	9.34	6.75	6.81	6.56	6.56	21.83	17.68	13.11	14.20	8.81	5.41	8.56	11.20	7.94
					8.40	9.01	8.98	8.88	11.26	7.29	7.57	6.74	7.82	9.29	10.43	9.36	7.91	8.65	5.54	7.65
7	FLW	0	Sm3	10	9841.75	11061.00	11343.00	10485.00	12062.20	9970.92	10819.70	13168.90	11959.40	12177.90	11047.70	12279.20	10786.70	10783.10	10982.10	10271.00
					10850.40	10403.50	10429.00	11245.50	11348.90	11925.10	11917.10	17374.70	17826.70	17657.70	17154.10	17011.30	17382.00	17112.70	14508.80	14492.80
					9919.26	9432.17	9117.82	9800.53	9228.57	11821.60	11350.20	12497.00	11307.10	9666.36	9804.00	9530.25	11034.90	10386.60	14011.10	11156.60
8	TMP	0	DEG	1	187.16	186.90	186.42	187.00	187.43	187.37	186.98	186.76	186.50	186.84	187.12	187.57	186.75	185.32	184.98	184.73
					184.36	184.56	184.46	184.02	184.29	184.68	185.43	187.33	188.67	189.37	189.15	188.91	189.99	188.99	186.22	183.64
					183.33	182.84	181.59	181.08	181.55	182.95	183.94	184.41	184.16	183.39	184.57	184.60	183.68	183.99	185.09	184.22
9	TM1	0	DEG	1	1085.29	1089.25	1049.34	1053.45	1072.56	1033.88	1068.24	1102.62	1115.63	1126.18	1113.88	1116.36	1101.33	1088.64	1100.84	1064.16
					1057.48	1047.53	1054.15	1100.49	1098.39	1099.15	1097.28	1110.23	1122.73	1151.53	1142.37	1118.10	1135.28	1085.75	1048.46	1080.41
					1062.61	1056.80	1047.53	1042.41	1058.03	1110.79	1129.40	1129.69	1131.80	1053.33	1052.77	1021.75	1039.22	1017.03	1097.97	1088.13
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78