측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	한정희			

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/12/05 00:00 ~ 2024/12/05 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.59	0.21	7.76	0.00	930.94	0.26	6.43	10,121.70	184.56
측정 최대값	1.88	1.02	19.72	13.11	1,013.73	0.31	8.39	12,727.30	186.65
측정 누적값	49.96	20.32	553.78	15.78	40,816.98	11.74	311.09	470,661	7,790.59
측정 평균값	1.19	0.48	13.19	0.38	971.83	0.28	7.41	11,206.21	185.49
2024/12/05 00:00					964.42	0.36		9,284.78	185.60
2024/12/05 00:30	0.88	0.25	13.75	0.00	967.29	0.29	7.68	10,811.30	184.81
2024/12/05 01:00	1.47	0.32	11.85	0.00	943.59	0.30	8.11	10,555.30	184.79
2024/12/05 01:30	1.16	0.32	13.60	0.29	964.63	0.28	7.37	11,568.80	185.19
2024/12/05 02:00	0.91	0.28	17.55	0.16	998.51	0.27	6.43	12,727.30	185.95
2024/12/05 02:30	1.13	0.28	13.62	0.00	981.69	0.28	7.03	11,846.90	186.11
2024/12/05 03:00	0.96	0.34	14.50	0.00	969.64	0.29	7.43	11,491.50	185.54
2024/12/05 03:30	1.04	0.27	16.16	0.19	982.39	0.28	6.93	12,143.70	186.00
2024/12/05 04:00					962.16	0.37		9,137.74	185.98
2024/12/05 04:30	1.14	0.43	15.90	0.07	991.45	0.27	6.84	12,216.20	185.41
2024/12/05 05:00	1.80	0.43	13.67	0.04	942.22	0.31	8.06	10,770.20	186.06
2024/12/05 05:30	1.01	0.45	14.63	0.00	964.36	0.29	7.68	10,988.10	185.42
2024/12/05 06:00	1.04	0.39	15.28	0.06	985.38	0.28	7.19	11,624.50	185.11
2024/12/05 06:30	1.66	0.44	9.85	0.00	930.94	0.30	8.39	10,257.20	185.04
2024/12/05 07:00	1.07	0.42	14.19	0.00	947.33	0.29	7.89	10,869.10	184.70
2024/12/05 07:30	0.93	0.39	14.37	0.00	965.09	0.27	7.40	11,390.90	184.86
2024/12/05 08:00					932.97	0.36		9,054.54	185.05
2024/12/05 08:30	0.93	0.43	11.60	0.02	974.57	0.27	7.20	11,548.80	184.75
2024/12/05 09:00	0.59	0.42	14.22	0.61	995.60	0.26	6.77	11,693.60	184.84
2024/12/05 09:30	1.05	0.48	13.76	13.11	970.08	0.29	8.07	10,498.00	185.74
2024/12/05 10:00	0.91	0.39	17.10	0.00	991.10	0.28	7.35	11,554.00	186.65
2024/12/05 10:30	0.80	0.30	15.41	0.00	992.01	0.28	7.04	11,844.00	186.26
2024/12/05 11:00	1.22	0.24	10.36	0.00	961.11	0.28	7.82	10,930.70	185.74
2024/12/05 11:30	1.29	0.21	16.31	0.00	998.29	0.27	6.89	12,042.50	186.01
2024/12/05 12:00					977.19	0.35		9,782.04	186.22
2024/12/05 12:30	1.25	0.66	14.04	0.00	1,000.77	0.26	6.68	12,305.00	186.39
2024/12/05 13:00	1.06	0.68	14.78	0.00	981.83	0.27	7.34	11,545.50	186.17
2024/12/05 13:30	0.92	0.63	19.72	0.00	986.37	0.28	7.00	11,979.80	186.55
2024/12/05 14:00	1.03	0.59	14.64	0.00	992.68	0.27	7.12	11,438.50	186.47
2024/12/05 14:30	1.07	0.56	15.98	0.00	989.31	0.27	7.11	11,466.70	186.21
2024/12/05 15:00	1.68	0.58	10.48	0.00	945.44	0.28	7.70	10,411.20	185.60
2024/12/05 15:30	1.56	0.52	10.47	0.00	951.33	0.28	7.78	10,190.90	184.56
2024/12/05 16:00					986.74	0.34		8,813.19	184.59
2024/12/05 16:30	1.14	0.89	11.09	0.00	974.90	0.28	7.62	10,397.60	184.68
2024/12/05 17:00	1.88	0.77	11.78	0.00	961.40	0.28	7.72	10,416.00	184.58
2024/12/05 17:30	1.29	0.75	11.65	0.00	980.25	0.27	7.23	11,109.90	184.67
2024/12/05 18:00	1.15	0.74	11.94	0.00	986.02	0.26	6.92	11,230.80	185.33
2024/12/05 18:30	1.03	0.77	11.50	0.00	976.58	0.27	7.37	10,457.00	184.88
2024/12/05 19:00	0.96	0.84	14.70	0.07	991.41	0.27	7.00	11,487.10	185.13
2024/12/05 19:30	1.84	1.02	8.43	0.00	936.47	0.30	8.20	10,121.70	185.23
2024/12/05 20:00					1,026.87	0.35		10,271.70	185.70
2024/12/05 20:30	0.94	0.37	14.94	0.15	1,013.73	0.27	6.43	12,272.10	186.53
2024/12/05 21:00	1.07	0.37	13.31	0.00	970.72	0.28	7.23	11,436.20	186.62
2024/12/05 21:30	1.51	0.30	10.16	0.00	953.88	0.29	7.81	10,537.10	185.58
2024/12/05 22:00	1.14	0.40	9.90	0.00	966.25	0.28	7.52	10,796.90	185.27
2024/12/05 22:30	1.73	0.46	7.76	0.00	931.87	0.29	8.26	10,221.30	185.05
2024/12/05 23:00	1.49	0.47	9.70	0.00	945.92	0.28	7.92	10,606.40	184.97
2024/12/05 23:30	1.23	0.47	9.13	1.01	962.58	0.28	7.56	10,860.50	185.14

[등작불량] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김정수	박재홍		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/12/06 00:00 ~ 2024/12/06 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.83	0.29	6.66	0.00	903.75	0.26	6.50	9,569.45	184.42
측정 최대값	3.79	0.76	20.25	1.63	1,002.70	0.31	8.99	12,442.50	186.67
측정 누적값	49.12	14.94	419.24	3.36	31,850.84	9.13	243.40	370,432	6,120.48
측정 평균값	1.49	0.45	12.70	0.10	965.18	0.28	7.38	11,225.21	185.47
2024/12/06 00:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	963.85	0.34	[redacted]	9,435.20	185.10
2024/12/06 00:30	3.23	0.35	13.81	1.36	1,002.70	0.27	6.63	12,120.40	185.89
2024/12/06 01:00	0.93	0.35	14.06	0.00	994.96	0.27	6.53	12,442.50	186.67
2024/12/06 01:30	1.25	0.36	13.66	0.00	971.80	0.28	6.88	12,101.70	186.60
2024/12/06 02:00	1.30	0.30	10.90	0.00	973.35	0.28	7.07	11,417.40	186.29
2024/12/06 02:30	1.50	0.36	8.57	0.00	949.47	0.28	7.84	10,441.90	185.29
2024/12/06 03:00	2.58	0.45	8.88	0.00	903.75	0.31	8.99	9,569.45	184.58
2024/12/06 03:30	1.81	0.37	9.82	0.23	975.83	0.27	7.14	11,435.00	184.42
2024/12/06 04:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	992.49	0.33	[redacted]	9,979.99	185.74
2024/12/06 04:30	1.68	0.41	10.04	0.00	958.61	0.28	7.32	11,313.90	186.06
2024/12/06 05:00	1.23	0.42	10.33	0.00	973.73	0.27	7.32	10,874.40	185.23
2024/12/06 05:30	1.03	0.42	13.62	0.00	999.97	0.26	6.50	12,143.30	185.81
2024/12/06 06:00	1.47	0.44	10.12	0.00	955.65	0.28	7.46	10,979.20	186.22
2024/12/06 06:30	1.53	0.47	6.66	0.00	938.85	0.28	8.01	10,373.50	185.22
2024/12/06 07:00	1.45	0.43	9.13	0.00	984.96	0.26	6.70	12,099.80	185.39
2024/12/06 07:30	1.39	0.48	9.57	0.00	958.76	0.28	7.39	11,355.40	186.38
2024/12/06 08:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	958.04	0.36	[redacted]	9,025.24	185.94
2024/12/06 08:30	1.68	0.43	9.47	0.00	980.02	0.28	7.09	11,425.90	185.59
2024/12/06 09:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	949.88	0.35	[redacted]	9,151.43	185.14
2024/12/06 09:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	952.60	0.41	[redacted]	7,340.94	184.77
2024/12/06 10:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/12/06 10:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/12/06 11:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/12/06 11:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/12/06 12:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/12/06 12:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/12/06 13:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/12/06 13:30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2024/12/06 14:00	1.65	0.55	11.82	0.00	971.80	0.27	7.50	10,842.90	185.19
2024/12/06 14:30	1.10	0.51	14.53	0.00	962.55	0.28	7.88	10,573.10	185.37
2024/12/06 15:00	1.29	0.56	13.69	0.00	957.80	0.28	7.57	11,022.00	185.46
2024/12/06 15:30	1.42	0.58	11.87	0.00	944.23	0.28	7.58	10,967.90	185.39
2024/12/06 16:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	958.76	0.35	[redacted]	9,041.71	185.69
2024/12/06 16:30	1.67	0.46	14.59	0.00	933.42	0.29	8.14	10,172.00	185.10
2024/12/06 17:00	1.24	0.43	16.88	1.63	969.29	0.27	7.38	11,168.50	184.88
2024/12/06 17:30	1.44	0.38	11.40	0.00	947.51	0.28	7.93	10,451.20	184.70
2024/12/06 18:00	3.79	0.29	14.76	0.09	969.59	0.27	7.21	11,440.70	185.33
2024/12/06 18:30	1.39	0.29	11.25	0.00	965.99	0.27	7.27	11,113.80	184.80
2024/12/06 19:00	1.01	0.35	16.23	0.00	992.31	0.27	7.12	11,363.10	184.82
2024/12/06 19:30	0.83	0.42	20.25	0.00	977.03	0.27	7.32	11,202.50	185.25
2024/12/06 20:00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	964.59	0.35	[redacted]	9,582.33	185.94
2024/12/06 20:30	1.15	0.39	14.13	0.00	960.46	0.28	7.24	11,679.40	185.77
2024/12/06 21:00	1.19	0.43	17.05	0.03	964.01	0.28	7.23	11,481.10	185.65
2024/12/06 21:30	1.35	0.53	13.29	0.00	944.39	0.28	7.99	10,395.90	184.96
2024/12/06 22:00	0.99	0.61	15.07	0.02	982.48	0.26	6.94	11,919.50	184.92
2024/12/06 22:30	1.21	0.64	12.56	0.00	960.77	0.28	7.20	11,886.10	186.07
2024/12/06 23:00	1.08	0.72	17.59	0.00	965.52	0.28	7.27	11,688.10	185.97
2024/12/06 23:30	1.26	0.76	13.64	0.00	959.28	0.29	7.76	10,970.40	185.21

[redacted] [동작불량] [redacted] [redacted] [redacted] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김정수	박재홍		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/12/07 00:00 ~ 2024/12/07 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.70	0.01	11.48	0.00	916.37	0.27	7.07	9,361.64	182.70
측정 최대값	17.58	1.10	19.38	5.96	1,000.08	0.86	8.95	11,701.50	185.25
측정 누적값	85.75	22.00	631.97	7.71	40,177.38	26.42	336.05	438,147	7,718.03
측정 평균값	2.04	0.52	15.05	0.18	956.60	0.63	8.00	10,432.08	183.76
2024/12/07 00:00					987.69	0.35		9,599.57	185.33
2024/12/07 00:30	1.36	0.36	11.82	0.00	939.10	0.29	7.66	11,258.60	185.25
2024/12/07 01:00	1.35	0.37	12.96	0.00	951.37	0.28	7.43	11,482.70	184.75
2024/12/07 01:30	1.61	0.44	12.19	0.00	936.17	0.29	8.29	10,009.10	183.83
2024/12/07 02:00	1.22	0.48	15.45	0.00	955.86	0.29	8.16	10,252.20	183.22
2024/12/07 02:30	1.49	0.48	15.07	0.00	940.07	0.29	8.34	10,293.80	183.15
2024/12/07 03:00	1.11	0.35	16.58	0.00	964.19	0.27	7.26	11,701.50	184.20
2024/12/07 03:30	9.74	0.58	17.09	0.05	977.87	0.28	7.23	11,563.90	184.46
2024/12/07 04:00					971.33	0.90		9,419.13	184.25
2024/12/07 04:30	1.44	0.23	16.20	0.00	971.29	0.70	7.44	11,502.60	184.64
2024/12/07 05:00	1.98	0.25	12.69	0.00	938.41	0.71	8.42	10,197.10	183.94
2024/12/07 05:30	0.70	0.23	19.38	0.00	1,000.08	0.65	7.07	11,559.30	183.27
2024/12/07 06:00	1.71	0.31	13.84	0.00	956.39	0.70	8.06	10,885.30	184.27
2024/12/07 06:30	2.38	0.23	16.15	0.00	955.31	0.69	7.97	10,808.90	184.02
2024/12/07 07:00	1.03	0.25	14.31	0.00	967.03	0.69	7.63	10,992.10	183.51
2024/12/07 07:30	1.03	0.22	12.99	0.00	974.21	0.66	7.39	11,398.90	184.01
2024/12/07 08:00					993.47	0.82		9,304.61	183.34
2024/12/07 08:30	1.37	0.34	14.50	0.00	955.29	0.81	8.33	10,086.60	182.70
2024/12/07 09:00	0.70	0.19	17.88	0.00	983.51	0.78	7.73	10,463.20	183.45
2024/12/07 09:30	1.37	0.05	18.05	0.00	965.01	0.79	8.67	9,620.43	183.54
2024/12/07 10:00	1.46	0.01	14.15	0.00	963.02	0.70	8.31	9,781.55	183.10
2024/12/07 10:30	1.58	0.02	14.35	0.00	957.99	0.82	8.57	9,507.30	182.90
2024/12/07 11:00	1.19	0.04	17.86	0.00	974.23	0.80	7.87	10,247.40	183.24
2024/12/07 11:30	1.38	0.04	15.89	0.00	960.47	0.80	8.44	9,727.49	183.39
2024/12/07 12:00					1,043.14	0.94		9,781.05	184.06
2024/12/07 12:30	1.44	1.03	15.62	0.00	966.63	0.82	8.27	9,933.36	184.21
2024/12/07 13:00	1.64	1.10	14.49	0.00	938.00	0.86	8.84	9,361.64	183.70
2024/12/07 13:30	1.78	1.08	16.63	0.00	935.03	0.72	8.59	9,614.31	183.25
2024/12/07 14:00	1.97	1.00	11.85	0.00	933.19	0.62	8.51	9,801.71	183.29
2024/12/07 14:30	17.58	0.84	16.53	1.11	984.12	0.68	7.26	11,097.30	184.49
2024/12/07 15:00	1.53	0.94	15.50	0.00	961.67	0.71	8.20	10,051.30	184.45
2024/12/07 15:30	1.42	0.89	18.31	0.00	958.36	0.82	8.31	9,903.25	183.95
2024/12/07 16:00					1,039.03	0.95		9,526.16	184.62
2024/12/07 16:30	1.01	0.77	17.86	0.03	973.12	0.81	8.25	9,899.70	184.74
2024/12/07 17:00	1.22	0.83	17.69	0.00	963.69	0.75	8.08	10,338.90	184.38
2024/12/07 17:30	2.15	0.94	12.49	0.00	916.37	0.62	8.95	9,373.63	183.88
2024/12/07 18:00	1.69	0.89	13.15	0.00	955.29	0.57	7.81	10,742.60	183.90
2024/12/07 18:30	1.09	0.90	15.95	0.00	963.25	0.53	7.92	10,304.10	183.74
2024/12/07 19:00	1.51	0.95	14.76	0.00	949.49	0.56	8.23	10,094.20	183.57
2024/12/07 19:30	1.59	1.10	13.24	0.00	940.79	0.43	7.95	9,949.18	182.83
2024/12/07 20:00					940.07	0.51		9,063.98	182.88
2024/12/07 20:30	1.73	0.47	15.48	0.00	934.89	0.49	8.39	10,078.10	183.68
2024/12/07 21:00	1.69	0.49	12.40	0.00	925.55	0.49	8.46	9,988.94	183.39
2024/12/07 21:30	1.40	0.52	14.76	0.00	948.27	0.66	7.57	10,865.30	182.86
2024/12/07 22:00	1.60	0.50	11.64	0.00	937.30	0.72	7.77	10,499.30	183.60
2024/12/07 22:30	1.51	0.44	11.48	0.00	943.21	0.72	7.66	10,543.20	183.26
2024/12/07 23:00	1.97	0.40	15.27	5.96	986.16	0.77	7.24	11,283.60	183.34
2024/12/07 23:30	1.03	0.45	17.47	0.56	976.13	0.78	7.52	11,083.60	184.68

[동작불량] [전원단절] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천학수	정성일		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/12/08 00:00 ~ 2024/12/08 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP		
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG		
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300		
측정 최소값	0.61	0.22	8.10	0.00	901.89	0.47	6.12	9,170.70	182.64		
측정 최대값	8.31	0.92	20.57	2.17	1,023.38	0.88	9.13	12,620.80	186.87		
측정 누적값	65.41	21.31	604.08	4.63	40,556.22	27.34	324.02	456,415	7,748.56		
측정 평균값	1.56	0.51	14.38	0.11	965.62	0.78	7.71	10,867.02	184.49		
2024/12/08 00:00					908.88	1.03		8,208.23	184.33		
2024/12/08 00:30	0.93	0.36	18.11	0.00	995.54	0.76	7.20	11,446.00	183.45		
2024/12/08 01:00	0.96	0.36	18.29	0.00	996.62	0.77	7.37	11,147.50	184.75		
2024/12/08 01:30	1.56	0.40	18.41	0.00	972.15	0.81	7.80	10,805.60	184.80		
2024/12/08 02:00	0.86	0.38	18.55	0.00	981.39	0.78	7.55	11,179.10	184.68		
2024/12/08 02:30	1.24	0.44	17.81	0.00	948.50	0.83	8.27	10,537.80	185.03		
2024/12/08 03:00	0.61	0.39	19.76	0.00	1,000.54	0.76	7.12	11,332.90	184.62		
2024/12/08 03:30	2.47	0.46	16.39	0.00	964.07	0.82	8.08	10,408.70	184.51		
2024/12/08 04:00					951.93	1.03		8,438.32	184.68		
2024/12/08 04:30	1.48	0.39	18.38	0.00	947.07	0.81	7.94	10,894.90	184.43		
2024/12/08 05:00	1.71	0.41	17.15	0.00	937.09	0.82	8.14	10,544.80	184.49		
2024/12/08 05:30	2.66	0.41	10.65	0.00	901.89	0.87	8.96	9,391.10	183.51		
2024/12/08 06:00	1.25	0.39	13.87	0.00	969.42	0.76	7.18	11,205.40	182.64		
2024/12/08 06:30	8.31	0.32	15.17	0.31	988.39	0.73	6.66	12,029.90	184.35		
2024/12/08 07:00	1.30	0.42	13.16	0.00	942.39	0.80	7.95	10,438.10	184.83		
2024/12/08 07:30	1.41	0.46	12.52	0.00	946.28	0.82	8.13	10,231.30	183.54		
2024/12/08 08:00					1,009.87	0.94		9,926.21	183.93		
2024/12/08 08:30	0.86	0.28	16.98	0.00	1,023.38	0.71	6.12	12,620.80	185.94		
2024/12/08 09:00	1.22	0.29	13.93	0.00	985.04	0.76	7.08	11,627.50	186.87		
2024/12/08 09:30	2.85	0.22	8.68	0.00	963.53	0.76	7.16	11,609.40	186.45		
2024/12/08 10:00	1.76	0.25	8.10	0.00	952.51	0.79	7.71	10,530.40	184.89		
2024/12/08 10:30	1.46	0.32	9.62	0.00	967.31	0.77	7.42	11,178.00	184.29		
2024/12/08 11:00	1.67	0.35	9.75	0.00	944.96	0.80	7.84	10,739.00	184.62		
2024/12/08 11:30	1.54	0.37	10.50	0.00	961.82	0.80	7.89	10,414.90	184.17		
2024/12/08 12:00					991.04	0.98		9,320.91	184.54		
2024/12/08 12:30	1.14	0.75	11.76	0.00	950.74	0.81	8.10	10,322.60	184.69		
2024/12/08 13:00	0.95	0.70	13.53	0.00	982.08	0.79	7.68	10,671.80	184.21		
2024/12/08 13:30	2.05	0.82	9.74	0.00	917.49	0.88	9.13	9,170.70	183.45		
2024/12/08 14:00	0.92	0.69	13.32	0.00	992.46	0.76	7.19	11,189.10	183.67		
2024/12/08 14:30	0.88	0.64	14.41	0.00	988.00	0.75	7.00	11,721.90	184.80		
2024/12/08 15:00	1.41	0.65	11.25	0.00	964.78	0.78	7.49	10,987.60	185.09		
2024/12/08 15:30	1.33	0.63	14.66	0.00	965.90	0.78	7.48	10,974.50	184.97		
2024/12/08 16:00					978.21	0.97		9,399.96	184.80		
2024/12/08 16:30	0.80	0.63	15.28	0.87	1,013.45	0.72	6.44	11,984.80	185.57		
2024/12/08 17:00	1.55	0.72	13.13	0.00	959.73	0.82	8.10	10,321.90	185.31		
2024/12/08 17:30	1.06	0.72	13.47	0.00	971.62	0.80	7.83	10,524.00	184.91		
2024/12/08 18:00	1.74	0.83	10.97	0.00	935.01	0.86	8.82	9,549.16	184.45		
2024/12/08 18:30	0.92	0.78	20.57	0.44	996.25	0.77	7.25	11,564.10	184.46		
2024/12/08 19:00	1.16	0.88	18.34	0.64	984.79	0.82	8.05	10,765.30	184.75		
2024/12/08 19:30	1.37	0.92	17.33	0.00	951.71	0.47	8.51	10,191.40	184.83		
2024/12/08 20:00					975.91	0.00		9,082.07	184.35		
2024/12/08 20:30	1.72	0.44	14.57	0.00	942.79	0.00	8.45	10,260.70	183.69		
2024/12/08 21:00	0.88	0.44	18.39	0.00	981.87	0.05	7.35	11,579.60	183.95		
2024/12/08 21:30	1.50	0.47	13.16	0.20	961.84	0.00	7.73	11,054.20	184.06		
2024/12/08 22:00	2.21	0.54	10.60	0.00	919.37	0.00	8.70	9,963.71	183.96		
2024/12/08 22:30	1.50	0.51	13.08	0.00	946.97	0.00	8.20	10,359.10	183.26		
2024/12/08 23:00	1.47	0.49	13.68	0.00	946.94	0.00	7.91	11,173.40	183.47		
2024/12/08 23:30	0.74	0.39	17.06	2.17	992.54	0.00	7.04	11,772.30	184.15		

[동작불량] [점검단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]