
굴뚝별 트랜드

2015년12월18일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/17　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.74	0.58	0.56	0.53	0.58	0.54	0.72	0.54	0.61	0.56	0.64	0.64	0.73	0.59	0.59	0.61
					0.67	0.57	0.78	0.63	0.59	0.66	0.65	0.59	0.77	0.65	0.61	0.68	0.59	0.61	0.78	0.62
					0.58	0.60	0.56	0.60	0.73	0.75	0.62	0.64	0.59	0.67	0.74	0.60	0.68	0.59	0.63	0.64
2	SO_2	30	ppm	1	13.44	6.08	8.95	16.24	2.39	23.01	13.14	18.81	9.44	16.34	18.07	4.46	7.48	6.74	17.34	21.84
					8.07	10.47	6.72	3.35	7.38	9.64	3.97	10.36	3.88	1.04	5.38	1.05	1.34	3.18	7.54	1.87
					4.24	8.28	21.94	17.62	15.85	7.37	9.16	2.20	7.20	12.99	3.99	8.42	3.93	17.11	20.18	27.05

3	NOx	70	ppm	1	73.51	56.90	60.68	54.92	61.14	60.98	80.32	49.51	65.78	62.89	64.19	60.41	80.89	59.77	55.58	57.37
					53.79	44.63	66.12	51.75	43.90	42.62	49.29	43.32	65.31	46.68	46.90	49.75	49.35	53.29	69.56	54.56
					50.63	59.61	49.55	49.59	49.00	42.25	48.38	49.99	42.86	52.80	55.47	50.82	51.73	51.45	47.32	56.97
4	HCl	15	ppm	1	2.48	0.92	0.57	0.46	0.55	0.50	2.69	0.95	0.85	0.78	0.93	1.06	2.99	1.22	0.84	0.86
					0.97	0.73	2.76	1.33	0.92	1.01	1.05	1.00	2.67	1.41	1.02	1.17	1.08	1.07	2.58	1.20
					0.95	1.10	0.80	0.93	2.52	1.29	1.07	1.03	0.92	0.89	2.36	1.06	0.96	0.74	0.77	0.75
5	CO	50	ppm	1	59.54	1.26	19.91	30.40	0.49	24.11	0.58	49.11	2.01	20.15	17.42	4.67	6.60	16.45	31.04	6.86
					12.92	11.62	0.53	12.20	16.46	20.75	0.26	17.55	16.09	0.65	29.27	0.14	0.37	7.29	0.23	17.91
					20.97	0.85	43.71	24.91	14.75	19.16	4.92	2.94	11.63	24.39	2.99	4.17	8.93	19.76	15.29	21.17
6	O_2	12	(%)	1/10	10.49	7.42	7.02	5.61	6.88	6.21	10.37	6.24	7.80	6.54	8.17	8.35	10.92	7.34	6.85	7.50
					8.73	6.58	11.61	7.73	6.94	7.82	8.12	6.96	11.59	8.21	6.88	8.40	7.01	6.95	10.34	7.13
					6.21	7.45	6.39	7.13	10.71	9.64	7.90	8.00	6.91	8.15	10.94	7.28	8.87	6.98	7.55	7.96
7	FLW	0	Sm3	10	9241.96	11269.50	11621.00	13501.20	12107.00	13144.80	9628.83	12505.00	11191.50	12205.30	10509.50	10458.90	10457.90	12586.60	11506.00	10481.20
					9688.98	12105.00	8929.13	11296.40	12615.50	11166.00	11130.50	12429.40	10569.10	10498.20	11766.70	10264.30	11591.00	11652.90	9887.30	11784.90
					12750.10	11551.80	13421.80	11057.20	10649.70	9081.08	12130.10	11604.40	13252.50	11792.20	11072.80	12588.80	11076.40	12861.20	11684.50	11667.50
8	TMP	0	DEG	1	183.98	183.69	184.42	185.12	184.88	184.71	184.14	184.02	184.19	183.89	184.12	183.99	185.04	186.20	184.02	182.80
					182.38	183.86	184.90	185.01	186.68	185.90	185.89	186.54	188.49	186.12	184.96	185.71	185.59	185.15	185.55	185.96
					185.74	185.63	187.25	185.49	183.44	182.53	184.79	185.82	185.81	186.71	186.95	187.82	186.55	187.58	186.91	185.42
9	TM1	0	DEG	1	1094.59	1080.03	1083.74	1127.13	1135.91	1122.31	1132.87	1130.28	1115.45	1121.28	1115.25	1078.10	1059.40	1070.24	1096.64	1126.81
					1082.85	1114.43	1106.42	1073.51	1123.58	1114.97	1118.26	1132.02	1124.80	1125.38	1118.54	1125.00	1146.83	1126.06	1108.66	1084.42
					1102.10	1114.58	1141.97	1148.29	1128.41	1110.38	1071.86	1046.41	1057.13	1071.89	1012.59	1077.40	1026.14	1060.03	1092.13	1059.31
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78