측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김재수	박재홍		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)

- 조회기간 : 2024/12/23 00:00 ~ 2024/12/23 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.63	0.31	9.35	0.00	919.10	0.99	6.81	9,296.81	183.38
측정 최대값	11.44	0.69	20.65	0.00	1,014.63	1.17	9.16	11,777.70	187.16
측정 누적값	64.36	20.12	613.57	0.00	40,725.13	44.89	330.11	444,854	7,794.82
측정 평균값	1.53	0.48	14.61	0.00	969.65	1.07	7.86	10,591.76	185.59
2024/12/23 00:00					964.35	1.25		8,749.52	184.99
2024/12/23 00:30	2.17	0.49	10.96	0.00	920.69	1.14	9.16	9,296.81	185.04
2024/12/23 01:00	1.44	0.45	11.99	0.00	960.60	1.04	7.98	10,143.40	184.18
2024/12/23 01:30	1.35	0.45	12.29	0.00	964.87	1.05	7.93	10,188.00	184.00
2024/12/23 02:00	1.33	0.43	9.67	0.00	961.49	1.04	8.09	9,944.79	184.48
2024/12/23 02:30	1.12	0.42	14.49	0.00	973.64	1.04	8.12	10,167.20	184.97
2024/12/23 03:00	1.03	0.43	16.67	0.00	979.49	1.07	8.13	10,358.90	185.61
2024/12/23 03:30	0.92	0.45	15.99	0.00	1,001.87	1.07	7.62	10,748.50	185.92
2024/12/23 04:00					953.15	1.36		8,426.60	185.64
2024/12/23 04:30	0.99	0.56	19.53	0.00	979.02	1.07	7.55	11,101.60	185.88
2024/12/23 05:00	0.97	0.56	18.87	0.00	976.60	1.09	7.90	10,528.30	186.30
2024/12/23 05:30	1.45	0.61	18.01	0.00	953.59	1.12	8.43	9,812.54	185.64
2024/12/23 06:00	1.29	0.55	15.22	0.00	984.36	1.01	7.75	10,389.70	184.85
2024/12/23 06:30	1.50	0.64	17.63	0.00	959.07	1.08	8.48	9,863.71	185.54
2024/12/23 07:00	1.02	0.57	16.87	0.00	1,000.19	1.05	7.26	10,711.90	185.44
2024/12/23 07:30	1.52	0.61	13.74	0.00	943.13	1.12	8.34	10,185.20	185.27
2024/12/23 08:00					973.34	1.32		9,045.71	184.88
2024/12/23 08:30	1.98	0.35	9.74	0.00	974.17	1.03	7.05	11,777.70	185.81
2024/12/23 09:00	11.44	0.36	9.35	0.00	947.77	1.10	7.88	10,778.20	186.37
2024/12/23 09:30	1.15	0.37	11.71	0.00	980.46	1.02	7.11	11,390.70	186.35
2024/12/23 10:00	2.31	0.38	9.55	0.00	919.10	1.11	8.36	10,308.80	186.30
2024/12/23 10:30	1.41	0.36	14.10	0.00	973.36	1.02	7.12	11,617.50	187.16
2024/12/23 11:00	1.48	0.40	10.15	0.00	943.88	1.08	7.89	10,570.90	187.13
2024/12/23 11:30	0.88	0.36	17.05	0.00	1,000.70	1.00	6.98	11,360.20	186.82
2024/12/23 12:00					989.43	1.33		8,839.31	186.86
2024/12/23 12:30	1.41	0.58	11.92	0.00	951.75	1.09	7.97	10,599.10	186.83
2024/12/23 13:00	1.07	0.51	12.40	0.00	991.88	1.00	6.81	11,630.40	186.76
2024/12/23 13:30	0.63	0.50	20.65	0.00	1,007.70	1.01	7.10	11,068.20	187.00
2024/12/23 14:00	0.71	0.52	19.06	0.00	1,014.63	1.02	7.12	11,146.30	186.82
2024/12/23 14:30	0.77	0.55	15.76	0.00	992.50	1.07	7.77	10,465.60	186.36
2024/12/23 15:00	1.22	0.56	15.38	0.00	967.67	1.10	7.97	10,654.10	186.47
2024/12/23 15:30	1.03	0.64	13.89	0.00	954.37	1.10	8.32	10,262.60	186.05
2024/12/23 16:00					957.69	1.33		8,767.14	185.91
2024/12/23 16:30	0.70	0.55	16.93	0.00	1,001.15	1.02	7.10	11,133.90	186.02
2024/12/23 17:00	0.93	0.62	18.75	0.00	985.99	1.08	7.90	10,438.40	185.94
2024/12/23 17:30	2.29	0.69	13.11	0.00	923.72	1.16	9.04	9,351.91	185.45
2024/12/23 18:00	3.25	0.60	18.46	0.00	975.79	1.02	7.49	11,076.50	185.21
2024/12/23 18:30	0.84	0.54	18.17	0.00	991.23	0.99	7.03	11,625.40	186.31
2024/12/23 19:00	1.34	0.57	13.93	0.00	954.14	1.05	7.88	11,116.50	186.06
2024/12/23 19:30	0.91	0.54	16.32	0.00	999.34	1.06	7.56	11,120.40	184.92
2024/12/23 20:00					991.29	1.34		8,904.77	184.84
2024/12/23 20:30	1.13	0.35	15.14	0.00	946.74	1.17	8.96	9,877.52	185.15
2024/12/23 21:00	0.96	0.31	16.88	0.00	984.64	1.10	8.10	10,437.00	184.88
2024/12/23 21:30	1.32	0.34	13.93	0.00	942.87	1.16	8.87	9,594.82	184.21
2024/12/23 22:00	1.51	0.33	11.55	0.00	936.63	1.12	8.41	9,956.94	183.43
2024/12/23 22:30	1.09	0.34	10.53	0.00	957.75	1.07	7.87	10,344.30	183.38
2024/12/23 23:00	1.56	0.36	11.23	0.00	955.62	1.09	8.13	10,533.40	183.88
2024/12/23 23:30	0.94	0.32	16.00	0.00	990.97	1.06	7.58	11,175.90	184.63

[동작불량] [전원단절] [보수점검] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천학수	정성일		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/12/24 00:00 ~ 2024/12/24 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.36	0.31	6.65	0.00	886.97	0.99	6.52	9,014.91	182.69
측정 최대값	3.48	0.61	20.31	0.03	1,040.21	1.24	9.67	11,818.90	186.06
측정 누적값	63.50	20.05	580.17	0.03	40,901.33	45.92	332.64	447,913	7,755.47
측정 평균값	1.51	0.48	13.81	0.00	973.84	1.09	7.92	10,664.60	184.65
2024/12/24 00:00					940.58	1.37		8,680.39	184.88
2024/12/24 00:30	0.61	0.53	20.22	0.00	1,024.62	1.02	7.05	11,776.30	185.00
2024/12/24 01:00	0.54	0.54	20.31	0.00	1,023.22	1.05	7.35	11,400.50	185.72
2024/12/24 01:30	1.37	0.60	15.55	0.00	963.25	1.14	8.53	10,046.10	185.48
2024/12/24 02:00	1.15	0.61	17.38	0.00	980.99	1.11	8.28	10,213.50	184.15
2024/12/24 02:30	1.35	0.59	14.95	0.00	963.79	1.13	8.56	10,137.70	184.17
2024/12/24 03:00	1.46	0.59	14.09	0.00	942.94	1.15	8.66	10,088.20	184.51
2024/12/24 03:30	1.60	0.61	11.82	0.00	949.13	1.12	8.53	9,828.28	183.16
2024/12/24 04:00					974.21	1.31		8,661.62	182.87
2024/12/24 04:30	1.25	0.50	15.43	0.00	948.52	1.13	8.66	9,940.25	184.20
2024/12/24 05:00	1.37	0.51	12.52	0.00	937.89	1.17	9.03	9,339.04	183.92
2024/12/24 05:30	1.06	0.48	14.09	0.00	957.26	1.10	8.39	9,910.27	182.84
2024/12/24 06:00	1.20	0.48	14.13	0.00	971.05	1.09	8.10	10,296.80	182.69
2024/12/24 06:30	1.62	0.50	11.74	0.00	948.16	1.15	8.72	9,831.99	183.29
2024/12/24 07:00	0.89	0.45	17.01	0.00	989.95	1.10	7.98	10,940.00	184.49
2024/12/24 07:30	1.07	0.50	16.29	0.00	965.05	1.08	7.84	10,969.50	185.02
2024/12/24 08:00					954.93	1.30		9,062.60	183.99
2024/12/24 08:30	0.36	0.44	19.06	0.00	1,040.21	0.99	6.63	11,818.90	184.00
2024/12/24 09:00	0.97	0.48	15.13	0.03	1,004.81	1.07	7.73	11,129.90	185.79
2024/12/24 09:30	0.90	0.52	15.77	0.00	973.43	1.10	7.96	10,615.10	185.91
2024/12/24 10:00	2.19	0.56	9.60	0.00	907.47	1.22	9.41	9,220.05	184.44
2024/12/24 10:30	2.74	0.58	8.46	0.00	886.97	1.24	9.67	9,014.91	183.26
2024/12/24 11:00	2.30	0.46	12.34	0.00	999.49	1.04	7.28	11,148.30	183.43
2024/12/24 11:30	1.43	0.52	14.66	0.00	960.95	1.09	7.99	10,796.80	185.11
2024/12/24 12:00					1,034.82	1.27		9,930.16	185.79
2024/12/24 12:30	1.07	0.37	14.02	0.00	964.10	1.13	8.27	10,124.30	185.31
2024/12/24 13:00	0.78	0.34	13.13	0.00	1,009.51	1.02	7.06	11,181.60	184.55
2024/12/24 13:30	1.45	0.31	16.59	0.00	1,037.33	0.99	6.52	11,735.80	185.15
2024/12/24 14:00	0.72	0.32	19.61	0.00	1,028.01	1.01	6.84	11,565.30	186.06
2024/12/24 14:30	2.30	0.32	18.23	0.00	1,014.16	1.05	7.27	10,902.20	185.59
2024/12/24 15:00	1.31	0.35	12.31	0.00	974.25	1.10	7.95	10,245.90	184.76
2024/12/24 15:30	1.17	0.39	13.03	0.00	975.63	1.08	7.75	10,885.60	185.07
2024/12/24 16:00					959.20	1.38		8,270.68	184.95
2024/12/24 16:30	2.63	0.56	6.96	0.00	907.73	1.22	9.24	9,198.09	183.75
2024/12/24 17:00	3.07	0.45	13.84	0.00	1,000.31	1.04	7.10	11,550.70	183.64
2024/12/24 17:30	1.65	0.53	16.87	0.00	956.77	1.11	7.88	11,071.10	185.58
2024/12/24 18:00	1.83	0.45	12.55	0.00	974.42	1.09	7.63	11,172.10	185.58
2024/12/24 18:30	1.66	0.52	9.29	0.00	959.09	1.09	7.76	11,138.20	185.17
2024/12/24 19:00	3.48	0.50	6.65	0.00	963.00	1.08	7.56	11,167.50	185.24
2024/12/24 19:30	1.64	0.47	8.85	0.00	972.39	1.06	7.35	11,739.10	185.72
2024/12/24 20:00					995.05	1.35		9,385.75	185.65
2024/12/24 20:30	1.18	0.43	15.26	0.00	990.25	1.07	7.49	11,039.50	185.06
2024/12/24 21:00	1.26	0.42	14.33	0.00	997.15	1.07	7.40	11,341.90	185.35
2024/12/24 21:30	1.51	0.43	12.68	0.00	985.12	1.07	7.51	11,060.60	185.67
2024/12/24 22:00	1.72	0.48	12.38	0.00	953.42	1.10	8.26	10,445.00	185.18
2024/12/24 22:30	1.94	0.47	8.84	0.00	953.54	1.10	8.06	10,342.60	184.13
2024/12/24 23:00	1.45	0.44	13.93	0.00	981.15	1.07	7.63	10,768.70	183.83
2024/12/24 23:30	2.25	0.45	10.27	0.00	964.85	1.08	7.76	10,774.90	184.50

[동작불량] [점검단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천학수	김성태	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/12/25 00:00 ~ 2024/12/25 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP		
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG		
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300		
측정 최소값	0.82	0.24	6.87	0.00	889.02	0.97	6.04	8,438.26	183.54		
측정 최대값	20.12	0.59	20.29	0.03	1,037.69	1.28	9.89	13,016.40	186.66		
측정 누적값	111.86	18.07	562.61	0.04	41,494.49	44.60	311.94	469,621	7,787.21		
측정 평균값	2.66	0.43	13.40	0.00	987.96	1.06	7.43	11,181.45	185.41		
2024/12/25 00:00					980.51	1.31		9,201.87	184.97		
2024/12/25 00:30	2.03	0.58	12.85	0.00	962.91	1.07	7.73	11,052.10	185.41		
2024/12/25 01:00	3.25	0.59	6.87	0.00	925.11	1.12	8.40	10,235.20	184.90		
2024/12/25 01:30	1.71	0.57	7.70	0.00	975.75	1.03	7.29	11,337.50	184.77		
2024/12/25 02:00	1.13	0.54	13.85	0.00	1,008.31	1.02	6.83	11,945.60	185.71		
2024/12/25 02:30	6.74	0.57	14.90	0.00	1,004.55	1.03	6.95	11,688.70	185.99		
2024/12/25 03:00	1.55	0.59	11.51	0.00	967.87	1.11	8.20	10,503.90	185.40		
2024/12/25 03:30	1.10	0.58	16.95	0.00	1,003.85	1.04	7.12	11,555.10	185.41		
2024/12/25 04:00					978.15	1.36		9,052.16	185.80		
2024/12/25 04:30	7.02	0.39	16.01	0.00	1,024.63	0.98	6.44	12,044.70	185 59		
2024/12/25 05:00	2.03	0.47	11.35	0.00	950.71	1.09	8.11	10,582.20	185.32		
2024/12/25 05:30	1.94	0.44	9.20	0.00	966.36	1.05	7.35	11,263.00	185.36		
2024/12/25 06:00	1.70	0.43	7.79	0.00	979.56	1.02	6.76	11,871.30	185.54		
2024/12/25 06:30	1.56	0.44	7.37	0.00	960.51	1.06	7.52	11,213.90	185.53		
2024/12/25 07:00	1.51	0.43	9.53	0.00	990.13	1.03	6.89	11,881.40	185.57		
2024/12/25 07:30	1.01	0.40	13.98	0.00	995.56	1.04	7.13	11,403.50	186.12		
2024/12/25 08:00					985.81	1.30		9,386.98	185.31		
2024/12/25 08:30	20.12	0.38	17.36	0.01	1,036.23	0.97	6.04	13,016.40	186.00		
2024/12/25 09:00	1.51	0.44	9.58	0.00	977.25	1.11	7.81	11,004.90	186.66		
2024/12/25 09:30	1.16	0.43	10.47	0.00	999.63	1.05	7.18	11,510.40	185.82		
2024/12/25 10:00	4.85	0.44	8.96	0.00	990.32	1.07	7.43	11,155.10	185.29		
2024/12/25 10:30	1.54	0.52	7.83	0.00	968.80	1.12	8.08	10,374.50	185.23		
2024/12/25 11:00	13.48	0.44	11.84	0.00	1,033.70	1.00	6.56	12,047.70	185.22		
2024/12/25 11:30	5.19	0.42	15.57	0.03	1,037.69	1.02	6.69	11,786.20	185.72		
2024/12/25 12:00					942.72	1.38		8,448.19	185.40		
2024/12/25 12:30	1.04	0.50	14.96	0.00	1,002.22	1.04	7.26	11,221.80	184.70		
2024/12/25 13:00	1.14	0.54	15.10	0.00	994.30	1.06	7.50	11,044.40	185.34		
2024/12/25 13:30	1.06	0.43	16.98	0.00	1,017.20	1.05	7.18	11,231.40	185.80		
2024/12/25 14:00	0.82	0.44	16.66	0.00	1,023.16	1.03	6.93	11,428.40	185.52		
2024/12/25 14:30	0.87	0.49	15.51	0.00	1,024.22	1.05	7.27	11,045.90	185.46		
2024/12/25 15:00	1.61	0.48	11.31	0.00	971.34	1.12	8.06	10,233.50	185.39		
2024/12/25 15:30	3.96	0.56	7.18	0.00	889.02	1.28	9.89	8,438.26	183.54		
2024/12/25 16:00					983.21	1.30		9,456.17	182.79		
2024/12/25 16:30	1.51	0.24	12.89	0.00	983.91	1.05	7.29	11,470.10	185.13		
2024/12/25 17:00	1.32	0.30	14.08	0.00	1,001.59	1.01	6.84	11,873.20	186.30		
2024/12/25 17:30	1.46	0.29	12.34	0.00	978.07	1.08	7.64	11,034.20	186.04		
2024/12/25 18:00	1.43	0.29	14.33	0.00	993.31	1.08	7.51	10,995.80	185.86		
2024/12/25 18:30	1.52	0.32	15.30	0.00	1,007.42	1.05	7.20	11,519.60	185.79		
2024/12/25 19:00	1.06	0.24	20.29	0.00	1,007.74	1.03	6.93	11,745.40	185.98		
2024/12/25 19:30	1.20	0.24	16.32	0.00	988.31	1.08	7.59	11,126.00	186.17		
2024/12/25 20:00					996.97	1.29		9,680.93	185.54		
2024/12/25 20:30	1.12	0.38	17.42	0.00	979.38	1.08	7.75	10,673.50	184.93		
2024/12/25 21:00	1.70	0.39	16.58	0.00	990.20	1.06	7.61	11,119.00	185.21		
2024/12/25 21:30	1.73	0.41	16.15	0.00	965.15	1.13	8.24	10,584.50	185.07		
2024/12/25 22:00	1.26	0.35	17.06	0.00	983.76	1.06	7.32	11,196.40	183.84		
2024/12/25 22:30	1.14	0.36	18.57	0.00	992.37	1.06	7.52	10,973.70	184.79		
2024/12/25 23:00	1.47	0.37	14.95	0.00	968.94	1.11	8.21	10,210.50	185.04		
2024/12/25 23:30	1.31	0.36	17.16	0.00	973.45	1.06	7.69	10,982.00	184.75		

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	박규동	이수현		

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2024/12/26 00:00 ~ 2024/12/26 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.63	0.20	9.36	0.00	927.26	1.01	6.92	9,516.29	184.15
측정 최대값	16.44	0.87	24.06	0.01	1,015.12	1.21	8.92	11,733.40	185.73
측정 누적값	67.70	21.32	660.61	0.01	40,936.21	46.42	329.46	450,353	7,772.77
측정 평균값	1.61	0.51	15.73	0.00	974.67	1.11	7.84	10,722.69	185.07
2024/12/26 00:00					961.08	1.29		9,400.00	184.89
2024/12/26 00:30	16.44	0.50	18.75	0.01	1,015.12	1.01	6.92	11,621.70	185.28
2024/12/26 01:00	0.93	0.54	21.27	0.00	1,003.00	1.04	7.18	11,461.10	185.34
2024/12/26 01:30	1.46	0.55	13.06	0.00	971.31	1.13	8.03	10,514.60	185.03
2024/12/26 02:00	1.42	0.56	15.95	0.00	982.74	1.13	8.16	10,275.40	184.56
2024/12/26 02:30	0.66	0.49	24.06	0.00	1,002.73	1.04	7.15	11,517.40	184.96
2024/12/26 03:00	2.21	0.59	15.05	0.00	957.49	1.16	8.42	10,092.20	184.72
2024/12/26 03:30	1.74	0.54	15.78	0.00	965.89	1.09	7.90	10,809.50	184.68
2024/12/26 04:00					990.21	1.28		10,023.40	185.31
2024/12/26 04:30	1.61	0.47	16.80	0.00	1,001.93	1.07	7.29	11,082.60	185.50
2024/12/26 05:00	1.18	0.48	20.00	0.00	984.87	1.08	7.67	11,052.70	185.33
2024/12/26 05:30	1.36	0.53	18.71	0.00	957.21	1.09	7.98	10,696.50	185.22
2024/12/26 06:00	1.57	0.47	13.13	0.00	974.25	1.06	7.52	11,122.20	185.29
2024/12/26 06:30	1.01	0.45	20.14	0.00	991.31	1.01	6.99	11,733.40	185.47
2024/12/26 07:00	1.07	0.42	12.38	0.00	985.32	1.05	7.41	10,900.70	185.35
2024/12/26 07:30	1.18	0.45	11.25	0.00	973.32	1.09	7.69	10,680.30	184.15
2024/12/26 08:00					977.97	1.31		9,694.17	183.63
2024/12/26 08:30	1.22	0.40	13.94	0.00	974.49	1.07	7.70	11,321.40	185.62
2024/12/26 09:00	1.47	0.39	15.52	0.00	960.69	1.14	8.21	10,540.90	185.55
2024/12/26 09:30	1.33	0.34	12.64	0.00	971.85	1.10	7.79	10,918.90	184.74
2024/12/26 10:00	1.55	0.37	11.70	0.00	954.83	1.11	8.14	10,368.00	185.28
2024/12/26 10:30	1.04	0.36	11.69	0.00	979.87	1.07	7.39	11,168.10	185.34
2024/12/26 11:00	1.12	0.35	9.66	0.00	971.94	1.06	7.32	11,311.20	185.28
2024/12/26 11:30	1.14	0.28	10.10	0.00	958.89	1.06	7.41	11,355.50	185.58
2024/12/26 12:00					967.55	1.35		9,155.37	185.53
2024/12/26 12:30	1.11	0.29	10.90	0.00	962.41	1.09	7.63	11,030.00	185.40
2024/12/26 13:00	1.15	0.27	13.78	0.00	965.50	1.11	7.80	10,877.50	185.36
2024/12/26 13:30	0.69	0.20	17.29	0.00	984.75	1.09	7.59	10,852.90	185.38
2024/12/26 14:00	0.77	0.28	18.88	0.00	984.44	1.10	7.69	11,025.50	185.49
2024/12/26 14:30	0.63	0.30	16.70	0.00	993.54	1.08	7.51	11,195.70	185.50
2024/12/26 15:00	0.91	0.23	16.74	0.00	969.15	1.10	7.75	10,969.50	185.73
2024/12/26 15:30	1.05	0.32	18.12	0.00	972.55	1.13	8.08	10,710.80	185.43
2024/12/26 16:00					991.58	1.37		8,585.52	185.11
2024/12/26 16:30	1.17	0.87	17.01	0.00	965.52	1.17	8.54	9,781.72	184.77
2024/12/26 17:00	1.16	0.85	21.96	0.00	968.56	1.16	8.41	10,154.00	184.62
2024/12/26 17:30	1.05	0.78	17.76	0.00	993.47	1.10	7.77	10,650.00	185.07
2024/12/26 18:00	1.40	0.84	17.85	0.00	960.14	1.17	8.35	10,292.20	185.40
2024/12/26 18:30	1.18	0.74	18.34	0.00	994.70	1.10	7.56	11,385.30	185.24
2024/12/26 19:00	1.50	0.78	13.34	0.00	961.91	1.16	8.28	10,280.50	185.19
2024/12/26 19:30	1.04	0.77	16.76	0.00	978.03	1.13	8.04	10,418.70	184.52
2024/12/26 20:00					952.50	1.40		8,664.24	184.73
2024/12/26 20:30	1.49	0.63	15.80	0.00	965.67	1.14	8.18	10,059.00	184.73
2024/12/26 21:00	1.22	0.65	16.51	0.00	977.79	1.14	8.12	10,216.80	184.29
2024/12/26 21:30	1.00	0.58	17.85	0.00	985.61	1.12	7.99	10,365.20	184.62
2024/12/26 22:00	1.49	0.60	15.96	0.00	965.96	1.15	8.19	10,283.10	184.90
2024/12/26 22:30	1.71	0.62	13.16	0.00	951.99	1.18	8.69	9,572.36	184.33
2024/12/26 23:00	1.29	0.59	14.96	0.00	968.21	1.13	8.10	10,171.50	184.35
2024/12/26 23:30	1.98	0.60	9.36	0.00	927.26	1.21	8.92	9,516.29	184.18

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]