
굴뚝별 트랜드

2015년12월21일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/18　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.79	0.55	0.59	0.58	0.64	0.64	0.79	0.63	0.62	0.60	0.62	0.58	0.75	0.63	0.57	0.59
					0.58	0.62	0.80	0.61	0.65	0.58	0.63	0.60	0.73	0.54	0.65	0.60	0.59	0.61	0.77	0.66
					0.67	0.60	0.60	0.70	0.71	0.57	0.56	0.53	0.59	0.56	0.72	0.56	0.55	0.56	0.60	0.59
2	SO_2	30	ppm	1	25.51	19.24	11.95	15.04	1.27	0.06	3.27	4.64	3.88	2.92	5.06	9.57	4.76	1.17	9.45	0.46
					3.84	3.89	11.21	2.14	1.72	14.69	3.09	4.64	1.96	2.94	1.38	2.02	3.52	0.86	0.78	0.35
					0.72	2.07	5.51	0.82	10.03	20.40	24.82	19.53	9.10	17.63	37.43	15.30	10.84	9.38	13.33	11.35
3	NOx	70	ppm	1	69.48	53.76	59.04	56.89	58.57	53.68	72.48	53.71	54.66	56.55	61.15	60.63	75.90	55.62	50.14	51.94
					50.42	58.46	74.28	58.57	62.63	50.06	58.03	56.92	67.78	47.60	54.56	54.60	49.74	52.11	54.59	39.13
					42.19	44.21	51.71	51.05	59.99	55.23	70.31	64.81	57.07	54.33	61.33	58.38	57.66	54.23	55.71	57.67
4	HCl	15	ppm	1	1.86	0.73	0.62	0.59	0.66	0.64	1.65	0.76	0.60	0.52	0.55	0.53	1.46	0.73	0.46	0.50
					0.50	0.58	1.66	0.84	0.79	0.70	0.80	0.77	1.65	0.78	0.83	0.78	0.80	0.92	2.10	1.07
					0.92	0.84	0.83	0.97	1.89	0.71	0.49	0.48	0.67	0.63	1.24	0.71	0.60	0.61	0.64	0.62
5	CO	50	ppm	1	36.83	28.74	18.88	5.88	0.56	0.64	5.67	13.43	18.63	20.98	23.19	15.06	1.54	4.06	27.38	1.42
					3.05	0.29	0.37	0.37	0.25	1.17	0.45	10.09	17.08	21.04	0.27	3.73	0.28	0.17	0.21	0.11
					0.20	0.21	0.09	0.71	10.24	36.76	50.66	38.52	0.20	22.85	55.93	0.08	0.43	1.61	0.01	0.92
6	O_2	12	(%)	1/10	10.38	5.81	6.70	6.59	7.70	7.77	10.57	7.57	7.39	6.86	7.38	6.82	10.05	7.40	5.83	6.44
					6.42	7.29	11.72	7.57	8.37	6.95	7.96	7.16	10.02	6.00	8.46	7.49	7.35	8.18	11.91	8.86
					9.07	7.99	8.08	9.46	10.04	6.70	6.70	6.24	7.79	6.98	9.53	6.69	6.27	6.84	7.63	7.23
7	FLW	0	Sm3	10	10049.90	13909.70	12815.90	12979.30	12021.50	11957.20	9947.41	11955.50	11918.80	12230.00	12346.80	12186.50	10113.30	10940.00	12890.30	12254.80
					13369.00	12626.60	9548.95	12824.90	12005.70	13594.70	12190.20	12881.40	11019.10	14109.00	11562.50	12767.80	13020.50	12479.30	10114.50	11499.40
					11013.00	12007.80	12434.40	10559.60	10205.90	13125.90	11553.00	11172.00	10091.20	11577.60	10520.60	11856.70	12336.40	12084.40	10605.20	10970.10
8	TMP	0	DEG	1	185.51	185.30	184.25	184.80	184.27	183.57	183.37	183.73	184.07	184.17	184.45	183.86	183.69	182.90	183.59	183.56
					184.32	186.63	186.65	187.80	188.02	188.07	188.20	187.36	187.07	186.98	187.18	188.16	189.92	189.48	189.49	189.40
					189.40	189.48	190.63	188.74	189.22	188.97	186.61	183.94	182.51	183.77	185.36	186.43	185.88	186.01	184.91	184.32
9	TM1	0	DEG	1	1049.68	1064.07	1080.96	1094.19	1052.17	1030.85	1034.42	1030.73	1049.63	1054.70	1065.09	1061.35	1071.09	1059.19	1076.63	1072.71
					1103.00	1107.17	1055.89	1050.45	1054.27	1060.89	1080.85	1091.47	1098.95	1111.55	1093.67	1093.22	1116.40	1099.93	1083.90	1069.20
					1070.43	1104.07	1117.86	1045.51	1108.49	1098.23	1103.91	1152.69	1135.17	1153.33	1155.99	1156.90	1161.60	1136.62	1137.99	1148.38
10	TM3	0	DEG	1	36.79	36.79	36.78	36.78	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.79
					36.78	36.78	36.79	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78