
굴뚝별 트랜드

2015년12월21일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/19 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.76	0.68	0.56	0.60	0.57	0.54	0.73	0.56	0.52	0.54	0.55	0.58	0.72	0.54	0.63	0.65
					0.69	0.72	0.78	0.68	0.65	0.58	0.60	0.62	0.74	0.65	0.65	0.69	0.60	0.60	0.68	0.54
					0.66	0.55	0.52	0.58	0.73	0.59	0.60	0.54	0.60	0.56	0.71	0.56	0.58	0.60	0.60	0.57
2	SO_2	30	ppm	1	12.00	1.49	6.97	3.62	5.05	7.22	25.65	5.09	3.87	4.17	9.04	8.26	14.27	9.60	5.28	9.49
					6.68	9.85	22.24	19.04	3.37	6.38	1.51	0.94	5.53	4.18	0.44	0.26	0.83	0.31	5.81	6.95
					8.17	17.40	13.13	5.59	20.87	16.68	10.81	12.43	10.38	19.41	22.44	7.43	10.32	6.04	2.59	7.39

3	NOx	70	ppm	1	64.86	58.61	56.71	59.69	62.78	60.67	76.69	59.21	57.95	57.65	55.01	56.78	69.92	58.05	60.35	54.27
					55.64	56.72	64.03	51.15	54.94	49.70	52.28	53.68	62.98	48.45	51.26	52.24	51.93	61.04	80.42	52.05
					66.77	60.96	53.37	55.34	64.96	52.61	62.01	57.35	61.66	55.29	68.28	53.51	56.80	60.24	57.30	62.41
4	HCl	15	ppm	1	1.51	0.84	0.50	0.54	0.44	0.38	1.04	0.49	0.23	0.28	0.27	0.30	1.00	0.48	0.45	0.48
					0.50	0.51	1.17	0.73	0.69	0.68	0.76	0.81	1.75	0.85	0.82	0.89	0.80	0.83	1.56	0.64
					0.75	0.60	0.52	0.61	1.47	0.64	0.52	0.45	0.50	0.45	1.13	0.48	0.38	0.25	0.32	0.30
5	CO	50	ppm	1	0.26	0.00	13.06	0.01	1.33	4.73	18.56	5.04	23.48	5.16	7.94	3.12	13.11	2.97	0.02	0.03
					0.27	0.42	0.75	0.83	0.31	0.26	0.21	0.20	0.27	0.14	0.07	0.09	3.39	0.14	0.19	5.58
					0.04	2.04	27.52	1.61	6.15	9.58	8.02	0.03	0.00	0.01	2.15	0.00	14.90	21.45	18.49	11.68
6	O_2	12	(%)	1/10	10.39	8.81	6.41	7.45	6.65	5.98	10.21	6.26	5.46	5.80	6.09	6.54	9.45	5.78	7.59	8.42
					8.88	9.22	11.28	8.68	8.31	7.18	7.66	7.92	10.81	8.37	8.80	9.51	7.95	8.08	9.71	6.38
					9.31	6.93	5.92	7.31	10.42	7.35	7.46	6.22	7.62	6.63	9.82	6.53	6.91	7.20	7.11	6.45
7	FLW	0	Sm3	10	8989.26	9759.97	12080.40	10742.30	11367.50	11619.20	9964.33	11608.70	12111.00	11726.00	11825.90	11658.10	10023.40	12854.00	10696.10	10620.60
					11139.00	10703.20	9960.75	11184.20	11834.60	12967.40	12393.10	12243.90	10470.00	11557.00	11146.60	10470.00	12019.40	11861.70	10922.90	13406.30
					10478.60	12608.20	13695.90	12225.40	9926.39	11460.10	11280.50	12600.60	11339.60	12516.20	10504.90	11631.60	11264.60	11094.10	11509.90	11963.50
8	TMP	0	DEG	1	184.80	184.41	184.62	183.30	183.02	182.76	183.80	184.01	183.38	182.66	183.75	185.03	185.34	186.13	185.18	185.10
					188.23	190.45	191.31	191.87	191.95	192.12	192.13	191.30	192.29	191.95	190.35	189.66	188.70	188.17	188.48	188.48
					188.05	187.58	189.42	189.12	188.09	187.75	186.53	185.99	186.53	187.02	186.67	185.24	184.89	184.82	184.44	184.63
9	TM1	0	DEG	1	1146.01	1100.76	1162.04	1157.29	1166.25	1181.87	1150.52	1149.14	1170.33	1166.77	1134.75	1121.50	1126.64	1127.52	1099.97	1084.80
					1039.41	1021.71	1038.36	1043.83	1054.05	1077.78	1066.17	1050.31	1102.05	1086.83	1041.67	1019.23	1050.78	1039.45	1106.15	1115.13
					1025.85	1059.05	1099.75	1073.63	1091.43	1061.62	1064.59	1119.96	1117.18	1137.68	1131.07	1152.73	1144.93	1121.68	1124.79	1138.07
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.78	36.79	36.79	36.79	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78