
굴뚝별 트랜드

2015년12월21일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/20　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.76	0.59	0.60	0.63	0.57	0.62	0.80	0.64	0.63	0.59	0.60	0.64	0.81	0.69	0.63	0.61
1	TSP	20	MGm	1	0.64	0.66	0.79	0.72	0.63	0.63	0.64	0.57	0.74	0.58	0.56	0.60	0.58	0.57	0.76	0.62
					0.64	0.54	0.58	0.53	0.75	0.52	0.59	0.60	0.59	0.63	0.75	0.65	0.64	0.65	0.60	0.61
					12.15	4.28	8.59	8.81	19.02	5.79	9.69	2.47	3.03	4.98	6.84	11.20	4.10	2.29	4.23	1.14
2	SO_2	30	ppm	1	3.78	3.73	6.18	2.40	7.28	3.58	4.56	13.82	32.27	7.31	5.31	8.44	9.20	6.78	2.20	7.51
					0.90	16.26	5.59	4.48	6.52	9.67	9.63	4.15	12.69	13.01	37.47	18.15	16.55	29.83	24.99	24.42

					78.37	58.24	57.38	60.81	57.98	59.25	75.90	64.04	55.93	59.76	54.32	59.44	75.23	53.92	46.49	44.19
3	NOx	70	ppm	1	47.33	56.77	70.92	56.54	60.22	52.20	59.25	57.44	72.23	57.19	53.46	59.73	59.76	56.26	67.78	58.28
					70.59	61.21	70.71	54.15	78.17	52.51	60.19	50.36	40.63	40.26	41.17	50.29	53.75	63.41	76.60	57.35
					1.07	0.45	0.39	0.36	0.28	0.20	0.62	0.41	0.28	0.22	0.18	0.14	0.94	0.50	0.37	0.38
4	HCl	15	ppm	1	0.41	0.45	1.00	0.60	0.42	0.44	0.51	0.45	0.86	0.47	0.41	0.45	0.47	0.43	1.18	0.50
					0.45	0.32	0.36	0.32	1.05	0.28	0.37	0.41	0.43	0.43	0.69	0.50	0.41	0.42	0.36	0.37
					17.99	12.37	0.00	0.00	15.99	25.38	26.52	2.91	8.32	12.52	22.78	28.89	0.26	1.50	8.30	1.04
5	CO	50	ppm	1	8.93	1.25	0.34	0.84	22.22	13.61	9.82	11.83	11.16	15.48	13.35	2.08	19.70	14.23	1.44	12.64
					2.80	43.19	22.14	30.28	13.53	46.17	1.44	8.61	0.83	8.79	56.88	0.05	3.84	1.06	14.73	8.37
					10.10	6.75	7.01	7.30	6.32	7.25	10.18	7.76	7.43	6.62	6.43	7.28	11.03	8.30	7.23	7.17
6	O_2	12	(%)	1/10	7.61	8.10	10.79	8.94	7.45	7.26	7.78	6.63	9.23	6.64	6.19	6.91	6.76	6.32	10.67	7.34
					7.83	5.73	6.54	5.59	10.67	4.80	6.49	7.10	7.15	7.42	8.78	7.68	7.38	7.55	6.79	6.88
					9125.90	11519.80	11261.00	11113.60	12038.80	11238.70	8731.86	10331.40	10489.30	12325.70	12655.00	11794.00	8973.74	10361.90	11346.90	11306.60
7	FLW	0	Sm3	10	10847.50	11214.50	9804.13	10126.90	11821.20	11814.90	11001.20	12669.10	10533.40	12828.50	13126.60	12264.00	12656.50	13230.00	9863.75	11805.60
					10289.30	12789.30	12036.60	12843.60	8844.75	14024.80	12716.80	11611.20	11101.20	11612.90	11142.00	12157.60	12236.70	12553.40	12854.50	12503.00
					184.79	184.43	184.62	185.46	185.40	185.15	184.70	184.04	183.51	185.28	186.27	187.40	186.29	185.74	185.07	184.31
8	TMP	0	DEG	1	184.96	186.55	187.59	186.61	186.01	185.59	184.73	185.33	186.35	186.66	185.78	185.06	184.85	185.31	183.95	184.99
					184.42	183.40	184.18	183.71	183.31	184.93	187.40	186.43	185.39	187.40	190.40	192.50	193.06	192.78	191.08	188.01
					1156.86	1138.27	1144.33	1131.88	1134.54	1116.94	1141.61	1091.21	1089.90	1130.74	1125.23	1092.57	1063.05	1055.05	1099.43	1092.12
9	TM1	0	DEG	1	1089.43	1067.45	1055.84	993.14	1053.33	1064.46	1056.55	1092.56	1123.19	1107.04	1111.11	1105.21	1107.36	1129.29	1058.03	1084.60
					1046.15	1077.35	1074.81	1090.56	1065.13	1117.43	1117.74	1101.41	1090.72	1099.65	1147.33	1124.43	1147.19	1108.19	1092.67	1089.83
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.79	36.78	36.79
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78