
굴뚝별 트랜드

2015년12월22일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/21　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.80	0.66	0.60	0.63	0.68	0.56	0.74	0.81	0.75	0.56	0.53	0.48	0.74	0.62	0.62	0.58
					0.58	0.68	0.72	0.61	0.64	0.50	0.57	0.59	0.71	0.55	0.56	0.55	0.58	0.57	0.63	0.51
					0.50	0.50	0.53	0.60	0.66	0.59	0.53	0.54	0.56	0.61	0.69	0.59	0.58	0.54	0.58	0.53
2	SO_2	30	ppm	1	13.58	17.97	23.81	15.20	11.55	12.76	18.56	3.81	1.54	23.75	16.70	24.08	53.61	16.45	4.52	10.68
					10.93	1.56	2.73	6.64	0.73	7.89	2.50	1.65	13.44	9.78	3.61	3.83	3.74	1.57	3.06	1.22
					4.05	19.71	7.62	6.80	15.72	20.17	21.37	5.50	18.96	3.57	4.14	8.80	12.66	15.21	22.56	21.14

3	NOx	70	ppm	1	82.39	59.56	49.41	56.70	67.90	40.78	64.18	81.21	71.84	67.59	65.06	47.66	97.98	64.49	64.12	53.74
					57.15	59.45	60.75	55.41	56.20	40.58	50.93	61.48	57.26	43.16	52.57	50.61	52.64	50.00	63.32	51.61
					50.12	50.35	52.75	53.82	49.81	50.00	43.61	47.11	50.99	53.98	61.71	51.38	49.49	39.09	49.27	47.98
4	HCl	15	ppm	1	1.01	0.50	0.36	0.41	0.47	0.32	0.87	0.63	0.54	0.35	0.33	0.20	0.86	0.45	0.42	0.36
					0.34	0.45	0.77	0.41	0.39	0.26	0.35	0.38	0.86	0.43	0.44	0.43	0.50	0.52	1.12	0.53
					0.41	0.31	0.46	0.58	0.98	0.59	0.40	0.42	0.42	0.46	1.10	0.45	0.36	0.33	0.35	0.29
5	CO	50	ppm	1	0.11	5.31	18.71	0.02	1.02	30.74	19.75	0.11	0.52	16.05	12.10	32.62	0.14	0.87	0.52	19.20
					9.31	5.20	26.08	5.70	5.76	18.78	1.24	1.38	36.32	11.25	0.01	6.26	0.37	0.17	0.69	0.50
					28.31	30.57	0.05	2.61	104.24	6.59	18.53	0.03	0.04	0.00	0.01	0.40	0.35	2.41	2.11	8.10
6	O_2	12	(%)	1/10	10.88	7.72	6.96	7.16	8.29	5.68	9.17	10.35	9.61	5.94	5.65	4.34	9.99	7.14	7.43	6.51
					6.41	8.64	9.21	7.00	7.71	4.30	6.15	6.89	9.15	5.97	6.61	6.29	7.33	7.32	10.01	7.26
					6.99	6.44	7.57	9.32	9.90	8.79	6.89	7.53	7.75	8.89	11.06	8.31	7.78	6.86	7.68	6.81
7	FLW	0	Sm3	10	9687.87	11315.90	12734.00	12831.80	11534.70	12647.90	10075.10	8513.64	9559.05	12828.90	11127.10	12392.20	10950.00	10991.60	10574.30	11816.10
					12285.40	9869.72	11455.20	12119.70	11166.80	15353.90	13419.40	12738.40	11354.00	13341.60	13391.00	13615.40	12357.20	12558.20	10355.30	12368.70
					12911.30	13544.30	12859.00	11760.40	10438.70	11248.90	12790.30	11324.80	11146.10	10016.70	9072.69	10980.40	11827.40	12666.60	12110.50	13299.10
8	TMP	0	DEG	1	187.31	186.43	188.24	189.62	189.79	188.14	186.38	185.50	183.45	183.34	182.46	181.14	184.46	185.82	184.32	183.92
					185.63	185.16	185.54	186.45	186.06	187.22	188.48	188.08	187.68	189.25	189.79	189.34	188.57	187.50	186.61	186.86
					187.11	188.24	189.10	189.53	188.95	187.99	187.26	185.33	185.76	187.19	187.13	187.51	189.48	191.02	191.20	191.21
9	TM1	0	DEG	1	1063.46	1051.59	1088.16	1101.77	1062.44	1100.74	1130.38	1001.72	939.33	1040.25	1073.49	1118.64	1132.73	1093.96	1055.36	1065.35
					1103.75	1033.17	1088.05	1106.78	1053.58	1126.07	1129.97	1124.43	1150.91	1179.67	1157.61	1139.27	1104.08	1106.23	1135.87	1101.65
					1071.88	1122.18	1129.49	1051.43	1158.29	1081.46	1126.67	1112.47	1091.77	1054.50	1054.32	1014.60	1021.85	1063.31	1039.47	1068.57
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78