측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천경우	이재훈	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2025/10/13 00:00 ~ 2025/10/13 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.67	0.36	2.75	0.00	874.07	0.35	5.25	13,158.60	170.05
측정 최대값	23.23	0.52	19.66	0.00	1,068.01	0.43	8.15	16,864.00	174.62
측정 누적값	176.58	18.54	388.39	0.00	39,909.33	16.80	296.39	617,850	7,215.08
측정 평균값	4.20	0.44	9.25	0.00	950.22	0.40	7.06	14,710.71	171.79
2025/10/13 00:00					902.59	0.51		12,135.40	172.08
2025/10/13 00:30	2.80	0.47	3.04	0.00	900.41	0.41	7.36	14,331.00	171.79
2025/10/13 01:00	8.87	0.47	3.52	0.00	910.90	0.40	7.13	14,547.40	171.72
2025/10/13 01:30	4.43	0.47	3.41	0.00	907.56	0.40	7.16	14,415.20	171.62
2025/10/13 02:00	7.15	0.48	3.85	0.00	908.15	0.41	7.34	14,414.70	171.54
2025/10/13 02:30	17.01	0.46	2.80	0.00	919.89	0.38	6.51	15,602.90	171.97
2025/10/13 03:00	23.23	0.46	2.75	0.00	919.56	0.39	6.76	15,317.80	172.56
2025/10/13 03:30	5.28	0.44	2.81	0.00	911.03	0.39	6.71	15,491.50	172.63
2025/10/13 04:00					904.33	0.51		12,250.20	172.40
2025/10/13 04:30	2.31	0.42	3.66	0.00	900.73	0.40	6.81	15,381.70	172.66
2025/10/13 05:00	4.03	0.41	3.00	0.00	894.04	0.41	7.30	14,383.20	172.23
2025/10/13 05:30	4.16	0.43	3.40	0.00	884.42	0.41	7.51	14,224.10	171.83
2025/10/13 06:00	13.86	0.46	3.35	0.00	895.81	0.41	7.36	14,315.00	171.94
2025/10/13 06:30	7.79	0.45	2.86	0.00	874.07	0.42	7.82	13,413.80	171.36
2025/10/13 07:00	12.00	0.42	3.16	0.00	883.96	0.42	7.80	13,395.40	170.53
2025/10/13 07:30	3.24	0.43	3.75	0.00	894.00	0.42	7.79	13,786.50	170.71
2025/10/13 08:00					942.29	0.51		12,343.10	171.81
2025/10/13 08:30	3.80	0.44	3.46	0.00	956.35	0.39	6.81	15,169.80	172.09
2025/10/13 09:00	7.79	0.42	4.23	0.00	958.65	0.38	6.56	15,713.90	170.85
2025/10/13 09:30	6.02	0.42	4.32	0.00	977.31	0.38	5.98	16,730.60	172.58
2025/10/13 10:00	1.86	0.47	4.05	0.00	918.92	0.42	7.45	14,875.80	174.62
2025/10/13 10:30	5.45	0.49	5.26	0.00	922.37	0.40	7.14	15,411.90	173.63
2025/10/13 11:00	4.63	0.42	10.44	0.00	983.59	0.38	6.08	16,418.50	172.67
2025/10/13 11:30	1.62	0.47	9.49	0.00	935.70	0.42	7.69	14,231.60	172.59
2025/10/13 12:00					989.98	0.52		12,422.10	172.48
2025/10/13 12:30	1.89	0.46	12.44	0.00	980.19	0.41	7.23	14,864.80	172.69
2025/10/13 13:00	0.90	0.43	15.01	0.00	1,003.47	0.39	6.59	15,263.60	172.44
2025/10/13 13:30	1.57	0.45	14.47	0.00	955.09	0.41	7.63	13,952.00	171.86
2025/10/13 14:00	1.24	0.43	18.72	0.00	981.31	0.38	6.77	15,154.50	171.82
2025/10/13 14:30	1.38	0.41	16.42	0.00	980.63	0.40	6.91	14,896.30	171.83
2025/10/13 15:00	2.43	0.45	9.85	0.00	933.49	0.43	8.15	13,212.00	171.16
2025/10/13 15:30	0.98	0.40	17.91	0.00	993.42	0.39	6.93	14,632.40	170.51
2025/10/13 16:00					924.90	0.53		11,110.30	170.15
2025/10/13 16:30	1.32	0.45	16.02	0.00	986.43	0.40	7.06	14,737.90	170.53
2025/10/13 17:00	1.87	0.45	11.48	0.00	942.76	0.41	7.58	13,965.80	170.05
2025/10/13 17:30	0.78	0.39	18.20	0.00	1,032.50	0.37	6.31	15,568.90	170.41
2025/10/13 18:00	0.67	0.37	19.66	0.00	1,068.01	0.35	5.25	16,864.00	172.09
2025/10/13 18:30	1.48	0.45	9.43	0.00	944.49	0.43	7.92	13,393.40	172.78
2025/10/13 19:00	0.95	0.39	17.56	0.00	1,008.15	0.39	6.68	15,163.30	171.52
2025/10/13 19:30	0.87	0.36	17.04	0.00	1,000.17	0.39	6.70	14,651.60	171.71
2025/10/13 20:00					966.11	0.51		12,410.80	172.31
2025/10/13 20:30	1.13	0.52	10.67	0.00	960.40	0.40	7.06	14,357.40	171.11
2025/10/13 21:00	1.01	0.45	8.74	0.00	971.15	0.40	7.09	14,163.00	170.56
2025/10/13 21:30	0.87	0.50	14.39	0.00	973.81	0.40	6.81	14,872.50	171.00
2025/10/13 22:00	0.83	0.44	15.67	0.00	982.01	0.40	6.93	14,572.80	171.73
2025/10/13 22:30	5.30	0.40	14.56	0.00	1,005.15	0.39	6.72	14,760.00	171.76
2025/10/13 23:00	0.68	0.47	14.38	0.00	987.49	0.40	7.22	14,072.90	171.93
2025/10/13 23:30	1.10	0.47	9.16	0.00	961.79	0.42	7.78	13,158.60	171.47

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김정수	박재홍	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2025/10/14 00:00 ~ 2025/10/14 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP	001 IRS
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300	0-100
측정 최소값	0.82	0.36	8.30	0.00	882.12	0.38	6.05	12,379.70	170.31	35.29
측정 최대값	15.98	0.57	17.74	0.00	1,009.97	0.51	9.86	15,624.60	172.96	35.29
측정 누적값	69.89	16.06	427.71	0.00	32,327.60	14.36	259.91	470,729	5,834.37	1,199.86
측정 평균값	2.06	0.47	12.58	0.00	950.81	0.42	7.64	13,844.97	171.60	35.29
2025/10/14 00:00					955.57	0.52		11,169.00	170.68	35.29
2025/10/14 00:30	2.00	0.45	11.12	0.00	938.67	0.42	7.76	13,562.90	170.82	35.29
2025/10/14 01:00	15.98	0.40	12.75	0.00	1,000.33	0.38	6.26	15,520.90	171.27	35.29
2025/10/14 01:30	1.23	0.36	13.98	0.00	972.20	0.40	7.03	14,509.30	172.33	35.29
2025/10/14 02:00	1.83	0.44	11.10	0.00	925.86	0.44	8.37	12,795.70	171.84	35.29
2025/10/14 02:30	1.41	0.37	17.74	0.00	991.93	0.40	6.67	15,487.00	171.62	35.29
2025/10/14 03:00	2.30	0.43	10.47	0.00	918.49	0.46	8.35	13,345.80	172.59	35.29
2025/10/14 03:30	0.93	0.36	16.49	0.00	1,009.97	0.38	6.05	15,624.60	172.86	35.29
2025/10/14 04:00					971.82	0.53		11,568.80	172.64	35.29
2025/10/14 04:30	1.74	0.54	11.14	0.00	939.49	0.43	7.66	13,714.50	172.36	35.29
2025/10/14 05:00	1.18	0.43	15.02	0.00	977.11	0.40	6.82	14,842.00	172.33	35.29
2025/10/14 05:30	2.14	0.51	10.35	0.00	930.41	0.44	7.86	13,409.40	172.04	35.29
2025/10/14 06:00	1.10	0.45	14.55	0.00	981.54	0.38	6.42	15,215.70	171.88	35.29
2025/10/14 06:30	0.82	0.46	16.84	0.00	999.41	0.39	6.40	15,186.90	172.22	35.29
2025/10/14 07:00	1.74	0.53	13.68	0.00	945.59	0.44	7.91	13,683.60	172.96	35.29
2025/10/14 07:30	1.36	0.52	13.44	0.00	970.82	0.41	7.50	13,820.20	171.07	35.29
2025/10/14 08:00					937.91	0.53		10,881.50	170.48	35.29
2025/10/14 08:30	1.03	0.51	17.55	0.00	978.78	0.41	7.11	14,432.30	171.60	35.29
2025/10/14 09:00	1.67	0.55	13.06	0.00	942.32	0.45	8.26	12,928.00	171.68	35.29
2025/10/14 09:30	2.17	0.52	13.68	0.00	930.29	0.44	8.23	13,181.80	171.26	35.29
2025/10/14 10:00	1.38	0.52	15.29	0.00	974.26	0.42	7.45	13,846.00	171.53	35.29
2025/10/14 10:30	1.99	0.56	11.93	0.00	926.07	0.43	8.15	13,209.00	171.72	35.29
2025/10/14 11:00	1.52	0.51	14.81	0.00	944.56	0.41	7.54	13,962.50	170.94	35.29
2025/10/14 11:30	1.03	0.49	12.21	0.00	966.21	0.39	7.10	14,228.20	170.85	35.29
2025/10/14 12:00					972.35	0.50		12,310.30	171.25	35.29
2025/10/14 12:30	1.21	0.40	12.32	0.00	972.89	0.39	6.85	14,762.00	172.02	35.29
2025/10/14 13:00	1.38	0.44	15.38	0.00	954.63	0.42	7.62	13,871.30	172.30	35.29
2025/10/14 13:30	1.34	0.45	15.60	0.00	958.09	0.41	7.61	13,800.80	171.47	35.29
2025/10/14 14:00	1.43	0.47	14.59	0.00	952.65	0.42	7.88	13,362.90	171.11	35.29
2025/10/14 14:30	2.48	0.47	9.61	0.00	899.03	0.46	8.59	13,095.50	171.10	35.29
2025/10/14 15:00	1.89	0.45	9.46	0.00	916.84	0.44	8.23	13,768.40	171.56	35.29
2025/10/14 15:30	1.33	0.42	9.12	0.00	953.37	0.41	7.47	14,012.00	171.14	35.29
2025/10/14 16:00					1,001.05	0.50		12,061.10	171.25	35.29
2025/10/14 16:30	2.38	0.51	8.56	0.00	909.89	0.45	8.65	12,490.00	171.89	35.29
2025/10/14 17:00	1.68	0.49	10.19	0.00	952.35	0.42	7.75	13,469.40	171.29	35.29
2025/10/14 17:30	1.77	0.50	9.87	0.00	950.76	0.43	7.92	13,138.20	170.85	35.29
2025/10/14 18:00	1.89	0.51	8.30	0.00	921.18	0.45	8.49	12,379.70	170.31	35.29
2025/10/14 18:30	1.66	0.47	8.68	0.00	939.49	0.43	8.09	13,471.00	170.39	35.29
2025/10/14 19:00	2.90	0.57	8.83	0.00	882.12	0.51	9.86	12,601.40	171.17	35.29
2025/10/14 19:30	956.02	2.02	9.16	0.00	398.94	2.57	17.93	3,038.88	169.64	35.29
2025/10/14 20:00					315.84	4.75		2,941.51	162.15	35.29
2025/10/14 20:30	975.77	8.32	4.02	7.37	233.99	11.48	20.46	321.23	158.73	35.29
2025/10/14 21:00	654.14	10.57	2.02	11.76	191.98	13.50	20.57	252.01	151.54	35.29
2025/10/14 21:30	779.64	9.45	0.03	9.54	165.87	12.02	20.51	263.42	142.24	35.28
2025/10/14 22:00	947.63	9.75	0.00	12.85	149.15	12.23	20.54	244.42	137.03	35.27
2025/10/14 22:30	437.20	10.99	0.00	16.19	133.48	12.37	20.57	239.96	133.92	35.26
2025/10/14 23:00	249.60	9.67	0.00	13.74	121.96	11.77	20.57	242.82	130.91	35.26
2025/10/14 23:30	185.33	10.32	0.00	16.33	112.88	11.52	20.58	239.95	127.33	35.26

[동작불량] [전원단절] [보수중] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]