
굴뚝별 트랜드

2015년12월23일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.68	0.59	0.56	0.60	0.56	0.52	0.68	0.57	0.62	0.57	0.59	0.55	0.77	0.65	0.65	0.58
1	TSP	20	MGm	1	0.57	0.60	0.75	0.65	0.59	0.59	0.58	0.59	0.71	0.62	0.60	0.56	0.51	0.53	0.70	0.55
					0.52	0.51	0.56	0.53	0.67	0.56	0.53	0.57	0.52	0.49	0.66	0.52	0.49	0.49	0.48	0.49
					34.35	13.41	17.52	13.31	3.33	15.56	9.90	3.76	7.91	8.05	8.55	9.03	14.25	7.03	9.43	16.96
2	SO_2	30	ppm	1	9.54	5.12	12.72	2.67	7.46	9.11	11.88	3.68	4.53	1.03	0.04	0.37	5.70	7.31	19.00	9.15
					10.35	11.52	6.09	9.63	17.39	15.49	4.84	1.87	10.14	4.15	6.85	11.76	12.71	9.40	10.75	26.66

					67.51	54.14	43.71	50.61	50.95	44.33	45.42	47.69	47.48	42.13	46.23	42.28	54.01	53.81	60.51	60.53
3	NOx	70	ppm	1	54.08	55.56	70.15	59.65	58.41	52.64	49.54	47.81	57.80	50.00	48.81	63.17	51.62	50.82	67.58	51.29
					49.07	48.86	54.41	53.16	69.27	59.96	57.86	59.75	54.13	49.01	67.28	52.89	55.03	51.14	56.72	58.40
					1.01	0.45	0.35	0.37	0.34	0.28	1.12	0.41	0.35	0.25	0.26	0.22	1.01	0.37	0.22	0.08
4	HCl	15	ppm	1	0.05	0.07	0.96	0.37	0.28	0.40	0.43	0.51	1.19	0.56	0.52	0.48	0.51	0.61	1.77	0.70
					0.61	0.61	0.70	0.66	1.86	0.79	0.60	0.65	0.60	0.56	1.80	0.77	0.56	0.54	0.55	0.58
					0.43	0.12	2.46	4.62	0.69	9.56	8.15	1.81	0.90	19.30	3.20	2.02	7.27	0.12	0.13	0.07
5	CO	50	ppm	1	2.74	1.37	0.36	12.18	18.45	0.57	8.32	0.19	1.13	0.01	0.08	23.06	16.08	1.12	8.67	6.20
					17.84	0.64	0.56	7.92	9.21	0.73	0.22	1.72	15.27	12.12	0.40	0.03	19.44	27.55	18.09	29.82
					9.82	8.06	7.02	7.96	7.39	6.45	9.50	7.28	8.47	7.06	7.61	6.62	10.64	8.73	8.62	7.35
6	O_2	12	(%)	1/10	7.13	7.73	11.72	8.76	7.69	7.84	7.64	7.90	10.14	8.33	8.35	7.61	6.58	7.43	10.94	7.60
					7.32	7.10	8.24	7.49	10.41	8.32	7.62	8.63	7.44	6.56	10.41	7.46	6.66	6.39	6.46	6.73
					10973.60	11823.00	12364.90	10804.60	11721.90	12861.40	10497.50	11406.20	10559.00	11500.30	11580.40	12572.40	9319.90	10558.10	10333.20	11324.60
7	FLW	0	Sm3	10	11535.50	11322.10	9056.43	10063.70	11284.40	11172.50	11461.10	11126.00	9845.46	10683.80	10493.30	11110.80	12925.90	12338.20	9120.95	11640.70
					12036.90	12181.90	11122.40	11933.40	9584.05	10855.40	11634.30	10612.10	11879.50	12911.80	10093.80	11997.80	12993.80	13249.10	13248.50	13331.70
					189.90	190.13	190.53	189.67	189.01	188.43	188.61	188.14	188.03	188.08	188.48	189.48	190.08	190.48	189.95	188.83
8	TMP	0	DEG	1	187.72	186.94	187.32	186.06	186.37	187.63	187.75	186.86	187.66	188.23	187.72	186.54	187.87	189.62	189.53	189.00
					188.77	188.76	188.11	187.66	186.85	186.28	186.55	185.26	185.43	185.91	185.85	185.61	185.38	185.63	186.05	186.03
					1104.96	1046.77	1071.32	1048.37	1045.92	1098.25	1108.97	1073.39	1003.72	1029.26	1062.18	1098.35	1083.13	1034.55	990.82	1049.74
9	TM1	0	DEG	1	1071.28	1068.93	1048.17	1005.68	1043.95	1083.94	1104.16	1087.30	1101.75	1049.93	1014.39	1020.41	1118.71	1126.53	1111.36	1078.21
					1076.45	1101.67	1064.73	1073.17	1095.28	1054.52	1083.39	1039.43	1076.63	1129.07	1139.55	1124.38	1135.51	1160.29	1179.51	1141.51
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.79	36.78	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78