
굴뚝별 트랜드

2015년12월24일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/23　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.65	0.49	0.55	0.55	0.51	0.62	0.66	0.59	0.62	0.55	0.54	0.53	0.67	0.51	0.55	0.52
1	TSP	20	MGm	1	0.53	0.52	0.67	0.62	0.80	0.76	0.57	0.53	0.69	0.51	0.48	0.63	0.51	0.53	0.73	0.55
					0.57	0.52	0.50	0.49	0.64	0.55	0.53	0.60	0.54	0.57	0.64	0.54	0.50	0.50	0.52	0.54
					24.27	12.67	14.77	14.95	18.95	5.08	3.51	1.42	1.99	7.59	16.13	3.21	4.34	8.34	7.54	10.10
2	SO_2	30	ppm	1	10.53	6.84	3.73	7.20	22.93	15.92	2.30	1.44	3.59	5.49	16.53	16.28	17.10	15.07	22.58	13.64
					14.10	12.64	9.15	3.17	9.96	3.83	6.71	7.36	13.85	8.06	16.70	13.46	9.97	8.32	8.97	3.10

					85.15	52.89	54.24	55.54	50.66	50.15	58.80	55.01	47.39	44.01	44.17	47.61	64.21	55.35	48.10	53.58
3	NOx	70	ppm	1	56.46	49.58	62.93	50.36	54.94	60.46	50.66	45.78	53.82	49.63	50.74	38.64	50.09	49.55	52.74	44.92
					55.60	57.05	64.29	62.03	75.27	60.44	53.16	54.38	48.22	47.28	63.70	58.33	43.56	50.62	47.74	54.47
					1.83	0.76	0.75	0.73	0.69	0.83	1.85	0.86	0.78	0.69	0.62	0.62	1.71	0.71	0.68	0.61
4	HCl	15	ppm	1	0.63	0.56	1.51	0.78	5.44	2.26	0.73	0.49	1.26	0.62	0.56	7.34	0.98	0.63	1.71	0.76
					0.67	0.65	0.62	0.61	1.61	0.68	0.62	0.72	0.61	0.66	1.51	0.63	0.51	0.52	0.55	0.61
					17.30	7.63	2.39	0.61	1.54	1.73	2.66	0.19	0.24	5.08	3.49	2.30	0.31	13.87	3.36	0.26
5	CO	50	ppm	1	0.30	28.29	0.59	0.42	64.86	12.71	0.79	2.25	7.68	9.76	3.36	7.62	13.81	23.38	9.76	2.23
					1.92	0.20	6.61	0.54	5.38	19.00	1.71	0.41	4.57	1.08	13.60	15.52	1.63	3.49	0.02	2.73
					10.20	6.79	8.36	8.35	7.52	9.29	11.30	8.74	9.29	7.97	7.59	7.31	10.62	7.10	7.71	6.78
6	O_2	12	(%)	1/10	7.28	7.05	10.22	6.02	0.41	5.90	6.96	7.36	9.74	6.86	6.32	5.11	7.31	7.80	11.97	7.91
					8.25	7.55	7.19	7.03	10.20	8.24	7.63	9.28	7.98	8.74	11.40	8.11	6.88	6.84	7.44	8.16
					10570.00	12969.90	11227.80	11239.20	11993.80	10179.00	9657.26	10713.50	9983.50	11435.80	12285.00	12391.10	10053.00	12512.10	11878.60	12757.00
7	FLW	0	Sm3	10	12364.80	12515.80	10138.80	10805.80	7681.07	9800.20	11872.90	12305.70	10766.30	13017.00	12641.10	9931.10	12228.30	12473.00	8497.10	11174.90
					11265.20	11488.10	11870.30	11664.30	9794.96	10519.30	11478.20	10309.60	12189.60	10966.00	10451.70	12308.10	13206.10	13325.30	12724.40	11509.10
					186.58	185.70	184.23	184.41	184.12	183.63	183.93	184.84	184.78	185.02	186.21	185.90	185.41	185.41	184.63	186.34
8	TMP	0	DEG	1	187.09	186.90	187.03	187.11	187.45	187.38	187.06	187.44	187.46	187.78	186.86	185.35	185.76	186.72	184.57	184.60
					185.34	185.23	185.59	184.92	185.33	185.33	185.78	186.38	186.78	186.06	185.78	186.98	186.46	186.73	186.98	186.01
					1141.85	1153.51	1108.51	1091.33	1113.13	1059.17	1052.37	1062.40	1025.94	1043.61	1093.26	1125.97	1133.77	1141.21	1106.07	1138.25
9	TM1	0	DEG	1	1112.03	1099.06	1134.23	1111.06	1089.00	1091.84	1110.79	1107.16	1147.51	1131.90	1159.53	1130.71	1133.80	1131.52	1072.35	1105.74
					1076.94	1060.81	1066.99	1090.30	1094.52	1043.48	1082.67	1017.95	1048.71	1055.31	1053.88	1099.07	1152.87	1158.97	1152.77	1115.86
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78