
굴뚝별 트랜드

2015년12월28일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/24　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.65	0.51	0.47	0.51	0.50	0.52	0.66	0.49	0.53	0.57	0.57	0.50	0.68	0.61	0.52	0.51
					0.55	0.52	0.70	0.55	0.55	0.54	0.52	0.51	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.63	0.57
					0.50	0.50	0.50	0.49	0.60	0.50	0.52	0.60	0.53	0.58	0.66	0.54	0.51	0.52	0.51	0.49
2	SO_2	30	ppm	1	1.81	0.60	3.84	5.16	1.80	5.81	13.55	13.51	15.55	5.91	3.79	9.73	16.46	3.94	3.25	7.98
					7.78	19.89	19.04	12.48	12.91	3.15	12.53	11.34	39.23	55.23	0.38	0.04	17.80	27.36	1.78	7.52
					23.27	19.44	8.27	23.92	34.70	17.29	14.33	5.54	7.47	7.65	27.08	13.31	16.90	6.51	15.06	17.21

3	NOx	70	ppm	1	65.25	55.95	50.34	55.41	52.57	54.67	79.88	54.66	62.47	62.02	49.59	48.91	69.20	62.41	59.49	48.72
					47.80	42.55	56.04	44.28	38.82	39.29	40.15	42.57	39.88	57.67	0.09	0.04	56.62	80.48	50.81	51.10
					41.61	42.77	44.96	44.55	52.08	44.08	41.51	45.52	46.48	46.46	57.06	49.96	48.72	57.19	51.26	53.20
4	HCl	15	ppm	1	1.44	0.64	0.38	0.45	0.50	0.54	1.28	0.34	0.48	0.54	0.51	0.40	1.20	0.61	0.42	0.42
					0.44	0.41	1.06	0.49	0.42	0.47	0.46	0.47	1.13	3.56	22.44	21.61	11.73	0.81	6.23	0.57
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.32	0.32	0.39	0.31	0.39	0.77	0.36	0.28	0.27	0.23	0.24
5	CO	50	ppm	1	84.71	4.23	30.52	20.04	14.64	14.59	0.14	41.10	1.12	0.27	24.55	5.11	1.47	20.38	0.57	3.40
					16.04	6.80	1.05	1.14	6.55	4.04	7.64	7.42	65.82	128.11	2.14	0.00	9.68	55.84	12.74	21.82
					15.98	9.27	6.57	28.13	59.76	11.72	10.52	0.73	27.97	3.15	3.40	1.35	5.01	2.19	15.04	2.15
6	O_2	12	(%)	1/10	10.94	7.22	6.04	6.84	6.63	7.16	10.86	6.34	7.33	8.30	7.86	6.58	10.78	8.74	6.82	6.66
					7.38	6.47	11.17	7.30	7.20	7.42	7.34	7.28	9.89	5.31	7.96	7.77	5.32	5.94	8.76	7.53
					7.04	6.87	6.80	6.49	8.54	6.78	7.01	8.88	7.43	8.51	10.56	7.68	6.65	6.98	6.71	6.27
7	FLW	0	Sm3	10	10145.00	12513.30	13629.40	12770.50	12949.30	12422.50	10187.50	13675.50	12311.20	11137.00	12019.60	13661.00	10099.50	10866.10	12705.20	12576.30
					11894.90	12868.40	9598.95	11857.70	11920.00	11975.40	13086.40	12697.70	17289.50	17524.20	16981.20	17321.80	17655.00	17009.70	10652.50	10998.30
					11965.30	12163.00	12149.90	12739.10	11920.20	12980.70	12259.50	10586.20	12261.40	10586.50	10155.70	12279.20	13201.30	11943.80	12546.30	12778.70
8	TMP	0	DEG	1	186.20	186.35	186.06	186.08	185.94	185.58	185.57	185.91	186.56	185.97	186.47	187.59	186.86	186.29	185.93	184.83
					185.65	187.15	188.25	188.10	189.07	189.69	191.32	190.91	190.19	191.21	190.49	189.72	189.53	189.38	187.41	186.36
					186.56	187.49	187.91	187.99	189.27	190.42	190.21	188.56	187.85	187.11	186.57	187.55	187.99	186.44	186.43	186.42
9	TM1	0	DEG	1	1113.39	1090.65	1132.77	1134.10	1130.97	1109.46	1089.74	1120.24	1112.51	1077.54	1060.60	1148.23	1141.97	1051.33	1102.90	1106.37
					1070.94	1118.76	1074.46	1081.96	1085.75	1058.93	1064.62	1062.54	1107.79	1148.50	1121.78	1141.35	1110.95	1112.05	1090.61	1070.36
					1082.19	1093.92	1082.09	1099.54	1103.04	1132.98	1137.51	1057.95	1076.25	1056.63	1095.59	1108.19	1136.67	1145.41	1133.46	1159.01
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74