측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	현경기	김정5	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2026/04/23 00:00 ~ 2026/04/23 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP		
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% 0	SM3	DEG		
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300		
측정 최소값	1.26	0.00	6.30	0.00	740.94	0.17	6.26	8,956.24	54.48		
측정 최대값	109.05	0.28	87.01	6.03	972.90	0.58	10.20	14,714.70	186.74		
측정 누적값	532.80	3.04	677.20	28.95	38,394.32	20.23	311.58	542,580	7,320.09		
측정 평균값	12.69	0.07	16.12	0.69	914.15	0.48	7.42	12,918.57	174.29		
2026/04/23 00:00					634.80	0.27		3,523.13	47.03		
2026/04/23 00:30	9.32	0.00	87.01	0.00	740.94	0.22	10.20	8,956.24	54.48		
2026/04/23 01:00	109.05	0.00	30.11	0.00	925.00	0.17	6.91	13,985.10	69.15		
2026/04/23 01:30	66.43	0.01	21.68	0.00	927.87	0.57	6.28	13,793.10	120.00		
2026/04/23 02:00	61.23	0.04	22.93	0.00	958.34	0.45	6.58	12,959.70	147.34		
2026/04/23 02:30	11.36	0.09	24.12	0.00	910.61	0.44	7.02	11,534.20	158.35		
2026/04/23 03:00	12.14	0.09	16.54	0.00	882.94	0.47	7.00	11,187.60	170.06		
2026/04/23 03:30	5.35	0.10	15.65	0.00	899.33	0.58	7.35	11,850.20	177.62		
2026/04/23 04:00					956.17	0.69		10,687.50	180.97		
2026/04/23 04:30	3.91	0.00	17.30	0.00	923.54	0.49	7.09	12,850.50	181.63		
2026/04/23 05:00	3.86	0.00	10.92	0.00	890.39	0.51	7.51	12,529.10	180.06		
2026/04/23 05:30	30.95	0.00	10.27	0.00	917.71	0.46	6.26	13,807.10	179.88		
2026/04/23 06:00	30.72	0.00	8.30	0.00	888.15	0.51	7.52	12,184.40	179.62		
2026/04/23 06:30	3.98	0.00	6.30	0.00	853.64	0.54	8.63	10,562.50	178.51		
2026/04/23 07:00	3.06	0.00	11.14	0.00	881.43	0.49	7.94	12,026.30	179.02		
2026/04/23 07:30	3.08	0.00	11.19	0.00	921.69	0.48	7.34	12,876.10	179.97		
2026/04/23 08:00					972.62	0.60		11,217.60	181.15		
2026/04/23 08:30	19.54	0.00	11.51	0.00	972.90	0.47	7.01	13,142.50	181.87		
2026/04/23 09:00	2.35	0.00	12.19	0.00	898.83	0.53	8.57	11,808.40	182.64		
2026/04/23 09:30	37.91	0.00	12.64	0.00	953.05	0.48	6.40	14,236.30	183.13		
2026/04/23 10:00	2.74	0.00	13.82	0.00	934.03	0.49	7.53	13,022.60	183.52		
2026/04/23 10:30	2.38	0.00	14.35	0.00	960.78	0.46	6.99	13,614.90	183.98		
2026/04/23 11:00	2.24	0.00	18.69	0.00	958.22	0.48	6.96	13,919.70	184.77		
2026/04/23 11:30	15.09	0.00	15.28	0.00	926.99	0.49	7.42	13,246.20	185.17		
2026/04/23 12:00					910.28	0.64		9,764.07	184.22		
2026/04/23 12:30	2.33	0.28	15.67	0.00	905.49	0.51	8.03	12,301.50	184.14		
2026/04/23 13:00	5.12	0.26	15.60	0.00	959.02	0.46	6.65	13,821.90	184.17		
2026/04/23 13:30	1.63	0.22	13.68	0.00	947.85	0.45	6.49	13,789.50	183.69		
2026/04/23 14:00	2.63	0.25	12.22	0.20	964.03	0.44	6.37	14,000.50	184.08		
2026/04/23 14:30	4.05	0.22	12.59	0.00	948.94	0.47	7.17	13,529.40	184.80		
2026/04/23 15:00	5.57	0.26	11.59	0.24	957.13	0.49	7.32	13,392.00	185.66		
2026/04/23 15:30	3.78	0.23	13.70	3.03	968.50	0.48	6.99	13,968.60	186.74		
2026/04/23 16:00					912.17	0.65		10,141.10	186.96		
2026/04/23 16:30	1.84	0.05	12.84	1.56	938.29	0.51	7.83	12,829.90	186.36		
2026/04/23 17:00	1.32	0.06	15.49	2.01	947.83	0.49	7.51	13,312.30	186.16		
2026/04/23 17:30	1.26	0.07	19.72	1.83	965.22	0.49	7.39	13,522.90	186.40		
2026/04/23 18:00	2.80	0.08	12.91	0.00	900.43	0.54	8.37	12,249.90	185.99		
2026/04/23 18:30	10.97	0.08	16.88	0.00	891.23	0.53	8.16	12,536.10	184.95		
2026/04/23 19:00	2.70	0.10	16.90	0.00	884.48	0.51	7.75	13,096.00	184.39		
2026/04/23 19:30	2.50	0.09	13.74	0.52	892.95	0.50	7.23	13,750.50	183.83		
2026/04/23 20:00					860.99	0.64		10,401.90	183.86		
2026/04/23 20:30	2.21	0.01	11.60	0.16	887.73	0.49	7.35	13,463.80	183.70		
2026/04/23 21:00	8.06	0.00	9.89	1.14	916.49	0.47	6.46	14,714.70	184.58		
2026/04/23 21:30	3.01	0.03	10.66	4.67	908.81	0.48	6.85	14,070.80	184.69		
2026/04/23 22:00	5.88	0.07	12.12	1.21	842.07	0.57	9.00	11,789.00	184.34		
2026/04/23 22:30	5.10	0.08	10.94	3.68	871.53	0.52	8.07	12,798.40	183.92		
2026/04/23 23:00	2.54	0.12	12.66	6.03	894.59	0.51	7.72	13,157.20	183.93		
2026/04/23 23:30	18.81	0.15	13.86	2.67	875.33	0.54	8.36	12,392.40	182.80		

[동작불량] [O2전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	정영기	박재홍	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2026/04/24 00:00 ~ 2026/04/24 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.96	0.00	5.08	0.00	829.27	0.44	6.48	11,518.10	183.56
측정 최대값	14.56	0.51	20.55	11.74	972.87	0.58	9.45	14,431.20	187.30
측정 누적값	77.81	2.45	362.02	51.01	27,204.34	15.40	235.19	393,381	5,567.25
측정 평균값	2.59	0.08	12.07	1.70	906.81	0.51	7.84	13,112.68	185.57
2026/04/24 00:00					835.99	0.65		10,313.70	181.50
2026/04/24 00:30	2.36	0.00	12.54	0.00	829.27	0.58	9.45	11,518.10	183.56
2026/04/24 01:00	4.21	0.00	7.23	1.22	863.65	0.51	7.71	13,353.50	184.27
2026/04/24 01:30	4.11	0.00	6.74	1.15	855.41	0.54	8.31	12,851.20	184.72
2026/04/24 02:00	2.31	0.00	5.23	6.37	897.07	0.49	7.17	13,994.10	185.22
2026/04/24 02:30	2.72	0.00	6.04	7.88	894.95	0.52	7.56	13,662.50	185.81
2026/04/24 03:00	2.20	0.00	5.08	4.96	852.65	0.56	8.74	12,146.90	185.43
2026/04/24 03:30	1.78	0.00	6.30	11.74	865.99	0.55	8.32	12,682.60	185.15
2026/04/24 04:00					828.07	0.65		10,850.40	184.56
2026/04/24 04:30	1.77	0.01	6.99	6.92	899.61	0.50	7.27	13,837.00	184.67
2026/04/24 05:00	2.27	0.00	6.24	0.88	854.13	0.57	8.95	12,025.40	184.50
2026/04/24 05:30	1.66	0.00	7.08	0.38	907.75	0.50	7.27	13,920.90	184.70
2026/04/24 06:00	1.81	0.03	6.80	0.14	894.17	0.52	7.93	12,970.20	184.31
2026/04/24 06:30	1.85	0.04	6.79	4.70	883.01	0.53	8.06	12,696.30	183.74
2026/04/24 07:00	1.88	0.09	6.67	1.34	881.17	0.55	8.44	12,293.10	183.78
2026/04/24 07:30	14.56	0.07	7.96	2.78	909.51	0.51	7.60	13,131.50	183.62
2026/04/24 08:00					919.48	0.63		10,778.90	183.75
2026/04/24 08:30	1.93	0.00	11.96	0.55	914.25	0.51	7.94	12,936.90	184.23
2026/04/24 09:00					912.96	0.70		9,840.24	184.64
2026/04/24 09:30					916.42	0.72		9,389.74	185.26
2026/04/24 10:00									
2026/04/24 10:30									
2026/04/24 11:00									
2026/04/24 11:30									
2026/04/24 12:00									
2026/04/24 12:30									
2026/04/24 13:00									
2026/04/24 13:30									
2026/04/24 14:00					924.37	0.66		8,876.71	174.54
2026/04/24 14:30									
2026/04/24 15:00					937.03	0.57		11,796.50	184.09
2026/04/24 15:30	1.58	0.51	17.18	0.00	915.49	0.51	8.52	12,230.70	185.28
2026/04/24 16:00					908.27	0.64		10,099.80	185.89
2026/04/24 16:30	8.49	0.05	14.76	0.00	945.34	0.47	7.14	13,727.10	186.04
2026/04/24 17:00	0.96	0.06	17.76	0.00	972.87	0.44	6.48	14,431.20	186.64
2026/04/24 17:30	1.77	0.09	13.10	0.00	913.33	0.52	8.43	12,266.30	187.00
2026/04/24 18:00	1.42	0.07	18.05	0.00	935.59	0.50	7.82	13,064.30	187.06
2026/04/24 18:30	1.53	0.05	17.34	0.00	951.36	0.48	7.22	13,894.60	187.30
2026/04/24 19:00	1.94	0.07	15.41	0.00	908.31	0.52	8.14	12,843.10	187.25
2026/04/24 19:30	1.69	0.07	17.06	0.00	921.35	0.50	7.79	13,204.20	186.78
2026/04/24 20:00					942.47	0.62		10,915.70	186.82
2026/04/24 20:30	1.80	0.13	15.99	0.00	918.51	0.51	7.96	13,090.60	186.83
2026/04/24 21:00	1.61	0.09	13.91	0.00	919.45	0.50	7.54	13,417.50	186.56
2026/04/24 21:30	2.16	0.16	15.26	0.00	889.35	0.55	8.59	12,268.60	186.46
2026/04/24 22:00	1.62	0.16	18.67	0.00	951.49	0.47	6.94	14,011.20	186.43
2026/04/24 22:30	1.44	0.20	20.55	0.00	954.83	0.49	7.15	13,747.60	186.48
2026/04/24 23:00	1.11	0.24	18.97	0.00	969.91	0.48	6.89	14,084.80	186.70
2026/04/24 23:30	1.27	0.26	18.36	0.00	934.57	0.52	7.86	13,078.50	186.73

[동작불량] [DI전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김빛누	박재홍	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2026/04/25 00:00 ~ 2026/04/25 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP		
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG		
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300		
측정 최소값	1.27	0.00	14.27	0.00	882.88	0.43	6.16	11,975.00	184.36		
측정 최대값	19.33	0.31	22.45	0.00	990.16	0.60	9.08	15,126.70	188.54		
측정 누적값	139.50	3.78	789.20	0.00	39,321.38	21.03	321.10	566,747	7,833.13		
측정 평균값	3.32	0.09	18.79	0.00	936.22	0.50	7.65	13,493.97	186.50		
2026/04/25 00:00					905.57	0.69		9,978.87	186.46		
2026/04/25 00:30	6.86	0.01	21.73	0.00	960.17	0.50	7.03	14,018.00	186.34		
2026/04/25 01:00	1.27	0.02	19.49	0.00	953.40	0.50	7.37	13,539.80	186.25		
2026/04/25 01:30	19.33	0.01	20.60	0.00	981.68	0.49	6.69	14,471.30	186.34		
2026/04/25 02:00	1.34	0.02	18.79	0.00	934.99	0.52	7.49	13,795.10	186.72		
2026/04/25 02:30	1.37	0.04	17.70	0.00	934.21	0.50	7.21	14,091.50	186.83		
2026/04/25 03:00	4.25	0.06	20.72	0.00	947.88	0.50	7.12	14,125.70	186.72		
2026/04/25 03:30	1.76	0.11	19.63	0.00	919.51	0.54	7.91	13,294.10	186.38		
2026/04/25 04:00					975.55	0.63		12,127.70	186.43		
2026/04/25 04:30	2.08	0.00	21.67	0.00	950.11	0.53	7.54	13,762.10	186.90		
2026/04/25 05:00	2.00	0.00	18.32	0.00	882.88	0.60	9.08	11,975.00	186.37		
2026/04/25 05:30	1.40	0.00	18.51	0.00	935.47	0.51	7.41	13,684.30	185.29		
2026/04/25 06:00	1.39	0.00	19.10	0.00	957.71	0.50	7.02	14,111.30	185.16		
2026/04/25 06:30	1.85	0.01	19.87	0.00	920.29	0.53	7.71	13,560.40	185.30		
2026/04/25 07:00	2.32	0.00	19.09	0.00	897.13	0.54	8.19	12,974.30	185.18		
2026/04/25 07:30	2.44	0.00	18.94	0.00	958.21	0.49	7.10	14,183.50	185.62		
2026/04/25 08:00					881.66	0.68		10,258.40	185.49		
2026/04/25 08:30	2.46	0.04	21.07	0.00	912.16	0.54	8.22	12,818.30	185.07		
2026/04/25 09:00	2.35	0.05	19.49	0.00	920.73	0.51	7.79	13,296.70	184.78		
2026/04/25 09:30	2.25	0.09	17.83	0.00	905.84	0.51	8.00	13,099.80	184.89		
2026/04/25 10:00	2.55	0.12	22.15	0.00	899.65	0.53	8.56	12,598.80	184.91		
2026/04/25 10:30	16.32	0.10	16.29	0.00	896.42	0.52	8.27	12,842.30	184.36		
2026/04/25 11:00	2.06	0.15	21.16	0.00	949.61	0.48	7.41	13,869.70	185.31		
2026/04/25 11:30	2.46	0.18	17.95	0.00	896.57	0.52	8.57	12,471.10	185.71		
2026/04/25 12:00					929.71	0.61		10,919.40	185.86		
2026/04/25 12:30	15.97	0.22	14.27	0.00	960.49	0.46	7.13	13,967.60	186.07		
2026/04/25 13:00	2.22	0.30	18.20	0.00	929.30	0.50	8.18	12,627.20	186.01		
2026/04/25 13:30	3.69	0.27	19.13	0.00	962.78	0.46	7.17	13,900.30	186.37		
2026/04/25 14:00	2.38	0.27	17.03	0.00	948.99	0.48	7.70	13,269.60	186.46		
2026/04/25 14:30	1.44	0.26	17.71	0.00	942.22	0.47	7.78	13,161.60	186.70		
2026/04/25 15:00	1.80	0.31	18.65	0.00	918.63	0.49	8.12	12,833.40	186.92		
2026/04/25 15:30	3.72	0.25	16.91	0.00	922.96	0.48	7.88	13,237.00	186.94		
2026/04/25 16:00					948.98	0.59		11,265.90	187.37		
2026/04/25 16:30	2.49	0.14	15.88	0.00	888.32	0.52	8.82	12,063.60	187.18		
2026/04/25 17:00	2.16	0.12	18.79	0.00	943.58	0.46	7.23	13,947.60	187.31		
2026/04/25 17:30	1.99	0.13	18.42	0.00	931.17	0.49	7.92	13,244.60	187.52		
2026/04/25 18:00	1.92	0.14	22.45	0.00	940.39	0.47	7.67	13,460.10	187.62		
2026/04/25 18:30	3.36	0.11	18.50	0.00	990.16	0.43	6.16	15,126.70	187.47		
2026/04/25 19:00	1.52	0.12	16.84	0.00	980.55	0.45	6.62	14,643.70	187.77		
2026/04/25 19:30	1.37	0.10	18.72	0.00	974.77	0.47	7.02	14,061.10	187.67		
2026/04/25 20:00					1,015.23	0.59		11,777.60	187.73		
2026/04/25 20:30	2.15	0.03	18.81	0.00	948.70	0.51	7.67	13,508.30	188.54		
2026/04/25 21:00	1.81	0.00	19.07	0.00	951.80	0.49	7.36	13,981.60	188.44		
2026/04/25 21:30	1.52	0.00	16.49	0.00	961.58	0.48	7.14	14,200.90	188.19		
2026/04/25 22:00	2.32	0.00	19.69	0.00	911.57	0.54	8.65	12,450.20	187.86		
2026/04/25 22:30	1.30	0.00	20.44	0.00	973.87	0.47	6.71	14,642.40	187.48		
2026/04/25 23:00	2.15	0.00	15.50	0.00	897.77	0.54	8.69	12,322.10	187.03		
2026/04/25 23:30	2.11	0.00	17.60	0.00	927.16	0.51	7.79	13,514.10	187.15		

[동작불량] [전원단절] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	천OOA	정성보	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2026/04/26 00:00 ~ 2026/04/26 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP		
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG		
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300		
측정 최소값	1.17	0.00	9.93	0.00	902.35	0.42	5.58	12,999.30	186.76		
측정 최대값	17.12	0.31	23.54	0.00	986.91	0.55	8.08	15,911.70	188.99		
측정 누적값	215.30	3.80	699.36	0.00	39,437.86	20.46	299.18	596,773	7,901.17		
측정 평균값	5.13	0.09	16.65	0.00	939.00	0.49	7.12	14,208.87	188.12		
2026/04/26 00:00					941.83	0.63		11,246.70	187.46		
2026/04/26 00:30	10.98	0.16	20.15	0.00	931.63	0.52	7.79	13,532.30	187.51		
2026/04/26 01:00	2.91	0.27	19.96	0.00	929.26	0.53	8.08	13,180.80	187.08		
2026/04/26 01:30	1.58	0.26	20.60	0.00	985.59	0.48	6.60	14,941.70	187.56		
2026/04/26 02:00	1.48	0.30	23.54	0.00	950.63	0.51	7.21	14,538.10	188.22		
2026/04/26 02:30	16.37	0.28	17.83	0.00	950.53	0.51	7.03	14,794.70	188.38		
2026/04/26 03:00	1.82	0.29	19.66	0.00	945.46	0.51	7.17	14,443.70	188.34		
2026/04/26 03:30	2.97	0.31	19.54	0.00	940.76	0.52	7.47	14,130.70	188.25		
2026/04/26 04:00					980.29	0.65		12,156.70	188.67		
2026/04/26 04:30	2.30	0.05	16.70	0.00	916.05	0.55	8.07	13,354.40	188.42		
2026/04/26 05:00	1.17	0.01	18.35	0.00	982.41	0.49	6.64	14,790.40	187.85		
2026/04/26 05:30	1.62	0.02	20.14	0.00	958.59	0.54	7.76	13,607.50	187.81		
2026/04/26 06:00	1.52	0.04	20.35	0.00	941.07	0.54	7.70	13,823.00	188.01		
2026/04/26 06:30	2.10	0.01	19.66	0.00	967.71	0.51	7.18	14,204.00	187.58		
2026/04/26 07:00	1.49	0.00	22.75	0.00	970.11	0.51	7.02	14,680.80	187.85		
2026/04/26 07:30	3.50	0.00	22.21	0.00	986.91	0.47	6.18	15,542.30	188.31		
2026/04/26 08:00					950.73	0.64		11,692.70	188.24		
2026/04/26 08:30	8.55	0.06	17.23	0.00	972.02	0.48	6.59	14,794.30	187.75		
2026/04/26 09:00	2.57	0.11	18.93	0.00	950.32	0.50	7.47	13,755.20	187.63		
2026/04/26 09:30	1.79	0.18	19.53	0.00	927.07	0.50	7.49	14,009.80	188.00		
2026/04/26 10:00	4.26	0.18	18.06	0.00	909.98	0.50	7.53	13,900.90	187.86		
2026/04/26 10:30	2.43	0.18	15.12	0.00	934.71	0.46	6.69	14,952.90	188.14		
2026/04/26 11:00	1.73	0.21	16.90	0.00	924.91	0.48	7.00	14,541.70	188.55		
2026/04/26 11:30	2.03	0.20	16.81	0.00	908.70	0.47	7.00	14,716.30	188.89		
2026/04/26 12:00					923.71	0.60		11,610.70	188.99		
2026/04/26 12:30	1.99	0.05	13.81	0.00	920.39	0.47	7.26	14,015.90	188.87		
2026/04/26 13:00	1.68	0.05	14.38	0.00	945.18	0.46	6.74	14,440.10	188.62		
2026/04/26 13:30	2.94	0.04	12.27	0.00	940.75	0.45	6.74	14,593.60	188.56		
2026/04/26 14:00	1.58	0.05	14.18	0.00	949.41	0.45	6.57	14,765.00	188.99		
2026/04/26 14:30	6.82	0.06	13.13	0.00	956.13	0.43	6.29	14,948.70	188.93		
2026/04/26 15:00	9.80	0.02	11.99	0.00	972.47	0.42	5.58	15,911.70	188.92		
2026/04/26 15:30	2.12	0.05	10.71	0.00	905.91	0.48	7.24	13,949.80	188.88		
2026/04/26 16:00					905.89	0.60		11,506.20	188.68		
2026/04/26 16:30	17.12	0.03	15.31	0.00	904.72	0.47	7.28	13,980.90	188.39		
2026/04/26 17:00	11.91	0.02	13.76	0.00	915.57	0.46	6.92	14,129.60	188.21		
2026/04/26 17:30	4.36	0.04	14.90	0.00	902.35	0.49	7.67	13,333.90	188.36		
2026/04/26 18:00	8.23	0.04	15.93	0.00	918.30	0.47	7.44	13,469.50	188.02		
2026/04/26 18:30	6.48	0.05	17.97	0.00	947.25	0.47	7.15	13,779.80	187.76		
2026/04/26 19:00	2.20	0.08	20.05	0.00	926.13	0.49	7.68	13,284.00	187.79		
2026/04/26 19:30	14.94	0.01	15.80	0.00	937.17	0.47	6.95	14,435.10	187.97		
2026/04/26 20:00					951.70	0.60		12,397.20	188.55		
2026/04/26 20:30	3.08	0.04	14.37	0.00	918.65	0.49	7.29	13,957.50	188.39		
2026/04/26 21:00	8.22	0.03	16.65	0.00	972.99	0.45	6.15	15,203.90	188.50		
2026/04/26 21:30	2.02	0.02	15.73	0.00	935.23	0.49	7.24	13,985.00	188.51		
2026/04/26 22:00	3.31	0.00	12.24	0.00	914.03	0.49	7.27	13,951.40	188.28		
2026/04/26 22:30	16.65	0.00	12.11	0.00	916.47	0.49	7.21	13,703.00	187.60		
2026/04/26 23:00	12.13	0.00	9.93	0.00	916.23	0.50	7.68	12,999.30	186.87		
2026/04/26 23:30	2.55	0.00	10.12	0.00	938.11	0.49	7.16	13,699.30	186.76		

[동작불량] [OL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]