
굴뚝별 트랜드

2015년12월28일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/25　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.66	0.55	0.52	0.50	0.51	0.55	0.70	0.58	0.53	0.52	0.55	0.53	0.67	0.54	0.66	0.55
					0.58	0.59	0.69	0.58	0.59	0.57	0.52	0.53	0.72	0.60	0.54	0.54	0.56	0.54	0.74	0.57
					0.54	0.60	0.59	0.58	0.68	0.51	0.58	0.59	0.60	0.58	0.69	0.57	0.59	0.57	0.58	0.61
2	SO_2	30	ppm	1	37.81	18.49	7.69	7.24	21.51	6.38	18.31	16.58	15.49	3.79	0.17	1.05	2.91	5.89	2.41	22.46
					22.45	19.72	9.49	9.88	19.66	9.50	11.72	21.72	19.83	10.14	21.06	7.80	3.83	20.92	2.58	0.06
					3.41	13.87	16.60	19.31	17.80	27.57	18.38	12.76	13.85	20.72	31.63	11.46	11.65	7.74	17.80	20.87

3	NOx	70	ppm	1	53.88	51.39	59.52	52.67	55.32	55.33	64.02	58.98	58.85	53.22	52.47	53.36	59.21	57.57	57.29	59.80
					58.03	50.33	60.23	54.84	53.80	49.93	48.37	47.41	64.14	50.06	51.50	52.50	52.53	49.08	63.84	59.67
					61.96	57.01	58.23	62.05	75.48	53.43	61.73	54.88	49.10	53.28	56.52	44.07	48.74	46.17	44.19	43.11
4	HCl	15	ppm	1	0.69	0.36	0.30	0.29	0.29	0.32	0.69	0.30	0.19	0.12	0.26	0.23	0.53	0.37	0.40	0.25
					0.29	0.24	0.49	0.27	0.24	0.24	0.22	0.23	0.64	0.30	0.21	0.21	0.25	0.23	0.66	0.32
					0.23	0.28	0.27	0.25	0.53	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.40	0.22	0.09	0.10	0.06	0.04
5	CO	50	ppm	1	13.82	5.62	0.57	1.95	1.67	0.18	0.29	0.01	14.11	26.67	0.08	10.70	87.87	14.56	0.06	16.25
					0.33	22.78	1.09	0.21	0.20	0.23	0.77	0.52	0.00	0.05	0.07	0.06	0.00	1.53	0.00	1.39
					0.03	0.41	0.05	0.06	1.97	5.49	0.12	0.16	8.27	0.33	20.20	0.09	23.46	0.60	13.88	0.93
6	O_2	12	(%)	1/10	9.95	7.41	6.89	6.11	6.60	7.48	11.45	7.85	6.58	6.52	7.67	7.11	9.78	6.99	9.33	7.29
					7.65	7.73	10.67	7.90	7.75	7.40	6.40	6.31	10.81	8.09	6.75	6.94	7.77	6.91	12.70	8.06
					7.31	8.26	8.32	7.85	9.65	6.05	7.87	7.82	7.93	7.65	9.67	7.62	7.82	7.47	7.40	8.19
7	FLW	0	Sm3	10	10402.00	12186.90	11824.80	12639.40	12857.30	10991.20	8908.91	11517.90	13035.00	12117.40	10867.50	11248.90	9702.79	11280.00	9678.16	12307.10
					11849.90	11784.90	10317.40	11585.50	11655.40	12049.30	13191.90	12961.60	9542.71	11036.40	12695.20	12459.10	11555.60	12308.60	8620.68	11548.60
					11822.10	11030.90	10861.60	11468.70	9984.14	13137.20	11208.40	11573.50	11563.50	12160.40	9990.18	11088.20	11154.20	11202.30	11097.80	10418.70
8	TMP	0	DEG	1	186.48	187.27	186.17	185.42	185.80	185.26	184.34	185.81	187.24	185.80	183.57	183.34	184.58	184.14	183.88	185.11
					187.65	188.55	189.15	189.39	189.80	190.10	191.05	190.87	189.73	188.61	188.26	188.08	187.01	186.15	184.74	182.94
					182.31	185.22	187.60	188.81	188.29	187.81	186.77	186.71	186.48	186.52	186.18	184.68	183.97	183.67	184.20	184.09
9	TM1	0	DEG	1	1163.44	1142.71	1150.44	1173.18	1163.97	1149.05	1123.33	1099.46	1144.36	1156.39	1116.13	1122.25	1152.77	1146.99	1047.95	1101.93
					1098.07	1094.19	1082.34	1106.97	1098.95	1077.67	1131.88	1160.72	1134.47	1107.94	1133.09	1143.31	1140.07	1170.95	1066.19	1073.01
					1130.09	1079.17	1069.83	1072.06	1109.77	1130.09	1090.62	1074.59	1075.17	1081.16	1145.85	1144.15	1131.82	1126.09	1149.71	1096.68
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.74	36.74	36.75	36.74