측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	현경기	김정수	최서영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2026/07/04 00:00 ~ 2026/07/04 23:55

측정항목코드	001 C0b	001 HCL	001 NOX	001 S02	001 TM1	001 TSP	001 02b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	1.20	0.01	10.89	0.00	816.57	0.26	5.10	6,688.41	103.52
측정 최대값	35.61	0.22	84.63	0.02	1,053.65	0.82	10.36	14,717.80	192.33
측정 누적값	341.03	2.08	737.06	0.02	33,330.09	15.28	244.98	420,306	6,144.81
측정 평균값	10.03	0.06	21.68	0.00	980.30	0.45	7.21	12,361.94	180.73
2026/07/04 00:00					425.31	0.27		3,417.94	48.76
2026/07/04 00:30	83.23	0.40	41.92	0.00	534.32	0.27	14.72	3,007.59	49.61
2026/07/04 01:00	87.04	0.28	37.74	0.00	551.37	0.28	14.95	3,031.02	50.29
2026/07/04 01:30	83.06	0.19	35.06	0.00	559.63	0.28	15.02	2,991.05	50.38
2026/07/04 02:00	76.85	0.15	34.24	0.00	568.93	0.29	15.02	3,002.65	50.39
2026/07/04 02:30	73.47	0.10	33.95	0.00	574.49	0.28	15.02	2,996.74	50.32
2026/07/04 03:00	71.04	0.04	33.78	0.00	582.77	0.29	15.02	2,984.54	50.25
2026/07/04 03:30	64.54	0.02	33.14	0.00	590.90	0.30	14.91	3,008.70	50.85
2026/07/04 04:00					608.04	0.28		4,088.10	54.54
2026/07/04 04:30	5.70	0.24	37.48	0.00	668.21	0.50	13.74	3,766.22	81.46
2026/07/04 05:00	35.61	0.12	49.59	0.00	816.57	0.41	9.09	6,688.41	103.52
2026/07/04 05:30	22.67	0.01	84.63	0.00	1,026.14	0.26	5.42	11,306.10	124.64
2026/07/04 06:00	5.89	0.01	59.48	0.00	981.67	0.36	7.10	9,771.56	140.92
2026/07/04 06:30	7.14	0.10	29.04	0.00	960.71	0.39	8.01	10,127.50	154.94
2026/07/04 07:00	7.32	0.22	21.11	0.00	951.25	0.82	10.36	10,028.30	167.37
2026/07/04 07:30	5.26	0.08	16.96	0.00	1,012.41	0.48	8.44	10,132.30	174.44
2026/07/04 08:00					967.11	0.61		7,475.31	177.74
2026/07/04 08:30	24.00	0.06	12.47	0.00	993.56	0.45	7.61	11,585.40	180.78
2026/07/04 09:00	2.42	0.05	18.27	0.00	1,002.30	0.45	7.49	11,884.60	182.43
2026/07/04 09:30	23.04	0.04	15.11	0.00	1,001.69	0.44	7.22	12,303.20	184.38
2026/07/04 10:00	2.63	0.04	14.66	0.00	975.11	0.46	7.66	11,899.70	185.73
2026/07/04 10:30	23.26	0.02	12.97	0.00	1,023.11	0.40	5.86	13,918.20	187.05
2026/07/04 11:00	4.85	0.03	13.62	0.00	999.31	0.44	7.16	12,499.30	187.93
2026/07/04 11:30	3.22	0.01	10.89	0.00	997.25	0.44	7.13	12,314.70	187.93
2026/07/04 12:00					1,080.59	0.54		11,385.90	189.42
2026/07/04 12:30	7.55	0.02	17.36	0.02	1,053.65	0.60	8.98	13,385.60	192.33
2026/07/04 13:00	1.62	0.04	13.96	0.00	995.07	0.48	8.09	12,175.00	188.56
2026/07/04 13:30	1.60	0.08	15.49	0.00	967.63	0.48	7.77	12,444.70	188.14
2026/07/04 14:00	2.55	0.12	16.04	0.00	956.89	0.46	7.81	12,097.60	188.07
2026/07/04 14:30	15.72	0.07	17.33	0.00	998.97	0.42	6.27	13,772.90	189.52
2026/07/04 15:00	5.69	0.09	18.62	0.00	970.83	0.45	6.91	12,809.00	190.19
2026/07/04 15:30	25.33	0.05	16.93	0.00	964.09	0.45	6.78	13,022.30	190.21
2026/07/04 16:00					984.79	0.57		10,361.70	190.32
2026/07/04 16:30	2.38	0.12	18.42	0.00	952.66	0.46	7.33	12,524.10	190.34
2026/07/04 17:00	1.86	0.11	17.57	0.00	966.26	0.46	7.47	12,504.30	190.36
2026/07/04 17:30	1.20	0.07	20.40	0.00	1,007.81	0.42	6.30	13,782.50	190.90
2026/07/04 18:00	1.26	0.05	18.07	0.00	1,009.26	0.42	5.94	14,155.70	191.14
2026/07/04 18:30	1.38	0.07	20.32	0.00	979.81	0.44	6.77	13,357.60	190.72
2026/07/04 19:00	19.43	0.06	18.74	0.00	999.93	0.42	6.06	14,057.10	190.96
2026/07/04 19:30	3.49	0.09	17.67	0.00	980.39	0.44	6.68	12,955.10	190.22
2026/07/04 20:00					977.03	0.58		10,192.50	189.39
2026/07/04 20:30	2.40	0.08	18.95	0.00	927.17	0.47	7.94	11,906.20	188.67
2026/07/04 21:00	17.64	0.04	20.04	0.00	974.98	0.44	6.67	13,233.90	188.31
2026/07/04 21:30	32.80	0.03	18.78	0.00	1,006.99	0.39	5.10	14,717.80	188.38
2026/07/04 22:00	2.74	0.03	21.07	0.00	968.78	0.46	7.37	12,651.20	188.51
2026/07/04 22:30	10.69	0.02	19.31	0.00	977.28	0.43	6.45	13,747.20	189.00
2026/07/04 23:00	2.96	0.04	19.38	0.00	960.15	0.45	7.09	13,132.30	189.12
2026/07/04 23:30	13.43	0.01	13.81	0.00	970.41	0.44	6.65	13,414.70	189.10

[동작불량] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	김성규	박재홍	최서영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2026/07/05 00:00 ~ 2026/07/05 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	0.77	0.04	6.26	0.00	893.45	0.42	6.27	11,202.70	187.73
측정 최대값	25.43	0.15	26.89	0.00	1,011.89	0.50	8.75	14,033.90	190.19
측정 누적값	164.53	4.13	581.82	0.00	39,918.15	19.01	303.97	543,416	7,940.10
측정 평균값	3.92	0.10	13.85	0.00	950.43	0.45	7.24	12,938.47	189.05
2026/07/05 00:00					1,013.31	0.55		11,666.50	189.37
2026/07/05 00:30	7.62	0.08	19.11	0.00	992.39	0.42	6.27	13,677.50	189.07
2026/07/05 01:00	18.13	0.07	14.00	0.00	967.77	0.44	6.98	13,298.10	189.15
2026/07/05 01:30	2.01	0.08	15.91	0.00	953.86	0.45	7.16	13,229.30	189.48
2026/07/05 02:00	2.08	0.09	15.26	0.00	948.73	0.45	7.01	13,400.30	189.64
2026/07/05 02:30	7.98	0.07	14.66	0.00	958.05	0.43	6.60	13,916.50	189.80
2026/07/05 03:00	2.10	0.10	13.84	0.00	926.32	0.48	7.78	12,773.40	189.47
2026/07/05 03:30	7.27	0.08	11.48	0.00	948.10	0.45	7.19	13,087.90	189.37
2026/07/05 04:00					944.42	0.57		10,929.50	189.47
2026/07/05 04:30	25.43	0.04	16.14	0.00	944.52	0.44	6.54	14,033.90	189.73
2026/07/05 05:00	1.25	0.07	26.89	0.00	972.53	0.44	6.69	13,911.80	190.19
2026/07/05 05:30	4.24	0.05	18.29	0.00	992.89	0.43	6.50	13,712.00	189.91
2026/07/05 06:00	3.08	0.07	16.50	0.00	929.65	0.46	7.49	12,612.20	189.11
2026/07/05 06:30	3.52	0.08	19.24	0.00	961.11	0.44	6.97	13,120.30	188.69
2026/07/05 07:00	5.99	0.09	14.35	0.00	946.61	0.45	7.05	13,220.30	189.35
2026/07/05 07:30	1.10	0.09	17.75	0.00	960.11	0.45	7.12	13,152.90	189.53
2026/07/05 08:00					987.55	0.57		10,333.20	189.22
2026/07/05 08:30	0.92	0.11	22.37	0.00	1,008.81	0.43	6.81	13,058.20	189.06
2026/07/05 09:00	0.77	0.11	22.75	0.00	1,011.89	0.42	6.34	13,639.30	188.90
2026/07/05 09:30	1.10	0.11	17.49	0.00	972.32	0.44	6.82	13,406.70	188.64
2026/07/05 10:00	7.52	0.11	17.39	0.00	957.23	0.44	7.07	13,177.60	189.06
2026/07/05 10:30	1.37	0.14	18.42	0.00	950.81	0.44	6.98	13,408.40	189.34
2026/07/05 11:00	1.40	0.14	15.77	0.00	931.85	0.46	7.52	12,699.70	189.22
2026/07/05 11:30	1.54	0.13	16.03	0.00	924.53	0.46	7.45	13,011.50	189.46
2026/07/05 12:00					931.38	0.59		10,110.10	189.35
2026/07/05 12:30	1.50	0.10	13.20	0.00	935.19	0.45	7.32	12,688.40	189.17
2026/07/05 13:00	1.28	0.09	13.20	0.00	959.99	0.44	7.10	12,650.40	188.63
2026/07/05 13:30	1.91	0.12	11.61	0.00	926.55	0.47	7.89	12,278.60	188.93
2026/07/05 14:00	4.31	0.08	9.40	0.00	944.67	0.44	6.96	13,250.90	188.69
2026/07/05 14:30	1.43	0.10	8.53	0.00	912.41	0.46	7.77	12,285.90	188.73
2026/07/05 15:00	2.61	0.12	9.97	0.00	937.04	0.45	7.41	12,769.80	188.53
2026/07/05 15:30	1.52	0.08	11.13	0.00	975.13	0.42	6.52	13,434.70	188.77
2026/07/05 16:00					1,010.89	0.57		10,690.50	189.10
2026/07/05 16:30	19.54	0.07	9.92	0.00	950.66	0.48	7.86	11,861.10	188.75
2026/07/05 17:00	1.03	0.11	12.94	0.00	954.17	0.46	7.11	13,058.60	189.07
2026/07/05 17:30	1.65	0.13	9.73	0.00	930.23	0.48	7.67	12,545.60	189.37
2026/07/05 18:00	1.49	0.13	8.92	0.00	913.00	0.49	8.02	12,091.40	189.37
2026/07/05 18:30	1.52	0.12	7.15	0.00	893.45	0.49	8.16	12,140.20	189.07
2026/07/05 19:00	1.38	0.10	7.26	0.00	928.49	0.46	7.51	12,473.60	188.45
2026/07/05 19:30	5.20	0.09	6.26	0.00	924.34	0.47	7.46	12,728.50	188.74
2026/07/05 20:00					948.54	0.57		10,475.00	188.72
2026/07/05 20:30	1.13	0.10	8.96	0.00	968.97	0.43	6.80	13,267.40	188.97
2026/07/05 21:00	2.02	0.14	6.64	0.00	899.57	0.50	8.75	11,202.70	188.31
2026/07/05 21:30	1.70	0.15	7.06	0.00	926.76	0.46	7.79	12,017.10	187.80
2026/07/05 22:00	1.89	0.12	6.78	0.00	930.35	0.48	8.08	11,812.90	187.73
2026/07/05 22:30	1.09	0.08	16.02	0.00	997.74	0.44	6.57	13,671.90	188.81
2026/07/05 23:00	2.92	0.07	16.90	0.00	994.07	0.45	7.09	13,155.90	189.35
2026/07/05 23:30	0.99	0.12	16.60	0.00	955.29	0.47	7.79	12,482.40	188.69

[동작불량] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]