
굴뚝별 트랜드

2015년12월28일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/27　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.69	0.56	0.54	0.52	0.56	0.54	0.70	0.54	0.58	0.68	0.60	0.53	0.67	0.53	0.60	0.61
					0.51	0.55	1.22	0.54	0.59	0.56	0.50	0.57	0.68	0.51	0.49	0.52	0.52	0.55	0.70	0.50
					0.58	0.58	0.54	0.53	0.66	0.65	0.64	0.51	0.54	0.57	0.68	0.55	0.50	0.52	0.62	0.54
2	SO_2	30	ppm	1	20.95	22.96	25.01	23.89	24.10	23.83	19.95	29.03	22.81	15.64	29.66	13.01	39.81	24.37	3.89	3.96
					3.60	3.79	5.98	5.52	3.82	9.46	17.12	2.34	17.58	16.71	19.30	10.70	7.38	2.59	4.50	18.73
					11.27	4.06	4.24	8.62	11.24	3.36	18.53	29.47	28.89	16.91	20.47	15.41	17.19	11.41	14.41	30.82

3	NOx	70	ppm	1	56.34	49.58	44.85	43.36	54.41	51.67	69.65	65.85	58.57	64.40	67.11	65.13	67.85	56.02	57.74	54.50
					50.00	54.68	67.87	46.73	62.41	56.33	45.92	60.44	81.30	49.71	54.09	63.91	60.95	64.45	70.44	50.82
					59.60	54.93	53.60	56.40	73.79	63.05	67.55	48.12	52.91	50.97	56.83	47.82	40.51	37.20	49.90	54.30
4	HCl	15	ppm	1	0.61	0.28	0.19	0.15	0.22	0.20	0.77	0.26	0.23	0.27	0.20	0.11	0.41	0.40	0.40	0.41
					0.33	0.37	0.55	0.19	0.17	0.16	0.13	0.19	0.59	0.25	0.21	0.18	0.24	0.27	0.61	0.13
					0.18	0.19	0.20	0.12	0.51	0.27	0.19	0.02	0.05	0.05	0.35	0.14	0.03	0.02	0.03	0.00
5	CO	50	ppm	1	0.79	8.39	22.48	36.51	0.47	15.74	0.22	0.33	3.31	0.05	4.21	31.50	103.21	6.40	4.31	12.15
					11.07	0.84	2.83	1.17	0.07	2.39	8.26	0.04	0.05	1.32	6.60	10.87	4.66	0.19	13.71	41.17
					20.42	18.17	10.85	25.20	0.97	0.12	7.41	61.03	31.88	0.83	15.10	12.47	29.22	3.15	0.10	3.70
6	O_2	12	(%)	1/10	11.07	7.89	6.97	6.60	7.86	7.40	11.32	7.41	8.05	10.07	8.52	6.86	9.21	7.10	8.48	8.77
					6.55	7.61	9.49	7.49	8.71	8.14	6.26	8.36	10.85	6.58	6.31	6.96	7.35	7.81	10.85	6.76
					8.28	8.36	7.87	7.04	10.07	9.61	9.41	6.63	6.95	7.80	9.99	7.21	6.08	6.36	8.77	7.07
7	FLW	0	Sm3	10	9845.30	11698.80	12449.50	12898.60	11519.00	11882.50	9418.03	12163.60	11250.60	9259.79	10870.50	12395.90	10231.30	11721.30	10279.80	10512.50
					13224.20	12431.60	11089.00	12608.90	11659.20	12102.30	14097.20	11920.30	10083.60	13064.00	13665.10	12883.50	12135.40	11393.40	9172.40	12645.10
					11223.20	11172.90	11446.40	12440.80	10203.60	9687.83	9782.05	13047.60	12624.90	11632.00	10228.50	12651.40	13723.80	12916.30	10669.00	12493.80
8	TMP	0	DEG	1	189.64	190.48	191.91	191.68	191.14	190.22	190.23	190.89	189.44	187.60	186.88	185.68	186.08	185.80	185.97	185.74
					185.88	186.86	186.82	186.78	186.69	185.98	187.44	187.32	186.74	188.07	188.12	187.33	185.53	184.54	184.80	185.31
					185.55	185.29	184.52	186.24	186.37	185.53	184.05	184.79	186.29	186.72	187.27	188.06	189.16	188.64	188.26	188.55
9	TM1	0	DEG	1	1078.13	1063.61	1094.50	1102.53	1087.87	1083.95	1023.41	1034.91	1034.31	971.60	1001.05	1030.00	1104.71	1079.16	1031.95	1018.76
					1078.77	1097.53	1144.37	1140.92	1069.62	1063.31	1160.39	1112.24	1109.67	1133.31	1143.02	1129.40	1114.98	1077.81	1069.67	1078.23
					1040.05	1039.97	1033.09	1086.31	1115.11	1010.47	957.10	1052.36	1084.50	1068.08	1103.91	1104.84	1121.38	1121.69	1056.56	1074.15
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.76	36.76	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78