측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	박규동	이석원	최서영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2026/10/05 00:00 ~ 2026/10/05 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP		
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG		
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300		
측정 최소값	0.65	0.00	9.33	0.00	901.33	0.46	6.08	11,912.70	187.58		
측정 최대값	26.66	0.21	23.39	0.01	1,018.83	0.57	8.66	15,064.30	190.50		
측정 누적값	164.48	3.65	715.38	0.01	40,613.63	20.83	298.33	572,696	7,946.45		
측정 평균값	3.92	0.09	17.03	0.00	966.99	0.50	7.10	13,635.61	189.20		
2026/10/05 00:00					950.28	0.65		10,317.50	189.11		
2026/10/05 00:30	0.77	0.15	18.63	0.00	989.61	0.49	7.10	13,544.50	188.21		
2026/10/05 01:00	2.78	0.09	20.69	0.00	1,017.21	0.47	6.08	14,658.60	188.76		
2026/10/05 01:30	1.01	0.11	19.22	0.00	1,006.27	0.47	6.37	14,361.10	189.67		
2026/10/05 02:00	0.79	0.11	21.95	0.00	1,013.27	0.48	6.48	14,184.60	189.85		
2026/10/05 02:30	1.04	0.13	21.72	0.00	986.27	0.49	6.95	13,776.50	189.39		
2026/10/05 03:00	2.69	0.10	19.84	0.00	998.59	0.49	6.52	14,530.50	189.37		
2026/10/05 03:30	1.55	0.15	16.69	0.00	966.08	0.51	7.18	13,813.40	190.02		
2026/10/05 04:00					989.87	0.65		11,107.60	190.09		
2026/10/05 04:30	1.83	0.07	21.36	0.00	1,008.23	0.48	6.35	14,730.10	189.87		
2026/10/05 05:00	25.49	0.02	16.87	0.00	995.52	0.49	6.44	14,581.70	190.14		
2026/10/05 05:30	1.34	0.07	17.95	0.00	949.62	0.54	7.86	12,910.80	190.19		
2026/10/05 06:00	1.28	0.07	18.10	0.00	955.79	0.52	7.42	13,534.00	189.00		
2026/10/05 06:30	2.11	0.08	19.70	0.00	977.02	0.51	7.18	13,785.10	189.06		
2026/10/05 07:00	2.02	0.05	23.39	0.00	1,000.09	0.49	6.68	14,223.30	189.55		
2026/10/05 07:30	0.65	0.05	23.27	0.00	1,018.83	0.49	6.59	14,351.90	189.24		
2026/10/05 08:00					970.04	0.65		11,001.00	189.49		
2026/10/05 08:30	1.02	0.09	16.49	0.00	956.21	0.51	7.29	13,621.00	189.60		
2026/10/05 09:00	0.97	0.04	23.26	0.00	1,000.01	0.47	6.43	14,537.60	189.61		
2026/10/05 09:30	1.17	0.11	16.30	0.00	944.13	0.52	7.91	12,646.20	189.22		
2026/10/05 10:00	1.78	0.09	10.91	0.00	924.89	0.51	7.77	12,767.80	188.55		
2026/10/05 10:30	5.57	0.09	11.09	0.00	905.21	0.57	8.66	11,912.70	187.80		
2026/10/05 11:00	1.41	0.04	15.15	0.00	986.15	0.46	6.08	15,064.30	189.18		
2026/10/05 11:30	1.46	0.08	14.08	0.00	943.45	0.50	7.37	13,620.90	190.29		
2026/10/05 12:00					950.35	0.64		11,036.50	190.18		
2026/10/05 12:30	1.45	0.02	12.20	0.00	936.01	0.51	7.64	13,249.10	189.73		
2026/10/05 13:00	6.36	0.01	14.36	0.00	971.49	0.47	6.58	14,440.40	189.96		
2026/10/05 13:30	1.95	0.00	9.99	0.00	923.61	0.51	7.77	12,816.80	189.13		
2026/10/05 14:00	1.23	0.02	9.33	0.00	942.27	0.49	7.48	13,176.90	188.46		
2026/10/05 14:30	1.13	0.00	16.06	0.00	959.99	0.47	6.79	14,239.40	189.40		
2026/10/05 15:00	1.33	0.00	17.03	0.00	974.11	0.47	6.78	13,990.40	190.38		
2026/10/05 15:30	1.63	0.00	18.95	0.00	987.28	0.46	6.51	14,162.60	190.50		
2026/10/05 16:00					975.16	0.62		11,261.30	190.10		
2026/10/05 16:30	19.69	0.06	17.34	0.00	990.51	0.46	6.21	14,405.30	189.76		
2026/10/05 17:00	26.66	0.03	17.21	0.00	976.93	0.46	6.44	14,304.90	189.71		
2026/10/05 17:30	1.33	0.07	19.11	0.00	964.59	0.48	6.85	13,968.30	190.28		
2026/10/05 18:00	1.59	0.10	18.51	0.00	960.69	0.50	7.38	13,282.70	189.84		
2026/10/05 18:30	18.98	0.07	14.40	0.00	960.04	0.50	7.14	13,514.20	189.36		
2026/10/05 19:00	2.60	0.09	12.43	0.01	901.33	0.54	8.26	12,249.10	188.44		
2026/10/05 19:30	1.32	0.12	14.98	0.00	932.99	0.50	7.70	12,711.40	187.77		
2026/10/05 20:00					961.97	0.60		11,170.60	187.75		
2026/10/05 20:30	1.03	0.17	16.89	0.00	957.49	0.49	7.36	12,985.70	188.04		
2026/10/05 21:00	12.02	0.18	13.64	0.00	950.12	0.50	7.46	12,863.80	187.99		
2026/10/05 21:30	1.34	0.21	16.73	0.00	961.69	0.52	7.85	12,413.10	187.58		
2026/10/05 22:00	1.01	0.17	20.46	0.00	967.42	0.50	7.27	13,297.80	188.09		
2026/10/05 22:30	1.05	0.18	16.61	0.00	943.85	0.52	7.59	12,972.50	188.47		
2026/10/05 23:00	0.96	0.18	17.42	0.00	970.06	0.50	7.03	13,500.30	188.62		
2026/10/05 23:30	1.09	0.18	15.07	0.00	938.71	0.52	7.53	12,994.50	188.37		

[동작불량] [OL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]

측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	박규동	이수원	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2026/10/06 00:00 ~ 2026/10/06 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP		
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG		
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300		
측정 최소값	0.76	0.00	11.55	0.00	912.08	0.48	6.35	12,074.20	187.54		
측정 최대값	7.00	0.24	23.55	0.00	1,003.99	0.58	8.44	14,632.30	190.19		
측정 누적값	55.90	3.31	567.94	0.00	31,436.21	17.14	242.59	438,000	6,227.93		
측정 평균값	1.69	0.10	17.21	0.00	952.61	0.52	7.35	13,272.72	188.73		
2026/10/06 00:00					945.83	0.63		11,360.90	188.45		
2026/10/06 00:30	1.45	0.01	13.58	0.00	930.47	0.53	7.81	12,746.60	188.31		
2026/10/06 01:00	1.22	0.00	20.40	0.00	966.19	0.49	6.93	13,593.60	188.36		
2026/10/06 01:30	1.48	0.03	12.39	0.00	930.55	0.54	8.09	12,276.50	187.83		
2026/10/06 02:00	1.03	0.00	18.88	0.00	983.51	0.49	6.81	13,757.20	188.04		
2026/10/06 02:30	1.04	0.00	14.63	0.00	953.52	0.51	7.26	13,187.30	188.06		
2026/10/06 03:00	1.03	0.00	17.70	0.00	986.16	0.50	6.76	13,919.60	188.30		
2026/10/06 03:30	1.21	0.00	18.87	0.00	954.54	0.54	7.57	12,916.10	188.45		
2026/10/06 04:00					998.58	0.63		11,444.70	187.80		
2026/10/06 04:30	4.27	0.24	17.95	0.00	924.11	0.58	8.44	12,074.20	187.54		
2026/10/06 05:00	7.00	0.20	13.35	0.00	929.49	0.54	7.52	12,940.10	187.54		
2026/10/06 05:30	2.66	0.20	17.56	0.00	936.95	0.54	7.26	13,556.50	187.87		
2026/10/06 06:00	1.21	0.17	18.57	0.00	944.04	0.52	7.16	13,704.60	188.49		
2026/10/06 06:30	2.61	0.17	17.28	0.00	959.49	0.51	6.78	13,953.10	188.53		
2026/10/06 07:00	0.94	0.18	16.60	0.00	938.33	0.54	7.81	12,716.00	187.96		
2026/10/06 07:30	1.18	0.23	19.04	0.00	938.32	0.54	7.74	13,129.20	188.28		
2026/10/06 08:00					952.26	0.63		11,389.60	188.27		
2026/10/06 08:30	1.14	0.06	21.93	0.00	1,003.99	0.48	6.35	14,632.30	188.93		
2026/10/06 09:00	1.16	0.10	17.82	0.00	955.28	0.54	7.76	12,982.60	189.54		
2026/10/06 09:30	1.39	0.12	20.85	0.00	950.21	0.53	7.60	13,272.10	189.74		
2026/10/06 10:00	1.25	0.12	16.15	0.00	946.98	0.52	7.45	13,429.70	189.25		
2026/10/06 10:30	1.54	0.12	11.55	0.00	912.08	0.53	8.03	12,439.80	188.80		
2026/10/06 11:00	1.42	0.11	12.69	0.00	929.42	0.52	7.59	12,840.90	187.96		
2026/10/06 11:30	1.56	0.13	11.92	0.00	922.65	0.51	7.64	12,706.70	187.84		
2026/10/06 12:00					975.58	0.60		12,101.40	188.69		
2026/10/06 12:30	0.94	0.09	20.31	0.00	974.11	0.49	6.88	14,288.90	190.19		
2026/10/06 13:00	0.76	0.08	23.55	0.00	998.71	0.48	6.74	13,954.90	190.07		
2026/10/06 13:30	0.92	0.10	19.04	0.00	981.69	0.50	7.39	13,147.60	189.01		
2026/10/06 14:00	1.43	0.12	16.99	0.00	953.29	0.50	7.57	13,269.60	189.05		
2026/10/06 14:30	2.63	0.09	17.13	0.00	975.69	0.49	6.79	13,723.20	189.20		
2026/10/06 15:00	1.30	0.10	19.64	0.00	984.19	0.49	6.60	13,885.90	189.62		
2026/10/06 15:30	1.14	0.14	21.51	0.00	970.99	0.51	6.96	13,669.50	189.98		
2026/10/06 16:00					923.37	0.70		10,026.20	189.44		
2026/10/06 16:30	2.46	0.08	18.18	0.00	952.92	0.52	7.51	12,703.20	188.67		
2026/10/06 17:00	1.67	0.10	15.38	0.00	914.96	0.55	7.91	12,403.00	188.57		
2026/10/06 17:30	1.56	0.09	15.96	0.00	952.98	0.52	7.10	13,338.10	188.60		
2026/10/06 18:00	1.72	0.06	15.95	0.00	963.14	0.52	6.90	13,650.80	189.32		
2026/10/06 18:30	1.58	0.07	14.59	0.00	917.26	0.57	7.88	13,190.40	190.03		
2026/10/06 19:00	126.62	0.18	28.27	0.00	662.95	1.15	13.98	6,819.76	188.91		
2026/10/06 19:30	882.85	0.04	34.06	0.00	381.51	2.88	18.30	2,471.08	184.29		
2026/10/06 20:00					256.15	3.42		4,505.24	177.74		
2026/10/06 20:30	1,621.05	0.55	16.61	3.15	209.89	9.24	20.11	471.35	166.04		
2026/10/06 21:00	1,206.05	1.05	10.64	5.66	182.49	12.00	20.42	379.62	158.40		
2026/10/06 21:30	795.64	1.33	2.06	6.32	155.35	12.46	20.49	336.20	148.75		
2026/10/06 22:00	843.98	2.31	0.00	10.93	137.13	16.89	20.69	244.80	140.85		
2026/10/06 22:30	791.17	2.38	0.00	13.61	123.33	19.97	20.71	198.06	134.68		
2026/10/06 23:00	604.24	3.57	0.00	12.47	111.63	18.42	20.71	204.77	127.53		
2026/10/06 23:30	481.24	3.57	0.00	4.86	102.29	17.23	20.71	209.93	121.60		

[동작불량] [TL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]