측정자료이력(stack #1)

결재	담 당	조 장	팀 장	소 장
	박규동	정성욱	최시영	

- 측정소명 : 경산시 자원회수시설 stack #1 (30분 자료 - 보정후 값)
- 조회기간 : 2026/10/18 00:00 ~ 2026/10/18 23:55

측정항목코드	001 COb	001 HCL	001 NOX	001 SO2	001 TM1	001 TSP	001 O2b	001 FL1	001 TMP
측정항목단위	PPM	PPM	PPM	PPM	DEG	Mgm	% O	SM3	DEG
측정 규제값	0-20	0-10	0-30	0-10	0-16,000	0-20	0-12	0-100,000	0-300
측정 최소값	1.77	0.00	2.88	0.00	809.77	0.31	3.10	7,491.68	122.07
측정 최대값	119.57	0.29	34.70	21.43	978.51	0.55	8.74	13,984.50	185.96
측정 누적값	711.75	3.49	532.44	79.26	38,800.01	19.77	290.07	495,335	7,491.46
측정 평균값	16.95	0.08	12.68	1.89	923.81	0.47	6.91	11,793.70	178.37
2026/10/18 00:00					612.39	0.84		2,620.58	111.05
2026/10/18 00:30	87.91	0.03	32.59	0.00	809.77	0.40	7.34	7,491.68	122.07
2026/10/18 01:00	93.46	0.00	34.70	3.12	943.76	0.31	4.08	12,043.50	136.14
2026/10/18 01:30	86.84	0.00	12.18	21.43	905.34	0.37	3.47	10,362.90	146.92
2026/10/18 02:00	63.44	0.00	21.64	10.01	925.46	0.43	5.66	9,493.82	157.95
2026/10/18 02:30	60.91	0.00	5.86	12.45	885.99	0.42	4.15	10,428.90	164.87
2026/10/18 03:00	13.57	0.00	7.07	2.80	840.62	0.52	7.53	8,830.32	170.60
2026/10/18 03:30	119.57	0.00	3.47	16.29	941.16	0.38	3.10	12,145.00	173.86
2026/10/18 04:00					919.86	0.62		7,838.04	175.68
2026/10/18 04:30	6.09	0.22	4.74	1.25	895.63	0.47	6.37	9,851.92	177.42
2026/10/18 05:00	3.09	0.29	4.88	0.10	846.89	0.55	8.29	8,917.98	177.86
2026/10/18 05:30	18.86	0.21	5.29	3.55	904.85	0.47	6.49	10,686.30	178.95
2026/10/18 06:00	22.83	0.24	3.47	0.81	887.12	0.52	7.13	9,755.57	179.92
2026/10/18 06:30	5.66	0.26	2.88	0.07	846.23	0.54	7.95	9,292.70	180.03
2026/10/18 07:00	9.29	0.24	11.95	1.83	945.82	0.49	6.82	11,894.60	181.11
2026/10/18 07:30	1.89	0.24	12.85	1.35	966.99	0.49	7.07	12,564.70	182.35
2026/10/18 08:00					973.84	0.62		10,561.20	182.50
2026/10/18 08:30	4.82	0.13	14.30	0.00	953.79	0.51	7.72	12,469.70	182.51
2026/10/18 09:00	2.21	0.14	17.65	0.00	944.59	0.50	7.63	12,509.20	182.55
2026/10/18 09:30	1.87	0.10	18.83	0.00	978.51	0.49	6.98	13,068.90	182.65
2026/10/18 10:00	2.20	0.12	15.03	0.00	930.01	0.49	7.72	12,221.00	182.10
2026/10/18 10:30	1.77	0.09	17.95	0.00	969.49	0.45	6.51	13,571.20	182.56
2026/10/18 11:00	1.97	0.10	15.52	0.00	930.14	0.48	7.54	12,436.30	182.80
2026/10/18 11:30	2.59	0.09	14.83	0.00	921.39	0.49	7.97	11,854.60	182.54
2026/10/18 12:00					965.85	0.57		11,222.40	183.31
2026/10/18 12:30	2.27	0.00	13.53	0.00	944.91	0.47	7.19	12,783.60	183.45
2026/10/18 13:00	3.78	0.00	18.06	0.00	975.55	0.44	6.47	13,420.30	183.64
2026/10/18 13:30	5.04	0.00	15.94	0.00	955.97	0.46	6.87	13,090.90	184.00
2026/10/18 14:00	12.58	0.00	16.29	0.00	967.89	0.45	6.72	13,310.10	184.59
2026/10/18 14:30	3.97	0.01	13.38	0.00	949.37	0.47	7.13	12,525.70	184.27
2026/10/18 15:00	1.78	0.00	13.89	0.00	960.75	0.46	7.00	12,918.10	184.65
2026/10/18 15:30	2.46	0.00	17.81	0.00	964.40	0.47	6.91	13,028.40	184.95
2026/10/18 16:00					952.00	0.60		10,700.80	184.88
2026/10/18 16:30	3.49	0.16	11.88	0.00	898.83	0.49	7.90	12,153.70	184.62
2026/10/18 17:00	14.90	0.11	14.62	0.01	951.07	0.44	6.27	13,984.50	185.33
2026/10/18 17:30	9.38	0.10	13.02	0.00	959.95	0.44	6.39	13,449.20	185.43
2026/10/18 18:00	5.16	0.11	6.65	0.00	910.43	0.47	7.22	12,196.30	184.73
2026/10/18 18:30	9.31	0.14	9.03	0.00	922.15	0.47	7.06	12,509.50	184.59
2026/10/18 19:00	5.32	0.11	6.57	0.00	903.90	0.47	7.30	12,609.00	185.06
2026/10/18 19:30	2.61	0.17	10.89	0.00	909.34	0.49	7.93	11,811.10	185.28
2026/10/18 20:00					924.71	0.59		10,376.50	185.44
2026/10/18 20:30	2.46	0.01	9.69	0.00	913.48	0.51	8.05	11,593.40	185.42
2026/10/18 21:00	2.06	0.01	10.21	0.20	921.59	0.50	7.73	11,766.20	185.47
2026/10/18 21:30	3.06	0.01	7.54	0.00	889.37	0.54	8.74	10,962.40	185.32
2026/10/18 22:00	2.75	0.01	9.54	0.00	908.85	0.51	7.82	11,983.30	185.47
2026/10/18 22:30	2.94	0.01	12.73	2.58	953.97	0.47	6.72	12,999.50	185.59
2026/10/18 23:00	2.40	0.03	13.14	0.15	916.39	0.52	8.12	11,734.70	185.96
2026/10/18 23:30	3.19	0.00	10.35	1.26	948.30	0.46	7.01	12,614.60	185.88

[동작불량] [DL전원단절] [알람값 초과] [규제값 초과]