
굴뚝별 트랜드

2015년12월29일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/28　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.70	0.54	0.58	0.55	0.57	0.63	0.73	0.58	0.60	0.58	0.63	0.58	0.77	0.55	0.59	0.55
					0.59	0.59	0.73	0.58	0.54	0.61	0.58	0.59	0.70	0.57	0.55	0.56	0.53	0.56	0.70	0.56
					0.53	0.56	0.53	0.55	0.67	0.60	0.55	0.52	0.51	0.62	0.67	0.51	0.60	0.54	0.53	0.65
2	SO_2	30	ppm	1	12.26	18.27	5.89	13.86	7.29	8.11	11.02	8.39	5.18	8.65	3.76	8.92	12.75	16.35	16.62	14.48
					14.14	3.65	9.32	8.80	12.09	15.06	15.09	5.49	4.90	1.45	2.90	2.06	1.90	2.20	4.92	1.86
					6.35	5.80	9.19	14.68	30.35	6.62	8.70	6.82	8.02	9.03	3.65	7.52	9.46	12.67	7.78	2.70

3	NOx	70	ppm	1	75.96	47.00	51.95	47.72	44.96	52.11	68.10	47.79	49.13	49.22	57.76	60.10	70.18	52.78	53.48	53.86
					54.56	55.29	73.65	55.74	54.56	58.98	57.54	61.34	75.82	54.01	43.44	43.67	42.51	46.31	62.54	44.70
					46.76	50.44	42.94	51.81	52.18	48.14	44.99	45.37	40.04	43.78	71.96	60.65	51.73	46.85	48.59	49.14
4	HCl	15	ppm	1	0.34	0.05	0.09	0.06	0.06	0.10	0.37	0.13	0.17	0.13	0.17	0.18	0.40	0.14	0.13	0.09
					0.03	0.07	0.28	0.12	0.09	0.04	0.09	0.10	0.35	0.18	0.13	0.17	0.18	0.24	0.47	0.26
					0.21	0.22	0.22	0.24	0.19	0.19	0.10	0.07	0.04	0.02	0.31	0.12	0.09	0.09	0.08	0.13
5	CO	50	ppm	1	4.32	30.54	6.12	11.84	20.75	8.75	4.21	33.02	0.72	2.47	0.27	0.78	0.29	9.54	0.09	14.75
					32.31	1.67	2.02	0.44	5.86	9.83	0.71	0.06	8.04	0.09	11.37	2.50	5.00	0.44	0.25	0.72
					0.85	13.90	8.59	1.01	53.95	0.26	9.55	0.66	3.20	0.04	0.49	14.60	6.05	1.03	0.45	0.30
6	O_2	12	(%)	1/10	10.85	6.73	7.88	7.02	7.51	8.69	11.68	7.58	8.15	7.54	8.82	8.04	11.92	6.66	7.76	7.20
					7.50	7.35	10.41	7.25	6.59	7.87	7.44	7.54	10.28	7.44	6.65	7.07	6.37	7.36	10.35	7.09
					6.63	7.43	6.71	7.32	8.77	8.56	7.14	6.41	6.27	8.80	11.16	7.84	8.57	6.81	6.48	8.88
7	FLW	0	Sm3	10	10048.50	13010.50	11988.50	12723.30	12188.50	10993.80	9514.44	11880.10	11279.40	12159.80	11024.40	11769.20	9144.95	13019.30	11259.40	12422.50
					11629.10	11608.60	9382.66	11778.70	12720.00	11284.90	11660.20	11695.40	9846.42	11766.90	12580.10	11805.50	12518.70	11596.40	9734.86	11650.00
					12194.00	11681.10	12463.00	11943.60	10484.10	10781.90	12321.40	13166.00	12806.70	10807.80	9378.05	11147.70	10505.80	12594.70	12784.70	10259.00
8	TMP	0	DEG	1	188.19	188.75	188.71	188.87	188.54	187.89	187.45	186.76	185.76	187.34	188.38	187.97	188.43	188.68	187.59	186.54
					185.60	185.23	185.12	185.53	186.36	186.34	185.42	185.70	185.39	185.22	185.86	186.31	186.61	186.09	186.26	185.91
					185.56	185.81	185.97	186.71	186.50	185.63	185.95	186.81	186.24	186.24	174.38	155.21	172.45	181.51	183.74	183.45
9	TM1	0	DEG	1	1052.39	1084.84	1037.11	1097.59	1083.65	1022.88	1032.19	1067.49	1037.61	1080.07	1030.15	1036.07	1023.23	1081.10	1071.65	1068.88
					1086.41	1088.36	1111.39	1093.84	1113.65	1096.04	1084.57	1100.96	1101.98	1095.70	1096.57	1113.25	1134.83	1109.53	1115.39	1125.64
					1144.51	1116.20	1128.36	1148.46	1182.89	1101.17	1131.59	1179.45	1184.57	1097.79	1087.37	1099.46	1045.50	1121.17	1159.84	1076.22
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.76	36.77
					36.75	36.77	36.76	36.78	36.76	36.75	36.76	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78