
굴뚝별 트랜드

2015년12월30일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/29　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.71	0.60	0.54	0.59	0.56	0.52	0.71	0.61	0.57	0.54	0.58	0.62	0.77	0.41	0.00	0.00
1	TSP	20	MGm	1	0.00	0.00	0.00	0.41	0.53	0.55	0.55	0.59	0.70	0.54	0.55	0.54	0.53	0.50	0.63	0.55
					0.60	0.57	0.54	0.51	0.64	0.54	0.50	0.57	0.55	0.55	0.65	0.58	0.59	0.54	0.57	0.55
					5.94	10.27	16.95	0.71	0.31	9.45	17.61	6.48	6.82	6.10	12.85	9.76	20.18	7.43	0.00	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.00	6.28	4.68	4.48	15.12	2.11	3.03	7.07	5.78	12.23	9.46	16.95	33.40	13.69
					8.03	1.37	0.60	3.56	10.29	6.54	10.30	13.62	5.09	2.83	8.71	3.56	4.93	5.34	9.92	9.83

					62.15	63.85	55.50	65.58	55.87	57.46	88.49	59.13	52.53	53.63	57.96	60.76	75.55	38.97	0.00	0.00
3	NOx	70	ppm	1	0.00	0.00	0.00	44.87	49.47	51.39	43.86	44.57	58.94	55.39	52.86	54.52	53.28	47.81	51.08	35.93
					33.65	49.56	56.88	55.83	67.82	60.17	55.60	63.38	52.97	52.67	73.77	58.48	58.84	58.73	60.22	53.63
					0.34	0.15	0.06	0.12	0.10	0.09	0.38	0.31	0.21	0.20	0.26	0.28	0.38	0.07	0.00	0.00
4	HCl	15	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	0.16	0.11	0.18	0.41	0.26	0.26	0.30	0.29	0.24	0.37	0.20
					0.24	0.22	0.19	0.09	0.47	0.21	0.08	0.14	0.10	0.09	0.43	0.20	0.13	0.07	0.04	0.01
					13.53	0.08	27.87	0.21	11.14	31.31	12.27	0.40	24.49	21.12	0.01	0.30	12.10	3.41	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	0.00	0.00	0.00	0.55	0.38	0.21	30.57	0.15	0.62	13.57	9.48	1.74	1.85	26.03	51.08	2.20
					0.00	2.79	0.07	17.64	1.32	0.84	29.07	0.02	11.49	0.64	6.71	0.22	3.76	1.00	3.20	9.12
					10.15	7.79	6.47	7.64	7.01	6.22	10.55	8.12	6.93	6.40	7.43	8.18	10.80	5.17	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	0.00	0.00	0.00	5.72	6.75	7.23	7.26	7.98	10.90	6.91	7.24	7.11	6.77	6.14	8.90	7.56
					8.91	8.52	7.88	6.96	9.31	7.16	6.40	7.96	7.35	7.66	9.17	7.97	8.10	7.08	7.82	7.30
					9619.76	11197.50	12612.10	11070.90	11716.60	12743.90	9165.03	10711.30	12069.80	12702.80	11591.40	10915.70	9423.15	7516.03	0.00	0.00
7	FLW	0	Sm3	10	0.00	0.00	0.00	10826.90	12711.30	12357.70	12515.70	11392.20	10131.00	12518.90	11394.50	12351.00	12281.00	12986.90	11065.10	11561.00
					10083.40	10517.10	11137.70	12256.80	10303.60	11576.10	11819.60	10945.30	11696.10	12095.90	11136.20	11298.00	11545.00	12162.10	11292.60	11887.80
					183.36	183.53	183.78	183.58	182.08	181.74	182.70	183.17	183.98	183.96	183.50	184.62	185.70	124.08	0.00	0.00
8	TMP	0	DEG	1	0.00	0.00	0.00	150.54	187.20	186.84	187.76	186.70	187.16	188.11	186.75	187.12	187.75	187.13	186.94	186.52
					185.65	185.22	185.11	185.20	185.40	185.56	184.33	184.43	185.72	186.21	186.97	186.00	184.59	184.76	183.46	183.40
					1119.89	1102.41	1112.75	1104.56	1099.76	1109.16	1116.44	1061.97	1089.28	1121.51	1119.48	1076.99	1084.38	721.51	0.00	0.00
9	TM1	0	DEG	1	0.00	0.00	0.00	889.34	1124.68	1111.01	1115.06	1095.52	1078.52	1109.68	1105.77	1088.43	1129.37	1149.96	1171.59	1146.09
					1093.19	1072.62	1065.05	1091.40	1139.85	1124.93	1113.17	1044.00	1065.92	1052.70	1149.91	1090.98	1053.73	1102.37	1060.17	1050.94
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	24.52	0.00	0.00
10	TM3	0	DEG	1	0.00	0.00	0.00	29.55	36.77	36.77	36.76	36.77	36.76	36.75	36.75	36.76	36.75	36.75	36.74	36.74
					36.75	36.76	36.76	36.74	36.76	36.74	36.76	36.76	36.78	36.76	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78