
굴뚝별 트랜드

2016년01월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2015/12/31　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.68	0.54	0.54	0.54	0.56	0.52	0.72	0.54	0.60	0.56	0.52	0.50	0.68	0.59	0.58	0.62
					0.56	0.51	0.65	0.55	0.54	0.45	0.48	0.46	0.66	0.56	0.52	0.51	0.51	0.51	0.67	0.56
					0.51	0.49	0.45	0.48	0.64	0.56	0.58	0.57	0.55	0.57	0.68	0.54	0.52	0.54	0.56	0.54
2	SO_2	30	ppm	1	7.35	11.88	9.71	11.96	4.95	9.17	13.09	17.91	16.90	9.57	17.29	16.12	19.90	16.25	12.62	13.95
					17.96	26.50	49.05	19.34	20.64	17.50	9.50	11.63	6.63	6.41	4.67	3.70	9.35	10.41	16.54	17.72
					15.24	27.16	36.78	27.25	31.32	5.90	4.62	11.20	6.08	22.10	6.89	12.35	9.88	7.68	7.06	13.57

3	NOx	70	ppm	1	57.11	52.50	54.60	50.79	50.00	46.78	60.45	50.13	56.19	55.28	49.61	48.29	80.14	53.08	52.82	51.46
					44.09	37.30	54.88	54.90	50.93	39.96	54.51	42.82	67.88	52.17	45.52	36.32	36.51	37.59	41.76	36.95
					53.47	52.81	49.64	58.45	68.86	48.11	45.76	45.17	42.94	36.08	45.88	41.78	47.11	50.22	50.98	53.35
4	HCl	15	ppm	1	0.81	0.47	0.41	0.44	0.47	0.44	1.16	0.39	0.34	0.32	0.24	0.20	1.07	0.41	0.25	0.27
					0.23	0.20	1.02	0.55	0.51	0.40	0.50	0.49	1.70	0.72	0.45	0.54	0.57	0.60	1.63	0.74
					0.56	0.40	0.31	0.33	1.54	0.74	0.61	0.59	0.56	0.59	1.69	0.71	0.45	0.51	0.46	0.45
5	CO	50	ppm	1	97.60	1.14	2.17	2.95	4.10	2.55	0.28	2.90	12.11	0.77	24.23	46.90	7.15	13.10	21.09	8.29
					3.16	33.14	43.48	1.00	0.39	41.55	0.55	31.09	3.60	10.27	25.73	14.58	17.21	13.58	38.05	11.48
					28.41	45.70	70.02	44.82	41.68	11.49	13.15	9.25	1.71	5.14	1.41	0.33	23.41	2.19	18.41	0.21
6	O_2	12	(%)	1/10	8.62	6.84	6.63	6.85	7.41	6.54	10.69	6.49	8.04	7.13	6.12	5.72	9.68	7.89	7.73	8.42
					7.15	6.40	9.47	7.75	7.44	5.23	6.41	5.46	10.35	7.99	7.21	6.79	6.95	6.96	10.19	8.01
					7.27	6.35	5.33	6.25	9.72	7.88	8.16	7.89	7.39	7.96	11.15	7.46	6.64	7.22	7.27	6.96
7	FLW	0	Sm3	10	10371.10	12394.30	12781.90	12709.70	12268.50	13072.10	9628.61	12115.80	10987.70	11386.20	12463.20	13512.00	10211.50	10936.50	11841.10	11205.70
					12632.00	13356.10	11355.10	12277.40	12245.20	15264.00	13612.90	14337.20	10363.80	12090.50	12572.20	12671.80	12629.00	13044.70	9955.72	11103.10
					11655.90	13248.80	14889.30	13657.20	10441.80	11104.80	10958.70	11479.20	11786.40	11216.00	9375.37	11728.70	12308.10	11202.20	11195.20	11678.30
8	TMP	0	DEG	1	185.19	185.40	185.92	186.77	186.75	187.86	187.30	186.73	186.10	185.68	185.56	185.65	185.58	184.65	185.78	186.33
					187.60	188.08	188.63	190.79	190.51	190.50	190.99	190.60	189.91	189.65	189.69	188.86	189.44	189.96	189.87	188.81
					188.32	187.74	188.36	188.48	186.16	186.14	185.85	186.06	186.44	185.94	184.59	184.84	185.42	184.24	183.97	184.43
9	TM1	0	DEG	1	1145.08	1109.55	1122.97	1109.33	1085.38	1124.16	1117.79	1143.64	1084.79	1071.16	1116.02	1159.61	1129.23	1084.99	1070.49	1014.03
					1063.25	1082.49	1073.02	1065.75	1066.17	1137.62	1122.63	1144.39	1102.81	1076.35	1068.60	1066.69	1064.87	1084.64	1076.97	1059.35
					1064.74	1041.03	1070.97	1096.71	1062.63	1054.27	1040.24	1046.55	1110.06	1091.07	1038.07	1096.21	1117.53	1102.94	1099.37	1106.63
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78