
굴뚝별 트랜드

2016년01월03일

관제센타: 영남권 사업장: 경산시자원회수시설 굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/01 측정항목: —전체— 자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.69	0.60	0.54	0.60	0.56	0.63	0.67	0.58	0.59	0.56	0.55	0.54	0.72	0.53	0.59	0.57
					0.55	0.54	0.73	0.55	0.52	0.52	0.53	0.54	0.65	0.63	0.52	0.55	0.49	0.55	0.63	0.55
					0.52	0.52	0.48	0.51	0.68	0.54	0.55	0.60	0.54	0.62	0.70	0.54	0.51	0.50	0.55	0.48
2	SO_2	30	ppm	1	5.17	16.58	12.14	10.17	12.95	3.76	18.64	3.66	4.23	4.21	7.80	2.01	0.00	14.39	7.52	20.25
					3.76	0.50	1.00	0.53	1.28	2.15	0.16	0.00	0.01	0.12	0.11	0.59	1.26	1.04	7.33	2.95
					14.40	12.28	3.43	2.28	1.14	0.90	21.91	9.37	20.04	10.51	19.20	27.27	28.35	46.85	23.20	33.05

3	NOx	70	ppm	1	67.11	54.84	44.00	52.56	45.62	50.19	55.79	57.95	49.80	54.31	60.72	54.79	62.22	46.29	44.59	50.93
					49.33	46.56	64.55	47.81	41.98	38.30	36.66	40.62	47.55	50.75	48.06	52.13	47.14	55.10	61.05	54.44
					49.91	51.31	42.00	41.34	54.74	47.37	53.50	60.91	50.03	58.19	70.43	52.06	59.81	59.34	66.79	45.48
4	HCl	15	ppm	1	1.30	0.57	0.34	0.31	0.33	0.35	1.04	0.61	0.40	0.41	0.42	0.34	1.15	0.52	0.49	0.42
					0.38	0.39	1.18	0.56	0.50	0.53	0.62	0.65	1.41	0.84	0.62	0.68	0.60	0.71	1.47	0.72
					0.58	0.57	0.55	0.57	1.43	0.66	0.55	0.61	0.51	0.58	1.23	0.53	0.38	0.32	0.36	0.14
5	CO	50	ppm	1	0.97	10.41	25.21	19.14	18.88	5.50	31.92	0.06	25.94	15.32	11.81	41.14	75.30	16.17	5.22	5.82
					13.14	3.91	1.87	8.09	1.17	3.85	1.24	0.59	1.68	0.26	1.58	5.66	2.92	0.34	1.62	0.53
					2.68	4.47	6.30	13.50	4.32	1.59	2.15	0.37	1.50	0.26	0.48	3.14	20.84	59.07	19.84	84.30
6	O_2	12	(%)	1/10	10.05	8.22	6.76	7.79	7.10	8.42	9.31	7.86	7.50	7.11	7.12	6.39	10.54	6.50	7.75	7.70
					6.90	6.72	11.18	7.36	6.71	6.76	7.63	7.54	10.46	9.52	7.42	8.13	6.34	7.99	10.33	8.18
					7.39	7.27	6.54	6.95	10.68	7.16	7.36	8.65	7.21	8.81	11.13	7.04	6.29	5.92	7.30	4.95
7	FLW	0	Sm3	10	9863.94	10916.70	13060.40	11220.20	11325.70	10323.60	10205.00	10675.80	11464.30	11786.70	12159.10	12857.60	9448.11	13163.20	11216.60	11408.50
					12603.40	12697.30	9483.30	12169.90	12891.10	12723.60	11738.40	11712.90	9978.16	9720.11	11908.30	11025.60	13210.20	11359.70	9963.84	11206.00
					12210.70	12388.10	13149.70	12587.80	9906.57	12603.50	12245.50	11229.00	13012.00	11272.20	10369.70	13646.70	14713.70	14066.00	12234.60	14154.60
8	TMP	0	DEG	1	184.74	184.91	186.65	186.95	185.94	186.08	185.42	185.03	184.92	185.28	185.30	185.35	183.15	183.85	184.18	183.55
					184.13	183.88	183.30	184.43	184.82	186.18	186.09	185.18	184.50	184.45	183.24	183.60	185.18	185.58	185.25	185.85
					186.84	187.94	187.71	187.09	186.22	185.81	185.85	186.30	187.43	188.45	189.40	190.77	191.23	187.72	186.03	185.08
9	TM1	0	DEG	1	1104.94	1058.99	1104.75	1100.77	1094.78	1031.09	1100.74	1058.53	1069.95	1087.90	1057.03	1076.78	1065.99	1098.08	1055.07	1046.73
					1093.34	1098.38	1037.71	1058.74	1090.77	1073.12	1033.92	1052.79	1030.98	979.73	1026.54	1023.45	1077.98	1045.68	1044.04	1016.26
					1043.93	1061.07	1083.82	1085.35	1062.28	1066.36	1056.67	1032.85	1062.07	1038.77	1008.88	1072.94	1094.53	1086.19	1073.18	1107.71
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.79	36.78	36.78	36.79
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78