
굴뚝별 트랜드

2016년01월03일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/02　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.70	0.57	0.54	0.61	0.64	0.65	0.76	0.59	0.57	0.59	0.64	0.67	0.76	0.56	0.60	0.64
					0.60	0.60	0.67	0.58	0.53	0.53	0.53	0.57	0.70	0.56	0.64	0.53	0.50	0.54	0.69	0.49
					0.49	0.58	0.50	0.50	0.62	0.52	0.58	0.55	0.54	0.55	0.70	0.60	0.55	0.58	0.57	0.54
2	SO_2	30	ppm	1	4.92	23.68	17.77	7.31	6.09	3.71	8.46	12.42	5.36	16.58	8.98	4.15	8.77	13.64	8.68	2.40
					2.05	1.50	4.45	2.14	10.84	11.98	4.88	1.08	0.53	7.14	0.12	4.64	9.07	3.69	1.38	8.03
					6.54	2.62	2.71	5.88	3.12	5.42	2.66	8.61	15.51	15.84	52.58	10.23	11.61	5.19	3.42	9.50

3	NOx	70	ppm	1	71.73	49.52	44.03	49.38	53.50	48.22	53.94	45.41	46.87	53.50	57.04	58.07	64.18	49.80	52.20	47.32
					37.94	45.30	58.88	52.87	47.83	44.65	47.01	47.44	55.00	39.30	45.65	49.57	39.83	40.65	44.42	37.87
					32.21	42.07	43.54	47.83	57.98	50.05	48.84	48.54	42.31	44.13	53.79	45.82	43.57	47.01	48.34	47.71
4	HCl	15	ppm	1	1.01	0.58	0.45	0.54	0.57	0.57	1.09	0.42	0.34	0.30	0.30	0.29	0.81	0.33	0.27	0.28
					0.21	0.21	0.62	0.44	0.38	0.49	0.55	0.65	1.22	0.60	0.67	0.54	0.47	0.59	1.25	0.49
					0.43	0.55	0.46	0.42	0.98	0.48	0.50	0.44	0.42	0.43	0.86	0.49	0.37	0.40	0.36	0.34
5	CO	50	ppm	1	5.03	16.37	19.84	2.68	0.54	1.67	3.93	17.47	4.12	0.90	0.18	0.44	1.42	6.88	2.15	1.81
					13.02	17.44	19.12	2.96	21.05	1.15	1.08	2.15	1.68	6.35	1.96	0.30	24.30	1.14	5.91	26.22
					13.63	0.21	19.26	26.58	7.04	14.72	2.44	2.80	2.66	1.88	15.43	0.44	1.65	0.83	7.29	7.82
6	O_2	12	(%)	1/10	10.56	7.84	6.96	8.25	8.94	9.19	12.03	7.79	7.50	7.61	8.50	9.39	11.38	7.13	7.95	8.65
					7.45	7.78	9.10	7.71	6.90	6.76	7.14	8.19	11.53	7.67	9.28	7.27	6.17	7.49	11.61	6.22
					6.58	8.49	6.86	6.61	8.85	6.91	8.34	7.56	7.08	7.48	10.48	8.50	7.30	8.12	7.57	6.97
7	FLW	0	Sm3	10	9649.27	12141.80	13226.60	11917.70	11043.50	11131.00	9856.49	12922.80	13229.50	12456.60	11484.20	10952.40	10239.90	14353.20	12938.80	11611.00
					12540.10	12134.40	11339.70	11972.80	13364.10	14174.30	13587.80	12920.60	9545.44	11468.80	9799.73	12160.90	13246.10	11836.50	9041.13	13835.20
					13378.50	10748.30	12752.90	13821.30	11104.50	13400.90	12427.40	13214.40	13759.10	13455.00	10727.10	12352.90	13520.10	12628.70	13137.60	13785.90
8	TMP	0	DEG	1	183.36	185.31	187.85	189.12	188.45	188.54	189.69	191.65	192.17	190.89	190.19	190.06	191.48	194.13	193.38	190.76
					190.26	188.83	187.95	187.40	187.39	190.20	190.24	189.55	187.21	186.84	186.95	186.45	188.57	188.31	187.65	188.28
					189.69	187.16	186.59	188.45	187.33	187.49	188.76	190.23	191.97	192.44	192.32	192.83	192.21	192.19	191.91	191.98
9	TM1	0	DEG	1	1065.33	1045.48	1078.22	1048.70	1042.87	995.19	1004.12	1045.89	1063.75	1084.72	1050.12	992.13	1008.55	1073.57	1054.78	999.27
					1032.92	1004.52	1123.88	1091.66	1110.19	1115.44	1118.27	1077.67	1037.59	1101.72	1013.50	1099.23	1141.27	1124.38	1038.77	1127.45
					1162.25	1101.34	1106.50	1133.01	1161.27	1136.67	1044.04	1079.33	1094.51	1084.71	1094.07	1047.73	1083.87	1052.61	1071.47	1081.41
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.78
					36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78