
굴뚝별 트랜드

2016년01월04일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/03　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.71	0.55	0.59	0.59	0.63	0.59	0.72	0.56	0.63	0.62	0.65	0.60	0.72	0.63	0.63	0.56
					0.53	0.58	0.68	0.57	0.52	0.56	0.55	0.56	0.67	0.56	0.54	0.55	0.56	0.50	0.63	0.56
					0.54	0.55	0.56	0.58	0.75	0.57	0.59	0.49	0.57	0.56	0.69	0.47	0.49	0.48	0.52	0.49
2	SO_2	30	ppm	1	7.22	9.61	5.36	7.93	5.54	11.73	29.96	6.40	6.29	8.19	1.95	1.24	8.60	6.70	2.43	0.13
					0.76	1.91	4.56	1.29	7.07	6.38	16.39	1.22	8.77	9.06	6.19	6.22	4.20	5.66	19.79	3.88
					2.21	8.13	5.93	10.01	10.30	15.49	7.75	15.61	3.82	0.65	1.32	9.68	14.54	8.86	2.92	20.09

3	NOx	70	ppm	1	65.18	50.81	51.23	58.03	63.85	65.04	74.69	41.45	50.36	36.92	38.99	41.07	53.42	43.39	52.42	50.15
					45.56	51.13	55.70	55.47	46.38	46.79	45.64	43.85	53.50	54.31	49.33	50.74	51.15	46.16	60.99	56.58
					50.69	50.03	53.59	53.05	67.81	51.26	54.96	44.66	65.22	59.51	84.47	54.33	49.69	40.38	53.88	46.02
4	HCl	15	ppm	1	0.81	0.41	0.36	0.35	0.35	0.32	0.60	0.31	0.34	0.32	0.34	0.28	0.51	0.33	0.31	0.27
					0.22	0.22	0.34	0.32	0.28	0.33	0.34	0.40	0.57	0.31	0.34	0.38	0.39	0.22	0.49	0.30
					0.40	0.44	0.45	0.47	0.90	0.42	0.39	0.27	0.35	0.31	0.63	0.24	0.21	0.14	0.28	0.15
5	CO	50	ppm	1	4.24	2.65	0.52	0.22	0.32	15.09	28.11	18.78	1.60	4.05	2.70	7.57	49.50	11.42	2.18	16.79
					4.61	12.75	48.37	0.42	6.38	23.10	14.41	6.79	68.20	1.71	21.07	23.34	23.21	32.04	57.26	24.53
					17.87	3.03	4.04	0.71	3.95	2.08	0.71	7.20	0.26	23.22	6.23	24.11	34.75	29.23	0.27	35.66
6	O_2	12	(%)	1/10	11.03	7.28	7.96	7.92	8.52	7.74	9.96	6.86	8.52	8.14	8.72	7.78	10.24	8.20	8.56	7.23
					6.35	7.58	8.81	7.53	6.50	7.03	6.61	7.22	8.82	7.18	6.81	7.26	7.36	5.71	8.28	7.69
					7.55	7.50	7.71	8.06	11.41	7.66	7.97	5.28	7.67	7.53	10.03	4.78	5.02	4.50	5.83	4.97
7	FLW	0	Sm3	10	10617.50	13519.50	12670.50	12462.20	11486.30	12389.50	10994.30	12868.30	11504.00	11741.90	10928.70	11706.60	10574.90	12158.40	11242.30	12292.30
					12391.50	11618.90	10156.70	11442.20	12456.60	11877.90	12288.00	11367.40	11067.20	12715.20	12817.00	11283.90	11165.10	13092.10	11038.60	10863.70
					10827.40	11929.80	11728.20	11407.40	8883.79	11709.40	11399.40	14426.50	11221.00	11902.50	11121.70	14991.40	15117.20	14840.30	13497.10	14760.40
8	TMP	0	DEG	1	192.27	192.37	192.75	192.25	191.39	190.60	192.47	191.18	189.66	189.39	189.78	188.24	188.78	189.30	188.18	186.96
					185.78	184.91	185.26	185.45	185.96	186.25	186.46	186.13	185.58	187.23	187.65	186.15	186.57	187.14	186.88	186.71
					185.89	186.49	187.47	187.39	187.01	187.09	187.65	187.60	185.72	184.75	185.92	186.43	187.39	187.83	186.21	187.21
9	TM1	0	DEG	1	1061.29	1064.25	1065.92	1048.54	1016.04	1007.81	1094.93	1076.17	1055.86	1023.06	1013.08	1007.28	1054.59	1038.22	1020.95	1040.54
					1113.41	1093.49	1135.26	1091.85	1129.49	1099.20	1136.57	1109.95	1115.85	1128.14	1121.72	1096.20	1075.91	1116.21	1138.75	1098.07
					1082.41	1090.01	1090.10	1070.82	1077.03	1081.90	1056.53	1125.73	1086.49	1040.53	1070.01	1120.69	1144.24	1179.87	1144.16	1170.11
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78