
굴뚝별 트랜드

2016년01월05일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/04　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.70	0.49	0.54	0.52	0.53	0.47	0.73	0.54	0.60	0.59	0.51	0.53	0.73	0.58	0.61	0.59
					0.59	0.54	0.71	0.54	0.55	0.56	0.53	0.55	0.68	0.55	0.56	0.55	0.54	0.57	0.66	0.53
					0.56	0.55	0.50	0.53	0.74	0.73	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.83	0.84	0.86	0.84
2	SO_2	30	ppm	1	2.79	9.57	7.06	4.47	1.76	7.27	15.08	18.48	5.82	4.20	5.59	18.36	7.51	6.88	7.32	8.37
					9.06	5.32	5.45	3.74	2.57	1.92	6.15	3.60	5.84	7.21	6.28	4.38	6.29	4.84	6.47	9.22
					16.76	13.66	13.69	5.49	2.15	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00

3	NOx	70	ppm	1	78.60	50.67	56.32	54.35	57.79	48.06	70.19	52.72	64.54	71.71	57.39	51.81	70.26	58.19	58.71	56.12
					61.42	56.86	81.18	60.40	58.93	51.28	48.69	50.25	61.99	52.77	47.94	49.84	54.20	46.73	59.45	50.99
					40.06	41.41	36.07	44.34	91.20	152.55	200.00	200.00	200.00	200.00	67.39	181.26	200.00	200.00	200.00	200.00
4	HCl	15	ppm	1	0.53	0.27	0.30	0.29	0.29	0.11	0.26	0.14	0.27	0.26	0.21	0.13	0.24	0.27	0.28	0.27
					0.16	0.25	0.52	0.26	0.25	0.25	0.22	0.39	0.44	0.34	0.33	0.33	0.36	0.25	0.51	0.24
					0.22	0.25	0.23	0.25	0.19	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	9.56	0.50	0.50	0.50	0.50
5	CO	50	ppm	1	0.23	14.40	0.14	0.20	0.53	44.01	39.18	24.20	0.20	0.20	15.35	41.55	40.40	0.28	0.15	0.09
					17.10	2.63	0.24	0.31	0.28	0.86	10.87	1.16	31.20	1.05	0.41	4.63	0.16	24.84	3.19	12.66
					11.58	5.99	0.67	0.42	0.33	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	211.85	250.00	250.00	250.00	250.00
6	O_2	12	(%)	1/10	9.85	5.03	6.30	5.76	6.30	4.55	8.61	6.00	7.60	7.30	5.44	5.61	9.33	6.95	7.57	7.29
					7.11	6.32	10.84	6.92	7.39	7.43	6.76	7.18	10.07	7.00	7.31	7.19	7.17	7.63	9.21	7.10
					7.78	7.61	6.28	7.14	12.98	15.29	21.01	21.01	21.01	20.91	20.80	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79
7	FLW	0	Sm3	10	10841.60	14994.80	13513.60	14199.30	13798.40	14997.20	10633.40	13110.30	12188.30	12799.40	13901.30	13897.60	10391.20	11915.80	11682.00	12100.00
					11787.70	12831.10	9191.17	12387.20	11673.30	11496.40	12793.60	12397.30	10409.90	12907.60	12470.90	12544.60	12506.00	11853.70	10831.40	13421.10
					11873.10	12203.50	13015.40	13044.10	9782.33	9519.63	8100.00	8534.56	8095.13	7951.94	8103.08	8222.50	8307.26	8043.69	7878.59	8229.67
8	TMP	0	DEG	1	186.70	186.44	187.45	187.09	187.62	186.86	186.32	186.42	187.51	188.46	187.77	187.61	187.18	186.33	186.87	187.33
					187.24	186.65	186.89	186.79	187.65	186.65	187.27	188.64	188.54	189.06	189.52	189.88	189.70	189.06	188.82	190.03
					189.55	188.66	188.12	188.53	188.63	187.46	187.77	189.48	190.23	189.01	188.01	187.84	187.09	187.37	187.04	187.11
9	TM1	0	DEG	1	1120.29	1166.13	1145.42	1137.78	1115.16	1159.63	1133.48	1127.37	1066.25	1055.91	1096.75	1123.06	1098.97	1068.47	1049.69	1044.17
					1064.52	1094.88	1077.11	1058.83	1065.08	1068.85	1077.22	1079.63	1090.49	1081.53	1068.63	1080.63	1099.41	1079.23	1107.78	1100.41
					1106.39	1102.45	1133.47	1142.35	1156.84	1141.43	1074.92	1180.97	1224.21	1139.01	1162.18	1163.40	1181.88	1196.96	1140.94	1138.38
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78