
굴뚝별 트랜드

2016년01월06일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/05　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.85	0.84	0.87	0.86	0.87	0.91	0.73	0.51	0.58	0.56	0.54	0.55	0.72	0.56	0.51	0.55
					0.64	0.58	0.72	0.58	0.59	0.80	0.84	0.85	0.85	0.83	0.85	0.84	0.82	0.86	0.84	0.75
					0.72	0.82	0.83	0.82	0.74	0.56	0.59	0.57	0.59	0.57	0.73	0.61	0.60	0.62	0.60	0.64
2	SO_2	30	ppm	1	1.45	0.97	1.05	0.94	0.93	0.95	9.06	6.61	2.28	1.35	7.67	6.71	11.89	10.75	22.13	10.74
					10.72	5.21	9.39	7.94	9.97	13.12	0.00	0.00	24.07	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	46.17	0.38
					0.00	0.00	0.02	0.00	18.40	16.20	7.58	23.60	5.23	20.29	28.78	6.92	19.60	16.11	8.88	3.68

3	NOx	70	ppm	1	65.26	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	38.42	39.89	52.28	48.24	50.38	50.75	71.29	52.09	53.57	56.91
					59.15	51.21	54.68	47.15	44.68	156.58	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	102.54	1.69
					1.18	1.14	1.22	1.15	47.79	60.51	55.45	51.06	57.39	47.27	59.71	44.78	45.81	54.79	43.74	50.38
4	HCl	15	ppm	1	0.83	0.81	0.84	0.89	0.91	0.95	1.16	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.08	0.06	0.09
					0.08	0.14	0.30	0.13	0.12	3.93	0.00	0.00	12.13	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	22.96	0.26
					0.18	0.20	0.25	0.25	16.65	0.57	0.10	0.03	0.03	0.03	0.30	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12
5	CO	50	ppm	1	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	17.57	0.14	0.34	0.67	14.95	0.19	0.60	2.35	14.01
					10.23	3.30	10.56	3.10	1.90	21.33	0.20	0.20	66.86	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	127.08	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	28.80	0.44	5.37	11.47	6.69	0.01	0.16	2.74	0.00	0.96	0.02
6	O_2	12	(%)	1/10	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	9.96	5.42	7.10	6.72	6.26	6.38	9.53	6.67	5.55	6.66
					8.38	7.39	10.46	7.49	7.72	16.98	21.01	21.00	20.89	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79
					20.79	20.79	20.79	20.78	11.58	6.57	7.53	7.17	7.55	6.88	10.13	7.69	7.42	8.07	7.31	8.33
7	FLW	0	Sm3	10	8446.91	8080.12	8182.30	8165.81	8258.15	8061.88	10155.00	13591.50	12192.20	12514.30	12863.70	12882.50	10431.20	12597.40	13496.50	13424.80
					11813.50	12900.90	10809.10	13243.50	12843.50	9763.21	8593.26	8294.41	8913.56	9277.85	8716.53	8953.11	8953.81	8489.71	9279.60	9251.13
					9501.18	9205.80	9354.18	9640.47	11427.70	13951.60	11537.20	12833.00	11879.70	12634.40	10051.90	11581.00	12181.70	11639.80	12082.00	10776.50
8	TMP	0	DEG	1	188.37	188.54	187.18	186.41	186.04	185.94	186.03	185.89	186.33	185.98	186.08	186.81	186.81	187.27	187.24	187.76
					189.45	190.93	190.87	191.28	191.71	192.71	193.15	191.18	191.88	193.55	193.73	193.87	193.68	192.47	193.90	178.29
					164.92	183.41	189.95	193.40	194.98	192.84	187.89	187.83	186.98	186.69	187.60	187.32	187.31	187.45	187.41	186.47
9	TM1	0	DEG	1	1171.94	1163.54	1170.97	1188.06	1181.73	1102.96	1138.68	1171.45	1119.49	1113.91	1130.86	1119.67	1125.43	1122.19	1147.99	1123.10
					1076.25	1099.73	1119.81	1115.12	1127.09	1122.48	1097.63	1119.73	1105.89	1163.37	1115.37	1104.45	1139.37	1052.60	1112.18	1098.19
					1107.21	1114.03	1072.77	1142.69	1095.80	1134.15	1077.86	1110.66	1107.51	1127.13	1134.08	1123.46	1118.71	1096.84	1128.21	1098.35
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78