
# 굴뚝별 트랜드

2016년01월07일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/06　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




| NO | 측정항목 | 기준치 | 단위 | SCALE | 00:00<br>08:00<br>16:00 | 00:30<br>08:30<br>16:30 | 01:00<br>09:00<br>17:00 | 01:30<br>09:30<br>17:30 | 02:00<br>10:00<br>18:00 | 02:30<br>10:30<br>18:30 | 03:00<br>11:00<br>19:00 | 03:30<br>11:30<br>19:30 | 04:00<br>12:00<br>20:00 | 04:30<br>12:30<br>20:30 | 05:00<br>13:00<br>21:00 | 05:30<br>13:30<br>21:30 | 06:00<br>14:00<br>22:00 | 06:30<br>14:30<br>22:30 | 07:00<br>15:00<br>23:00 | 07:30<br>15:30<br>23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSP | 20 | MGm | 1 | 0.75 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 0.74 | 0.63 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.75 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| | | | | | 0.62 | 0.61 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
| | | | | | 0.43 | 0.46 | 0.56 | 0.63 | 0.77 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.75 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.62 | 0.62 |
| 2 | $SO_2$ | 30 | ppm | 1 | 8.38 | 4.85 | 7.26 | 18.47 | 5.11 | 5.40 | 2.20 | 7.28 | 8.23 | 11.35 | 16.65 | 13.50 | 15.05 | 10.12 | 15.47 | 6.53 |
| | | | | | 5.93 | 13.58 | 34.02 | 11.93 | 12.09 | 16.61 | 16.12 | 44.22 | 12.67 | 46.98 | 52.06 | 0.00 | 6.24 | 41.77 | 26.61 | 46.59 |
| | | | | | 42.15 | 26.87 | 15.08 | 2.37 | 4.01 | 5.81 | 5.50 | 5.11 | 5.42 | 5.98 | 3.38 | 6.56 | 9.88 | 3.59 | 2.57 | 10.68 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOx | 70 | ppm | 1 | 59.65 | 49.23 | 51.77 | 46.42 | 51.02 | 51.39 | 64.66 | 53.23 | 56.73 | 52.13 | 47.87 | 59.25 | 71.80 | 58.72 | 50.54 | 50.01 |
| | | | | | 48.02 | 55.34 | 64.59 | 55.50 | 44.01 | 44.58 | 61.94 | 79.79 | 82.12 | 76.67 | 59.15 | 0.00 | 11.08 | 74.57 | 57.62 | 78.61 |
| | | | | | 78.89 | 60.61 | 42.64 | 41.79 | 50.74 | 47.50 | 50.65 | 49.75 | 51.41 | 49.47 | 58.71 | 47.07 | 51.76 | 54.55 | 48.31 | 48.55 |
| 4 | HCl | 15 | ppm | 1 | 0.33 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.27 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.25 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| | | | | | 0.14 | 0.16 | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.00 | 0.67 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 3.71 | 2.19 | 0.77 |
| | | | | | 1.44 | 1.87 | 1.43 | 1.70 | 2.65 | 0.87 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 1.75 | 0.58 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.37 |
| 5 | CO | 50 | ppm | 1 | 0.65 | 14.46 | 16.79 | 4.20 | 0.08 | 18.15 | 1.58 | 7.13 | 16.13 | 16.43 | 22.38 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.84 | 0.88 |
| | | | | | 9.88 | 1.25 | 13.72 | 0.77 | 4.50 | 14.19 | 5.73 | 20.31 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | 0.00 | 0.18 | 17.66 | 7.10 | 8.46 |
| | | | | | 2.49 | 1.81 | 17.12 | 0.17 | 0.08 | 0.76 | 1.21 | 3.11 | 0.74 | 2.64 | 0.09 | 1.04 | 0.34 | 15.77 | 0.15 | 18.93 |
| 6 | $O_2$ | 12 | (%) | 1/10 | 10.37 | 6.81 | 7.07 | 7.18 | 8.29 | 7.28 | 10.79 | 7.67 | 7.65 | 6.57 | 6.17 | 8.04 | 10.12 | 7.71 | 7.51 | 7.71 |
| | | | | | 7.89 | 7.68 | 9.82 | 7.44 | 6.49 | 6.71 | 7.66 | 8.83 | 11.77 | 7.78 | 8.41 | 21.04 | 15.67 | 8.64 | 11.00 | 8.10 |
| | | | | | 7.64 | 8.10 | 6.87 | 8.06 | 12.15 | 8.09 | 7.47 | 7.66 | 7.43 | 7.08 | 11.31 | 6.99 | 7.36 | 8.14 | 7.74 | 7.52 |
| 7 | FLW | 0 | Sm3 | 10 | 9642.69 | 12761.80 | 13070.50 | 12850.70 | 11060.70 | 11862.00 | 9839.33 | 11387.60 | 11713.10 | 13067.70 | 13837.50 | 11931.30 | 10616.40 | 12316.40 | 12356.00 | 12565.50 |
| | | | | | 12475.00 | 12214.50 | 11355.30 | 12782.90 | 13913.50 | 13367.90 | 15513.60 | 19263.10 | 19363.60 | 20332.20 | 20537.60 | 19188.00 | 19419.20 | 18440.20 | 17505.10 | 18351.40 |
| | | | | | 18289.90 | 17209.90 | 14508.20 | 12205.10 | 9709.55 | 12680.40 | 12204.40 | 11580.90 | 11821.60 | 11778.10 | 9547.12 | 12219.00 | 12000.80 | 11156.80 | 11465.40 | 11829.90 |
| 8 | TMP | 0 | DEG | 1 | 186.40 | 187.07 | 188.08 | 189.14 | 188.60 | 187.53 | 186.75 | 186.51 | 187.19 | 187.50 | 188.73 | 188.43 | 188.09 | 188.15 | 187.49 | 188.44 |
| | | | | | 188.51 | 188.23 | 189.15 | 189.29 | 188.41 | 188.20 | 189.41 | 190.49 | 190.03 | 191.17 | 194.86 | 194.83 | 192.68 | 190.87 | 190.10 | 190.56 |
| | | | | | 190.24 | 189.73 | 190.95 | 190.23 | 189.08 | 190.43 | 190.89 | 189.07 | 188.78 | 188.53 | 187.67 | 187.85 | 187.97 | 187.36 | 187.01 | 187.34 |
| 9 | TM1 | 0 | DEG | 1 | 1121.71 | 1128.40 | 1139.08 | 1138.01 | 1079.64 | 1099.10 | 1083.24 | 1091.75 | 1085.10 | 1116.20 | 1139.43 | 1095.43 | 1113.31 | 1094.65 | 1107.80 | 1098.77 |
| | | | | | 1091.61 | 1089.02 | 1111.05 | 1115.14 | 1131.19 | 1161.37 | 1124.20 | 1155.01 | 1072.62 | 1129.70 | 1138.11 | 1129.51 | 1013.98 | 1066.85 | 1084.72 | 1101.25 |
| | | | | | 1119.39 | 1106.45 | 1151.32 | 1141.55 | 1061.99 | 1072.96 | 1102.45 | 1088.17 | 1099.81 | 1128.57 | 1091.17 | 1097.58 | 1108.99 | 1089.08 | 1090.76 | 1103.35 |
| 10 | TM3 | 0 | DEG | 1 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |
| | | | | | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.77 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.77 | 36.78 | 36.77 | 36.77 | 36.76 |
| | | | | | 36.79 | 36.79 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |