
굴뚝별 트랜드

2016년01월08일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/07　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.71	0.65	0.62	0.60	0.58	0.64	0.71	0.64	0.64	0.62	0.65	0.64	0.70	0.62	0.55	0.60
					0.61	0.61	0.70	0.60	0.62	0.57	0.59	0.59	0.68	0.62	0.62	0.54	0.56	0.58	0.65	0.56
					0.53	0.56	0.53	0.59	0.64	0.55	0.58	0.56	0.67	0.68	0.71	0.62	0.55	0.67	0.73	0.64
2	SO_2	30	ppm	1	11.25	9.75	2.45	4.54	14.09	18.02	24.57	8.92	15.04	13.75	1.89	1.10	12.88	13.02	17.81	8.36
					14.33	17.99	6.96	0.97	5.43	6.57	7.94	3.38	8.81	15.56	12.36	16.93	3.84	8.07	23.78	3.40
					2.84	12.31	11.61	10.31	22.79	6.17	4.73	26.05	19.07	3.19	5.92	21.57	18.81	13.49	11.60	6.34

3	NOx	70	ppm	1	55.94	53.28	52.44	52.81	50.42	55.62	53.36	45.41	47.02	45.48	46.78	50.39	58.25	61.98	46.88	47.73
					52.56	52.22	60.33	54.85	60.03	51.58	52.50	54.53	52.29	51.49	56.83	53.97	53.63	54.00	60.61	61.14
					50.12	56.17	43.76	55.66	69.07	57.67	62.93	43.92	59.21	59.30	61.20	51.56	42.37	60.32	63.11	54.41
4	HCl	15	ppm	1	1.61	0.73	0.55	0.51	0.50	0.54	1.72	0.83	0.59	0.56	0.60	0.60	1.66	0.88	0.54	0.43
					0.61	0.60	1.73	0.90	0.73	0.69	0.76	0.78	1.82	0.97	0.81	0.74	0.74	0.79	1.50	1.00
					0.75	0.82	0.77	0.90	1.79	1.01	0.88	0.76	0.92	0.96	1.70	0.88	0.42	0.78	0.79	0.69
5	CO	50	ppm	1	0.24	0.44	0.82	2.55	7.94	1.71	5.90	0.52	8.26	0.06	1.20	4.78	59.77	2.00	34.52	19.73
					0.30	0.47	26.13	3.51	0.07	0.91	0.14	7.35	0.52	0.38	0.53	0.46	14.65	6.53	27.14	4.17
					36.88	23.19	14.93	0.23	1.54	0.07	2.84	35.69	6.21	0.89	12.24	21.55	43.54	0.34	0.26	7.41
6	O_2	12	(%)	1/10	10.26	7.85	7.63	7.30	6.83	7.68	10.62	7.94	7.88	7.43	7.92	7.81	10.07	7.22	5.87	7.02
					7.50	7.28	10.42	7.13	7.57	6.74	7.11	7.42	10.36	7.43	7.64	6.19	6.38	6.70	8.71	6.54
					5.85	6.38	5.54	7.14	8.86	6.26	6.83	6.04	8.12	8.55	10.42	7.50	5.54	8.36	9.20	8.04
7	FLW	0	Sm3	10	10540.30	11140.30	11595.40	12043.90	13227.30	12422.50	10909.60	11602.80	11233.90	11851.20	11299.70	11684.30	12147.60	12331.30	13716.30	12663.70
					12366.60	12415.50	11169.40	12702.20	12272.30	12987.30	12661.90	13290.20	10909.40	12222.50	12018.60	13743.00	13365.60	12856.10	12537.90	13275.10
					13978.80	13548.30	14362.10	13085.20	12807.90	13861.10	13422.90	13294.10	12122.80	11890.10	12053.10	13716.90	15118.80	12023.20	11029.50	12355.80
8	TMP	0	DEG	1	187.43	186.99	186.97	187.43	188.18	189.00	188.88	187.63	186.88	186.52	186.30	185.60	186.43	186.93	186.57	186.55
					185.59	186.10	185.90	186.17	185.99	186.20	186.12	186.60	185.63	185.90	186.41	186.33	186.55	185.97	186.66	187.14
					186.55	185.82	186.48	186.65	187.72	188.03	187.79	187.05	188.36	190.03	190.23	190.99	192.01	188.74	189.52	189.27
9	TM1	0	DEG	1	1106.98	1097.14	1081.53	1109.33	1115.21	1118.20	1131.28	1118.00	1116.14	1126.13	1100.66	1116.83	1105.32	1118.27	1173.84	1148.41
					1088.32	1109.77	1088.87	1085.88	1094.75	1106.37	1096.01	1095.65	1130.02	1107.81	1115.32	1143.45	1155.15	1157.04	1179.16	1147.91
					1152.41	1152.88	1205.27	1172.30	1219.03	1215.39	1178.46	1177.40	1127.39	1071.19	1100.09	1114.03	1177.80	1119.55	1067.30	1061.65
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78