
굴뚝별 트랜드

2016년01월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/08　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.73	0.61	0.66	0.61	0.58	0.59	0.69	0.60	0.65	0.63	0.64	0.62	0.74	0.69	0.63	0.66
					0.57	0.63	0.72	0.67	0.66	0.58	0.58	0.52	0.74	0.66	0.67	0.62	0.60	0.60	0.71	0.60
					0.60	0.68	0.62	0.56	0.67	0.52	0.70	0.63	0.65	0.68	0.75	0.71	0.64	0.63	0.63	0.75
2	SO_2	30	ppm	1	23.08	7.48	1.44	0.47	0.34	0.49	0.44	5.87	7.23	9.97	20.74	17.83	33.57	21.33	10.71	11.12
					4.53	8.80	7.03	0.49	2.85	7.52	3.54	11.81	7.97	4.80	2.85	4.15	2.17	2.70	26.66	14.65
					23.42	6.38	22.38	14.71	12.28	7.80	2.80	23.44	19.88	3.72	2.34	14.94	18.82	22.75	18.25	4.05

3	NOx	70	ppm	1	65.85	53.53	53.65	54.26	56.02	53.03	61.38	56.26	60.13	52.93	54.89	58.31	69.58	61.19	60.54	58.31
					58.75	62.30	68.33	53.91	57.54	52.63	57.48	51.46	62.04	50.08	54.13	54.25	59.22	57.03	61.11	52.92
					48.29	50.29	45.97	50.15	53.81	41.57	50.94	52.23	49.87	53.70	60.32	58.53	61.86	56.25	55.96	56.51
4	HCl	15	ppm	1	1.40	0.71	0.55	0.49	0.44	0.41	0.98	0.50	0.46	0.32	0.44	0.47	1.12	0.70	0.52	0.53
					0.44	0.48	1.02	0.66	0.57	0.47	0.46	0.42	1.12	0.61	0.54	0.50	0.46	0.48	1.04	0.54
					0.45	0.51	0.47	0.33	0.91	0.40	0.50	0.44	0.46	0.47	0.97	0.57	0.40	0.34	0.32	0.36
5	CO	50	ppm	1	0.73	3.89	23.38	22.38	4.91	0.61	18.75	14.57	0.63	33.51	17.00	2.64	5.35	0.15	1.91	12.96
					1.12	1.05	0.58	0.86	0.71	24.58	3.66	22.59	0.90	14.31	0.18	0.18	13.85	15.89	0.58	2.40
					3.24	0.37	16.30	17.86	1.62	38.33	0.05	9.89	12.26	1.18	0.27	0.28	0.34	21.21	0.28	0.16
6	O_2	12	(%)	1/10	10.58	7.13	7.92	7.22	6.66	6.79	10.00	6.97	7.84	7.22	7.62	7.02	10.81	8.70	7.81	8.28
					6.83	7.94	10.84	8.71	8.66	6.96	6.94	6.07	11.78	8.92	8.84	8.03	7.51	7.70	11.17	7.66
					7.67	8.95	8.04	6.59	10.21	5.73	9.02	8.24	8.59	8.85	11.54	9.46	8.13	7.65	7.69	9.84
7	FLW	0	Sm3	10	11386.20	12934.90	11967.50	13038.30	12721.60	11634.10	10778.60	12842.70	12018.30	12856.10	12209.00	12822.90	11208.10	12107.70	12921.40	12506.70
					14303.00	13077.50	11898.80	12231.20	12296.50	14240.80	14469.10	16324.30	11364.30	12147.50	11812.50	12927.30	14037.60	13454.80	11585.20	13512.40
					13424.00	11434.60	12769.60	13783.60	11738.30	16018.30	11677.20	13235.70	13270.50	12612.90	11286.80	11633.60	13171.20	13717.00	13650.30	11249.10
8	TMP	0	DEG	1	187.85	188.41	187.59	186.33	184.71	182.18	181.11	182.39	184.94	186.76	187.43	187.58	187.16	188.20	188.74	187.54
					187.72	187.91	187.95	187.33	187.45	187.85	188.48	189.49	189.22	187.27	186.18	186.13	187.26	187.06	186.62	186.65
					186.99	186.04	186.46	186.88	184.75	187.60	188.08	189.19	191.32	190.93	189.65	189.71	191.25	191.02	191.52	190.82
9	TM1	0	DEG	1	1088.45	1103.79	1086.09	1089.37	1128.68	1126.26	1108.79	1106.61	1083.65	1070.98	1063.23	1102.61	1093.07	1080.25	1074.43	1064.94
					1086.67	1092.29	1070.89	1033.61	1026.14	1061.04	1088.38	1138.96	1100.12	1079.08	1064.47	1081.12	1095.80	1102.23	1093.00	1115.04
					1139.57	1087.76	1087.36	1132.36	1109.51	1187.83	1122.43	1122.81	1097.77	1093.92	1108.19	1058.89	1075.15	1088.70	1125.80	1048.97
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78