
굴뚝별 트랜드

2016년01월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/09　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.72	0.66	0.69	0.73	0.63	0.75	0.71	0.68	0.67	0.68	0.74	0.64	0.73	0.66	0.68	0.66
1	TSP	20	MGm	1	0.66	0.68	0.76	0.61	0.68	0.61	0.61	0.58	0.73	0.57	0.64	0.64	0.63	0.64	0.74	0.63
					0.61	0.57	0.63	0.59	0.69	0.63	0.64	0.67	0.55	0.56	0.68	0.58	0.53	0.55	0.54	0.54
					8.05	9.68	5.25	2.95	4.46	4.86	11.28	6.48	10.26	5.65	6.67	14.44	17.21	21.78	8.07	4.80
2	SO_2	30	ppm	1	12.07	15.87	24.65	7.95	3.96	10.51	4.63	8.17	8.55	18.42	17.28	7.35	3.80	12.43	9.79	5.45
					10.06	7.54	7.77	13.65	27.91	9.68	8.54	11.97	6.58	10.52	6.85	7.44	8.76	7.79	8.89	13.91

					63.07	60.98	57.98	59.30	57.45	65.09	64.37	57.86	62.89	55.99	54.58	52.31	62.95	51.41	57.33	54.82
3	NOx	70	ppm	1	52.37	56.33	66.33	57.31	56.01	58.98	51.42	49.92	60.01	50.25	55.01	57.28	54.85	49.81	63.93	53.36
					48.18	52.63	57.98	58.13	56.07	54.84	52.68	55.51	50.74	51.37	64.94	58.76	52.81	58.52	59.94	52.82
					0.76	0.40	0.29	0.26	0.19	0.21	0.55	0.40	0.30	0.30	0.33	0.27	0.57	0.35	0.29	0.27
4	HCl	15	ppm	1	0.26	0.30	0.62	0.39	0.43	0.42	0.47	0.45	0.87	0.44	0.43	0.44	0.46	0.49	0.89	0.48
					0.40	0.39	0.44	0.42	0.78	0.45	0.39	0.41	0.30	0.30	0.71	0.39	0.26	0.30	0.27	0.15
					0.66	0.08	0.00	0.01	0.27	0.01	0.32	0.09	0.60	0.18	0.19	0.54	1.64	0.45	0.39	10.82
5	CO	50	ppm	1	1.54	0.68	0.27	0.35	0.19	4.29	0.15	0.92	2.18	2.00	0.10	0.29	0.30	5.06	0.51	1.44
					1.52	8.56	0.13	3.68	37.32	0.24	0.08	5.10	12.76	2.43	0.05	0.09	17.82	12.60	4.95	39.41
					10.51	8.06	8.70	9.31	7.48	9.51	10.02	8.82	8.44	8.34	9.25	7.60	10.36	7.97	7.99	7.78
6	O_2	12	(%)	1/10	7.79	8.03	10.90	7.14	8.24	7.47	7.81	7.05	11.12	6.76	7.88	7.90	8.07	8.09	11.15	7.91
					7.49	6.69	7.88	6.97	9.86	7.65	7.83	8.36	6.34	6.43	10.30	7.08	5.23	5.88	5.61	5.42
					11917.20	12746.50	11970.30	11642.90	13621.80	11228.40	12549.40	12367.20	12757.00	12570.40	11559.10	13421.60	11976.40	12703.00	11630.30	11720.30
7	FLW	0	Sm3	10	11744.90	11432.90	10312.70	12122.90	10997.70	12085.90	11960.10	12638.30	10397.80	12864.80	11611.50	11561.20	11507.20	11308.10	9972.91	11503.60
					11944.70	12574.60	11578.40	12809.10	11449.50	11859.40	11819.10	11426.80	13553.30	13725.10	11143.20	12648.00	14857.30	14216.90	14650.10	14661.90
					189.97	189.83	189.76	189.11	189.12	188.41	187.96	187.84	189.16	190.06	189.76	190.04	189.39	189.92	189.06	187.19
8	TMP	0	DEG	1	187.10	186.85	186.37	186.57	186.54	186.79	187.28	186.90	186.64	186.78	186.87	186.58	186.42	186.64	187.01	187.00
					187.24	187.45	187.11	187.63	188.24	187.37	187.52	186.81	186.97	187.32	186.27	185.96	186.54	186.58	186.68	186.70
					1087.30	1098.59	1090.55	1048.08	1109.52	1064.41	1101.12	1092.55	1094.67	1092.95	1054.27	1106.39	1124.80	1111.74	1076.76	1047.38
9	TM1	0	DEG	1	1067.61	1030.99	1046.47	1079.67	1047.75	1063.37	1049.35	1075.59	1060.01	1105.58	1102.82	1080.81	1067.84	1066.62	1067.96	1054.98
					1074.62	1123.74	1080.46	1102.55	1127.26	1102.12	1101.13	1058.99	1121.74	1159.43	1116.64	1116.47	1162.70	1167.03	1177.42	1180.30
					36.78	36.78	36.79	36.78	36.79	36.78	36.79	36.79	36.79	36.80	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79
10	TM3	0	DEG	1	36.79	36.79	36.78	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78