
굴뚝별 트랜드

2016년01월11일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/10　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.70	0.60	0.54	0.59	0.63	0.59	0.74	0.60	0.66	0.63	0.61	0.64	0.72	0.61	0.63	0.60
1	TSP	20	MGm	1	0.64	0.64	0.77	0.63	0.65	0.61	0.63	0.62	0.69	0.56	0.60	0.67	0.58	0.66	0.64	0.54
					0.59	0.66	0.68	0.66	0.68	0.64	0.64	0.62	0.69	0.60	0.69	0.56	0.60	0.63	0.67	0.58
					29.99	18.41	14.84	15.89	8.64	17.63	17.58	10.93	7.54	8.03	10.03	4.25	16.21	13.19	17.71	20.31
2	SO_2	30	ppm	1	9.12	11.96	36.36	9.34	2.93	15.88	9.45	8.74	5.89	9.53	10.10	5.61	12.53	2.54	20.71	12.65
					9.20	7.01	15.09	1.87	6.50	10.32	6.72	9.89	1.51	3.90	9.22	7.66	2.86	1.01	2.34	7.28


					57.90	71.12	56.36	62.66	62.86	59.56	76.67	56.48	61.72	51.33	48.63	58.57	58.69	51.78	60.56	58.98
3	NOx	70	ppm	1	61.88	52.05	57.61	57.01	57.39	56.61	55.68	58.00	68.26	54.65	58.28	56.95	54.98	59.16	50.71	49.18
					59.71	61.17	65.26	61.88	72.09	59.22	54.61	52.62	62.20	52.20	63.28	44.79	55.33	51.83	61.13	48.72
					0.60	0.50	0.38	0.45	0.49	0.40	0.59	0.25	0.20	0.18	0.18	0.20	0.45	0.24	0.20	0.18
4	HCl	15	ppm	1	0.19	0.20	0.49	0.40	0.39	0.42	0.43	0.45	0.63	0.32	0.30	0.40	0.24	0.39	0.35	0.12
					0.18	0.37	0.40	0.39	0.57	0.35	0.31	0.29	0.34	0.27	0.47	0.30	0.27	0.29	0.31	0.20
					96.30	15.33	34.06	7.86	2.64	10.39	4.74	4.00	2.52	4.82	1.89	0.44	1.51	3.97	0.86	0.77
5	CO	50	ppm	1	5.55	14.45	80.59	0.79	1.93	0.40	29.78	0.17	1.37	4.26	14.89	0.24	28.46	17.79	69.92	39.85
					38.17	13.43	1.15	0.99	0.61	0.22	6.30	0.45	0.13	15.96	2.47	2.24	0.27	0.03	6.22	22.14
					9.74	7.04	5.25	6.73	7.68	6.90	10.70	6.91	8.22	7.68	7.09	7.94	10.44	6.99	7.30	6.55
6	O_2	12	(%)	1/10	7.33	7.31	11.33	7.49	7.75	7.34	7.65	7.36	10.16	6.38	7.25	8.62	6.87	8.38	8.32	5.91
					6.94	8.50	8.83	8.15	9.36	7.61	7.72	7.11	8.47	6.85	9.64	6.09	6.82	7.73	8.37	6.38
					11214.40	13123.90	14840.90	13640.20	13046.20	14104.00	11522.80	13688.50	12229.00	13165.00	13690.20	12804.10	11915.50	12606.00	12181.40	12829.70
7	FLW	0	Sm3	10	12118.50	11995.00	9772.62	11982.10	11511.40	11834.90	11679.70	11858.50	11352.70	12905.00	11949.90	10516.30	12374.50	10813.20	12749.90	13981.40
					12455.10	10723.40	10770.40	11190.40	11790.60	11405.30	11751.70	12218.30	11133.40	13307.40	11897.00	14212.60	12484.40	11242.80	10957.50	12688.10
					185.91	185.55	186.77	186.57	186.42	186.84	186.10	186.43	186.63	187.63	187.91	187.40	186.48	185.32	185.03	185.78
8	TMP	0	DEG	1	185.77	185.17	186.00	186.26	185.88	185.55	186.06	186.43	187.64	187.58	186.99	186.44	187.10	186.28	187.22	188.87
					188.13	185.78	187.25	187.61	186.08	186.89	186.92	187.22	188.33	187.46	187.85	187.60	186.11	183.90	183.43	184.50
					1184.73	1127.92	1157.02	1141.12	1115.39	1120.18	1099.49	1105.51	1061.75	1076.71	1093.32	1088.19	1071.35	1100.89	1106.40	1131.02
9	TM1	0	DEG	1	1116.17	1077.84	1089.67	1086.12	1075.42	1104.12	1065.61	1077.43	1067.07	1109.19	1100.13	1045.11	1074.53	1035.77	1138.12	1144.19
					1119.91	1044.28	1043.78	1020.13	1051.85	1050.54	1014.84	1096.55	1061.84	1061.65	1131.42	1164.87	1173.48	1146.73	1084.01	1142.50
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.78	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79
10	TM3	0	DEG	1	36.80	36.81	36.78	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년01월12일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/11　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.80	0.65	0.64	0.51	0.62	0.61	0.73	0.64	0.67	0.60	0.61	0.66	0.79	0.65	0.60	0.66
					0.67	0.67	0.75	0.68	0.66	0.61	0.63	0.60	0.70	0.56	0.59	0.60	0.56	0.64	0.72	0.53
					0.57	0.58	0.59	0.61	0.68	0.57	0.60	0.62	0.64	0.73	0.77	0.75	0.60	0.66	0.65	0.70
2	SO_2	30	ppm	1	6.03	4.42	3.92	3.66	2.94	6.83	7.54	11.50	3.91	9.67	16.05	1.19	1.21	7.59	18.24	2.99
					5.61	8.43	9.10	3.65	8.95	8.24	10.55	2.14	0.82	5.68	7.41	10.46	27.51	15.35	25.42	21.78
					12.70	15.31	14.32	9.94	6.70	1.34	2.94	9.80	13.74	1.45	6.22	0.72	3.19	5.84	2.21	2.33

굴뚝별 트랜드

2016년01월12일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/11　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.80	0.65	0.64	0.51	0.62	0.61	0.73	0.64	0.67	0.60	0.61	0.66	0.79	0.65	0.60	0.66
					0.67	0.67	0.75	0.68	0.66	0.61	0.63	0.60	0.70	0.56	0.59	0.60	0.56	0.64	0.72	0.53
					0.57	0.58	0.59	0.61	0.68	0.57	0.60	0.62	0.64	0.73	0.77	0.75	0.60	0.66	0.65	0.70
2	SO_2	30	ppm	1	6.03	4.42	3.92	3.66	2.94	6.83	7.54	11.50	3.91	9.67	16.05	1.19	1.21	7.59	18.24	2.99
					5.61	8.43	9.10	3.65	8.95	8.24	10.55	2.14	0.82	5.68	7.41	10.46	27.51	15.35	25.42	21.78
					12.70	15.31	14.32	9.94	6.70	1.34	2.94	9.80	13.74	1.45	6.22	0.72	3.19	5.84	2.21	2.33

굴뚝별 트랜드

2016년01월13일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/12　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.73	0.73	0.65	0.66	0.67	0.68	0.75	0.65	0.61	0.64	0.66	0.62	0.83	0.64	0.64	0.62
					0.62	0.64	0.75	0.67	0.60	0.60	0.57	0.75	0.73	0.58	0.62	0.60	0.60	0.59	0.73	0.64
					0.60	0.67	0.59	0.64	0.81	0.60	0.71	0.64	0.75	0.63	0.79	0.66	0.73	0.69	0.77	0.64
2	SO_2	30	ppm	1	1.45	0.79	3.71	4.07	5.10	6.47	7.05	1.85	4.02	1.66	1.10	2.44	2.53	4.61	4.80	10.28
					13.31	11.28	11.65	12.02	10.25	6.74	7.62	0.66	1.07	9.94	17.24	7.10	1.93	23.05	18.08	5.68
					10.62	14.11	14.00	10.36	3.23	11.78	6.94	14.44	2.04	22.76	10.19	7.58	4.64	9.22	2.16	3.71

3	NOx	70	ppm	1	52.58	58.66	59.19	55.71	54.00	65.18	71.22	55.48	57.20	57.04	54.78	53.56	75.69	57.70	62.53	58.23
					54.37	56.72	67.80	56.90	54.78	58.59	50.97	51.38	73.59	65.62	64.54	61.55	62.24	53.48	57.02	57.11
					52.75	53.26	52.98	54.45	69.06	69.24	61.42	50.42	52.11	41.30	52.77	40.98	49.23	48.22	52.84	52.82
4	HCl	15	ppm	1	0.29	0.11	0.06	0.02	0.00	0.00	0.21	0.14	0.09	0.10	0.06	0.09	0.32	0.16	0.13	0.11
					0.14	0.16	0.28	0.15	0.06	0.15	0.18	0.27	0.36	0.19	0.17	0.19	0.22	0.21	0.41	0.26
					0.21	0.26	0.22	0.26	0.51	0.20	0.17	0.15	0.20	0.11	0.37	0.15	0.07	0.02	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	20.75	0.10	0.33	0.02	0.38	0.39	0.07	2.11	0.14	12.32	12.67	2.50	0.05	8.41	8.39	12.08
					1.09	0.52	0.40	0.10	19.22	1.50	1.01	0.01	0.08	0.62	7.61	13.60	0.38	22.47	1.56	0.02
					9.11	0.02	1.93	0.30	0.05	8.76	16.60	23.67	2.02	15.64	0.52	0.67	0.12	20.30	0.26	22.70
6	O_2	12	(%)	1/10	10.21	8.82	7.55	7.49	7.74	8.01	10.00	7.36	6.54	7.26	7.23	6.65	11.69	6.90	7.07	6.49
					6.41	7.15	10.23	7.65	6.17	6.47	5.98	9.23	10.18	6.34	6.81	6.71	7.05	6.61	9.86	7.45
					6.90	8.15	6.75	7.58	12.03	6.81	8.54	7.60	9.21	7.30	11.17	7.57	9.01	7.86	9.31	7.32
7	FLW	0	Sm3	10	11048.60	11004.40	11900.10	11988.50	12127.60	11665.50	10919.40	12121.20	12708.70	12128.40	12140.50	12639.70	9487.06	12485.60	12840.20	13464.70
					13561.50	12845.00	11597.20	12704.40	14150.70	14158.70	14265.30	11167.20	12191.80	14697.10	13452.70	13488.90	13274.00	13366.60	11287.20	12171.60
					12688.80	12055.20	14028.60	13060.60	10381.40	13471.10	10802.00	12510.90	10925.10	13175.30	10588.30	12029.00	10606.40	11681.50	10019.50	11978.70
8	TMP	0	DEG	1	185.77	185.74	185.34	186.00	186.94	187.55	187.37	186.76	186.31	185.96	185.35	184.85	184.86	184.90	186.54	187.29
					188.24	187.93	188.10	188.69	189.89	190.18	190.37	190.28	190.17	191.22	191.30	189.73	188.31	188.33	189.35	189.21
					188.24	189.04	191.05	192.49	191.08	190.02	188.54	189.05	188.78	189.18	188.43	188.00	187.34	187.18	186.72	185.86
9	TM1	0	DEG	1	1092.34	1070.75	1081.28	1107.91	1085.71	1091.99	1119.81	1103.43	1124.81	1115.51	1113.45	1125.02	1089.70	1099.57	1122.89	1147.04
					1168.52	1132.09	1130.82	1142.24	1151.85	1158.59	1190.61	1110.67	1104.27	1142.87	1160.37	1158.63	1174.15	1175.77	1181.01	1173.09
					1174.68	1131.40	1177.57	1191.89	1089.12	1141.79	1109.16	1103.03	1052.31	1135.69	1125.30	1142.45	1087.75	1075.20	1064.29	1068.80
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.80	36.79	36.79	36.79
					36.80	36.80	36.80	36.80	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78