
굴뚝별 트랜드

2016년01월18일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/16　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.74	0.61	0.67	0.57	0.63	0.58	0.75	0.60	0.65	0.68	0.61	0.58	0.77	0.64	0.73	0.64
					0.64	0.73	0.75	0.66	0.69	0.67	0.64	0.67	0.73	0.65	0.62	0.63	0.80	0.75	0.70	0.65
					0.63	0.62	0.69	0.66	0.77	0.67	0.63	0.66	0.59	0.61	0.79	0.73	0.64	0.68	0.67	0.71
2	SO_2	30	ppm	1	7.59	3.00	3.17	6.22	10.51	16.32	24.42	5.25	3.91	1.85	10.48	25.35	5.19	8.72	8.59	15.43
					10.89	11.57	15.67	6.85	1.55	2.50	7.17	4.20	3.36	0.52	3.55	3.42	7.44	10.21	6.22	1.30
					1.24	1.11	2.96	5.72	3.98	6.15	10.40	5.33	6.78	8.53	5.45	2.34	7.61	3.60	4.36	1.93


3	NOx	70	ppm	1	41.97	66.19	61.52	40.29	59.59	50.85	76.76	60.53	66.15	57.53	59.55	55.14	72.18	60.67	66.60	57.24
					59.12	64.04	65.33	51.29	60.08	59.25	58.86	53.78	63.93	56.03	52.29	57.27	70.75	65.36	53.05	48.81
					49.53	52.11	54.13	46.76	60.53	50.04	48.76	51.41	47.65	53.45	66.19	55.48	48.28	56.64	54.61	60.75
4	HCl	15	ppm	1	3.31	1.33	0.58	0.36	0.39	0.28	1.32	0.68	0.57	0.59	0.50	0.46	1.36	0.65	0.60	0.53
					0.54	0.61	1.25	0.71	0.69	0.73	0.77	0.84	1.39	1.01	0.85	0.96	0.84	0.46	1.78	1.23
					1.19	1.21	1.35	1.25	1.98	0.99	0.80	0.85	0.71	0.73	1.43	0.80	0.57	0.60	0.56	0.59
5	CO	50	ppm	1	17.64	5.07	10.77	45.95	32.12	26.67	3.58	7.98	0.02	0.19	17.47	31.67	0.38	11.31	10.67	2.39
					0.73	0.41	4.13	0.48	0.22	4.44	14.21	10.52	24.74	1.49	2.57	0.20	0.08	2.09	8.83	0.68
					5.63	3.52	0.33	7.04	0.31	1.46	2.13	0.45	23.00	4.00	2.04	0.31	7.50	0.88	0.87	0.83
6	O_2	12	(%)	1/10	10.17	6.56	7.71	5.60	6.96	5.81	10.16	6.31	7.14	7.52	6.31	5.41	10.60	6.78	8.51	6.99
					6.84	8.65	10.19	7.19	8.22	7.71	7.18	7.54	9.43	7.47	6.91	7.46	7.27	7.37	9.42	7.59
					7.62	7.59	8.61	7.53	10.63	7.79	7.03	7.61	6.36	6.79	11.12	9.03	7.27	8.22	7.71	8.58
7	FLW	0	Sm3	10	11366.90	13114.20	12082.70	14403.10	12863.90	14241.90	11469.80	13802.50	12565.10	12052.00	13424.90	14231.80	10662.10	12810.70	11168.80	12541.70
					12685.20	11047.70	11407.70	12230.30	11716.10	11860.30	12283.80	12123.40	11569.00	12166.70	12596.10	11963.40	10057.00	10813.70	11739.50	11954.00
					12254.40	12947.50	11373.80	11973.70	10887.50	12652.00	13389.10	12739.80	14246.90	13960.50	10889.60	11497.90	13546.20	12341.30	12953.00	12100.20
8	TMP	0	DEG	1	185.90	185.63	184.85	185.19	184.77	185.25	186.39	186.02	185.04	184.70	184.54	184.97	184.84	184.98	185.07	186.05
					187.23	187.07	186.45	186.24	185.99	185.41	185.13	186.07	186.51	186.08	186.75	187.21	187.82	188.26	188.56	188.10
					187.29	189.00	187.07	187.74	188.40	188.74	189.10	189.02	188.48	188.34	187.27	186.21	187.82	188.50	187.74	187.30
9	TM1	0	DEG	1	1124.51	1128.95	1114.37	1126.34	1106.25	1152.12	1140.32	1141.29	1133.58	1108.73	1112.94	1162.03	1134.65	1113.68	1061.49	1080.18
					1103.18	1043.83	1022.49	1101.12	1082.87	1083.63	1074.12	1116.51	1132.61	1085.14	1111.13	1093.74	1107.08	1116.01	1122.13	1125.00
					1111.11	1114.41	1067.76	1077.75	1078.60	1088.81	1112.95	1115.43	1120.79	1136.53	1098.48	1049.64	1057.05	1086.34	1075.81	1036.01
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.79	36.78	36.79	36.80	36.80	36.80	36.79	36.79	36.80	36.81
					36.81	36.80	36.81	36.81	36.80	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.81	36.79	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년01월18일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/17　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.69	0.71	0.68	0.68	0.61	0.69	0.74	0.60	0.62	0.56	0.61	0.66	0.74	0.64	0.67	0.65
					0.69	0.63	0.73	0.61	0.63	0.66	0.63	0.62	0.73	0.63	0.53	0.65	0.65	0.66	0.70	0.65
					0.65	0.59	0.58	0.56	0.74	0.62	0.75	0.67	0.65	0.91	0.98	0.96	0.97	0.97	0.99	0.97
2	SO_2	30	ppm	1	16.15	18.43	17.80	7.29	21.92	13.31	16.24	4.14	13.21	19.52	7.04	3.58	21.80	5.75	7.84	25.94
					11.86	27.44	14.30	9.51	10.57	3.27	13.23	5.40	8.33	7.48	25.54	9.44	13.30	18.91	42.62	8.19
					2.23	0.23	0.73	2.20	2.90	13.85	10.21	11.11	14.90	41.85	90.00	5.78	0.04	0.00	0.00	0.04


3	NOx	70	ppm	1	60.57	62.30	63.16	62.16	50.64	68.21	71.14	57.63	58.03	48.77	50.58	52.23	55.64	49.41	57.90	62.32
					68.13	70.79	83.61	61.00	58.34	64.48	64.43	65.87	75.68	66.82	49.73	61.23	56.65	66.33	63.30	62.24
					71.96	55.43	54.68	55.62	73.84	66.92	63.33	65.35	55.14	102.73	200.00	12.78	0.00	0.00	0.00	0.01
4	HCl	15	ppm	1	0.91	0.61	0.49	0.48	0.43	0.53	1.01	0.49	0.44	0.36	0.42	0.49	0.89	0.52	0.46	0.43
					0.47	0.45	0.79	0.50	0.45	0.48	0.47	0.47	0.85	0.49	0.33	0.47	0.48	0.48	0.83	0.57
					0.45	0.35	0.34	0.36	0.77	0.46	0.47	0.41	0.36	19.81	45.00	3.14	0.35	0.41	0.45	0.47
5	CO	50	ppm	1	8.81	0.31	0.49	10.67	7.79	0.43	1.25	17.62	7.61	34.49	8.44	1.31	8.19	3.30	13.43	10.82
					1.84	0.66	8.48	0.75	4.45	0.31	6.95	0.33	13.11	15.12	23.30	1.39	10.50	15.61	78.03	1.51
					11.26	25.07	13.40	4.60	3.22	0.82	0.11	5.73	17.66	111.33	250.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
6	O_2	12	(%)	1/10	9.24	8.56	7.88	8.05	6.51	8.19	10.29	6.39	6.68	5.61	6.56	7.72	10.07	7.24	7.83	7.11
					8.02	7.06	9.81	7.03	7.45	8.02	7.34	7.13	9.75	7.09	5.24	8.00	7.84	8.05	10.11	8.30
					7.42	6.05	5.95	5.67	10.09	7.48	9.00	7.94	7.08	17.91	21.04	21.01	21.01	21.01	21.01	20.95
7	FLW	0	Sm3	10	13217.50	12112.60	12255.80	11729.00	13094.90	11975.30	11254.60	13595.20	13028.70	14446.10	13467.90	12345.80	11733.30	12966.40	12388.40	13279.90
					11681.10	13254.10	11850.70	13668.20	13225.30	12555.30	13380.70	13668.90	12494.70	13600.10	15762.70	13100.50	12626.50	13113.90	12786.30	13098.50
					12647.70	13826.20	14348.10	14771.90	11443.60	13420.30	10745.60	12161.40	12591.10	8819.83	8272.45	8723.36	8417.69	8192.72	7756.97	8193.81
8	TMP	0	DEG	1	188.05	188.14	186.98	185.04	185.82	186.26	185.97	185.95	185.49	186.38	186.85	185.51	186.01	186.91	186.46	187.66
					187.78	187.02	186.91	187.32	187.70	187.27	186.93	186.99	186.78	186.42	187.13	188.50	186.75	186.91	188.93	188.67
					186.23	184.77	184.81	185.64	185.47	185.50	185.05	185.26	186.90	187.53	186.97	188.52	188.69	187.69	187.16	187.42
9	TM1	0	DEG	1	1091.29	1085.45	1042.87	1049.58	1077.15	1049.95	1069.47	1087.93	1090.92	1130.39	1164.91	1119.46	1119.79	1132.66	1110.72	1100.03
					1099.46	1144.15	1147.57	1151.53	1141.37	1130.09	1102.89	1110.39	1124.66	1104.04	1180.99	1148.53	1138.37	1098.60	1138.06	1105.57
					1090.44	1125.21	1150.37	1170.99	1187.05	1146.89	1105.27	1066.01	1079.44	1121.10	1062.98	1070.01	1051.66	1064.69	1099.62	1089.79
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년01월19일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/18　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.74	0.78	0.65	0.70	0.68	0.62	0.86	0.70	0.95	0.94	0.95	0.95	0.79	0.74	0.66	0.73
1	TSP	20	MGm	1	0.57	0.60	0.81	0.59	0.79	0.97	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.95
					0.94	0.94	0.94	0.96	0.96	0.95	1.00	0.99	0.95	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.97	0.97
					19.90	2.40	19.50	18.43	36.28	60.37	29.03	33.13	6.49	1.00	0.10	0.36	1.71	4.14	20.78	5.52
2	SO_2	30	ppm	1	29.86	18.95	4.07	29.18	7.24	1.71	2.62	2.95	39.41	11.44	21.74	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					48.95	88.43	110.77	112.70	125.88	102.39	113.98	95.05	21.04	1.94	0.76	0.95	66.75	86.68	89.28	102.91
3	NOx	70	ppm	1	104.39	92.27	83.10	70.13	37.90	1.04	1.35	1.89	71.25	6.86	51.77	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.18	0.79	0.42	0.41	0.44	0.40	0.81	0.43	1.09	0.14	0.02	0.02	3.25	0.67	0.19	0.23
4	HCl	15	ppm	1	0.26	0.17	0.74	0.60	0.64	0.20	0.18	0.42	1.35	0.73	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					33.64	0.38	0.33	0.13	0.13	42.96	0.28	10.17	0.30	0.00	0.00	0.00	0.28	3.85	0.59	0.08
5	CO	50	ppm	1	0.47	58.93	2.14	27.54	11.01	0.00	0.00	0.71	5.06	3.50	60.45	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					9.88	9.29	7.19	8.27	7.55	6.06	11.39	7.92	20.64	21.01	21.01	21.01	11.89	9.16	7.76	9.28
6	O_2	12	(%)	1/10	6.42	6.46	12.41	7.28	14.27	21.01	21.01	21.01	14.08	21.01	21.01	20.97	20.79	20.79	20.79	20.79
					20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79
					12000.00	10532.90	12314.70	11527.00	12704.90	14325.60	10259.30	12352.50	8686.73	8792.20	8542.01	8334.48	10495.40	11379.30	12642.50	11569.80
7	FLW	0	Sm3	10	14981.20	13926.70	10456.40	14314.60	11123.00	7955.35	7406.20	7872.80	8334.09	8107.73	8200.53	8165.73	8366.95	8564.11	8922.45	9294.66
					8892.68	9375.49	9521.00	9353.15	9117.91	9296.63	8281.88	8396.32	8842.40	8696.24	8766.70	8056.14	7915.12	8871.13	8632.63	8508.09
					188.79	188.50	186.72	186.92	187.81	190.25	190.05	188.23	189.31	189.05	188.24	186.72	185.46	186.94	187.49	187.47
8	TMP	0	DEG	1	189.41	189.44	188.97	190.86	191.79	188.67	183.37	180.14	184.20	186.46	186.67	186.83	187.45	188.84	190.42	192.40
					192.22	191.30	191.76	191.42	190.92	190.32	190.09	188.69	189.12	188.78	187.48	187.21	185.42	186.34	187.40	186.10
					1069.31	1054.37	1017.59	1006.25	1014.80	1059.35	1051.45	1000.71	1051.61	1078.20	1130.79	1045.09	1006.99	989.90	1009.72	1000.32
9	TM1	0	DEG	1	1112.80	1033.81	1013.63	1062.22	1075.53	972.63	871.00	951.54	1029.29	1015.34	1094.76	1093.24	1111.17	1130.02	1132.84	1121.62
					1154.73	1140.67	1171.69	1189.47	1217.73	1169.01	1140.21	1089.49	1128.56	1127.49	1133.71	1192.53	1152.25	1128.35	1173.49	1142.98
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.79	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78