
굴뚝별 트랜드

2016년01월24일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/22　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.35	1.14	1.21	1.28	1.31	1.33	1.56	1.38	1.47	1.30	1.36	1.53	1.53	1.34	1.40	1.41
1	TSP	20	MGm	1	1.37	1.40	1.97	1.32	1.42	1.46	1.38	1.47	1.49	1.42	1.37	1.34	1.50	1.36	1.49	1.38
					1.48	1.51	1.28	1.60	1.50	1.42	1.37	1.40	1.43	1.48	1.61	1.39	1.23	1.20	1.45	1.39
					2.77	15.89	12.01	14.41	6.91	12.54	20.90	7.78	5.53	9.10	5.84	0.00	5.22	1.22	3.26	13.75
2	SO_2	30	ppm	1	6.89	15.95	10.29	10.49	0.19	4.74	15.50	3.07	3.50	6.35	11.92	8.32	0.92	9.20	7.04	15.75
					5.52	3.20	20.29	4.35	2.50	6.78	0.40	5.39	2.55	3.10	0.51	0.05	17.71	14.79	1.19	7.18


					61.18	51.70	42.65	50.74	30.88	36.40	51.77	19.92	10.84	28.06	26.62	4.26	32.72	34.13	14.65	16.20
3	NOx	70	ppm	1	31.40	25.73	28.01	38.13	29.75	26.26	39.09	28.06	57.09	43.21	47.13	54.69	33.18	49.98	37.12	34.86
					28.10	28.56	50.65	43.79	66.08	53.10	33.05	31.02	38.75	42.06	38.73	35.57	57.46	61.45	42.91	35.74
					3.08	1.55	1.22	1.26	1.37	1.34	3.96	2.28	1.87	1.55	1.63	1.96	3.91	2.23	1.94	1.82
4	HCl	15	ppm	1	1.67	1.78	4.67	2.46	2.15	2.16	2.06	2.29	5.12	3.24	2.51	2.44	2.87	2.51	6.33	3.33
					3.06	3.11	2.59	3.27	6.83	3.91	3.07	3.04	3.11	3.17	8.19	4.45	2.93	2.71	3.34	3.23
					0.29	0.27	1.59	0.43	0.88	0.73	0.57	0.70	1.08	0.44	0.62	1.91	0.84	0.37	1.02	1.15
5	CO	50	ppm	1	1.30	2.47	1.94	0.90	0.98	1.00	1.81	1.20	0.71	0.95	0.70	0.98	1.30	0.65	14.89	35.44
					26.21	23.90	5.04	1.42	0.72	0.55	0.78	1.67	1.16	0.94	2.13	3.23	0.73	0.40	0.49	0.71
					9.90	6.66	7.16	7.79	8.02	8.18	11.35	8.35	8.94	7.40	8.06	9.51	10.23	8.02	9.00	8.96
6	O_2	12	(%)	1/10	8.69	8.94	12.34	8.15	9.23	9.45	8.62	9.49	11.24	9.19	8.81	8.61	9.90	8.59	11.30	8.37
					9.44	9.79	7.85	10.38	10.99	9.03	8.66	8.94	9.24	9.69	12.47	9.56	8.08	7.71	10.07	9.47
					12329.30	14109.30	14319.90	13714.20	13370.70	12787.60	11217.80	12591.20	11753.30	13546.20	12921.50	11290.20	12220.90	13403.20	12641.00	12686.70
7	FLW	0	Sm3	10	12941.30	12454.60	10508.50	13189.80	11953.60	12304.20	13081.80	11877.80	11827.90	12059.60	12181.90	12484.10	11111.50	12542.70	12519.10	12946.00
					11789.40	11660.70	13946.80	11088.30	12368.70	12241.30	12554.40	12141.90	12053.80	11792.60	10506.00	11482.90	13416.40	14249.50	11344.40	11731.20
					159.51	160.59	167.27	168.42	168.13	168.72	171.98	182.21	184.62	185.40	186.71	186.76	186.23	177.86	171.36	170.18
8	TMP	0	DEG	1	169.83	169.26	168.53	169.40	168.84	169.69	170.05	169.37	168.93	168.61	168.88	168.44	168.21	169.51	169.13	169.60
					170.06	170.18	169.67	169.56	170.10	169.44	169.12	169.37	168.97	169.16	161.26	158.28	158.21	159.72	158.99	158.43
					1097.26	1111.09	1100.37	1092.46	1061.82	1079.56	1060.55	1033.48	1014.73	1037.21	1042.58	1006.02	1053.99	1071.57	1031.47	1018.46
9	TM1	0	DEG	1	1013.63	1010.15	1016.31	1011.55	1018.89	1013.09	1051.21	1034.89	1033.35	1055.45	1054.32	1065.64	1037.93	1037.23	1027.59	1094.15
					1083.19	1032.74	1074.88	1049.98	1061.86	1093.48	1055.63	1051.86	1028.71	1017.53	1006.36	974.41	1018.67	1088.81	1082.32	1030.20
					36.80	36.81	36.79	36.80	36.80	36.80	36.79	36.81	36.82	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.82	36.82
10	TM3	0	DEG	1	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82
					36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82

굴뚝별 트랜드

2016년01월24일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/23　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.60	1.34	1.34	1.36	1.26	1.31	1.51	1.34	1.28	1.36	1.27	1.48	1.44	1.38	1.17	1.26
1	TSP	20	MGm	1	1.39	1.09	1.34	1.41	1.34	1.15	1.31	1.19	1.55	1.37	1.34	1.29	1.32	1.39	1.50	1.45
					1.39	1.65	1.28	1.31	1.51	1.31	1.43	1.38	1.28	1.35	1.62	1.51	1.48	1.49	2.33	1.90
					12.03	20.99	3.84	9.82	21.93	6.76	0.67	1.32	10.69	2.05	1.67	0.00	1.19	4.61	11.77	9.12
2	SO_2	30	ppm	1	0.45	4.96	1.09	0.11	0.71	0.57	9.46	26.06	7.25	2.37	3.18	5.29	5.30	9.23	14.82	3.85
					7.25	3.54	23.67	16.52	13.96	17.01	10.00	5.69	19.61	15.82	15.99	0.14	1.70	11.16	9.31	0.00


					40.87	46.51	52.86	25.63	43.66	34.89	27.33	27.95	29.20	28.66	42.49	36.45	48.66	54.89	59.76	44.78
3	NOx	70	ppm	1	29.25	40.79	42.13	28.69	44.25	51.53	44.33	64.02	72.45	53.26	51.08	52.97	36.41	40.91	45.22	39.75
					52.36	42.02	34.47	57.89	69.56	66.56	23.43	33.56	52.37	50.01	52.38	35.17	43.58	45.89	47.64	31.46
					8.75	4.28	3.36	3.38	2.90	3.07	7.74	4.29	3.29	3.34	2.95	3.53	6.73	4.33	2.71	2.93
4	HCl	15	ppm	1	3.28	2.34	5.01	3.91	2.79	2.39	2.56	2.30	5.83	3.74	2.75	2.52	2.59	2.71	5.30	3.56
					2.71	3.17	2.16	2.21	5.29	2.66	2.26	2.40	2.03	2.14	4.81	3.19	2.42	2.27	2.32	2.39
					1.09	0.49	0.41	1.51	1.69	0.56	1.58	1.65	1.50	1.57	0.51	1.21	0.70	0.89	9.37	0.99
5	CO	50	ppm	1	13.20	43.35	28.97	22.50	19.95	19.68	23.09	4.52	0.55	2.34	0.45	1.08	28.42	3.01	0.97	2.50
					1.40	13.09	44.14	2.00	7.84	33.17	30.26	1.87	0.59	0.63	1.60	1.32	0.90	0.81	0.78	1.08
					12.87	9.07	9.15	9.35	7.95	8.48	12.05	9.04	8.48	9.18	8.29	10.20	11.63	9.10	6.93	8.16
6	O_2	12	(%)	1/10	9.17	6.14	9.52	9.24	8.40	7.19	8.55	7.12	12.10	9.17	8.97	8.10	8.19	9.21	11.16	9.28
					9.11	10.25	7.38	8.11	11.49	7.85	9.03	9.20	7.84	8.45	11.75	9.72	9.37	9.10	9.60	9.91
					10179.10	11491.30	11065.60	11888.60	13060.40	12234.50	10520.70	11448.50	11888.80	11243.10	11892.70	10687.10	11657.20	12217.20	13451.60	12928.80
7	FLW	0	Sm3	10	11003.20	13171.00	11646.40	11782.40	13445.60	14539.50	13061.50	15272.40	11299.70	12838.60	12476.90	13143.20	11995.50	10955.40	11158.50	11283.90
					11131.50	9186.54	13058.30	12420.20	10693.50	12557.20	10730.40	11996.80	13806.50	13190.40	11002.40	11490.30	11850.20	12107.70	11538.70	11201.90
					158.49	156.63	154.12	154.33	158.73	159.49	158.11	156.48	155.79	157.86	157.93	157.67	157.13	158.13	159.03	159.42
8	TMP	0	DEG	1	159.38	158.55	156.28	153.57	153.92	152.78	153.17	160.55	161.79	158.48	158.65	161.91	159.26	158.23	161.89	163.27
					160.71	156.78	156.08	162.30	160.92	157.27	156.15	157.22	165.31	167.46	168.04	167.87	168.12	168.01	168.07	167.86
					1020.30	1013.22	1013.95	988.74	1038.29	1035.73	1012.65	994.78	991.64	1001.48	1019.74	986.74	978.11	987.82	1048.62	1094.31
9	TM1	0	DEG	1	1032.00	1092.43	1117.61	1049.01	1040.86	1079.49	1101.37	1089.64	1081.05	1032.71	1051.04	1065.13	1038.31	1049.24	1039.47	1023.56
					1027.99	991.16	1003.20	1058.31	1030.27	1058.33	1064.09	986.16	996.64	980.44	988.35	925.81	952.23	1042.52	1055.11	1020.95
					36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.81	36.82	36.82	36.81	36.81	36.81	36.80	36.80
10	TM3	0	DEG	1	36.80	36.79	36.79	36.80	36.79	36.79	36.79	36.78	36.80	36.79	36.80	36.80	36.81	36.81	36.81	36.80
					36.79	36.79	36.80	36.80	36.80	36.81	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82

굴뚝별 트랜드

2016년01월25일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/01/24　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.72	1.93	1.99	1.80	1.55	1.53	1.86	1.45	1.56	1.67	1.55	1.39	1.60	1.43	1.49	1.58
1	TSP	20	MGm	1	1.72	1.50	1.86	1.70	1.88	1.93	1.75	1.82	1.74	1.38	1.78	3.23	2.59	1.91	1.82	3.17
					4.48	2.92	3.26	0.93	1.66	1.66	1.25	1.61	1.35	1.32	1.55	1.61	1.56	1.25	1.29	1.44
					6.49	0.00	0.00	0.00	12.29	9.93	9.24	6.59	1.03	0.00	0.76	6.48	0.52	0.42	0.12	9.54
2	SO_2	30	ppm	1	8.46	26.44	32.11	0.00	2.29	0.12	0.37	0.00	0.26	9.82	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	22.10	32.98	0.00	0.11	3.20	1.02	7.38	0.01	0.87	0.76	9.68	0.81	0.42

					40.85	32.61	29.59	26.63	43.99	46.11	71.13	42.69	28.50	15.92	15.58	36.97	40.35	27.94	26.99	40.12
3	NOx	70	ppm	1	37.30	52.07	59.21	15.67	87.74	93.76	18.03	8.52	49.66	64.40	86.74	139.17	69.54	56.71	67.29	110.93
					146.60	103.02	95.64	49.92	20.21	7.26	3.38	5.39	14.95	24.85	24.55	22.09	22.03	33.98	19.97	5.99
					4.74	3.27	2.50	2.41	1.83	2.01	5.46	2.63	2.22	2.34	2.18	1.90	4.62	2.87	2.24	2.01
4	HCl	15	ppm	1	1.99	1.58	3.99	3.56	2.91	2.95	2.07	2.10	5.35	2.10	3.16	5.22	3.54	2.97	5.69	6.77
					6.94	4.29	4.66	0.82	4.29	3.64	1.86	2.59	2.08	1.95	4.05	3.09	2.42	1.74	1.87	2.11
					0.93	1.83	2.21	4.40	11.32	0.74	1.16	0.56	1.69	1.85	1.46	0.48	0.75	0.66	1.22	0.94
5	CO	50	ppm	1	0.53	24.51	11.61	4.81	1.57	5.51	8.55	33.44	10.83	51.15	63.03	403.55	278.17	5.96	14.92	325.34
					638.63	278.04	396.99	109.63	85.74	28.88	46.63	12.35	17.69	10.41	0.77	1.59	3.23	18.59	0.33	1.32
					11.85	10.26	10.02	10.06	7.58	8.73	12.84	7.67	9.15	10.00	9.23	8.24	11.71	9.09	9.58	9.03
6	O_2	12	(%)	1/10	9.21	6.97	10.82	11.01	11.91	12.04	9.44	9.37	13.94	6.05	12.32	16.47	14.43	12.93	14.26	15.63
					17.37	14.52	15.42	0.47	11.19	10.26	6.52	9.53	7.72	7.22	10.55	9.83	9.34	6.60	7.11	8.45
					11193.20	10942.70	10953.20	9890.60	13017.20	11737.60	9411.02	13061.00	11558.40	10542.90	11400.70	12453.60	10606.80	10821.10	11090.60	11969.60
7	FLW	0	Sm3	10	10970.80	14099.20	11591.90	8258.64	7360.78	5993.97	8197.46	8440.51	5878.87	10958.00	6058.95	2499.74	2709.30	3641.05	4412.35	3016.24
					2732.13	5813.64	4771.42	17431.90	9561.84	7268.93	10295.00	8772.30	10796.10	11812.20	9481.73	8718.73	8470.98	10703.90	10370.80	9372.70
					168.36	167.95	167.83	166.27	166.13	167.44	166.34	167.57	166.96	166.51	167.29	167.41	166.66	165.52	165.42	167.29
8	TMP	0	DEG	1	171.92	173.68	168.81	165.20	162.24	159.21	159.17	159.49	158.25	151.43	138.93	128.76	134.26	147.00	149.66	150.70
					157.19	171.07	182.35	186.32	188.10	183.90	181.11	183.91	187.23	188.81	187.24	186.61	186.45	186.51	186.92	185.58
					1041.57	1023.37	987.64	959.25	1055.17	1067.61	1014.79	1096.60	1080.90	1030.47	1016.07	1076.26	1104.30	1078.23	1050.97	1051.45
9	TM1	0	DEG	1	1025.85	1120.53	1139.53	995.15	952.96	889.36	989.23	961.33	885.14	1027.08	970.61	832.80	801.67	868.55	910.33	846.28
					736.43	766.36	792.46	1118.17	1088.89	938.63	1011.80	978.81	1058.63	1120.51	1101.27	1044.98	1027.23	1150.22	1137.62	1082.16
					36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.81	36.81
10	TM3	0	DEG	1	36.79	36.80	36.81	36.81	36.82	36.81	36.82	36.82	36.81	36.81	36.80	36.81	36.82	36.82	36.82	36.82
					36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82	36.82