
굴뚝별 트랜드

2016년02월19일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/18　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.69	0.71	0.71	0.72	0.72	0.72	0.71	0.72	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.73	0.74	0.75
					0.75	0.73	0.73	0.72	0.73	0.71	0.70	0.69	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.67
					0.66	0.68	0.67	0.66	0.68	0.67	0.68	0.69	0.67	0.67	1.21	0.68	0.66	0.67	0.68	0.66
2	SO_2	30	ppm	1	4.74	4.15	6.46	36.22	16.54	1.29	8.84	1.60	4.91	1.19	33.76	24.95	21.07	21.68	13.09	20.76
					16.76	29.85	2.36	0.13	3.42	3.95	26.37	1.22	0.79	1.42	0.32	7.21	3.55	4.83	16.21	6.81
					7.40	8.13	44.89	7.12	15.67	7.36	12.33	14.13	18.35	13.12	2.53	25.08	20.85	0.84	19.13	6.10


3	NOx	70	ppm	1	70.96	94.87	103.59	103.89	59.15	51.49	50.30	47.23	45.07	32.27	65.23	55.99	46.98	51.55	48.96	63.95
					59.77	80.25	88.60	54.04	75.48	53.83	75.73	68.37	77.50	105.12	97.59	66.80	54.56	67.59	91.31	73.86
					98.82	109.49	111.44	50.38	69.82	72.58	80.21	75.49	72.66	84.59	94.72	85.30	63.27	42.20	57.25	61.65
4	HCl	15	ppm	1	15.31	0.06	13.82	16.77	16.58	20.21	16.89	0.38	15.59	19.73	23.91	27.12	17.20	8.56	12.68	22.54
					29.02	32.27	11.11	0.44	13.22	11.51	13.35	16.87	20.25	0.15	8.65	10.46	6.82	21.35	13.55	0.36
					0.38	1.09	3.20	7.58	23.73	2.22	2.92	3.56	2.25	7.75	14.05	2.18	1.42	9.66	3.36	3.33
5	CO	50	ppm	1	1.13	0.65	0.62	12.12	1.58	6.88	1.23	1.09	4.29	5.07	1.30	11.66	20.19	51.36	3.79	7.06
					84.91	71.71	0.43	0.45	0.43	0.73	12.05	58.05	0.43	0.10	0.32	0.51	0.60	0.55	1.07	0.24
					20.05	0.10	0.52	0.49	104.27	1.18	27.65	24.19	37.95	48.70	18.55	22.15	0.77	1.15	19.71	0.77
6	O_2	12	(%)	1/10	10.57	7.14	8.74	7.44	8.90	8.75	11.74	8.90	8.69	10.10	8.34	8.26	11.01	8.08	8.21	8.14
					7.27	6.23	10.20	8.49	7.53	8.90	6.95	6.68	10.56	6.97	7.09	8.59	8.87	7.25	9.28	8.49
					6.82	8.15	6.51	9.54	9.06	8.77	7.49	7.65	8.01	7.61	10.90	8.57	8.38	9.65	7.66	8.15
7	FLW	0	Sm3	10	9412.52	9487.92	9397.08	9528.92	9812.35	9672.45	9565.21	9558.72	9590.37	9514.49	9705.08	9705.73	9969.25	9619.76	9586.82	9975.97
					10020.00	9982.46	10049.60	10033.80	10149.00	9865.93	9850.10	9951.69	10183.80	10015.40	10027.40	9917.91	10222.10	10435.40	10700.60	10223.00
					9681.02	10047.40	9973.92	9589.38	10492.80	9833.41	10451.20	9792.68	9239.30	9330.38	9161.94	9184.95	9307.06	9054.58	9151.60	9049.58
8	TMP	0	DEG	1	164.72	165.53	165.43	165.62	166.07	165.67	165.71	166.16	165.78	165.54	165.83	166.74	167.58	166.39	166.00	166.48
					166.77	166.67	166.73	166.48	166.64	166.42	166.55	166.30	166.52	167.25	166.66	166.28	168.14	168.15	168.56	167.63
					166.58	166.58	167.53	166.51	167.25	166.86	167.34	166.58	165.89	166.07	165.41	165.89	165.91	165.28	165.56	165.02
9	TM1	0	DEG	1	1057.79	1087.49	1021.69	1084.67	1036.05	1019.98	1001.46	1007.75	1010.33	919.29	999.31	1019.69	1055.19	1044.73	1041.89	1060.69
					1086.96	1128.79	1091.70	1056.77	1084.37	1035.11	1112.91	1110.95	1086.84	1118.56	1137.68	1057.77	1032.12	1087.36	1137.35	1061.89
					1131.53	1103.83	1151.97	1041.25	1141.48	1085.50	1112.25	1100.89	1097.54	1116.29	1087.44	1066.25	1075.85	1010.67	1078.17	1059.89
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월20일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/19　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균




NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00 08:00 16:00	00:30 08:30 16:30	01:00 09:00 17:00	01:30 09:30 17:30	02:00 10:00 18:00	02:30 10:30 18:30	03:00 11:00 19:00	03:30 11:30 19:30	04:00 12:00 20:00	04:30 12:30 20:30	05:00 13:00 21:00	05:30 13:30 21:30	06:00 14:00 22:00	06:30 14:30 22:30	07:00 15:00 23:00	07:30 15:30 23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.68	0.68	0.69	0.66	0.67	0.68	0.68	0.68	0.67	0.68	0.66	0.67	0.71	0.71	0.70	0.70
					0.69	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.67	0.67	0.68	0.67	0.63	0.68	0.66	0.65	0.68
					0.69	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67	0.69	0.68	0.69	0.70	0.69	0.69	0.70	0.71	0.71	0.70
2	SO_2	30	ppm	1	5.57	0.02	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	8.42	0.34	0.00	21.07	11.19	2.62	42.51
					8.60	2.32	0.25	8.49	42.65	2.32	7.88	4.67	0.41	0.73	0.00	0.06	0.79	33.85	63.75	42.26
					35.63	10.93	37.21	33.24	41.84	26.93	35.60	36.66	28.12	38.24	14.21	20.20	16.45	17.67	8.94	26.74

3	NOx	70	ppm	1	66.29	83.73	106.32	84.78	75.63	68.77	83.46	100.22	42.31	67.66	55.36	38.30	49.99	71.61	85.98	96.48
					102.10	82.76	57.23	38.49	59.19	53.21	66.43	105.48	94.19	74.56	64.43	67.74	102.18	80.26	112.20	114.89
					89.44	79.73	71.58	82.71	84.38	48.97	78.19	81.80	79.35	90.72	96.62	77.06	53.26	57.78	67.95	81.09
4	HCl	15	ppm	1	10.89	0.53	0.43	25.82	10.99	31.00	23.79	0.28	0.34	0.98	11.30	14.17	4.67	0.19	10.36	14.03
					7.42	20.04	8.95	0.18	0.50	18.93	6.97	7.90	8.65	0.07	0.79	0.62	0.75	0.86	6.63	0.17
					0.31	1.82	2.11	14.31	25.89	21.10	8.15	12.02	7.88	7.70	28.51	16.83	4.58	21.03	3.60	10.47
5	CO	50	ppm	1	23.39	26.36	49.12	18.65	11.41	50.01	0.70	1.02	1.10	12.26	0.50	6.75	5.18	5.55	49.40	65.63
					3.24	38.21	0.21	1.93	19.67	0.51	30.26	0.20	1.38	0.20	0.25	0.14	0.65	118.55	6.07	16.84
					17.69	56.27	31.81	47.53	5.72	1.32	6.39	45.27	34.44	13.19	0.17	0.92	2.54	5.42	2.19	20.08
6	O_2	12	(%)	1/10	11.22	9.02	7.38	8.28	7.73	7.75	11.98	8.08	9.11	7.44	8.96	10.70	9.35	8.35	6.86	6.24
					7.24	6.36	11.42	7.85	7.65	8.78	8.06	7.38	10.38	7.86	8.39	9.16	8.38	6.14	9.88	5.74
					6.96	6.72	7.56	6.54	10.73	9.62	7.72	7.16	7.41	7.86	11.70	8.92	8.72	8.52	8.39	7.79
7	FLW	0	Sm3	10	9121.34	9166.92	9478.92	8723.54	8725.13	9004.98	8888.74	9082.72	8878.06	8982.53	8881.67	9131.46	10407.10	9845.27	10051.20	10207.40
					9392.63	9220.25	8984.95	8981.77	9327.61	9325.92	9454.34	9215.57	9211.62	9481.42	9425.28	9277.74	8955.99	9377.90	9699.88	9503.92
					8956.21	8993.18	9931.01	9731.12	9292.03	9163.17	9293.69	9325.24	9504.88	9631.75	9123.67	8988.38	9082.66	9463.11	9260.63	9292.54
8	TMP	0	DEG	1	164.65	165.16	165.75	163.86	164.15	164.93	164.67	165.03	164.79	164.88	164.12	164.10	167.13	167.10	166.26	167.31
					166.29	165.26	165.14	164.86	165.35	165.08	165.61	166.03	165.05	165.57	165.79	165.68	165.33	165.35	167.18	166.69
					165.46	164.56	166.76	166.91	165.69	164.79	165.99	165.47	165.34	167.65	165.83	165.08	164.82	165.63	165.87	165.27
9	TM1	0	DEG	1	993.05	978.97	1059.31	1025.57	1035.32	1039.55	991.57	1055.02	1011.63	1072.55	1006.93	866.82	1064.92	1033.90	1085.23	1156.63
					1175.29	1171.22	1066.57	1045.11	1066.27	1045.06	1082.23	1143.37	1112.48	1102.38	1089.21	1064.05	1055.21	1062.49	1046.60	1156.85
					1087.83	1083.93	1069.63	1116.47	1085.04	971.97	1011.84	1020.99	1022.24	1076.03	1017.51	992.07	1003.63	1026.53	1012.53	1036.71
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/20　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	0.69	0.69	0.70	0.72	0.70	0.69	0.70	0.71	0.72	0.71	0.68	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71
					0.71	0.70	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.69	0.69	0.66	0.65	0.64	0.63	0.64	0.62	0.64
					0.63	0.64	0.65	0.68	0.69	0.68	0.67	0.69	0.69	0.68	0.68	0.70	0.69	0.68	0.69	0.70
2	SO_2	30	ppm	1	12.99	1.68	20.43	45.00	16.34	44.94	36.16	4.74	7.87	12.42	34.39	8.66	8.27	19.66	29.87	5.04
					21.42	33.66	72.23	36.34	35.46	17.90	2.71	7.32	6.15	8.65	5.56	15.17	30.61	20.81	17.69	46.19
					41.26	34.57	14.09	12.59	21.67	24.43	25.26	54.75	50.02	56.37	20.81	30.66	48.45	16.75	21.67	16.12

3	NOx	70	ppm	1	91.40	91.02	93.67	95.30	97.36	114.03	137.84	78.76	58.59	69.79	60.09	63.35	87.68	91.95	97.78	83.34
					59.72	60.84	67.05	68.93	64.72	64.96	65.34	42.42	28.11	47.68	41.93	64.32	74.14	77.58	46.76	59.43
					54.01	59.26	57.41	60.42	66.31	55.19	73.33	72.01	63.02	44.67	90.80	88.28	91.41	91.46	90.97	106.71
4	HCl	15	ppm	1	16.63	2.72	2.72	2.83	2.24	0.97	10.19	0.68	0.14	2.93	1.87	4.35	20.16	5.27	2.73	13.36
					3.51	5.09	10.21	3.66	3.81	21.22	12.16	9.47	29.40	16.01	15.57	15.79	27.61	44.73	44.33	41.25
					37.49	44.52	35.86	28.43	38.39	27.36	24.83	37.43	38.64	13.32	36.50	35.09	24.96	22.85	33.06	22.66
5	CO	50	ppm	1	19.11	6.46	6.25	67.97	5.42	4.81	0.35	1.82	10.42	2.12	38.74	0.64	0.15	1.97	0.28	11.99
					38.74	44.44	86.03	9.71	0.73	7.20	49.47	11.54	1.14	6.15	0.09	0.37	0.24	0.16	0.64	8.44
					38.69	3.25	4.46	8.52	0.87	7.34	14.16	6.83	34.34	179.40	0.56	0.22	16.31	1.01	1.16	3.24
6	O_2	12	(%)	1/10	10.96	8.38	8.69	7.13	8.61	7.42	11.17	8.72	8.55	8.82	8.40	9.26	11.86	8.90	8.91	9.29
					7.60	8.26	10.04	8.67	8.09	8.72	8.39	10.60	17.18	14.14	14.01	10.81	11.42	9.38	12.36	8.75
					8.21	8.44	8.42	8.37	10.94	8.61	7.37	7.45	7.19	4.87	11.98	7.94	6.61	8.10	8.27	8.14
7	FLW	0	Sm3	10	9270.31	9311.35	9366.62	9655.52	9399.78	9596.57	9562.76	9528.34	9302.48	9261.17	9436.62	8918.73	8904.48	8893.94	9251.16	9143.90
					9571.40	9438.36	9412.74	9522.02	9413.02	9457.44	9385.48	9202.98	9974.26	9812.62	9317.28	9354.51	9211.15	9140.83	9229.94	9228.31
					9055.41	8947.31	9361.09	9324.20	9542.63	9055.65	9239.53	9429.72	8965.99	8391.45	8605.90	9009.73	8747.66	9081.81	9195.41	8891.80
8	TMP	0	DEG	1	165.02	165.56	165.41	166.40	165.40	165.99	166.08	166.08	166.36	165.66	165.15	165.20	165.28	164.95	166.21	165.26
					165.89	165.71	165.97	166.67	166.27	166.23	165.51	166.04	166.76	166.53	166.31	165.23	164.61	165.47	165.41	165.88
					164.49	164.43	165.01	164.88	165.84	165.18	165.04	165.89	167.47	165.83	164.46	165.45	165.34	164.24	165.05	164.17
9	TM1	0	DEG	1	1018.61	997.15	960.77	1041.73	983.18	1021.89	1001.27	948.78	979.35	1024.05	1029.99	990.58	1004.89	1025.91	1011.00	953.39
					1025.17	1020.90	1104.08	1028.75	1040.05	1039.81	1032.97	1025.03	1103.37	1069.49	1052.58	1068.90	1078.89	1025.07	1020.13	1003.79
					1019.56	1002.09	1027.70	1011.25	1061.52	978.79	1043.77	1056.88	1063.63	1114.19	981.57	1028.89	1091.85	1039.26	998.23	990.03
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.76	36.81	36.79	36.78	36.76	36.74	36.74	36.77	36.78	36.78
					36.78	36.77	36.76	36.75	36.76	36.77	36.76	36.76	36.76	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78