
굴뚝별 트랜드

2016년02월29일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/27　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.61	1.44	1.43	1.44	1.55	1.37	1.58	1.38	1.39	1.31	1.38	1.32	1.67	1.47	1.33	1.40
1	TSP	20	MGm	1	1.43	1.48	1.56	1.39	1.28	1.40	1.33	1.43	1.52	1.30	1.41	1.32	1.20	1.20	1.51	1.32
					1.40	1.42	1.26	1.35	1.64	1.42	1.32	1.24	1.32	1.27	1.59	1.27	1.34	1.42	1.59	1.43
					12.04	0.00	4.15	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.06	0.00	0.91	0.87	0.53	5.32	2.96	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.22	0.00	5.15	6.69	15.83	2.28	0.00	0.00	3.57	0.15	0.00	0.00	4.81	13.62	8.95	0.02
					0.00	0.09	0.13	4.92	0.68	0.00	2.42	0.09	0.20	0.39	0.00	0.07	0.23	0.00	0.19	11.32


					61.90	32.76	29.52	19.93	19.22	32.82	43.28	51.36	51.63	42.31	46.36	35.92	37.53	31.96	42.34	40.97
3	NOx	70	ppm	1	43.91	32.48	35.74	42.71	53.86	54.86	57.04	43.45	49.59	52.09	15.48	19.06	41.61	45.59	66.10	49.30
					48.49	51.17	37.29	33.02	26.86	40.12	43.13	52.65	70.93	63.88	30.57	39.44	44.96	43.85	23.66	35.09
					11.87	8.37	5.54	5.21	10.26	3.82	5.59	4.10	2.61	1.40	2.08	5.10	7.43	8.87	4.09	4.39
4	HCl	15	ppm	1	7.36	5.75	4.90	8.38	5.85	11.24	12.06	4.16	2.66	3.19	2.82	2.05	4.63	1.22	4.53	3.98
					1.68	1.17	3.57	3.12	7.56	3.58	2.29	1.21	5.27	1.77	2.53	1.55	0.98	1.10	5.64	1.21
					0.24	0.43	1.40	6.10	7.01	2.24	2.21	11.50	4.83	10.30	2.05	4.09	1.98	5.28	26.05	0.42
5	CO	50	ppm	1	0.27	0.65	15.53	1.38	1.99	0.13	0.18	3.19	3.18	0.11	0.99	1.24	1.33	20.41	0.27	0.21
					0.13	21.83	0.56	26.76	2.17	0.89	0.58	2.01	13.11	30.66	16.58	18.53	9.26	5.31	10.97	1.51
					11.49	8.69	8.47	8.54	9.38	7.87	11.26	7.81	7.96	7.05	7.82	7.36	11.87	8.53	7.16	7.95
6	O_2	12	(%)	1/10	8.20	8.65	10.81	7.85	6.71	7.98	7.52	8.43	10.28	7.08	8.31	7.31	5.87	5.72	10.16	7.36
					8.03	7.73	6.63	7.31	11.58	8.27	7.35	6.30	7.50	6.81	11.22	6.89	7.45	8.22	9.56	8.35
					11179.80	11521.50	11959.30	11856.70	10992.60	12461.00	11639.00	13350.30	13114.70	14574.00	12829.60	13304.20	10674.30	12107.20	14579.40	13726.50
7	FLW	0	Sm3	10	13527.00	12674.30	12907.80	13858.80	14994.60	13438.00	13694.20	12262.70	12860.30	14040.60	12948.70	14002.80	15964.90	16327.10	12823.40	13589.70
					13051.30	14039.90	15462.00	14570.20	11387.30	12910.80	14228.60	15679.10	12648.00	13682.50	11350.50	14361.00	13839.10	12777.50	10919.10	12282.30
					165.64	164.00	164.23	163.84	163.42	164.45	164.17	164.83	164.21	165.58	165.28	164.55	164.77	164.41	165.22	165.68
8	TMP	0	DEG	1	166.05	166.02	166.04	166.55	165.79	166.01	164.95	164.03	165.94	165.71	164.84	165.53	166.69	166.89	166.22	165.06
					165.24	165.17	166.96	166.71	165.99	165.96	165.89	166.55	164.39	164.17	164.41	164.94	165.15	165.29	164.63	164.22
					1092.03	1015.00	1011.71	1004.71	961.48	1015.48	1024.97	1064.83	1071.21	1084.30	1079.75	1060.06	1011.25	1002.45	1054.09	1046.62
9	TM1	0	DEG	1	1074.98	1038.36	1024.96	1046.99	1105.67	1071.34	1102.05	1052.63	1089.17	1082.27	1012.39	1037.28	1122.47	1132.56	1134.34	1096.97
					1038.97	1003.10	1086.87	1082.09	1037.42	1062.07	1081.51	1148.84	1123.83	1133.71	1050.06	1099.84	1085.20	1046.58	950.03	1009.27
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년02월29일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/28　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.63	1.33	1.37	1.39	1.45	1.53	1.60	1.37	1.42	1.56	1.58	1.50	1.62	1.50	1.49	1.53
1	TSP	20	MGm	1	1.34	1.44	1.48	1.35	1.26	1.32	1.32	1.51	1.58	1.32	1.36	1.29	1.25	1.39	1.53	1.32
					1.52	1.32	1.43	1.33	1.72	1.39	1.30	1.29	1.21	1.45	1.50	1.56	1.43	1.39	1.27	1.21
					0.00	5.08	25.85	1.45	5.43	0.56	0.00	0.02	14.48	0.00	7.11	4.04	0.00	3.88	13.63	15.41
2	SO_2	30	ppm	1	9.22	12.58	15.10	8.28	9.71	10.29	17.15	0.23	0.00	6.91	2.64	2.67	8.43	30.28	8.71	6.72
					5.45	25.72	0.01	1.58	10.38	19.58	17.21	0.18	12.08	1.36	7.28	0.79	2.67	8.85	0.07	2.43


					59.52	30.29	32.68	37.04	30.35	31.72	62.01	30.13	32.33	27.42	25.56	34.62	33.12	17.61	17.25	18.11
3	NOx	70	ppm	1	30.96	38.17	60.57	57.57	56.15	42.65	46.92	29.79	31.51	47.13	29.86	44.23	51.40	50.84	46.77	50.91
					50.07	49.28	33.27	41.77	47.69	37.04	33.50	40.42	46.22	28.58	28.93	20.04	20.34	28.32	43.74	40.95
					1.17	0.85	0.52	1.90	1.54	1.04	0.97	0.72	1.38	2.98	2.22	0.66	0.84	1.11	0.70	0.37
4	HCl	15	ppm	1	0.79	0.72	0.35	2.13	2.12	7.77	8.05	13.82	9.18	2.95	2.40	2.23	2.16	4.60	8.74	4.65
					5.42	4.10	4.37	2.52	11.25	4.40	4.52	3.76	1.92	4.73	4.42	6.75	2.17	1.11	0.39	2.79
					1.03	12.63	2.17	2.08	29.52	0.99	0.59	1.24	24.22	3.77	26.96	3.07	2.77	4.90	4.30	1.96
5	CO	50	ppm	1	5.39	0.45	7.35	7.34	2.18	0.21	0.75	0.75	4.55	27.24	20.49	7.13	34.24	6.71	1.20	5.76
					0.31	11.39	2.53	13.58	9.64	5.08	24.47	6.16	35.32	0.67	31.19	2.17	2.67	18.09	17.51	3.08
					11.56	7.43	7.83	7.97	8.22	9.17	11.13	7.90	8.21	9.36	9.23	8.87	11.86	9.06	8.72	9.31
6	O_2	12	(%)	1/10	7.59	8.54	10.27	7.54	6.56	7.43	7.32	9.07	11.17	7.18	7.49	6.91	6.53	8.00	10.96	7.43
					9.18	7.40	8.41	7.27	11.82	8.03	7.06	7.08	6.13	8.62	10.39	9.46	8.53	7.98	6.93	6.20
					11121.40	13621.30	13528.70	13464.20	13353.60	12270.90	12192.30	13433.00	12606.50	11450.30	11739.30	11830.20	11140.10	11761.60	12125.50	11201.20
7	FLW	0	Sm3	10	13421.00	12265.80	12792.20	13912.60	15267.70	13957.70	14079.80	11759.80	11246.60	13965.40	13754.20	14386.90	14869.80	12887.00	11558.70	13020.50
					10878.10	13176.30	12128.90	13334.70	10900.00	12653.20	13552.00	13542.10	14764.70	12063.20	12628.30	11233.00	12058.30	12728.60	13872.40	14709.30
					164.63	164.64	164.35	165.05	165.06	165.24	165.65	164.02	165.93	164.55	164.11	164.36	164.27	164.34	164.46	164.73
8	TMP	0	DEG	1	165.13	164.49	164.70	165.71	166.10	165.79	165.88	165.22	164.65	165.29	165.15	166.06	166.12	165.37	164.51	165.11
					164.25	164.41	163.83	165.05	166.08	164.70	164.69	164.30	165.05	164.33	164.93	165.07	164.17	164.68	164.30	164.69
					1021.72	1048.61	1037.84	1051.55	1042.29	999.89	1074.83	1053.89	1038.31	970.05	967.65	1018.99	956.95	953.72	971.97	937.05
9	TM1	0	DEG	1	1043.08	1053.66	1088.30	1074.79	1135.67	1091.75	1112.40	1023.29	1032.34	1077.80	1034.78	1094.27	1135.31	1079.19	1031.96	1075.33
					1003.06	1083.65	1048.55	1098.85	1062.97	1026.25	1069.31	1074.20	1129.65	1054.90	1063.33	1008.10	1014.83	1034.20	1076.47	1130.17
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78

굴뚝별 트랜드

2016년03월02일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/02/29　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					1.63	1.39	1.41	1.33	1.39	1.36	1.59	1.45	1.36	1.42	1.31	1.32	1.55	1.29	1.35	1.46
1	TSP	20	MGm	1	1.34	1.47	1.64	1.46	1.22	1.01	1.02	1.01	1.02	1.01	3.56	0.33	0.33	0.32	0.30	0.29
					0.33	0.30	0.77	0.80	0.80	0.84	0.82	0.81	0.80	0.80	0.93	1.09	1.03	1.17	1.07	1.12
					4.09	8.18	3.82	11.56	3.05	9.15	24.17	19.95	3.24	1.43	1.96	1.43	0.00	0.00	3.51	0.40
2	SO_2	30	ppm	1	2.63	0.02	0.44	0.35	4.09	19.52	33.53	25.82	30.81	2.82	7.88	7.00	0.95	1.30	27.84	39.35
					8.77	0.16	2.96	2.87	2.47	10.32	19.20	3.65	0.00	16.95	3.03	0.60	0.13	0.05	0.00	0.01

					44.71	42.64	37.68	34.77	35.94	45.48	57.04	43.88	38.17	33.10	36.85	44.97	47.53	47.90	42.90	38.64
3	NOx	70	ppm	1	38.34	30.06	37.28	34.04	43.22	43.68	71.86	55.61	104.43	85.33	61.48	73.94	1.78	3.76	47.03	52.25
					62.72	77.29	57.00	84.11	58.80	46.52	45.57	43.50	42.50	62.27	57.38	46.59	48.54	27.78	37.22	47.19
					3.81	1.57	2.50	5.64	4.00	3.13	6.48	6.77	4.43	12.17	8.27	3.92	9.62	1.08	2.75	3.61
4	HCl	15	ppm	1	1.20	4.84	1.92	1.70	2.13	10.30	17.50	5.22	0.11	0.29	2.31	0.16	0.00	0.00	0.14	3.03
					19.32	13.04	7.72	24.03	20.14	16.85	17.88	4.63	0.43	7.30	8.67	1.18	0.56	0.05	0.00	0.00
					0.28	2.40	9.67	27.04	0.36	1.24	3.73	0.47	0.36	14.44	12.84	0.06	0.08	0.26	0.27	0.43
5	CO	50	ppm	1	2.38	2.53	3.98	0.91	11.13	51.20	85.37	65.73	64.74	0.35	0.03	0.00	0.00	0.15	13.94	33.96
					6.93	12.04	1.20	0.65	1.05	8.04	2.06	55.55	8.71	7.09	4.16	5.56	9.67	1.87	2.59	0.83
					11.71	8.04	8.20	7.25	8.10	7.76	11.13	8.68	7.82	8.32	7.22	7.42	11.09	7.10	7.79	8.67
6	O_2	12	(%)	1/10	7.50	8.66	11.68	8.59	7.13	5.49	13.19	9.69	11.35	7.63	10.83	11.80	20.87	20.11	11.33	8.07
					10.99	8.57	12.37	8.91	11.83	11.28	16.75	14.77	11.67	10.85	11.31	8.08	7.46	8.93	7.82	8.53
					11123.70	12626.00	12663.90	13638.60	13448.10	13537.80	11670.80	12571.60	13522.90	13053.30	14138.90	13259.20	11715.40	13796.90	13362.40	12424.30
7	FLW	0	Sm3	10	13579.90	12218.40	11467.50	12156.20	15318.60	17560.30	17866.40	17633.20	17563.10	17720.10	17629.50	18414.00	18722.40	19576.70	19116.10	17288.90
					17261.80	17840.60	18354.90	17809.10	17813.60	17889.30	17235.30	17464.90	17949.20	17843.70	15056.70	12573.30	13106.40	11527.20	12777.60	11856.20
					164.17	165.02	164.60	164.47	164.74	165.41	165.09	164.60	165.04	164.62	164.73	164.35	163.94	164.12	163.99	164.56
8	TMP	0	DEG	1	164.41	163.67	164.26	164.27	164.63	164.11	164.75	164.35	164.70	164.13	164.68	164.68	165.04	165.87	166.28	163.99
					163.88	163.62	165.08	165.65	164.30	164.33	163.03	162.98	163.57	163.93	163.06	162.85	162.86	162.50	162.68	162.07
					1059.27	1067.67	1036.63	1092.21	1056.71	1083.13	1095.67	1028.03	1067.89	1038.71	1084.25	1085.25	1041.31	1084.25	1080.56	1046.11
9	TM1	0	DEG	1	1094.24	1012.86	1054.03	1032.47	1037.27	1004.37	1001.52	1042.17	1095.69	1077.17	971.57	1004.85	1008.91	1019.75	1109.73	1143.38
					1050.24	1085.33	1129.43	1081.84	1071.63	1072.33	1075.53	1103.63	1077.62	1083.01	1041.55	1054.54	1081.68	1015.74	1050.97	1051.53
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
10	TM3	0	DEG	1	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74