
굴뚝별 트랜드

2016년03월07일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/04　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.30	1.05	1.11	1.07	1.00	1.20	1.33	1.11	1.11	1.08	1.13	1.08	1.35	1.05	1.13	1.01
					0.93	1.18	1.37	1.08	0.98	1.00	1.14	1.06	1.32	0.99	0.99	1.09	1.00	1.14	1.29	1.07
					1.12	1.12	1.09	1.04	1.36	1.19	1.12	1.16	1.10	1.15	1.37	1.06	1.15	1.01	1.17	1.04
2	SO_2	30	ppm	1	9.18	1.65	0.00	0.00	4.93	1.87	2.78	2.06	1.97	2.40	0.08	16.88	0.05	4.18	0.52	2.27
					14.17	1.11	15.98	5.98	10.87	10.06	7.96	0.70	9.71	5.27	2.34	0.07	3.28	0.00	6.54	1.23
					0.31	0.90	0.97	11.33	17.57	10.34	13.81	1.74	1.03	8.84	0.06	9.77	0.06	5.49	3.53	8.17


3	NOx	70	ppm	1	57.20	54.50	27.53	26.11	33.50	27.09	62.06	44.20	26.60	36.26	38.30	41.23	59.35	33.08	19.62	27.45
					41.07	59.04	52.26	30.23	30.05	44.52	50.08	38.22	40.67	40.73	42.82	38.52	41.54	39.29	67.57	41.24
					38.59	37.01	39.70	47.51	74.18	42.30	32.12	27.51	37.60	43.20	64.27	61.80	37.52	46.30	34.59	46.12
4	HCl	15	ppm	1	0.16	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.12	0.00	3.06	5.25	0.00	0.00	0.00
					2.34	4.18	14.01	14.12	0.05	6.45	13.28	2.88	10.14	5.88	6.89	1.21	2.48	1.81	7.34	5.83
					0.13	2.20	2.33	5.18	7.85	8.06	3.86	2.91	0.00	17.08	0.57	2.94	0.65	0.33	3.38	1.50
5	CO	50	ppm	1	8.44	0.17	0.51	0.65	12.96	15.37	1.19	0.37	3.11	0.70	1.78	0.80	8.28	24.26	18.19	1.60
					21.05	0.42	1.27	0.70	29.11	17.35	0.16	0.43	5.88	29.55	0.55	0.29	12.58	0.30	0.23	0.18
					0.32	0.39	0.21	0.19	0.09	1.15	1.25	8.40	0.33	0.91	0.18	13.77	0.54	3.87	3.77	0.37
6	O_2	12	(%)	1/10	10.22	7.44	8.23	7.79	6.69	8.87	10.25	8.26	8.16	7.69	8.47	7.66	11.14	7.11	8.21	6.91
					5.52	8.93	10.98	7.52	6.21	6.59	8.53	7.40	10.27	6.45	6.41	7.75	6.63	8.41	10.82	7.35
					8.23	8.13	7.78	7.14	10.88	8.96	8.15	8.61	7.96	8.38	11.24	7.38	8.42	6.74	8.53	7.38
7	FLW	0	Sm3	10	11732.20	13571.90	12374.60	12751.70	14352.60	12776.10	12283.60	12329.30	12496.20	13331.20	12526.50	13363.00	10876.00	13940.20	12673.40	13864.70
					15532.20	12026.60	11065.30	13819.20	15630.50	14631.10	12494.00	14062.80	12165.20	15320.50	15461.80	13907.60	15131.30	13077.70	12221.80	14480.60
					13192.40	13444.60	13809.40	14666.10	11304.70	12423.60	14120.50	13779.90	14225.00	13566.40	11671.80	15171.70	13614.90	15987.20	13946.00	15266.60
8	TMP	0	DEG	1	165.06	164.90	164.32	164.47	164.52	164.86	166.33	165.03	165.17	164.83	164.24	164.96	165.54	164.66	164.20	164.38
					165.44	164.22	165.22	166.65	165.36	165.87	164.81	164.74	166.17	165.84	165.83	165.89	165.98	165.72	166.17	165.97
					165.39	165.61	165.64	166.26	165.99	164.76	166.28	166.83	166.54	166.50	166.06	166.88	166.32	166.51	167.10	167.14
9	TM1	0	DEG	1	1100.97	1094.78	1053.27	1062.41	1095.85	1038.73	1132.75	1070.31	1053.34	1070.85	1046.45	1046.12	1040.56	1092.25	1043.19	1091.79
					1137.60	1025.91	1096.29	1095.62	1140.63	1154.09	1067.77	1079.49	1110.29	1124.97	1128.87	1071.31	1120.93	1051.14	1045.99	1097.60
					1055.63	1034.83	1054.95	1096.85	1085.17	1025.86	1045.60	1032.09	1090.36	1077.61	1091.72	1105.19	1063.31	1146.62	1063.03	1117.50
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.75	36.75	36.75	36.75	36.76	36.78	36.78	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.77	36.75	36.76	36.75	36.74	36.75	36.74	36.74
					36.76	36.76	36.76	36.75	36.78	36.78	36.78	36.78	36.77	36.77	36.76	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년03월07일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/05　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
1	TSP	20	MGm	1	1.35	1.14	1.10	1.19	1.10	1.12	1.41	1.10	1.15	1.14	1.15	1.03	1.32	1.14	0.99	1.17
					1.08	1.07	1.40	1.12	0.95	0.92	0.89	0.94	1.27	0.92	1.13	1.07	1.02	0.97	1.36	1.06
					1.09	1.10	0.99	1.07	1.34	1.08	1.06	1.13	1.11	1.12	1.39	1.04	1.06	1.09	1.11	1.19
2	SO_2	30	ppm	1	28.46	11.55	4.74	6.55	5.99	2.01	21.14	10.43	1.54	9.72	2.16	2.11	0.01	0.97	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	10.45	7.06	0.00	0.00	0.00	0.26	0.61	2.41	27.76	42.95
					23.22	4.46	12.28	12.04	6.73	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.16	0.26	0.34	0.00

3	NOx	70	ppm	1	57.92	56.98	59.92	52.11	56.32	33.93	41.26	30.68	34.67	57.75	54.92	53.52	44.33	34.86	41.26	31.32
					43.40	44.46	62.86	43.88	33.84	46.56	53.51	48.02	29.06	26.71	26.50	37.30	48.31	38.50	26.43	17.10
					17.11	22.68	53.20	54.29	70.05	55.24	57.33	32.59	37.00	38.15	53.99	46.98	47.47	49.51	36.61	12.41
4	HCl	15	ppm	1	11.95	4.38	0.62	2.32	0.02	0.00	0.00	1.55	0.95	2.44	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	28.73
					29.66	11.84	2.01	3.40	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CO	50	ppm	1	0.66	0.90	9.45	9.18	4.92	1.24	1.45	1.46	0.63	2.58	0.46	14.01	1.05	2.64	1.43	0.65
					0.22	0.40	0.71	0.82	0.37	6.96	12.80	0.45	0.14	0.46	0.46	0.29	0.17	0.10	0.75	0.71
					1.02	1.74	0.11	0.51	1.38	0.24	0.24	0.51	0.44	0.46	0.44	0.26	0.59	1.99	0.65	10.45
6	O_2	12	(%)	1/10	11.48	8.46	7.75	8.77	7.94	8.12	11.44	7.98	8.46	8.41	8.63	7.03	11.13	8.40	6.55	8.79
					7.72	7.45	11.79	8.15	5.75	5.47	4.96	5.83	9.96	5.37	8.14	7.45	6.80	6.00	11.00	6.82
					7.30	7.69	6.16	7.28	10.17	7.53	7.07	7.99	7.67	7.92	10.82	6.78	7.11	7.30	7.49	8.68
7	FLW	0	Sm3	10	11811.20	12976.70	14320.10	12307.50	13239.20	13381.80	11227.70	13981.10	13465.60	13406.90	12574.40	14903.20	12081.40	13370.20	15663.50	13433.10
					14772.90	14627.20	10903.50	12986.30	15477.40	16119.00	16541.70	15558.00	12260.90	16082.50	12821.10	13580.70	14401.60	15128.00	10806.20	13837.50
					12918.90	12742.80	14863.10	14343.60	11546.00	13551.50	14763.10	14074.50	14538.90	14266.70	11894.30	15520.40	14939.60	15175.00	15452.90	12235.80
8	TMP	0	DEG	1	165.92	165.24	165.95	165.75	165.50	165.37	166.07	165.83	166.33	165.93	165.12	165.68	166.18	165.66	165.61	166.47
					166.29	166.47	166.30	165.53	165.04	165.78	166.13	165.62	165.15	166.09	165.74	165.21	165.20	165.79	165.92	169.37
					172.18	168.19	167.34	166.71	166.65	165.58	166.10	167.26	167.27	166.97	167.05	167.29	167.17	167.20	168.34	166.43
9	TM1	0	DEG	1	1056.01	1050.83	1098.75	1030.98	1086.61	1056.91	1048.13	1060.95	1039.55	1048.62	1037.30	1103.56	1075.17	1059.23	1140.95	1016.21
					1023.95	1036.83	1041.37	1016.85	1060.46	1088.87	1112.15	1100.14	1078.86	1119.15	1027.93	1026.86	1044.70	1088.36	1036.02	1024.80
					1015.07	1010.94	1052.87	1065.19	1096.25	1058.31	1059.99	1024.82	1042.62	1022.13	1028.08	1059.07	1067.39	1069.23	1076.46	1007.62
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.75	36.75	36.75
					36.74	36.74	36.75	36.74	36.74	36.75	36.74	36.74	36.74	36.75	36.77	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78