
굴뚝별 트랜드

2016년03월31일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/30　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.42	0.36	0.35	0.38	0.31	0.36	0.44	0.35	0.34	0.34	0.38	0.32	0.38	0.40	0.31	0.35
1	TSP	20	MGm	1	0.30	0.29	0.38	0.31	0.41	0.36	0.26	0.28	0.55	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.32
					0.31	0.34	0.35	0.34	0.40	0.32	0.36	0.41	0.39	0.37	0.42	0.36	0.35	0.33	0.34	0.37
					0.45	0.31	7.68	4.88	15.47	2.42	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.00	0.03	0.00
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.47	63.26	12.91	20.13	0.01	0.00	0.00
					0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.01	0.29	0.00	0.00	3.60	0.47	0.00	0.00	0.30


					45.22	37.25	33.32	41.11	49.15	36.80	78.03	39.66	46.94	50.02	45.50	32.44	42.09	14.21	28.65	52.80
3	NOx	70	ppm	1	49.29	51.38	39.30	35.48	26.39	26.00	33.47	27.04	0.14	0.54	135.84	27.35	42.75	0.02	66.80	52.32
					47.25	45.87	27.86	26.70	51.31	44.23	35.03	38.23	32.99	14.68	44.44	43.49	42.03	35.84	38.00	44.69
					0.56	1.53	0.64	0.40	0.82	9.79	6.65	2.58	1.37	1.05	1.31	0.59	0.40	0.68	0.16	0.01
4	HCl	15	ppm	1	0.00	0.02	0.21	0.35	0.35	0.59	0.15	0.45	0.29	28.87	7.45	0.17	6.03	0.39	1.91	2.06
					0.90	0.63	0.59	0.50	0.59	0.60	0.53	0.61	0.61	0.55	0.59	0.35	0.45	0.40	0.47	0.46
					0.97	0.74	38.22	12.66	5.34	16.25	0.40	0.97	1.01	2.31	1.14	51.56	38.87	5.91	31.19	0.84
5	CO	50	ppm	1	14.72	16.83	28.89	18.63	22.81	5.05	31.22	0.91	0.00	0.00	159.79	32.06	49.76	0.00	0.60	1.12
					0.95	1.22	2.68	1.66	0.74	0.66	37.43	29.80	15.38	66.90	1.81	37.36	25.46	13.93	2.42	3.90
					10.54	8.48	7.61	8.68	6.61	8.26	10.74	8.27	8.17	7.98	9.31	7.05	9.75	9.88	6.93	8.25
6	O_2	12	(%)	1/10	6.62	6.37	10.17	7.15	7.76	9.66	5.13	12.40	20.92	2.19	0.18	17.66	12.31	20.86	11.14	7.45
					6.99	7.85	7.96	8.08	10.08	7.14	8.07	9.53	8.93	8.31	9.76	7.80	7.66	7.07	7.66	8.31
					10944.80	12522.30	13677.90	12309.70	15069.00	12781.10	10820.70	12857.00	12801.30	13195.80	11603.70	14128.10	13244.00	10911.90	13520.90	11441.50
7	FLW	0	Sm3	10	13384.70	13321.80	11221.70	13005.20	12237.60	10328.80	15181.20	14469.00	16518.30	16826.00	16368.90	16281.30	16472.40	16452.70	16321.90	13399.30
					13276.00	12390.70	12557.40	12162.60	10713.10	13105.50	13018.00	11664.70	12396.60	12848.30	12050.50	13860.40	13403.10	13600.40	12979.60	12414.90
					164.44	169.30	170.76	169.78	169.00	169.36	166.56	163.20	162.20	162.15	161.43	161.48	162.05	161.66	162.21	162.55
8	TMP	0	DEG	1	160.93	160.62	159.73	160.56	160.05	160.11	162.04	162.21	161.40	161.64	161.03	160.71	161.57	161.41	161.44	161.66
					161.21	161.12	161.06	161.45	161.15	161.17	161.50	161.86	162.66	162.27	162.73	162.73	162.44	161.91	161.39	161.11
					1051.49	1035.87	1053.59	1025.90	1112.62	1051.01	1071.07	1046.98	1053.21	1034.49	980.40	1057.47	1036.90	969.04	1088.70	1016.93
9	TM1	0	DEG	1	1077.43	1088.23	991.91	1038.97	1004.44	912.27	1083.52	994.47	944.80	1029.22	987.61	980.83	1043.08	1012.52	987.95	1028.33
					1048.23	1015.49	984.61	994.37	1036.41	1037.13	1011.47	966.79	1001.67	1017.06	1063.33	1082.53	1077.05	1106.35	1073.76	1054.76
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
10	TM3	0	DEG	1	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78	36.78
					36.76	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월01일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/03/31　　측정항목: —전체—　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.45	0.36	0.39	0.37	0.39	0.33	0.52	0.37	0.34	0.38	0.39	0.35	0.43	0.40	0.38	0.35
1	TSP	20	MGm	1	0.38	0.38	0.43	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.43	0.32	0.34	0.34	0.32	0.34	0.42	0.35
					0.32	0.33	0.33	0.36	0.43	0.35	0.32	0.33	0.30	0.36	0.44	0.36	0.38	0.34	0.34	0.33
					1.60	0.12	0.40	0.06	0.98	0.59	0.00	3.82	0.03	0.00	0.08	2.32	0.00	0.00	1.56	3.32
2	SO_2	30	ppm	1	0.82	1.20	5.95	4.06	0.06	5.90	1.20	0.15	0.00	5.58	0.94	0.33	12.89	1.29	0.00	0.00
					0.00	0.09	2.25	0.69	5.95	13.96	2.54	3.32	1.61	1.63	18.11	0.20	5.24	11.86	0.00	0.00


					83.13	42.15	42.46	49.07	40.26	51.80	48.54	31.20	63.92	32.38	21.57	40.94	26.90	21.89	19.27	41.34
3	NOx	70	ppm	1	38.76	38.48	38.19	38.07	38.35	43.14	47.84	55.54	57.67	45.31	46.43	42.78	52.14	41.43	53.28	41.35
					48.72	51.10	63.42	34.96	36.31	29.36	32.06	38.85	38.80	31.75	79.09	50.09	46.02	59.23	42.07	46.05
					0.59	0.76	0.64	0.58	0.45	0.38	0.86	0.52	0.55	0.48	0.45	0.33	0.45	0.52	0.41	0.29
4	HCl	15	ppm	1	0.30	0.46	0.68	0.92	0.96	0.76	1.20	1.37	1.47	1.28	1.56	1.82	2.42	7.37	3.68	2.15
					1.67	1.95	2.63	4.51	3.59	8.92	2.01	1.54	1.23	1.32	2.21	3.66	4.41	14.63	9.79	4.79
					1.81	18.05	8.08	1.19	28.50	21.21	1.26	42.41	0.74	1.58	1.73	0.98	5.79	2.16	1.67	15.14
5	CO	50	ppm	1	0.82	1.93	3.69	0.70	0.43	21.51	10.49	1.38	0.84	16.54	0.51	0.88	22.21	11.13	0.55	6.07
					0.73	0.32	0.23	1.38	13.27	14.63	5.93	1.95	0.23	0.94	0.08	0.15	0.46	0.46	3.35	0.21
					9.96	7.78	8.53	8.05	8.43	6.65	10.93	7.39	7.03	8.44	8.66	7.45	10.52	8.88	8.35	7.08
6	O_2	12	(%)	1/10	7.91	7.98	9.88	7.16	6.82	7.13	7.29	7.10	10.51	6.61	7.51	7.40	6.41	7.25	10.34	7.82
					6.99	7.24	7.15	8.20	10.31	7.56	6.42	6.80	5.97	8.06	9.83	7.66	8.33	6.83	7.09	7.08
					10828.60	13100.20	11705.40	12030.10	11681.30	13176.60	10943.50	13057.90	13182.30	11898.90	11554.30	12878.10	10685.70	11446.50	11976.10	13215.60
7	FLW	0	Sm3	10	12252.10	12161.30	10949.30	13294.70	13637.80	13338.50	13193.80	13445.60	11172.70	13788.60	12525.30	12815.10	14212.80	13518.10	11040.50	12448.20
					13489.10	13271.90	13545.30	11994.00	11287.60	12778.40	13327.80	13439.50	14507.70	12381.20	10702.90	12566.20	11786.90	12662.30	11355.00	11474.90
					161.86	161.72	161.46	160.83	160.44	159.75	158.87	160.18	159.59	160.73	159.83	159.99	159.63	159.66	160.29	161.90
8	TMP	0	DEG	1	163.42	163.04	163.77	165.10	165.14	163.84	163.63	163.28	163.07	163.44	163.09	163.53	164.92	165.66	164.60	162.92
					162.85	163.88	164.31	164.37	165.03	165.30	163.77	163.26	163.38	162.95	164.02	165.46	165.65	164.75	161.39	158.69
					1101.78	1057.38	1041.03	1064.27	1037.41	1089.47	1030.06	1052.03	1077.15	1032.77	1003.79	1052.27	1016.80	998.19	1005.83	1071.50
9	TM1	0	DEG	1	1042.85	1027.77	1019.57	1046.49	1052.61	1068.32	1073.27	1066.69	1003.87	1095.41	1075.56	1080.59	1106.32	1056.18	1028.05	1045.80
					1075.41	1070.69	1068.25	1020.11	1057.87	1077.45	1106.91	1101.41	1132.45	1045.19	1088.09	1070.35	1036.69	1099.48	1088.91	1078.03
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.75	36.75	36.75	36.77	36.77	36.78	36.77
10	TM3	0	DEG	1	36.77	36.77	36.76	36.75	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74

굴뚝별 트랜드

2016년04월04일

관제센타: 영남권　　사업장: 경산시자원회수시설　　굴뚝: 1

조회일자: 2016/04/01　　측정항목: --전체--　　자료구분: 30분 평균



NO	측정항목	기준치	단위	SCALE	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30
					08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
					16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30
					0.44	0.34	0.34	0.31	0.36	0.32	0.42	0.35	0.35	0.34	0.33	0.36	0.45	0.36	0.35	0.35
1	TSP	20	MGm	1	0.34	0.35	0.42	0.33	0.34	0.36	0.32	0.36	0.40	0.34	0.32	0.37	0.32	0.33	0.40	0.34
					0.33	0.31	0.34	0.37	0.44	0.35	0.32	0.32	0.35	0.32	0.44	0.38	0.33	0.36	0.34	0.34
					0.33	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.47	0.02	5.53	1.06	0.00	2.72	0.12	4.31
2	SO_2	30	ppm	1	0.00	0.00	5.87	2.73	1.13	0.00	1.51	0.25	1.48	0.00	0.39	0.62	8.11	7.26	1.56	1.02
					0.22	0.02	0.52	0.33	0.00	0.27	6.08	17.32	9.15	2.19	2.08	0.00	0.57	1.26	16.63	8.30

					78.56	41.45	40.01	56.91	54.85	57.06	47.93	50.50	44.77	51.13	36.34	32.79	47.79	48.56	57.01	43.67
3	NOx	70	ppm	1	35.60	34.64	51.86	46.02	78.19	40.64	56.29	48.74	63.10	57.94	64.22	40.29	48.69	39.15	67.58	50.44
					46.85	49.68	60.28	43.40	39.85	44.83	46.52	51.77	31.50	34.00	48.61	21.60	42.68	36.16	52.64	34.02
					5.50	3.76	3.44	3.33	4.08	3.66	4.47	5.36	7.61	5.66	7.67	5.82	4.97	3.80	5.47	7.82
4	HCl	15	ppm	1	5.73	4.70	5.74	5.91	5.04	5.55	4.23	4.53	3.54	3.12	2.64	3.72	5.13	8.23	7.78	7.74
					5.19	4.46	5.10	8.24	5.31	3.10	2.32	5.19	11.08	5.83	5.24	3.83	1.58	1.56	3.83	11.35
					0.48	0.29	0.15	0.76	0.30	0.01	0.25	0.14	0.21	0.16	6.32	0.47	0.48	22.22	0.17	0.39
5	CO	50	ppm	1	19.80	1.06	1.51	2.08	0.18	0.77	0.49	0.68	17.57	0.05	4.03	2.23	0.44	0.60	0.53	0.88
					0.78	0.34	0.23	1.04	2.01	0.90	20.97	12.67	0.90	0.46	0.50	5.43	0.30	0.67	0.24	0.38
					10.34	7.48	7.58	6.34	8.14	6.97	10.13	7.84	7.98	7.58	6.93	8.04	10.88	7.74	7.65	7.39
6	O_2	12	(%)	1/10	7.39	7.96	9.69	7.39	7.98	8.86	7.25	8.24	9.09	8.27	7.60	9.08	7.57	8.33	10.62	8.50
					8.28	7.46	8.70	9.46	11.69	8.42	7.20	7.26	8.30	7.23	10.49	8.57	6.97	8.00	7.06	7.35
					8992.00	11704.70	11756.60	12809.80	11051.80	12206.50	10246.70	12028.60	11953.40	12493.30	13097.60	11909.50	9892.26	12380.10	12365.40	11984.00
7	FLW	0	Sm3	10	12176.60	12250.30	11153.10	12593.60	12098.60	11475.30	13907.90	12920.20	11930.50	12850.10	13684.00	11459.40	12691.10	12017.50	10462.90	11920.80
					12012.20	12402.30	12178.10	11137.20	9460.27	12304.90	12773.90	12734.20	11746.90	12936.10	9849.29	11031.20	12814.80	11944.40	12999.40	12525.50
					158.72	158.87	158.95	159.58	159.01	159.11	158.42	159.38	159.92	159.85	160.47	160.94	161.26	160.95	160.47	160.17
8	TMP	0	DEG	1	161.30	162.08	163.45	162.96	162.43	162.52	163.56	163.90	163.57	163.39	162.53	162.27	162.04	163.31	162.99	162.98
					163.00	162.13	161.86	163.32	163.76	164.32	164.02	163.18	163.90	164.77	164.95	166.04	167.46	167.37	166.99	166.58
					1066.93	1052.24	1058.27	1099.14	1036.45	1092.44	1071.79	1080.99	1067.91	1083.80	1112.42	1067.57	1023.63	1042.79	1043.99	1050.72
9	TM1	0	DEG	1	1041.21	1018.35	1057.25	1070.73	1045.65	994.69	1084.53	1054.81	1107.23	1066.01	1074.62	1010.79	1061.39	1036.69	1038.65	1023.13
					1045.75	1081.64	1059.62	1017.13	1017.34	1030.41	1075.68	1078.87	1040.50	1075.15	1058.62	1004.87	1066.23	1025.16	1085.34	1080.83
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.75	36.75	36.75	36.77	36.77	36.78	36.77
10	TM3	0	DEG	1	36.76	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74
					36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74	36.74